

REPUBLICUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTERE DE L'HABITAT ET
DU DEVELOPPEMENT URBAIN

MINISTRY OF HOUSING
AND URBAN DEVELOPMENT

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES
INTERNAL TENDERS BOARD

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 042 / AONO/MINHDU/CIPM/18 DU 21 DECEMBRE 2018

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN
DES VOIRIES REVETUES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN
(ZONE OUEST) EN PROCEDURE D'URGENCE

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER 2019

SOMMAIRE

| | | |
|------------|---|-----|
| PIECE N°1 | AVIS D'APPEL D'OFFRES | 3 |
| PIECE N°2 | REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO) | 12 |
| PIECE N°3 | REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES | 25 |
| PIECE N°4 | CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES | 34 |
| PIECE N°5 | CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES | 50 |
| PIECE N°6 | CADRE DU BORDEREAU DES PRIX | 96 |
| PIECE N°7 | CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF | 151 |
| PIECE N°8 | CADRE DU SOUS DETAIL DES PRIX | 159 |
| PIECE N°9 | MODELE DE MARCHE | 161 |
| PIECE N°10 | FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER PAR LES SOUMISSIONNAIRES | 166 |
| PIECE N°11 | ETUDES PREALABLES | 182 |
| PIECE N°12 | LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET DES ORGANISMES FINANCIERS AGREES PAR LE MINISTRE DES EN CHARGE DES FINANCES, AUTORISES A EMETTRE LES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS | 194 |
| PIECE N°13 | LISTE DES LABORATOIRES GEOTECHNIQUES AGREES PAR LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS | 196 |

MINISTERE DE L'HABITAT ET
DU DEVELOPPEMENT URBAIN

MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN DEVELOPMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 042 / AONO/MINHDU/CIPM/18 DU 21 DECEMBRE 2018
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES
DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN (ZONE OUEST)
(EN PROCEDURE D'URGENCE)

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER 2019

1. Objet de l'appel d'offres

Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Maître d'Ouvrage et Autonté Contractante, lance en procédure d'urgence un appel d'offres pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST).

2. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en sept (07) lots ci-après indiqués

| N° Lot | Villes | Voies/tronçons | Linéaire (m) |
|--------|-----------|---|--------------|
| 1 | Bamenda | Above Ben Nkwentl's Residence-New Layout | 2000 |
| 2 | Bangangté | Lycée Technique Bangangté-Hôtel Gambia et Bretelles | 1600 |
| 3 | Bangoua | Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua | |
| 4 | Buéa | Likoko Membia Junction-Likoko Village end of tare | |
| 5 | Djebém | Intersection pénétrante ville de Djebém (carrefour entrée SIMO Paul)-Topou (Sah Foding) | 630 |
| 6 | Mbengwi | Street from Check Point to SDO's office Entrance | 1250 |
| 7 | Nkondjock | - Tr1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie 1300 ml - Tr2 : axe principale- mairie-hôtel touristique-pont 110 ml ; - Tr3 : axe principal-poste-place des fêtes 350 ml , Tr4 : axe principal - place des fêtes 100 ml . - Tr5 : axe principal-hôpital 150 ml | 2010 |

3- Consistance des travaux

Ces travaux comprennent les opérations suivantes:

- L'installation de chantier ;
- Les travaux préliminaires ;
- Les terrassements généraux ;
- Les travaux de voirie ;
- L'assainissement des eaux pluviales ;
- Le déplacement des réseaux des concessionnaires, le cas échéant.

NB : Il est à noter que la construction des ouvrages d'assainissement se fera obligatoirement sur la base de l'approche «Haute Intensité de Main d'Œuvre» (HIMO). Les détails sont précisés dans le CCTP.

4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises des travaux publics installées au Cameroun.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres seront financés par le Fonds Routier, Exercice 2019

6. Consultation du dossier d'appel d'offre

Le dossier d'Appel d'Offres peut être consulté au Service des Marchés du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, sis au 9^e étage-porte 02 de l'immeuble ministériel n°1 (face Poste Centrale – Yaoundé)

7. Acquisition du dossier d'appel d'offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être retiré dès publication du présent avis auprès du Service des Marchés du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, sis au 9^e étage-porte 02 de l'immeuble ministériel n°1 (face Poste Centrale – Yaoundé) sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais de dossier de 210 000 F (deux cent dix mille francs) CFA payable au Trésor Public.

8. Cautionnement Provisoire

MINISTERE DE L'HABITAT ET
DU DEVELOPPEMENT URBAIN

MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN DEVELOPMENT

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 042 / AONO/MINHDU/CIPM/18 DU 12 DEC 2018
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES
DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN (ZONE OUEST)
(EN PROCEDURE D'URGENCE)

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER 2019

1. Objet de l'appel d'offres

Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Maître d'Ouvrage et Autorité Contractante, lance en procédure d'urgence un appel d'offres pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST).

2. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en sept (07) lots ci-après indiqués :

| N° Lot | Villes | Voies/tronçons | Linéaire (m) |
|--------|-----------|---|--------------|
| 1 | Bamenda | Above Ben Nkventi's Residence-New Layout | 2000 |
| 2 | Bangangté | Lycée Technique Bangangté-Hôtel Gambia et Bretelles | 1600 |
| 3 | Bangoua | Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua | |
| 4 | Buéa | Likoko Membia Junction-Likoko village end of tare | |
| 5 | Djebem | Intersection pénétrante ville de Djebem (carrefour entrée SIMO Paul)-Topou (Sah Foding) | 630 |
| 6 | Mbengwi | Street from Check Point to SDO's office Entrance | 1250 |
| 7 | Nkondjock | - Tr1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie 1300 ml ; - Tr2 : axe principale- mairie-hôtel touristique-pont 110 ml ; - Tr3 : axe principal-poste-place des fêtes 350 ml ; - Tr4 : axe principal - place des fêtes 100 ml ; - Tr5 : axe principal-hôpital 150 ml | 2010 |

3- Consistance des travaux

Ces travaux comprennent les opérations suivantes:

- L'installation de chantier ;
- Les travaux préliminaires ;
- Les terrassements généraux ;
- Les travaux de voirie;
- L'assainissement des eaux pluviales ;
- Le déplacement des réseaux des concessionnaires, le cas échéant.

NB : Il est à noter que la construction des ouvrages d'assainissement se fera obligatoirement sur la base de l'approche «Haute Intensité de Main d'Œuvre» (HIMO). Les détails sont précisés dans le CCTP.

4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises des travaux publics installées au Cameroun.

5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres seront financés par le Fonds Routier, Exercice 2019.

6. Consultation du dossier d'appel d'offre

Le dossier d'Appel d'Offres peut être consulté au Service des Marchés du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, sis au 9^e étage-porte 02 de l'immeuble ministériel n°1 (face Poste Centrale – Yaoundé).

7. Acquisition du dossier d'appel d'offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être retiré dès publication du présent avis auprès du Service des Marchés du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, sis au 9^e étage-porte 02 de l'immeuble ministériel n°1 (face Poste Centrale – Yaoundé) sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable au titre des frais de dossier de 210 000 F (deux cent dix mille francs) CFA payable au Trésor Public.

8. Cautionnement Provisoire

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère en charge des Finances, dont le montant est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des lots.

| N° du lot | Villes | Cautionnement Provisoire | Montants prévisionnels |
|-----------|-----------|--------------------------|------------------------|
| 1 | Bamenda | 4 100 000 | 230 000 000 |
| 2 | Bangangté | 3 800 000 | 215 000 000 |
| 3 | Bangoua | 3 200 000 | 180 000 000 |
| 4 | Buéa | 2 900 000 | 165 000 000 |
| 5 | Djebem | 1 400 000 | 80 000 000 |
| 6 | Mbengwi | 5 400 000 | 300 000 000 |
| 7 | Nkondjock | 3 600 000 | 200 000 000 |

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original datant d'au plus trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

9. Présentation des offres

Les documents constituant l'Offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

Volume 1 : Pièces administratives ,

Volume 2 : Offre Technique ,

Volume 3 : Offre Financière.

Toutes les pièces constitutives des offres (Volumes 1, 2 et 3), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l'Appel d'Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque Offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique.

10. Remise des offres.

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Service des Marchés (Bureau des offres) du MINHOU, sis au 2ème étage de l'immeuble abritant le projet PDUE/MINHOU, situé derrière la DGSN à LONGKAK-Yaoundé (bâtiment blanc aux balcons rouges) au plus tard le 24 JUIN 2019 à 13 heures. Elle devra porter la mention :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° 042 / AONO/MINHOU/CIPM/18 DU

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES
DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN (ZONE OUEST)

EN PROCEDURE D'URGENCE

LOT N°

FINANCEMENT : FONDS ROUTIER 2019

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11. Durée de validité des offres

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour leur remise.

12. Ouverture des offres

L'ouverture des offres s'effectuera en un seul temps et aura lieu le 24 JUIN 2019 à partir de 14 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés du MINHOU, sise au 2ème étage de l'immeuble abritant le projet PDUE/MINHOU, situé derrière la DGSN à LONGKAK-Yaoundé (bâtiment blanc aux balcons rouges).

Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d'ouverture.

13. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces administratives exigées doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, selon le cas, suivant les indications du RPAO. Elles devront être datées d'au plus trois (03) mois à l'ouverture des plis ou établies postérieurement à la date de publication de l'avis d'appel d'offres.

La soumission dûment timbrée et signée, selon le modèle contenu dans le dossier d'appel d'offres, fera ressortir les coûts en francs CFA hors taxes et toutes taxes comprises.

14. Délai d'exécution

Le délai maximum d'exécution des travaux est fixé à quatre (04) mois pour chaque lot.

15. Evaluation des offres

Les offres seront évaluées sur la base des critères ci-après :

15.1. Critères Eliminatoires

- a) Absence de la caution de soumission du dossier administratif ;
- b) Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
- c) Offre technique incomplète pour absence :
 - c1) de l'Attestation de visite de site signée sur l'honneur par le soumissionnaire ;
 - c2) d'un Conducteur des travaux, Ingénieur du génie Civil Inscrit à l'ONIGC, ayant minimum BAC+3 et cinq années d'expérience, et ayant été conducteur des travaux dans au moins un (01) projet de voirie revêtue ;
 - c3) de déclaration sur l'honneur de non abandon de marchés au cours des trois (03) dernières années ;
- d) N'avoir pas réalisé au cours des deux (02) dernières années un projet d'entretien des voiries urbaines revêtues d'un montant minimum de 150 millions ;
- e) Non justification de la possession en propriété ou mise à disposition du matériel minimum suivant :
 - 01 camion-gravillonneur ;
 - 01 pelle chargeuse ;
 - 01 compacteur à pneus ;
 - 01 nivelleuse ;
- f) Omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié (l'élimination se fera pour les lots concernés) ;
- g) Omission du sous-détail d'un prix quantifié ;
- h) N'avoir pas satisfait à au moins 24 critères essentiels.

15.2. Critères essentiels

L'offre technique sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| A - Présentation | 01 critère |
| B - Références | 03 critères |
| C - Personnel d'encadrement | 11 critères |
| D - Méthodologie | 04 critères |
| E - Matériel | 12 critères |
| F- Surface financière | 01 critère |

Les détails de ces critères essentiels sont précisés par le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) et repris dans la grille d'évaluation.

16. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Un même soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots. Pour être attributaire de deux lots, le soumissionnaire devra justifier à la fois de sa capacité financière et de sa capacité à mobiliser deux équipes distinctes de personnel clé (Conducteur des travaux, chef chantier) et de lots matériel minimum (01 camion-gravillonneur, 01 pelle chargeuse, 01 compacteur à pneus).

Dans le cas où un soumissionnaire ayant rempli les critères techniques aura présenté l'offre la moins disante pour plus d'un lot, le Maître d'ouvrage se réserve le choix des lots à lui attribuer.

17. Renseignements complémentaires

17.1. Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus au Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, Direction des Opérations Urbaines, sise au 7^{me} étage du bâtiment de l'immeuble ministériel n°1 (face Poste centrale-Yaoundé).

17.2. Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 49.

18. Additif à l'appel d'Offres

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit, en cas de nécessité, d'apporter toute autre modification ultérieure utile au présent appel d'offres.

Ampliations :

- MINMAP
- ARMP
- AFFICHAGE



REPUBLICUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTERE DE L'HABITAT ET
DU DEVELOPPEMENT URBAIN

MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN DEVELOPMENT

OPEN NATIONAL BID INVITATION
N° 042 /AONO/MINHOU/CIPM/18 OF 21st DECEMBER 2018
FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON TARRED ROADS
IN SOME TOWNS OF CAMEROON (WEST ZONE)
(EMERGENCY PROCEDURE)

FINANCING: ROAD FUND RESOURCES FOR FISCAL 2019

1. Subject of the bid invitation

The Minister of Housing and Urban Development, project owner and contracting authority, hereby issues in emergency procedure an open national bid invitation for the execution of maintenance works on tarred roads in some towns of Cameroon (West Zone).

2. Allotment

Works under this bid invitation are divided into seven (07) lots as follows

| N° Lot | Towns | Tracks/road stretches | Linear (m) |
|--------|-----------|---|------------|
| 1 | Bamenda | Above Ben Nkwo's Residence-New Layout | 2000 |
| 2 | Bangangté | Lycée Technique Bangangté-Hôtel Gambia et Bretelles | 1600 |
| 3 | Bangoua | Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua | |
| 4 | Buéa | Likoko Membia Junction-Likoko village end of tare | |
| 5 | Djebem | Intersection pénétrante ville de Djebem (carrefour entrée SIMO Paul)-Topou (Sah Foding) | 630 |
| 6 | Mbengwi | Street from Check Point to SDO's office Entrance | 1250 |
| 7 | Nkondjock | - Tr1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie 1300 ml , - Tr2 : axe principale- mairie-hôtel touristique-pont 110 ml ; - Tr3 : axe principal-poste-place des fêtes 350 ml - Tr4 : axe principal -place des fêtes 100 ml ; - Tr5 : axe principal-hôpital 150 ml | 2010 |

3. Consistency of works

Works under this bid invitation comprise the following operations:

- Site installation ,
- Preliminary works ,
- General earthworks ,
- Road works ,
- Drainage of rain water;
- Moving networks of concessionaires if the case.

N.B: It should be noted that drainage works shall be executed using the Labour-Based Approach (HIMO).

4. Participation and origin

Participation in this tender invitation shall be open to public works companies based in Cameroon.

5. Financing

The works under this bid invitation shall be financed with Road Fund resources for fiscal 2019.

6. Consultation of the Bidding Documents

The Bidding Documents may be consulted from MINHOU's Contract service, 9th floor, room 02 of the ministerial building N°1 (opposite the Central Post Office)

7. Acquisition of the Bidding Documents

The Bidding Documents may be obtained from MINHOU's Contract service, 9th floor, room 02 of the ministerial building N°1 (opposite the central post office). The documents shall be obtained upon presentation of a receipt testifying to the payment of a non-refundable deposit of XAF 210 000 (two hundred and ten thousand) payable to the Public Treasury.

OPEN NATIONAL BID INVITATION
N° 042 /AONO/MINHDU/CIPM/18 OF 12 JUILLET 2018
FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON TARRED ROADS
IN SOME TOWNS OF CAMEROON (WEST ZONE)
(EMERGENCY PROCEDURE)

FINANCING: ROAD FUND RESOURCES FOR FISCAL 2019

1. Subject of the bid invitation

The Minister of Housing and Urban Development, project owner and contracting authority, hereby issues in emergency procedure an open national bid invitation for the execution of maintenance works on tarred roads in some towns of Cameroon (West Zone).

2. Allotment

Works under this bid invitation are divided into seven (07) lots as follows:

| N° Lot | Towns | Tracks/road stretches | Linear (m) |
|--------|-----------|--|------------|
| 1 | Bamenda | Above Ben Nkwo's Residence-New Layout | 2000 |
| 2 | Bangangté | Lycée Technique Bangangté-Hôtel Gambia et Bretelles | 1600 |
| 3 | Bangoua | Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua | |
| 4 | Buea | Likoko Membia Junction-Likoko village end of tare | |
| 5 | Djebem | Intersection pénétrante ville de Djebem (carrefour entrée SIMO Paul)-Topou (Sah Foding) | 630 |
| 6 | Mbengwi | Street from Check Point to SDC's office Entrance | 1250 |
| 7 | Nkondjock | - Tr1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie: 1300 ml ; - Tr2 : axe principale- mairie-hôtel touristique-pont 110 ml ; - Tr3 : axe principal-poste-place des fêtes 350 ml ; - Tr4 : axe principal –place des fêtes 100 ml ; - Tr5 : axe principal-hôpital 150 ml | 2010 |

3. Consistency of works

Works under this bid invitation comprise the following operations:

- Site installation ;
- Preliminary works ;
- General earthworks ;
- Road works ;
- Drainage of rain water ;
- Moving networks of concessionaires if the case.

N.B: It should be noted that drainage works shall be executed using the Labour-Based Approach (HIMO).

4. Participation and origin

Participation in this tender invitation shall be open to public works companies based in Cameroon.

5. Financing

The works under this bid invitation shall be financed with Road Fund resources for fiscal 2019.

6. Consultation of the Bidding Documents

The Bidding Documents may be consulted from MINHDU's Contract service, 9th floor, room 02 of the ministerial building N°1 (opposite the Central Post Office).

7. Acquisition of the Bidding Documents

The Bidding Documents may be obtained from MINHDU's Contract service, 9th floor, room 02 of the ministerial building N°1 (opposite the central post office). The documents shall be obtained upon presentation of a receipt testifying to the payment of a non-refundable deposit of XAF 210 000 (two hundred and ten thousand) payable to the Public Treasury.

MINISTERE DE L'HABITAT ET
DU DEVELOPPEMENT URBAIN

MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN DEVELOPMENT

OPEN NATIONAL BID INVITATION
N° 042 /AONO/MINHDU/CIPM/18 OF 12 JUILLET 2018
FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON TARRED ROADS
IN SOME TOWNS OF CAMEROON (WEST ZONE)
(EMERGENCY PROCEDURE)

FINANCING: ROAD FUND RESOURCES FOR FISCAL 2019

1. Subject of the bid invitation

The Minister of Housing and Urban Development, project owner and contracting authority, hereby issues in emergency procedure an open national bid invitation for the execution of maintenance works on tarred roads in some towns of Cameroon (West Zone).

2. Allotment

Works under this bid invitation are divided into seven (07) lots as follows:

| N° Lot | Towns | Tracks/road stretches | Linear (m) |
|--------|-----------|---|------------|
| 1 | Bamenda | Above Ben Nkwentil's Residence-New Layout | 2000 |
| 2 | Bangangté | Lycée Technique Bangangté-Hôtel Gambia et Bretelles | 1800 |
| 3 | Bangoua | Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua | |
| 4 | Buea | Likoko Membia Junction-Likoko village end of tare | |
| 5 | Djebem | Intersection pénétrante ville de Djebem (carrefour entrée SIMO Paul)-Topou (Sah Foding) | 630 |
| 6 | Mbangwi | Street from Check Point to SDO's office Entrance | 1250 |
| 7 | Nkondjock | - Tr1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie 1300 ml ; - Tr2 : axe principale- mairie-hôtel touristique-pont 110 ml ; - Tr3 : axe principal-poste-place des fêtes 350 ml ; - Tr4 : axe principal –place des fêtes 100 ml ; - Tr5 : axe principal-hôpital 150 ml | 2010 |

3. Consistency of works

Works under this bid invitation comprise the following operations:

- Site installation ;
- Preliminary works ;
- General earthworks ;
- Road works ;
- Drainage of rain water ;
- Moving networks of concessionaires if the case.

N.B: It should be noted that drainage works shall be executed using the Labour-Based Approach (HIMO).

4. Participation and origin

Participation in this tender invitation shall be open to public works companies based in Cameroon.

5. Financing

The works under this bid invitation shall be financed with Road Fund resources for fiscal 2019.

6. Consultation of the Bidding Documents

The Bidding Documents may be consulted from MINHDU's Contract service, 9th floor, room 02 of the ministerial building N°1 (opposite the Central Post Office).

7. Acquisition of the Bidding Documents

The Bidding Documents may be obtained from MINHDU's Contract service, 9th floor, room 02 of the ministerial building N°1 (opposite the central post office). The documents shall be obtained upon presentation of a receipt testifying to the payment of a non-refundable deposit of XAF 210 000 (two hundred and ten thousand) payable to the Public Treasury.

B. Provisional guarantee

Each bidder shall enclose in their administrative documents a provisional guarantee issued by a first class banking institution approved by the Minister in charge of Finance. The amount of the guarantee shall be as follows:

| N° of lot | Towns | Provisional guarantee | Estimated costs |
|-----------|-----------|-----------------------|-----------------|
| 1 | Barnenda | 4 100 000 | 230 000 000 |
| 2 | Bangangté | 3 800 000 | 215 000 000 |
| 3 | Bangoua | 3 200 000 | 180 000 000 |
| 4 | Buéa | 2 900 000 | 165 000 000 |
| 5 | Djebem | 1 400 000 | 80 000 000 |
| 6 | Mbengwi | 5 400 000 | 300 000 000 |
| 7 | Nkondjock | 3 600 000 | 200 000 000 |

Under pain of rejection, the provisional guarantee shall be obligatorily produced in its original dated not more than 3 (three) months.

For unsuccessful bidders, the provisional guarantee shall be released within 30 days after publication of bid evaluation results. For the successful bidder, the provisional guarantee shall be released only after constitution of the definitive guarantee.

9. Presentation of bids

Bids shall be presented in the following three volumes, in an envelope as such:

- Volume 1: administrative documents;
- Volume 2: Technical bids;
- Volume 3: Financial bids

All components of the Bids (volumes 1, 2 and 3) shall be in a large sealed envelope labeled only with the name of the Bid in question.

The Different documents of each Bid shall be numbered following the bidding document order and separated with identical color dividers.

10. Submission of Bids

Each bid, drafted in English or French in 7 (seven) copies, that is, 1 (one) original and 6 (six) copies labelled as such, shall be forwarded to MINHDU's Contract service (tenders office), located at the 2nd floor of the PDUE project/MINHDU building, behind the DGSN at LONGKAK-Yaoundé (white building with red balcony), no later than 24 JAN 2010 at 1 pm, local time. Bids shall be deposited and labelled as follows:

OPEN NATIONAL BID INVITATION
N° 042 /AONO/MINHDU/CIPM/18 OF
FOR THE EXECUTION OF MAINTENANCE WORKS ON TARRED ROADS
IN SOME TOWNS OF CAMEROON (WEST ZONE)
(EMERGENCY PROCEDURE)
LOT N°
FINANCING: ROAD FUND RESOURCES FOR FISCAL 2019

TO BE OPENED ONLY DURING THE EVALUATION SESSION".

11. Duration of tender validity

The bids shall be valid for 90 (ninety days) with effect from their submission deadline.

12. Opening of bids

The opening of bids shall be done in a single phase; it shall take place on 24 JAN 2010 as from 2 p.m., local time, by the Internal Tenders Board of the Ministry of Housing and Urban Development meeting on the 2nd floor of the PDUE project/MINHDU building, behind the DGSN at LONGKAK-Yaoundé (white building with red balcony).

Only bidders or their duly authorised and well informed representatives shall attend this session.

13. Bid admissibility

Under pain of rejection, the administrative documents required shall be produced in their originals or true copies certified by the issuing services, in accordance with the provisions of the Special Tender Regulations. The documents shall be dated at most 3 (three) months or must have been established after the date of publication of this bid invitation.

The duly signed and stamped bid in accordance with the specimen contained in the bidding package, shall state costs in XAF inclusive and exclusive of taxes.

14. Execution deadline

The maximum deadline for the execution of the works shall be 4 (four) months for each lot.

15. Bid assessment criteria

Evaluation of bids shall be based on the following criteria

15.1 Eliminatory criteria

- a) absence of the provisional guarantee in the administrative bid;
- b) false declaration or forged document;
- c) incomplete technical bids such as the absence of:
 - c1) an attestation of site visit signed in truth by the bidder;
 - c2) a Supervisor of works, Civil Engineer registered with NOCE with minimum A/Level +3 and supervision of minimum 01 (one) building construction project;
 - c3) declaration on the honor of non-abandonment of contracts during the last three (03) years;
- d) non-justification of implementation of one urban tarred road maintenance project of a minimum worth XAF 150 000 000 F over the past two years ;
- e) Failure to justify ownership or rent of the following equipments
 - ✓ 1 Gravel-spreader truck (only for lots of road works);
 - ✓ 1 Backhoe Loader;
 - ✓ 1 Pneumatic roller (only for lots of road works);
 - ✓ 1 grader
- f) omission of a quantified unit price in bid;
- g) omission of sub-details of a quantified unit price;
- h) Not satisfying at least 24 elements of essential criteria

15.2 Essential criteria

Technical bids shall be assessed according to the following assessment grid

| | |
|-------------------------|-------------|
| A- Presentation | 01 criteria |
| B- References | 03 criteria |
| C- Managerial personnel | 11 criteria |
| D- Methodology | 04 criteria |
| E- Equipment | 12 criteria |
| F- Financial capacity | 01 criteria |

Details of these essential criteria are specified in the assessment grid attached to the Special Tender Regulations

16. Award of contract

The project owner shall award the contract specified in this Bid Invitation to the lowest bidder that meets the requisite technical and administrative capacities.

A single bidder cannot be awarded more than two lots. In order to be awarded two lots, he must justify both his financial capacity and his ability of mobilizing two separate teams of managerial personnel (chief contractor, project manager) and two separate sets of basic equipment (1 Gravel-spreader truck, 1 Backhoe Loader, 1 Pneumatic roller).

In case where a bidder meets the requisites in more than one lot, the project owner reserve the right to award the lots of his choice.

17. Further information

17.1. Additional technical information may be obtained from the Department of Urban Operations of the Ministry of Housing and Urban Development, the 7th floor of the ministerial building N°1 (opposite the Yaoundé central post office).

17.2. For any act of corruption, call or send a SMS to MINMAP to the numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48.

18. Amendment to the Bid invitation

The Contracting Authority reserves the right, if warranted, to subsequently amend this tender invitation

Yaoundé, on

12 1 DEC 2018

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- POSTING



A. GENERALITES

Article 1 : Portée de la soumission

1.1 Le Maître d’Ouvrage, tel qu'il est défini dans le Règlement particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) pour l'exécution des travaux décrits dans le dossier d'Appel d'Offres et brièvement définis dans le RPAO. Le nom, le numéro d'identification faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme « les Travaux ».

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit achever les travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, les termes « Maître d’Ouvrage » et « Maître d’Ouvrage Délégué », sont interchangeables et le terme « jour » désigne un jour calendaire.

Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

Article 3 : Fraude et corruption

3.1. Le Maître d’Ouvrage exige des soumissionnaires et des entrepreneurs, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, le Maître d’Ouvrage :

a. Définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante :

Est coupable de « corruption » quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.

Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

« Pratiques collusives » désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d’Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

« Pratiques coercitives » désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.

b. Rejettera une proposition d'attribution si elle détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusives ou coercitives pour l'attribution de ce marché.

3.2. Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, Maître d’Ouvrage et Autorité Contractante, peut à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de préqualification.

4.2. En règle générale, l'appel d'offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement.

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il

Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'offres ; ou

Présente plus d'une offre dans le cadre du présent appel d'offres, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.

Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

Sont exclues du présent appel, les entreprises adjudicataires des contrats d'entretien de voiries urbaines sur financement fonds Routier 2012 et antérieurs dont le MINHOU est Maître d'Ouvrage et qui ne sont pas réceptionnés provisoirement à la date de publication du présent avis d'appel d'offres.

Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés

5.1. Les matériaux, les matériels de l'Entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fourniture, équipements et services.

5.2. Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus le terme « provenir » désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le soumissionnaire ;

Fournir toutes les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant

La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents

Accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;

Les commandes acquises et les marchés attribués ;

Les lignes en cours ;

La disponibilité du matériel indispensable

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le regroupement et celles à fournir par chaque membre du regroupement ;

L'offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du regroupement ;

La nature du Groupement (conjoint ou solidaire comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de regroupement en bonne et due forme ;

Le membre du regroupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis-à-vis du Maître d'Ouvrage pour l'exécution du marché ;

En cas de regroupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d'Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un regroupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 32 du RGAO.

Article 7 : Visite du site des travaux

7.1. Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du soumissionnaire.

7.2. Le Maître d'Ouvrage autorisera le soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite. Mais seulement à la condition expresse que le soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en resulter et les indemniser si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

7.3. Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'article 19 du RGAO.

B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- La lettre d'invitation à soumissionner (pour les Appels d'Offres Restreints) ;
- L'Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
- Règlement Général de l'Appel d'Offre (RGAO) ;
- Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- Le cadre du Bordereau des Prix unitaires
- Le cadre du Détail quantitatif et estimatif
- Le cadre du Sous-Détail des Prix unitaire
- Le cadre du planning d'exécution
- Documents graphiques et autres éléments du dossier technique
- Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références
- Modèle de lettre de soumission
- Modèle de caution de soumission ;
- Modèle de cautionnement définitif
- Modèle de caution d'avance de démarrage
- Modèle de caution de retenue de garantie en remplacement de la retenue de garantie
- Modèle de marché
- Formulaire relatif aux études préalables
- La liste des banques et organismes financiers de 1^{er} rang agréés par le ministre en charge des finances à émettre des cautions.

8.2. Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

Article 9 : Eclaircissement apportés au Dossier d'Appel d'Offres et Recours.

9.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande au Maître d'Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours pour les (AON) Vingt et un (21) jours pour les (AOI) avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du Maître d'ouvrage indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offre.

9.2. Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres y compris la phase de pré-qualification des candidats et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d'ouvrage.

9.3. Le recours doit être adressé au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué avec une copie à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics au Président de la commission

Il doit parvenir au maître d'ouvrage ou au Maître d'ouvrage délégué au plus tard quatorze (14) jours avant la date d'ouverture des offres

9.4. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage délégué dispose de cinq (5) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics

Article 10 : Modification du dossier d'Appel d'Offres

10.1. Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment, avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un Soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

10.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les Soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d'Ouvrage par écrit.

10.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres conformément aux dispositions de l'Article 22 du RGAO.

C. PREPARATION DES OFFRES

Article 11 : Frais de Soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre et le Maître d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ses frais, ni tenu de les régler, quelque soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'Offres.

Article 12 : Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par les Soumissionnaires peuvent être rédigés dans une langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; pour quel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

Article 13 : Documents constituant l'offre.

13.1. L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend

i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévue par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par la législation en vigueur.

ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO

iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO

b. Volume 2 : Offre Technique

b.1. Les renseignements sur les qualifications

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de la qualification mentionnées à l'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le commissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, Sous-traitance, Attestation de visite du site le cas échéant, etc).

b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché

Le Soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratifs et techniques régissant le marché, à savoir :

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP)

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP)

b.4. Commentaires (facultatifs)

Un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions:

Volume 3 : Offre Financière

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

La soumission proprement dite, en original rédigé selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;

Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;

Le détail estimatif dûment rempli ;

Le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

L'échéancier prévisionnel de paiements le cas échéant.

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier d'appel d'offres sou réservé des dispositions de l'article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de caution de soumission.

13.2 Si, conformément aux dispositions des RPAO, les soumissionnaires présentent les offres pour plusieurs lots du même appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offert en cas d'attribution de plus d'un marché.

ARTICLE 14 : Montant de l'offre

14.1 Sauf indication contraire figurant dans le dossier d'appel d'offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux décrits dans l'article 1.1 du RGAO sur la base du bordereau des prix et des détails quantitatif et estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

14.2 Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du détail quantitatif et estimatif.

14.3 Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

14.4 Si les clauses de révisions et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d'exécution est au plus égal à un (1) an ne peut faire l'objet de révision des prix.

14.5 Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce n° 6.

ARTICLE 15 : Monnaie de soumission et de règlement

15.1 En cas d'appel d'offres internationaux, les monnaies de l'offre devront suivre les dispositions soit de l'Option A ou de l'Option B ci-dessous, l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

15.2 Option A : le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale.

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

15.3 Option B : Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d'Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée « monnaie nationale ».

Les prix des intrants nécessaires aux travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d'Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d'un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

15.4 Le Maître d'ouvrage peut demander aux soumissionnaires d'expliquer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables ; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

15.5 Durant l'exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d'un commun accord par le Maître d'Ouvrage et l'entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

15.6 Pour les appels d'Offres nationaux, la monnaie utilisée est le franc CFA.

ARTICLE 16 : Validité des offres

16.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres à compter de la date de remise des Offres fixée par le Maître d'Ouvrage, en application de l'article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué comme non - conforme.

16.2. Dans les circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l'article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

16.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d'Ouvrage adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation.

ARTICLE 17 : Caution de Soumission

17.1. En application de l'article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

17.2. La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'Offres ; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable du Maître d'Ouvrage. La caution de soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d'ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 16.2 du RGAO.

17.3. Toute offre non accompagnée d'une caution de soumission acceptable sera rejetée par la commission de passation des marchés comme non-conforme. La caution de soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre et mentionner chacun des membres du groupement.

17.4. Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de publication des résultats.

17.5. La caution de soumission de l'attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le cautionnement définitif requis.

17.6. La caution de soumission peut être saisie :

- a. Si le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité;
- b. Si, le soumissionnaire retenu :
 - i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 37 du RGAO, ou
 - ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 38 du RGAO.

ARTICLE 18 : Propositions variantes des soumissionnaires

18.1. Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d'exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l'évaluation du délai d'achèvement proposé par le soumissionnaire à l'intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non-conformes.

18.2. Excepté dans le cas mentionné à l'article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d'abord chiffrer la solution de base du Maître d'Ouvrage telle que décrite dans le dossier d'appel d'offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d'Ouvrage a besoin pour procéder à l'évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous-détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître d'Ouvrage n'examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l'offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

18.3. Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l'article 31.2 (g) du RGAO.

ARTICLE 19 : Réunion préparatoire à l'établissement des offres.

19.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, le soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

19.2. La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

19.3. Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu'elle parvienne au Maître d'Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d'Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'Article 19.4 ci-dessous.

19.4. Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d'Ouvrage en publiant un additif conformément aux dispositions de l'Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

19.5. Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

Article 20 : Forme et signature de l'offre

20.1. Le soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrit à l'Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication « ORIGINAL ». De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre des copies requis dans les RPAO, portant l'indication « COPIE ». En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

20.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1 (a) ou (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par la ou les signataires de la soumission.

D. DEPOT DES OFFRES

Article 21 : Cachetage et marquage des offres

21.1. Le soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

21.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier d'Offres ;

Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

21.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du Soumissionnaire de façon à permettre au Maître d'Ouvrage de renvoyer l'offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l'article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l'article 24 du RGAO.

21.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiquée aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématûrement.

Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres

22.1. Les offres doivent être reçues par le Maître d'Ouvrage à l'adresse spécifiée à l'article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et l'heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

22.2. Le Maître d'Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d'Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

Article 23 : Offres hors délai

Toute offre parvenue au Maître d'Ouvrage après la date et heure limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l'article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

24.1. Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d'Ouvrage avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMPLACEMENT » ou « MODIFICATION ».

24.2. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

24.3. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article 24.1 leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

24.4. Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

Article 25 : Ouverture des plis et recours

25.1. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires et à l'adresse indiquée dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

25.2. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix.

Ensuite, les enveloppes marquées « Offres de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituées à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix.

Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La notification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seule les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

25.3. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais (en cas d'ouverture des offres financières) et toute vanante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d'Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et vanantes de l'offre annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

25.4. Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouverte et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, qu'elle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

25.5. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres. Leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

25.6. A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

25.7. En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L'observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

26.1. Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.

26.2. Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'analyse dans l'évaluation des offres ou le Maître d'Ouvrage dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

26.3. Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d'Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

Article 27 : Eclaircissement sur les offres et contact avec le Maître d'Ouvrage

27.1. Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'Article 29 du RGAO.

27.2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du marché.

Article 28 : Détermination de la conformité des offres

28.1. La sous-commission d'analyse procédera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

28.2. La sous-commission d'analyse déterminera si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

28.3. Une offre conforme pour essentiel au Dossier d'Appel d'Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d'Appel d'Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

Affecte sensiblement l'étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux.

Limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d'Appel d'Offres, les droits de Maître d'Ouvrage ou ses obligations au titre du Marché.

Est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres.

28.4. Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

28.5. Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d'Appel d'Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l'évaluation des offres.

ARTICLE 29 : Qualifications du Soumissionnaire

La Sous-commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d'appel d'offres, satisfait aux critères de qualifications stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de qualification.

ARTICLE 30 : Correction des erreurs

30.1 La Sous-commission d'analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous-commission d'analyse corrigera les erreurs de la façon suivante

a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la sous-commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

30.2. Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnées et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

30.3. Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

ARTICLE 31 : Conversion en une seule monnaie

31.1. Pour faciliter l'évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission des offres, la sous-commission d'analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l'offre est payable en francs CFA.

31.2. La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

ARTICLE 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier

32.1. Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'analyse.

32.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

- a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO ;
- b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RGAO ;
- c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;
- d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
- e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;
- f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;
- g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RPAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d'Ouvrage dans le RPAO.

32.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

32.4. Si l'offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d'analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d'Ouvrage peut rejeter ladite offre.

Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

Article 34 : Attribution

34.1. Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

34.2. Si, selon l'article 13.2 du RGAO, l'Appel d'Offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot, ainsi que de leur plan de charge au moment de l'attribution.

Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure

Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence de la République chargé des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

Article 36 : Notification de l'attribution du marché

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d'Ouvrage notifiera à l'attributaire du marché par télécopie conforme par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l'entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours

37.1 Le Maître d'Ouvrage communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un délai maximal de cinq (5) jours après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

37.2. Le Maître d'Ouvrage est tenu de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

37.3. Après la publication du réseau de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu'il y ait lieu de réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

37.4. En cas de recours, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics, avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, au Maître d'Ouvrage Délégué et au président de la commission.

Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables après la publication des résultats.

Articles 38 : Signature du marché

38.1. Après publication des résultats, le projet marché souscrit par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

38.2. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de sept (7) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de marché adopté par la commission des marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

38.3. Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 39 : Cautionnement définitif

39.1. Dans les vingt (20) jours suivants la notification du marché par le Maître d'Ouvrage, l'entrepreneur fournira au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

39.2. Le cautionnement dont le taux varie entre 2 et 5% du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

39.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

39.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

PIECE N° 3 :
REGLEMENT PARTICULIERDE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

ARTICLE 1 – OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le présent appel d'offres, lancé en procédure d'urgence, a pour objet, l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST).

ARTICLE 2. Allotissement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont répartis en sept (07) lots ci-après indiqués :

| N° Lot | Villes | Voies/tronçons | Linéaire (m) |
|--------|-----------|--|--------------|
| 1 | Barnenda | Above Ben Nkwendji's Residence-New Layout | 2000 |
| 2 | Bangangté | Lycée Technique Bangangté-Hôtel Gambia et Bretelles | 1600 |
| 3 | Bangoua | Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua | |
| 4 | Buéa | Likoko Membia Junction-Likoko village end of tare | |
| 5 | Djebem | Intersection pénétrante ville de Djebem (carrefour entrée SiMO Paul)-Topou (Sah Foding) | 630 |
| 6 | Mbengwi | Street from Check Point to SDO's office Entrance | 1250 |
| 7 | Nkondjock | - Tr1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie 1300 ml ; - Tr2 : axe principale- mairie-hôtel touristique-pont 110 ml ; - Tr3 : axe principal-poste-place des fêtes 350 ml , - Tr4 : axe principal-place des fêtes 100 ml - Tr5 : axe principal-hôpital 150 ml | 2010 |

ARTICLE 3- Consistance des travaux

Ces travaux comprennent les opérations suivantes :

- L'installation de chantier ;
- Les travaux préliminaires ;
- Les terrassements généraux ;
- Les travaux de voirie ;
- L'assainissement des eaux pluviales ;
- Le déplacement des réseaux des concessionnaires le cas échéant.

NB : Il est à noter que la construction des ouvrages d'assainissement se fera obligatoirement sur la base de l'approche «Haute Intensité de Main d'Œuvre» (HIMO).

ARTICLE 4. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux entreprises des travaux publics installées au Cameroun.

ARTICLE 5. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres seront financés par le Fonds Routier, Exercice 2019.

ARTICLE 6. Délai d'exécution

Le délai maximum d'exécution des travaux est fixé à quatre (04) mois pour chacun des lots.

ARTICLE 7 : RESPECT DES CONDITIONS D'APPEL D'OFFRES

Toute offre non-conforme aux dispositions du présent Appel d'Offres sera déclarée nulle et non avenue. L'offre devra être remise au lieu, date et heure indiquée dans l'Avis d'Appel d'Offres contre récépissé de dépôt. Toute offre remise à une heure ou à une date ultérieure sera simplement refusée.

Toutes les pièces remises par le soumissionnaire à quelque titre que ce soit, en application du présent appel d'offres seront établies exclusivement en langue française ou anglaise, en utilisant le système métrique et en exprimant tous les prix en monnaie franc CFA pour la comparaison des offres.

Après le dépôt de son offre, le soumissionnaire ne peut ni la retirer, ni la modifier ou la corriger pour quelque raison que ce soit. Cette condition est valable autant avant qu'après l'expiration du délai de remise des offres.

ARTICLE 8- PIECES CONSTITUTIVES DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Les documents faisant partie du présent appel d'offres se composent comme suit :

- Pièce N° 1 -Avis d'appel d'offres (AAO);
- Pièce N° 2 -Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;
- Pièce N° 3 -Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;

- Pièce N° 4 : - Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
Pièce N° 5 : - Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
Pièce N° 6 : - Cadre du Bordereau des Prix Unitaires (BPU) ;
Pièce N° 7 : - Devis descriptifs; Cadre du détail estimatif ;
Pièce N° 8 : - Cadre du Sous Détail des Prix
Pièce N° 9 : - Modèles de marché
Pièces N° 10 : - Les formulaires et modèles à utiliser par les soumissionnaires
 10.1 : Modèle de Soumission ;
 10.2 : Modèle de Caution de Soumission
 10.3 : Modèle de cautionnement définitif ;
 10.4 : Modèle de garantie bancaire de restitution d'avance de démarrage ;
 10.5 : Modèle de fiche de renseignements généraux concernant le soumissionnaire ;
 10.6 : Cadre de la liste du matériel (engins et équipements) que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux ;
 10.7 : Liste du personnel que le soumissionnaire compte utiliser pour l'exécution des travaux ;
 10.8 : Cadre du programme d'exécution des travaux ;
 10.9 : Attestation de visite des lieux.
Pièce N° 11 : - Formulaire des études préalable ;
Pièce N° 12 : - Liste des établissements bancaires et organisme financiers ;
Pièce N° 13 : - Liste des laboratoires géotechniques agréer par le MINTP ;

ARTICLE 9 : ECLAIRCISSEMENTS ET MODIFICATIFS AUX DOCUMENTS DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Les soumissionnaires peuvent demander des renseignements concernant les documents de l'appel d'offres. Le cas échéant, ils devront s'en référer par écrit au Maître d'Ouvrage, en vue d'obtenir les précisions souhaitées, avant le dépôt de leurs offres. Le Maître d'Ouvrage y répondra par écrit avant les quatorze (14) jours qui précèdent la date limite de dépôt des offres.

Aucune réponse ne sera donnée à des questions verbales et toute interprétation par un soumissionnaire des documents d'appel d'offres n'ayant pas fait l'objet d'un additif sera rejetée et ne pourra impliquer la responsabilité de l'Administration.

Des additifs au dossier d'appel d'offres pourraient également être apportés par l'Administration, en vue de rendre plus compréhensibles les documents d'appel d'offres ou d'apporter des modifications techniques ou autres documents d'appel d'offres. Ces additifs feront partie intégrante des documents de l'appel d'offres et seront communiqués par courrier, télécopie ou e-mail à tous les acquéreurs du dossier qui en accuseront réception par les mêmes voies. Le Maître d'ouvrage devra, autant que possible, reporter la date de remise des offres pour la prise en compte desdits additifs.

ARTICLE 10 : ETABLISSEMENT DU MONTANT DE L'OFFRE

L'établissement des prix par le soumissionnaire est réputé avoir été fait sur la base de la parfaite connaissance des droits, impôts et taxes en vigueur en République du Cameroun et applicables aux Marchés Publics.

Le montant de l'offre fera apparaître le montant hors taxes, le montant de la taxe (HT) sur la valeur ajoutée (TVA), et le montant Toutes Taxes Comprises (TTC) en francs CFA.

Le soumissionnaire devra remplir en lettres et en chiffres, les prix du bordereau des prix unitaires, les porter dans le cadre du détail estimatif et les multiplier par les quantités indiquées, de façon à obtenir le montant total de son offre. En cas de discordance entre les prix en lettres et ceux en chiffres, les premiers seront ceux à considérer et serviront de base au calcul du montant de l'offre, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique dans le sous-détail du prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra.

Sous peine de rejet, le bordereau des prix unitaires devra être obligatoirement complet. Les éventuelles erreurs de calcul seront redressées par la sous-commission d'analyse des offres et le montant sera révisé si nécessaire, sans que cela ne donne lieu à quelque réclamation que ce soit par le soumissionnaire.

ARTICLE 11 – PRESENTATION DES OFFRES

11.1 Signature des Offres – Mandatement

Toutes les signatures et initiales nécessaires à la remise de l'offre et indiquées dans cet article seront apposées par le soumissionnaire lui-même ou son représentant dûment mandaté.

Dans le cas où l'offre est faite par un groupement d'entreprises, chaque membre du groupement ou son mandataire sera tenu de signer ou parapher les documents de l'offre, de façon qu'il en résulte une offre conjointe ou solidaire. Ce groupement indiquera le

mandataire commun habilité à recevoir les Ordres de Service et à représenter le groupement pour toute transaction relative au présent appel d'offres et au marché subséquent.

11.2 Présentation des offres

Les offres seront présentées en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, dans une (01) enveloppe fermée et scellée ne comportant ni cachet, ni indication sur l'identité du soumissionnaire et portant la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 042 / AONO/MINHDU/CIPM/18 DU 21 DECEMBRE 2018
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIENDES VOIRIES REVETUES
DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN (ZONE OUEST)
(EN PROCEDURE D'URGENCE)

LOT N°
FINANCEMENT : FONDS ROUTIER 2019
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

Chaque offre comportera trois (03) volumes

- Volume 1 (pièces administratives) ;
- Volume 2 (offre technique) ;
- Volume 3 (offre financière).

11.2.1 Pièces Administratives (Volume 1)

Il s'agit des pièces ci-après datées d'au plus trois (03) mois

1. Une attestation de non faillite délivrée par les Greffes du Tribunal de Première Instance du domicile du soumissionnaire (original) ;
2. Une attestation de non redevance en cours de validité (original) ;
3. Une attestation pour soumission CNPS (original) ;
4. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire (original) ;
5. La quittance d'achat du dossier d'appel d'offres (original) ;
6. Le cautionnement provisoire (original) suivant le modèle joint au DAO ;
7. Une attestation de non-exclusion temporaire ou définitive des marchés publics, délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics (original) ;
8. Les pouvoirs conformes dans le cas où le soumissionnaire agirait comme mandataire d'un groupement (original), ainsi que la copie de la convention notariée de groupement. Dans ce cas, les pièces 1 à 3 et 7 devront être produites pour chacun des membres du groupement.

11.2.2 Offre Technique (volume 2)

Elle comprendra les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° ORDRE | DESIGNATION | DETAILS | JUSTIFICATION |
|----------|----------------------------------|---|--|
| B0 | Attestation de visite des lieux | Suivant modèle en annexe | Date, Signature et cachet du soumissionnaire |
| B1 | Référence des travaux similaires | Indiquer la liste des travaux similaires réalisés au cours des 5 dernières années | Joindre les premières et dernières pages des marchés enregistrés, accompagnées des PV de réception provisoire ou définitive desdits marchés ou attestation de bonne fin (pour le critère d justifier uniquement par un PV de réception provisoire). |
| B2 | Liste du matériel | Conformément à l'annexe 9 | Joindre les copies certifiées conformes des cartes grises du matériel roulant (les certificats de vente ne seront pas considérés) et les factures des autres matériels. En cas de location, joindre une copie du contrat de location et les copies certifiées conformes des pièces justifiant que la partie qui loue le matériel en est propriétaire à l'exception des contrats avec le MATGENIE. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois. |
| B3 | Liste du personnel | Conformément à l'annexe 10 | Joindre CV et copie certifiée conforme du diplôme par l'autorité administrative compétente ainsi que la preuve d'inscription à |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | | | l'ONIGC pour tout ingénieur |
| B4 | Propositions techniques et planning d'exécution | Conformément à l'annexe 11 -Définir la méthodologie de formation et d'information des ouvriers ; -Indiquer les mesures proposées pour la sécurité et la préservation de la santé des ouvriers en chantier | Paraphé sur chaque page, daté et signé. |
| B5 | Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) | Insérer le CCAP inclus dans le présent dossier d'appel d'offres | Paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté avec la mention lu et approuvé du soumissionnaire à la fin du document |
| B6 | Cahier des Clauses Techniques Particulières | Insérer le CCTP inclus dans le présent dossier d'appel d'offres | Paraphé sur chaque page, daté, signé et cacheté avec la mention lu et approuvé du soumissionnaire à la fin du document |
| B7 | Attestation de solvabilité | Indiquer le montant de la capacité de préfinancement du soumissionnaire d'un montant minimum égal à 70% du cumul des lots sollicités. | Date, cachet et signature de la banque émettrice, agréée par le MINFI |
| B8 | Déclaration sur l'honneur de non abandon de marchés de fourniture au cours des trois (03) dernières années | | Date, Signature et cachet du soumissionnaire |

11.2.3 Offre Financière (volume 3)

Elle devra contenir les documents cités et placés dans l'ordre ci-après :

| N° ORDRE | DESIGNATION | DETAILS | AUTHENTIFICATION |
|----------|--------------------------------|--|---|
| C1 | Soumission | Modèle joint dûment complété avec indication du montant de la proposition | Date, signature, nom et cachet du soumissionnaire. - Timbrée au taux en vigueur. |
| C2 | Bordereau des Prix | Original du cadre du bordereau des prix dûment complété en lettres et en chiffres par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page Date, signature et cachet du soumissionnaire à la fin du bordereau |
| C3 | Détail estimatif | Original du cadre du détail estimatif dûment complété par le soumissionnaire | Paraphe sur chaque page date signature et cachet du soumissionnaire. |
| C4 | Sous Détail des Prix Unitaires | Décomposition de chaque prix unitaire suivant les règles en usage et selon le modèle joint au dossier | Paraphe sur chaque page. Date, signature et cachet du soumissionnaire |

Toute offre non accompagnée des pièces ci-dessus sera rejetée.

ARTICLE 12 : CAUTIONNEMENT PROVISOIRE

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives un cautionnement provisoire délivré par un établissement bancaire de premier ordre agréé par le Ministère des Finances, dont le montant par lot est fixé ainsi qu'il suit pour chacun des lots

| N° du lot | Villes | Cautionnement Provisoire |
|-----------|-----------|--------------------------|
| 1 | Bamenda | 4 100 000 |
| 2 | Bangangté | 3 800 000 |
| 3 | Bangoua | 3 200 000 |
| 4 | Buéa | 2 900 000 |
| 5 | Djebém | 1 400 000 |
| 6 | Mbengwi | 5 400 000 |
| 7 | Nkondjock | 3 600 000 |

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra être impérativement produit en original daté d'au plus trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif. Il devra être valable de cent vingt (120) jours à compter de la date de remise des offres.

Quinze (15) jours après désignation de l'entreprise adjudicataire, le Maître d'Ouvrage restituera le cautionnement à chacun des soumissionnaires dont les offres n'ont pas été retenues, et au plus tard trente (30) jours après expiration de leur délai de validité. Pour l'entrepreneur retenu, le cautionnement provisoire restera valable jusqu'à ce que le cautionnement définitif soit constitué.

Le cautionnement provisoire pourrait être saisi si l'entreprise adjudicataire ne signe pas le marché ou ne constitue pas le cautionnement définitif dans les délais impartis.

ARTICLE 13 : DEPOT DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, au Service des Marchés (Bureau des offres) du MINHDU, sis au 2ème étage de l'immeuble abritant le projet PDUE/MINHDU, situé derrière la DGSN à LONGKAK-Yaoundé (bâtiment blanc aux balcons rouges) au plus tard le 24 JANVIER 2019 à 13 heures.

ARTICLE 14 : DELAI DE VALIDITE DES OFFRES

La durée de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour leur remise.

ARTICLE 15 : OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des offres s'effectuera en un seul temps et aura lieu le 24 JANVIER 2019 à partir de 14 heures, heure locale, par la Commission Ministérielle de Passation des Marchés auprès du MINHDU, sis au 2ème étage de l'immeuble abritant le projet PDUE/MINHDU, situé derrière la DGSN à LONGKAK-Yaoundé (bâtiment blanc aux balcons rouges).

Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier peuvent assister à cette séance d'ouverture.

ARTICLE 16 – EVALUATION DE L'OFFRE

L'évaluation des offres sera faite en une phase à savoir : l'évaluation des offres administratives et techniques et l'évaluation des offres financières. Elle sera faite selon les critères ci-après définis.

16.1 Critères éliminatoires

- a) Absence de la caution de soumission du dossier administratif ;
- b) Pièce falsifiée ou fausse déclaration ;
- c) Offre technique incomplète pour absence :
 - c1) de l'Attestation de visite de site signée sur l'honneur par le soumissionnaire;
 - c2) d'un Conducteur des travaux, Ingénieur du génie Civil inscrit à l'ONIGC, ayant minimum BAC+3 et cinq années d'expérience, et ayant été conducteur des travaux dans au moins un (01) projet de voirie revêtue ;
 - c3) de déclaration sur l'honneur de non abandon de marchés au cours des trois (03) dernières années ;
- d) N'avoir pas réalisé au cours des deux (02) dernières années un projet d'entretien des voiries urbaines revêtues d'un montant minimum de 150 millions ;
- e) Non justification de la possession en propriété ou mise à disposition du matériel minimum suivant:
 - 01 camion-gravillonneur;
 - 01 pelle chargeuse;
 - 01 compacteur à pneus;
 - 01 nivelleuse ;
- f) Omission dans l'offre d'un prix unitaire quantifié (l'élimination se fera pour les lots concernés) ;
- g) Omission du sous-détail d'un prix quantifié ;
- h) N'avoir pas satisfait à au moins 24 critères essentiels.

16.2 Critères essentiels

L'offre technique sera évaluée suivant la grille de notation suivante :

A - Présentation 01 critère

| | |
|-----------------------------|--------------|
| B - Références | .03 critères |
| C - Personnel d'encadrement | .11 critères |
| D - Méthodologie | .04 critères |
| E - Matériel | .12 critères |
| F - Surface financière | .01 critère |

Le détail de la grille est le suivant :

| N° | CRITERES | NOTATION (Oui/Non) |
|-----------|---|-------------------------------|
| A | PRESENTATION | |
| 1 | Pagination, présence des intercalaires de couleur, présentation des pièces dans l'ordre demandée, reliure, lisibilité | 5/5 |
| B | REFERENCES | |
| 2 | Nombre de projets réalisés dans le domaine des BTP d'un montant minimal de 100 millions (les références seront jugées par les premières et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception y afférents) au cours des dix dernières années. | Sup ou Egal à 5 |
| 3 | Nombre de projets de travaux routiers revêtus exécutés d'un montant minimal de 100 millions (les références seront jugées par les premières et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception y afférents) au cours des cinq dernières années. | Sup ou Egal à 3 |
| 4 | Nombre de projets de voiries urbaines revêtues exécutés (les références seront jugées par les premières et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception y afférents) au cours des cinq dernières années. | Sup ou Egal à 2 |
| C | PERSONNEL D'ENCADREMENT | |
| C1 | Chef de chantier | |
| 5 | Niveau de formation TSGC (Bac + 2 au moins) | |
| 6 | Expérience dans les travaux routiers | Sup ou égal à 5 ans |
| 7 | Nombre de projets au poste de Chef de Chantier | Sup ou égal à 2 |
| C3 | Topographe | |
| 8 | Niveau de formation TS Topographie (Bac + 2 au moins) | |
| 9 | Expérience dans les travaux routiers | Sup ou égal à 3 ans |
| 10 | Nombre de projets au poste de Topographe | Sup ou égal à 3 |
| C4 | Géotechnicien | |
| 11 | Niveau de formation TSGC (Bac + 2 au moins) | |
| 12 | Expérience dans les travaux routiers | Sup ou égal à 3 ans |
| 13 | Nombre de projets au poste de Géotechnicien | Sup ou égal à 3 |
| C5 | Main d'œuvre locale | |
| 14 | Indication du nombre d'ouvriers à recruter | Sup ou égal à 30 |
| 15 | Salaire mensuel minimum pour chaque ouvrier | Sup ou égal au double du SMIG |
| D | METHODOLOGIE | |
| 16 | Existence de l'organigramme de chantier | |
| 17 | Prise en compte des mesures de sécurité de chantier et de la protection de l'environnement | |
| 18 | Cohérence du planning avec le délai d'exécution | |
| 19 | Respect du délai d'exécution | |
| E | MATERIEL | |
| | Joindre les photocopies des calles grises légalisées par les services compétents du Ministère des Transports pour le matériel roulant ou | |

| N° | CRITERES | | NOTATION (Oui/Non) |
|----|--|--|-----------------------|
| | l'attestation de mise à disposition avec justification de possession et les factures pour le reste du matériel. Ces pièces doivent dater de moins de trois mois) | | |
| 20 | 02 camions benne de capacité >= 11m3 | | |
| 21 | Véhicule de liaison | | |
| 22 | camion-citerne à eau | | |
| 23 | Compacteur vibrant | | |
| 24 | Bétonnière | | |
| 25 | Répandeuse de liant | | |
| 26 | Dame sauteuse | | |
| 27 | Compresseur avec marteau piqueur | | |
| 28 | Groupe Electrogène | | |
| 29 | Petit Outilage suffisant : Pelles, Brouettes, Pioches, Vibreur avec aiguille, etc.... | | |
| 30 | Matériel minimum de laboratoire (balance, moule Proctor, densitomètre à membrané, jeu de tamis, appareil de Casagrande, appareil d'équivalent de sable, étuve) | | |
| 31 | Matériel minimum de topographie (Station totale ou théodolite, mire, jalons, distance métre) | | |
| F | SURFACE FINANCIERE | | |
| 32 | Capacité de préfinancement d'un montant minimum égal à 70% du cumul des lots sollicités | | |

Une offre technique sera jugée acceptable lorsqu'elle aura, au terme de l'analyse, obtenu au moins 24 éléments positifs. Toute offre qui n'aura pas satisfait à cette condition ne fera pas l'objet d'évaluation financière.

16.3 Evaluation des offres financières

La sous-commission d'analyse vérifiera si les offres financières sont conformes et complètes. Elle procédera en outre à la vérification des opérations de calculs et des erreurs éventuelles y afférentes.

Les offres financières des soumissionnaires seront vérifiées et éventuellement corrigées sur la base de l'article 30 du RGAO relatif à la correction des erreurs.

Le montant de la soumission sera alors corrigé. Si l'attributaire provisoire n'accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourra être saisie dans ce cas.

La sous-commission examinera les prix unitaires pour identifier les prix jugés aberrants. Un prix sera considéré comme anormalement bas s'il ne rentre pas dans la fourchette habituellement admise. L'objectif visé est d'éviter l'attribution à un soumissionnaire ayant présenté une offre moins disante, mais qui sera incapable d'exécuter les travaux conformément aux prescriptions techniques et suivant les règles de l'art. La sous-commission portera à la connaissance de la Commission compétente les cas des offres anormalement basses constatées. Le Président de la Commission pourra, le cas échéant, demander au(x) soumissionnaire(x) concerné(s) des éclaircissements sur sa capacité à exécuter les tâches concernées aux prix proposés.

ARTICLE 17 – ATTRIBUTION

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

Un même soumissionnaire ne peut être attributaire de plus de deux lots. Pour être attributaire de deux lots, le soumissionnaire devra justifier à la fois de sa capacité financière et de sa capacité à mobiliser deux équipes distinctes de personnel clé (Conducteur des travaux, chef chantier) et de lots matériel minimum (01 camion-gravillonneur, 01 pelle chargeuse, 01 compacteur à pneus).

Dans le cas où un soumissionnaire ayant rempli les critères techniques aura présenté l'offre la moins disante pour plus d'un lot, le Maître d'ouvrage se réserve le choix des lots à lui attribuer.

ARTICLE 18 – VERIFICATION DES OFFRES

18-1 L'Administration se réserve un délai nécessaire pour la vérification des offres et pour faire son choix. Elle rectifiera éventuellement, comme indiqué à l'article 14. Si l'attributaire provisoire n'accepte pas cette correction, son offre sera rejetée et sa caution de soumission pourrait être saisie dans ce cas.

18-2 Sur la demande du Président de la Commission Ministérielle de Passation des Marchés du Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, le soumissionnaire devra fournir par écrit, dans les sept (07) jours calendaires suivant cette demande tous les renseignements nécessaires à l'examen de son offre ou concernant les omissions ou erreurs relevées dans celle-ci.

ARTICLE 19 – PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

19-1 Les marchés résultant du présent appel d'offres seront préparés, passés et exécutés conformément aux dispositions du décret N°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et au décret n° 2003/651/PM du 15 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal des marchés publics.

19-2 Les entrepreneurs retenus en recevront notification à leurs adresses officielles ou par voie de presse.

19-3 Dans le cas où le Cocontractant n'aura pas rempli ses obligations, l'Administration se réserve le droit d'annuler sans aucun recours l'adjudication du marché à ce dernier.

19-4 Une fois le marché approuvé et signé, l'adjudicataire en reçoit notification. Il doit dans les vingt (20) jours qui suivent, produire son cautionnement définitif (selon le modèle joint en annexe) et procéder à son enregistrement suivant les procédures et taux en vigueur.

19-5 Le Cocontractant retenu, devra, après signature du marché et conformément aux conditions de celui-ci, prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le démarrage rapide des travaux dès réception de l'Ordre de Service de l'Autorité Contractante.

ARTICLE 20 : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus au Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain, Direction des Opérations Urbaines, sise au 7^{ème} étage de l'immeuble ministériel n°1 (face Poste centrale-Yaoundé).

PIECE N° 4 :

CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (C.C.A.P.)

SOMMAIRE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

- ARTICLE1 - OBJET DU MARCHE
- ARTICLE2 - LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES
- ARTICLE3 - PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE
- ARTICLE 4 - LANGUE APPLICABLE AU MARCHE
- ARTICLE5 - DOCUMENTS CONTRACTUELS
- ARTICLE6 - DEFINITIONS ET ATTRIBUTIONS
- ARTICLE7 - REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

CHAPITRE II - EXECUTION DES TRAVAUX

- ARTICLE8 - CONSISTANCE DES TRAVAUX
- ARTICLE9 - ORDRE DE SERVICE ET CORRESPONDANCES
- ARTICLE10 - DOMICILE DU COCONTRACTANT
- ARTICLE11 - CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX
- ARTICLE12 - ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT
- ARTICLE13 - SOUS-TRAITANCE
- ARTICLE14 - TRAVAUX EN REGIE D'ENTREPRISE
- ARTICLE15 - PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION
- ARTICLE16 - RESEAUX PUBLICS ET PRIVES
- ARTICLE17 - MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE
- ARTICLE 17 BIS - TRAVAUX PAR APPROCHE HIMO
- ARTICLE18 - REMplacement DU PERSONNEL D'ENCADREMENT
- ARTICLE19 - PROJET D'EXECUTION DES TRAVAUX
- ARTICLE20 - INTERDICTION DE TRAVAILLER LA NUIT, LES DIMANCHES ET LES JOURS FERIES.
- ARTICLE21 - DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES
- ARTICLE22 - MODIFICATION DES OUVRAGES
- ARTICLE23 - MATERIAUX
- ARTICLE24 - BREVET D'INVENTION
- ARTICLE25 - DELAIS D'EXECUTION
- ARTICLE26 - PENALITES DE RETARD
- ARTICLE27 - RECEPTION PROVISOIRE
- ARTICLE28 - DELAI DE GARANTIE
- ARTICLE29 - ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE
- ARTICLE30 - RECEPTION DEFINITIVE
- ARTICLE31 - ACCES AU CHANTIER
- ARTICLE32 - ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'OEUVRE
- ARTICLE33 - ATTRIBUTIONS DE L'INGENIEUR DU MARCHE
- ARTICLE34 - REUNIONS DE CHANTIER
- ARTICLE35 - JOURNAL DE CHANTIER
- ARTICLE36 - MISE A DISPOSITION DES LIEUX

ARTICLE37 - MAINTIEN DE LA CIRCULATION
ARTICLE38 - MESURES DE SECURITE
ARTICLE39 - DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX
ARTICLE40 - SUJECTIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS
ARTICLE41 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARTICLE42 - REMISE EN ETAT DES LIEUX

CHAPITRE III-CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE43 - MONTANT DU MARCHE
ARTICLE44 - CONSISTANCE DES PRIX
ARTICLE45 - SOUS - DETAIL DES PRIX
ARTICLE46 - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES - VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX ET DANS LA NATURE DES OUVRAGES
ARTICLE47 - MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX
ARTICLE48 - REGLEMENT DES TRAVAUX EN REGIE D'ENTREPRISE
ARTICLE49 - LIEU ET MODE DE PAIEMENT
ARTICLE50 - AVANCE DE DEMARRAGE
ARTICLE51 - CAUTIONNEMENT DEFINITIF
ARTICLE52 - RETENUE DE GARANTIE
ARTICLE53 - NANTISSEMENT
ARTICLE54 - ASSURANCES
ARTICLE55 - VARIATION DES PRIX
ARTICLE56 - TIMBRE ET ENREGISTREMENT
ARTICLE57 - REGIME FISCAL ET DOUANIER

CHAPITRE IV - CLAUSES DIVERSES

ARTICLE58 - RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE
ARTICLE59 - LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN D'OEUVRE
ARTICLE60 - REGLEMENT DES LITIGES
ARTICLE61 - MISE EN FORME ET REPRODUCTION DU MARCHE
ARTICLE62 - RESILIATION DU MARCHE
ARTICLE63 - ET DERNIER - VALIDITE DU MARCHE

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans la ville de _____.

ARTICLE 2 : LOIS ET REGLEMENTATIONS APPLICABLES

Les lois et réglementations applicables sont celles en vigueur au Cameroun, notamment :

- la loi n° 92/007 du 14 août 1992 portant Code du travail ;
- la loi cadre n°096/12 du 05 août 1996 relative à la gestion de l'environnement et les textes généraux sur la protection de l'environnement ;
- la loi n° 2000/09 du 13 juillet 2000 fixant l'organisation et les modalités de l'exercice de la profession d'Ingenieur du Génie civil ;
- la loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat et des autres entités publiques ,
- la loi n° 2018/022 du 11 décembre 2018 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019 ,
- le décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics,
- le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 complétant certaines dispositions du décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement .
- le décret N°2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics
- le décret N°2012/076 du 08 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- l'arrêté n° 093/CAB/PM du 5 novembre 2002 fixant les montants de la caution de soumission et des frais d'achat des dossiers d'appel d'offres ;
- l'arrêté n° 033/CAB/PM du 13 Février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales, applicable aux marchés publics .
- la circulaire n° 003/CAB/PM du 31 janvier 2011 précisant les modalités de gestion des changements des conditions économiques des marchés publics ;
- la lettre-circulaire n° B04/LC/MINMAP/CAB du 25 janvier 2017 relative à la prise en compte des défaitances des entreprises dans l'exécution des marchés antérieurs dans l'attribution de nouveaux marchés ;
- la circulaire portant instructions relatives à l'exécution des lois de finance, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et autres organismes subventionnés pour l'Exercice 2019 ;
- Les normes en vigueur au Cameroun.

ARTICLE 3 : PROCEDURE DE PASSATION DU MARCHE

Le présent marché est passé après appel d'offres national ouvert.

ARTICLE 4 : LANGUE APPLICABLE AU MARCHE

La langue applicable au présent contrat est le français ou l'anglais.

ARTICLE 5 : PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pièces contractuelles suivantes énumérées selon leur ordre de priorité :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP),
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),
- Le Bordereau des prix Unitaires (BPU),
- Le devis descriptif ;
- Le détail estimatif .

ARTICLE 6 : DEFINITIONS DES ATTRIBUTIONS

6.1. DEFINITIONS GENERALES

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- L'Autorité Contractante et Maître d'Ouvrage est le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain ,
- Le Chef de service du Marché est le Directeur des Opérations Urbaines du MINHOU
- L'Ingénieur du Marché est Délégué Régional du MINHOU territorialement compétent ,
- La commission de passation des marchés compétente est la Commission Interne de Passation des Marchés du MINHOU

6.2. NANTISSEMENT

En vue de l'application du régime de nantissement institué par le décret n° 2018 /366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics article 150, sont définis comme :

- Autorité chargée de l'ordonnancement : Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain;
- Autorité chargée de la liquidation des dépenses : Le Directeur des Opérations Urbaines;
- Comptables chargés des paiements : le Payer Général du Trésor pour la TVA et l'Administrateur du Fonds routier pour la part HTVA;
- Responsables compétents pour fournir les renseignements concernant le présent marché : le Chef de Service du Marché et l'Ingénieur du Marché.

ARTICLE 7 : REPRESENTANT DU COCONTRACTANT

Dans les quinze (15) jours qui suivent la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant devra obligatoirement désigner expressément le responsable de chantier, qui disposera de pouvoirs de représentation et de décision suffisants pour diriger le chantier, effectuer les approvisionnements nécessaires et engager l'entreprise.

Cette désignation se fera par courrier adressé à l'Ingénieur du marché avec copie au Chef de Service du Marché, signée par le Cocontractant et comportera trois spécimens de signature du responsable ainsi désigné. La non-objection de l'Ingénieur du Marché après huit (8) jours équivaut à l'agrément de cette désignation.

CHAPITRE II- EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 8 : CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser au titre du présent marché comprennent :

- Installation du chantier,
- Travaux de fondation,
- Maçonnerie d'élévation,
- Travaux de charpente, plafond et couverture,
- Plomberie,
- Electricité et climatisation,
- Menuiserie bois et métallique,
- Peinture,
- Assainissement extérieur,
- Fourniture et pose des pavés.

NB : les détails sont contenus dans le CCTP.

ARTICLE 9 : ORDRES DE SERVICE ET CORRESPONDANCES

Les différents ordres de services seront établis et notifiés ainsi qu'il suit :

- L'ordre de service de commencer les travaux est signé par le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie à l'Ingénieur du marché et au Maître d'œuvre le cas échéant.
- Les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du marché seront signés le Maître d'Ouvrage et notifié au Cocontractant par le Chef de service du marché avec copie à l'Ingénieur du marché, au Maître d'œuvre le cas échéant et à l'Organisme Payer.
- Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par le Chef de service avec copie à l'Ingénieur du marché et au Maître d'œuvre le cas échéant.
- Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service, avec copie à l'Ingénieur du marché et au Maître d'œuvre le cas échéant.
- Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries et autres, seront signés par le Maître d'Ouvrage sur proposition du Maître d'œuvre.

Le cocontractant du présent contrat adressera toutes notifications écrites ou correspondances au Maître d'Ouvrage sous le couvert du maître d'œuvre. S'agissant des correspondances adressées aux autres intervenants par le cocontractant, une copie sera transmise dans les mêmes délais au Maître d'Ouvrage.

Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

ARTICLE 10 : DOMICILE DU COCONTRACTANT

Dans les quinze (15) jours qui suivent la notification du marché au Cocontractant, celui-ci élira domicile à proximité du chantier et en notifiera par écrit à l'Ingénieur du marché avec copie au Chef de service du marché.

ARTICLE 11 : CONNAISSANCE DES LIEUX ET CONDITIONS GENERALES DES TRAVAUX

Le Cocontractant est réputé avoir visité et examiné l'emplacement des travaux et ses environs, et pris connaissance, avant la remise de son offre des caractéristiques, de l'emplacement et de la nature des travaux à exécuter, de l'importance des matériaux à fournir, des voies et moyens d'accès au chantier, des installations nécessaires. D'une manière générale, il est réputé s'être procuré toutes informations concernant les risques, aléas et circonstances susceptibles d'influencer son offre.

Le Cocontractant ne pourra se prévaloir de l'insuffisance de la connaissance des lieux et/ou des conditions des travaux pour solliciter un avenant ou une prolongation de délai.

ARTICLE 12 : ROLE ET RESPONSABILITE DU COCONTRACTANT

Le Cocontractant a pour mission d'assurer l'exécution des travaux sous le contrôle du Maître d'œuvre et conformément aux règles et normes en vigueur. Il est tenu notamment d'effectuer (si y a lieu) les calculs, essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l'exécution des travaux. Il est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le Cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage de la qualité des matériaux et des fournitures utilisés, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier, de la bonne exécution des travaux, des fournitures et interventions effectuées par les sous-traitants agréés.

Il a l'obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses travaux et de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'environnement. Il devra exécuter tous les travaux spécifiés au CCTP et aux textes et directives mentionnées à l'article 41 du présent CCAP. Il aura notamment l'obligation d'afficher un règlement intérieur à l'Entreprise en prenant en compte les problèmes environnementaux.

ARTICLE 13 : SOUS-TRAITANCE

Le présent marché prévoit la possibilité pour le Cocontractant de faire exécuter, après autorisation expresse du Maître d'ouvrage, une partie des travaux par des sous-traitants. Le montant des travaux susceptibles d'être sous-traités est limité à 30 % du montant du contrat.

Cette autorisation n'affranchit le Cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles. Les sous-traitants devront saisir aux mêmes conditions que le titulaire du marché. Ils exécuteront leurs parties de travaux sous la seule et pleine responsabilité du Cocontractant. Les sous-traitants agréés pourront obtenir le bénéfice du règlement direct des travaux conformément à l'article 163 du Code des marchés.

ARTICLE 14 : TRAVAUX EN REGIE

Sans objet.

ARTICLE 15 : PLANS ET DOCUMENTS D'EXECUTION

Les plans de détail et autres documents nécessaires à l'exécution des travaux seront établis par le Cocontractant sur la base des données du Dossier d'appel d'offres.

Ils seront remis au Maître d'œuvre dans un délai d'au moins dix (10) jours avant tout commencement d'exécution des travaux correspondants. Ce dernier dispose d'un délai de sept (7) jours pour faire part au Cocontractant de ses observations et remarques. Il transmettra le document corrigé comportant son avis à l'approbation de l'Ingénieur du marché avec copie au Chef de service du marché.

Au plus tard un mois après la réception provisoire et en tout avant le paiement du décompte final, le Cocontractant remettra transmettre par les soins du Maître d'œuvre au Maître d'Ouvrage trois (3) exemplaires des plans de récolelement des travaux dont un original reproductible, approuvé par l'Ingénieur du Marché et le Maître d'œuvre.

ARTICLE 16 : RESEAUX PUBLICS ET PRIVES

Le Cocontractant doit prendre des précautions au voisinage des câbles et des canalisations. Pour ce faire, il devra avant tout commencement d'exécution des travaux rechercher les câbles et canalisations enterrés existants (électricité, eau, téléphone etc...) situés dans les zones concernées par les travaux.

Au cas où le personnel ou les engins du Cocontractant ou de ses sous-traitants causeraient un dommage à ces câbles ou canalisations, les travaux de réparation seront à la charge du Cocontractant. A cet effet il prendra l'attache des concessionnaires concernés. Ces dispositions ne diminuent en rien, pour le Cocontractant, sa responsabilité sur les dommages indirects qui pourraient en résulter.

ARTICLE 17 : MATERIEL ET PERSONNEL A METTRE EN PLACE

Dans son offre, le Cocontractant s'est engagé à mobiliser les ressources humaines et matérielles nécessaires pour la bonne exécution des travaux suivant les règles de l'art et d'après les conditions des présents CCAP et CCTP.

Le contrat a été attribué sur la base des listes détaillées du matériel et du personnel d'encadrement éventuellement complétées à la demande de l'administration. Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de Service du Marché. En cas de modification, le Cocontractant fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale ou par un matériel de performance similaire et en bon état de marche.

En tout état de cause, les listes du matériel et du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément de l'Ingénieur du marché après avis du Maître d'œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent l'ordre de service de commencer les travaux. L'Ingénieur du marché disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel et en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du contrat tel que visé à l'article 62.

Toute modification unilatérale apportée aux propositions en matériel ainsi qu'en nombre et salaire des ouvriers recrutés en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 62 du présent CCAP.

ARTICLE 18 : REMplacement DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

Si pour convenance propre, le Cocontractant doit remplacer pendant les travaux un agent d'encadrement, il ne pourra le faire qu'après l'accord écrit du Chef de service du marché. Le remplacement de l'agent en cause ne devra en aucun cas interrompre la continuité des travaux. Tous les frais en découlant seront à la charge entière du Cocontractant.

En cas de remplacement, la qualification du personnel proposé doit être au moins équivalente à celle de l'agent remplacé. En tout état de cause et sauf cas de force majeure, le Cocontractant ne pourra remplacer plus de cinquante pour cent (50%) de son personnel sans s'exposer à la procédure de résiliation.

Dans tous les cas de remplacements exposés ci-dessus, la procédure d'agrément reste valable pour le nouvel agent désigné par le Cocontractant pour succéder à l'agent remplacé.

ARTICLE 19 : PROJET D'EXECUTION

Dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra à l'approbation de l'Ingénieur du marché, après avis motivé du Maître d'œuvre, en trois (03) exemplaires, le programme d'exécution comprenant :

- Le relevé global des dégradations ;
- Le devis global ;

- Le procès-verbal de définition des tâches à exécuter;
- La description des procédés et des méthodes d'exécution des travaux envisagés avec les prévisions d'emploi du personnel, du matériel et des matériaux;
- Les résultats des essais géotechniques demandés accompagnés d'une note sur les choix techniques qui en découlent;
- Les plans d'exécution des ouvrages et les notes de calcul;
- Les plans d'approvisionnement;
- La description des dispositions de maintien de la sécurité, de la circulation et de respect de l'environnement;
- Un planning graphique des travaux;
- Les travaux que le Cocontractant fera exécuter par des sous-traitants (s'il y a lieu);
- Le schéma itinéraire ou le linéaire des travaux à exécuter.

Deux (2) exemplaires de ce projet lui seront retournés dans un délai de huit (8) jours à partir de leur réception avec :

soit la mention d'approbation « BON POUR EXECUTION »;

soit la mention de leur rejet accompagnée des motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de sept (7) jours pour présenter un nouveau dossier. L'Ingénieur du marché disposera d'un délai de cinq (5) jours pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques après avis du Maître d'Oeuvre. Dans ce cas, la procédure est relancée. Passé le délai de quarante-cinq (45) jours après notification de l'ordre de service de commencer les travaux, la non approbation du programme déclenchera les pénalités de retard mentionnées à l'article 26 ci-dessous.

L'approbation donnée par l'Ingénieur du marché n'atténuerait en rien la responsabilité du Cocontractant. Les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés.

Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel. Il doit faire apparaître les tâches critiques. Le Cocontractant tiendra constamment à jour sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier.

ARTICLE 20 : INTERDICTIONS DE TRAVAILLER LA NUIT, LES JOURS FERIES ET LES DIMANCHES

Les travaux ne pourront se poursuivre ni la nuit, ni les dimanches, ni les jours fériés sans l'autorisation écrite préalable de l'Ingénieur du marché.

ARTICLE 21 : DEMOLITION DES OUVRAGES DEFECTUEUX ET ENLEVEMENT DES MATERIAUX REFUSES

L'Ingénieur du marché aura pouvoir d'ordonner par écrit :

L'enlèvement du chantier, dans un délai de quarante-huit (48) heures, de tous les matériaux réputés non conformes aux exigences du contrat et leur remplacement par d'autres matériaux convenables et approuvés après essais de laboratoire.

La démolition et la reconstruction correcte aux frais du cocontractant de tout ouvrage ou partie d'ouvrage réputé non conforme aux exigences du contrat tant en ce qui concerne le mode d'exécution que les matériaux utilisés.

ARTICLE 22 : MODIFICATION DES OUVRAGES

Le Maître d'Ouvrage, se réserve la faculté d'introduire dans les ouvrages, lors de la phase d'exécution, toutes modifications, adjonctions, suppressions d'ouvrages ainsi que les éventuelles suppressions de catégorie de travaux qu'il estimera nécessaire pour la bonne réussite et l'économie des travaux, sans que pour cela le Cocontractant puisse prétendre à quelque compensation ou indemnité que ce soit, en dehors de celles indiquées dans le présent CCAP.

ARTICLE 23 : MATERIAUX

23.1 Le Cocontractant utilisera de façon privilégiée les lieux d'extraction mentionnés dans le CCTP ou, s'ils sont insuffisants, recherchera à ses frais les lieux d'extraction des matériaux nécessaires à la réalisation des ouvrages.

23.2 Les matériaux seront conformes aux spécifications du CCTP. Ils seront soumis aux essais ou épreuves que le maître d'œuvre jugera utile de prescrire suivant les spécifications du contrat.

23.3. Les moyens de contrôle propres mis en place par le Cocontractant et à ses frais, devront lui permettre, tant sur les lieux d'extraction, de préparation ou de fabrication que sur le chantier de mise en œuvre, d'assurer un contrôle constant, répété et régulier.

ARTICLE 24 : BREVET D'INVENTION

Le Cocontractant devra s'entendre s'il y a lieu avec les propriétaires ou les détenteurs de licence dont il voudrait appliquer ou aurait appliqué des procédés ; il réglera les redevances nécessaires et garantira le Maître d'Ouvrage contre toute poursuite.

ARTICLE 25 : DELAI D'EXECUTION

Le délai d'exécution est de quatre (04) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux délivré par le Maître d'ouvrage.

Le Cocontractant devra mobiliser les moyens matériels et le personnel suffisants pour achever les travaux dans le délai contractuel.

Par suite de travaux supplémentaires ou de circonstances justifiées, le Cocontractant pourra présenter une demande de prolongation de délai.

ARTICLE 26 : PENALITES ET RETENUES DE RETARD

Pénalités de retard des travaux :

A défaut pour le Cocontractant d'avoir terminé la totalité des travaux dans le délai imparti, il lui sera appliquée, après mise en demeure préalable, les pénalités de retard ci-après, conformément à l'article 89 du décret 2004/275 du 24/9/2004 portant code des marchés publics :

1/2000ème du montant du marché par jour calendrier de retard du premier (1^e) au trentième (30^{ème}) jour ;

1/1000^{ème} du montant par jour calendrier de retard au-delà du trentième jour.

Sous peine de résiliation, les pénalités pour retard ne pourront dépasser dix pour cent (10%) du montant du marché. Ces pénalités seront retenues sur les décomptes mensuels des travaux.

Il appartient au Cocontractant de rassembler au fur et à mesure de l'exécution des travaux, les pièces justificatives d'un dossier éventuel de demande de remise de pénalités qui ne pourra être prononcée par le Maître d'ouvrage qu'après l'avis favorable de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

Pénalités de retard de remise des documents contractuels :

Projet d'exécution : 50 000F/j de retard au-delà de trente jours à compter de la notification de l'Os de démarrage

Assurances : 20 000F/j de retard au-delà de trente (30) jours à compter de la notification de l'Os de démarrage

Pénalités pour défaut d'exécution :

Sont entendus en particulier par défauts d'exécution:

- Non remplissage du journal de chantier constaté lors des visites : 10 000F/visite
- Indisponibilité du journal de chantier lors des visites: 20 000F/visite.

NB : - Plafonnement des pénalités

En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base avec ses avenants, le cas échéant, sous peine de résiliation conformément aux dispositions de l'article 90.2 du Code des Marchés Publics.

- **Primes**

Il n'est pas prévu de prime en cas d'avance sur le délai contractuel.

ARTICLE 27 : RECEPTION PROVISOIRE

27.1 Opérations préalables à la réception

Avant la réception provisoire, le Cocontractant demande par écrit au Maître d'œuvre avec copie à l'Ingénieur et au Chef de Service du Marché, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.

Cette visite comporte entre autres opérations :

- la reconnaissance qualitative et quantitative des ouvrages exécutés,
- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfaçons,
- le respect des prescriptions environnementales,
- les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,
- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au contrat,
- la constatation du repliement éventuel des installations de chantier et la remise en état des lieux,
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux,
- les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et signé par le Maître d'œuvre et contresigné par le Cocontractant.

Au terme de cette visite de pré réception, le Maître d'œuvre spécifie éventuellement les réserves émises et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en accord avec l'Ingénieur du Marché.

Le Maître d'œuvre, veillera à la levée des réserves et dressera un procès-verbal de levée des réserves de la pré-réception qui sera joint à la convocation de réception adressée à tous les membres de la commission de réception.

27.2. Les épreuves comprises dans les opérations préalables à la réception sont définies après approbation du projet d'exécution.

27.3. Le constat du repliement des installations de chantier et de la remise en état des lieux sera effectué un mois (1) après la réception provisoire des travaux.

27.4. La Commission de réception provisoire sera composée des membres suivants :

- Président : le Maître d'œuvre ou son représentant ;
- Membres
 - le Chef de service du marché ;
 - l'Ingénieur du marché ;
 - le Chef du Service des Marchés ;
 - le cocontractant ;
- Rapporteur : le Maître d'œuvre.

Un représentant du MINMAP assiste aux travaux de la commission de réception en qualité d'observateur.

La Commission est convoquée à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Le Cocontractant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter. Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la commission de réception.

La Commission examine le rapport ou le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des travaux s'il y a lieu.

Celle-ci fera l'objet du procès-verbal de réception provisoire signé séance tenante par tous les membres de la commission ou au moins 2/3 des membres dont le président.

Le procès-verbal de réception provisoire précise ou fixe la date d'achèvement des travaux.

27.5. Réceptions provisoires partielles

Les parties de l'Ouvrage isolée, feront l'objet d'une réception provisoire partielle qui fera courir le délai de garantie sur la partie de l'Ouvrage concernée

27.6. Réception partielle.

Le Cocontractant pourra demander des réceptions partielles par type d'ouvrages. En cas de force majeure conduisant à l'interruption des travaux avant leur achèvement, l'administration procèdera, si le Cocontractant en fait la demande, à des réceptions partielles des ouvrages déjà réalisés. Dans les deux cas, la commission chargée de ces réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

ARTICLE 28 : DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est de douze (12) mois à compter de la date de réception provisoire des travaux.

ARTICLE 29 : ENTRETIEN PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, le Cocontractant devra exécuter à ses frais en temps utile, tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d'un entretien normal qui apparaîtraient dans les ouvrages.

Si le Cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours aux prescriptions d'un ordre de service relatif à ces travaux, le Chef de service sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par une autre entreprise et d'en recouvrer le montant aux dépens du Cocontractant par déduction sur toutes sommes dues ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.

ARTICLE 30 : RECEPTION DEFINITIVE

Les opérations préalables à la réception définitive ainsi que la composition de la commission de réception sont les mêmes que celles de la réception provisoire à l'exception du rapporteur qui sera assuré par l'Ingénieur du marché.

ARTICLE 31 : ACCES AU CHANTIER

Dans le cadre de sa mission de contrôle de la réalisation physique des marchés publics prescrite à l'article 34(1) du Décret 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics, les représentants de l'Autorité Contractante descendront régulièrement sur le terrain afin de s'assurer sur l'effectivité de la réalisation des prestations objet du marché. A cet effet, ils auront libre accès au même titre que L'Ingénieur du marché et toute personne autorisée par lui aux travaux, au chantier, aux ateliers et à tous lieux de travail, ainsi qu'aux emplacements d'où proviennent les matériaux, produits manufacturés, et outillages utilisés pour les travaux. Le Cocontractant devra accorder toutes les facilités requises pour permettre cet accès en toute liberté.

ARTICLE 32 : ATTRIBUTIONS DU MAITRE D'ŒUVRE

Le maître d'œuvre a pour attributions de faire exécuter les travaux de façon satisfaisante. Il ne pourra relever le Cocontractant d'aucune de ses obligations contractuelles, ni (sauf exception expressément stipulée ci-dessous) ordonner un travail quelconque susceptible de retarder l'exécution des travaux ou de provoquer un paiement supplémentaire par le maître d'ouvrage, ni ordonner une modification importante quelconque à l'ouvrage à exécuter. Le maître d'œuvre est compétent pour préparer et signer les ordres de service à caractère technique.

A la demande du Cocontractant et du maître d'œuvre des constats contradictoires pourront être réalisés pour fixer les quantités des ouvrages. De tels constats contradictoires seront faits lorsqu'un ouvrage risque de ne plus pouvoir être mesuré.

ARTICLE 33 : ATTRIBUTIONS DE L'INGENIEUR DU MARCHE

L'ingénieur du marché doit s'assurer de la conformité de l'exécution sur le terrain du marché de l'entreprise et du contrôle effectué par le Maître d'œuvre. A ce titre, il assiste aux réunions de chantiers, adresse au Maître d'Ouvrage, avec copie au Chef de Service du marché, un rapport sur l'avancement des travaux et du contrôle.

ARTICLE 34 : REUNIONS DE CHANTIER

34.1 Des réunions hebdomadaires de chantier se tiendront régulièrement. La participation du conducteur de travaux aux réunions du chantier est obligatoire.

34.2 Des réunions mensuelles seront tenues en présence du Chef de Service de marché, de l'ingénieur du marché ou de leurs représentants.

34.3 Ces réunions feront l'objet d'un procès-verbal signé par les participants, le Maître d'œuvre assurant le secrétariat.

ARTICLE 35 : JOURNAL DE CHANTIER

Le journal de chantier sera tenu par le chef de chantier. Y seront consignés entre autres :

- l'avancement des travaux ;
- les opérations administratives relatives à l'exécution ou au règlement du contrat (notification, résultat d'essais, constat des travaux, etc.) ;
- les conditions atmosphériques ;
- les réceptions des matériaux et agréments de toutes sortes données par le représentant du Maître d'œuvre ;
- les incidents ou détails de toutes sortes présentant quelques intérêts du point de vue de la tenue ultérieure des ouvrages, de la durée réelle des travaux ;
- les travaux réalisés par les sous-traitants avec les références de ceux-ci.

Le Cocontractant pourra y consigner les incidents ou observations susceptibles de donner lieu à une réclamation de sa part. Le journal sera signé contradictoirement par le Maître d'œuvre et le Conducteur des travaux à chaque visite de chantier. Pour toute réclamation éventuelle du Cocontractant, il ne pourra être fait état que des événements ou documents mentionnés en temps voulu au journal de chantier.

ARTICLE 36 : MISE A DISPOSITION DES LIEUX

Toutes les installations provisoires de chantier nécessaires à l'exécution des travaux, telles que bureaux, laboratoires, garages, ateliers, logement du personnel, carrières, emprunts et pistes, ne pourront être édifiées que sur les emplacements agréés par l'ingénieur du marché en accord avec les autorités administratives locales.

Dans la mesure de ses possibilités, l'administration mettra gratuitement à la disposition du Cocontractant pour la durée des travaux, le domaine privé ou public de l'Etat nécessaire aux besoins du chantier. Les terrains appartenant à l'administration et mis à la disposition du Cocontractant devront être remis en bon état en fin des travaux.

ARTICLE 37 : MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Le Cocontractant devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour que le maintien de la circulation soit assuré pendant toute la durée des travaux sur les routes et pistes existantes. Il ne pourra se prévaloir des sujétions qui en résulteraient pour éluder les obligations de son contrat, ni pour soulever une quelconque réclamation.

ARTICLE 38 : MESURES DE SECURITE

Le Cocontractant aura la charge de fournir et d'entretenir à ses frais, tous les dispositifs d'éclairage, de protection, de clôture et de gardiennage qui s'avéreront nécessaires à la bonne exécution des travaux ou qui seront exigés par l'ingénieur du marché.

Le Cocontractant sera personnellement responsable de toutes les conséquences directes ou indirectes d'une carence de la signalisation ou dans l'entretien des ouvrages provisoires nécessaires au maintien de la circulation.

ARTICLE 39 : DOMMAGES AUX PROPRIETAIRES DANS L'EMPRISE DES TRAVAUX

Les indemnités qui découlent des expropriations des cultures qui seront nécessaires du fait de la situation de l'emprise des présents travaux (carrières et emprunts, accès aux carrières et aux emprunts inclus) seront à la charge du Cocontractant. Celui-ci sera tenu de provoquer avant exécution des travaux, la reconnaissance contradictoire des cultures et propriétés, qui seront évaluées en accord avec le représentant de l'Ingénieur du marché et les autorités administratives locales.

ARTICLE 40 : SUJETIONS RESULTANT DU VOISINAGE D'AUTRES CHANTIERS

Le Cocontractant devra prendre en compte toutes les mesures nécessaires pour n'apporter aucune entrave à l'exécution des travaux d'autres entreprises. Il devra laisser circuler le matériel de ces entreprises sur ou sous les ouvrages déjà faits partout où le Maître d'œuvre jugera que l'établissement de voies indépendantes ne sera pas possible, sans qu'il puisse prétendre à une quelconque indemnité.

ARTICLE 41 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Le Cocontractant sera tenu de se conformer aux textes régissant la protection de l'environnement en vigueur dans la République du Cameroun, notamment la loi cadre N° 096/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l'environnement. Il devra notamment se conformer aux prescriptions du CCTP (voir article B1000) en la matière.

ARTICLE 42 : REMISE EN ETAT DES LIEUX

La remise en état des lieux comprenant l'enlèvement des installations, matériels, matériaux et débris de chantier, maintenus ou prévus pour l'entretien pendant le délai de garantie, doit être faite dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception provisoire et en tout cas avant l'approbation du décompte général et définitif des travaux. Toutefois, l'administration se réserve le droit de demander au Cocontractant de laisser sur place les installations qu'elle serait susceptible de réutiliser. En cas d'accord, la cession de ces installations se fera moyennant un prix établi à l'amiable.

CHAPITRE III – CLAUSES FINANCIERES

ARTICLE 43 : MONTANT DU CONTRAT

Le montant du contrat est de F CFA Hors TVA.

Le montant de la TVA est de F CFA.

Le montant toutes taxes comprises est de F CFA.

ARTICLE 44 : CONSISTANCE DES PRIX

Les prix figurant au bordereau des prix unitaires sont réputés avoir été établis sur la base des conditions économiques en vigueur en République du Cameroun au mois précédent celui de la soumission.

Le Cocontractant est réputé avoir une parfaite connaissance de toutes les sujétions imposées pour l'exécution, pour s'en être personnellement rendu compte sur le terrain avant de soumissionner, notamment :

- la nature et la qualité des sols et terrains ;
- les conditions de transport et d'accès au chantier à toute époque de l'année ;
- le régime des eaux et des pluies dans la région et des risques éventuels d'inondation.

Les prix du bordereau des prix comprennent tous les frais de la main d'œuvre participant directement ou indirectement à l'exécution des travaux y compris les salaires et les primes, les assurances, les charges salariales diverses, les frais de déplacement. Ils comprennent également les postes suivants :

- Amenée, montage, entretien, démontage et repli de toutes les installations y compris bureaux, laboratoires, matériel de carrières éventuelles, ateliers, habitation etc.

- Amenée, fournitures, stockage et transport de tous les matériaux, ingrédients, carburant, lubrifiants, pièces de rechange et matières consommables, etc.
- Entretien des ouvrages existants utilisés pour la réalisation du présent contrat
- Prospection des gîtes d'emprunts, extraction, stockage et mise en œuvre des matériaux, drainage des gisements ;
- Les mesures d'atténuation des impacts directs environnementaux ;
- Entretien des ouvrages pendant le délai de garantie ;
- Assurance y compris responsabilité civile ; assurance de chantier ;
- Douane, impôts, taxes de toutes natures dans le cadre du régime douanier et fiscal en vigueur dans la République du Cameroun conformément à l'article 57 du présent contrat ;
- Frais financiers et frais généraux du chantier
- Rémunération pour bénéfice et aléas.

Les prix du bordereau des prix unitaires comprennent toutes les sujétions d'exécution qu'elles soient ou non explicitées dans le présent contrat.

Les prix pour mémoire ou pour lesquels des quantités ne sont pas portées ne font pas partie du contrat. Les frais d'expropriation des terrains (carrières, pistes d'accès et emprunts), y compris les ouvrages qui y seraient construits et les cultures, pour réaliser les travaux, ainsi que les droits et taxes relatifs à ces frais incombe au Cocontractant qui devra en tenir compte dans l'élaboration de ses prix.

En aucun cas, le Cocontractant ne peut se prévaloir de l'insuffisance de renseignements fournis par l'administration pour revenir en cours du contrat sur les prix qu'il a consentis ou pour demander une indemnité.

ARTICLE 45 : SOUS-DETAIL DES PRIX

Le Cocontractant a fourni dans sa soumission le sous-détail de chacun des prix d'application, établi suivant les règles en usage, et faisant ressortir en détail le montant des charges et frais accessoires sur salaire et main d'œuvre ainsi que celui du montage, de l'entretien, du démontage, de l'amortissement des installations, du matériel et de l'outillage, les sujétions diverses, frais généraux, faux frais et bénéfices.

Le sous détail explicite le nombre d'heures de chaque nature d'engin et de chaque catégorie d'ouvriers nécessaires pour effectuer la quantité unitaire des prestations ainsi que toutes fournitures, transports, matières consommables utilisés pour l'exécution des travaux.

En outre, le Cocontractant a donné, pour les taux de salaire et les prix de base adoptés pour les fournitures, toutes références utiles, officielles autant que possible, pour que le Crédit Service du Marché puisse vérifier leur exactitude.

ARTICLE 46 : TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES – VARIATION DANS LA MASSE DES TRAVAUX

Qu'il s'agisse d'augmentation dans la masse des travaux, ou d'ouvrages non prévus au contrat, aucun travail supplémentaire ne pourra être exécuté par le Cocontractant s'il n'a pas fait au préalable l'objet d'un ordre de service du Maître d'Ouvrage le prescrivant explicitement.

Il sera fait application des prix unitaires du bordereau. Si les travaux supplémentaires comportent de nouveaux prix, ceux-ci feront l'objet d'un avenant.

Les quantités relatives à l'ensemble des prix du bordereau ainsi que la masse initiale des travaux pourront varier en plus jusqu'à une limite de dix pour cent (10%) sans que l'entreprise puisse prétendre à une indemnité.

ARTICLE 47 – MODE DE REGLEMENT DES TRAVAUX

47.1 Constatation des travaux exécutés

A la fin de chaque mois, le Cocontractant et le Maître d'œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

Le constat de l'effectivité des travaux effectués par l'entreprise ne diminue en rien ni sa responsabilité, ni celle du Maître d'œuvre quant aux problèmes de qualité des travaux et aux conséquences dommageables que la mise en œuvre desdits travaux pourraient avoir, tant à l'égard du respect des clauses du Marché qu'à l'égard des tiers.

En cas de doute sur la qualité des travaux, une expertise sera commise pour la vérification et la confirmation ou non, aux frais des deux parties suscitées.

47.2 Décompte mensuel

Au plus tard le 5 du mois suivant les prestations, le Cocontractant remettra en dix (10) exemplaires au Maître d'œuvre, deux (02) projets de décompte provisoire mensuel (un décompte Hors TVA et un décompte du montant des Taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, depuis le début de celui-ci. Le montant du décompte mensuel HTVA tient compte :

- des avances éventuelles accordées au titre du démarrage des travaux ou approvisionnements ;
- du montant des travaux déterminés sur la base des quantités de l'attachement contradictoire, auxquelles sont appliqués les prix du bordereau ;
- des remboursements des avances consenties au Cocontractant en application de l'article 50.2 du présent C.C.A.P. ;
- de la retenue de garantie contractuelle, si celle-ci n'est pas remplacée par une caution bancaire ;
- des pénalités de retard.

Le montant de l'acompte mensuel à régler au Cocontractant sera déterminé à partir du décompte mensuel par le Maître d'œuvre qui dressera alors l'état d'acompte.

Le montant à payer résultera de la différence entre le montant du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent.

Seul le décompte Hors TVA diminué de l'AIR sera réglé au Cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture comptable entre les budgets du MINHDL et du MINFI.

L'acompte ne présente pas un caractère de paiement définitif. Le Cocontractant en reste débiteur jusqu'à l'établissement du décompte général et définitif du marché.

Le Maître d'œuvre visera les décomptes pour validation ou y apportera des corrections. Il les transmettra à l'Ingénieur du marché pour validation puis au Chef de Service du Marché pour approbation et transmission à l'organisme payeur pour paiement.

Les paiements seront effectués sur le Fonds Routier - Exercice 2019.

47.3 Décompte de fin de travaux (Décompte final)

Après achèvement des travaux et dans un délai maximum de 45 jours après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois accepté ou rectifié par le Maître d'œuvre devient décompte final. Il servira à l'établissement de l'acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l'établissement des décomptes mensuels.

47.4 Décompte général et définitif.

Au moment de la réception définitive des travaux, le Chef de Service du Marché dresse le décompte général et définitif du marché qu'il fait signer contradictoirement par le Cocontractant et le Maître d'œuvre. Ce décompte comprend

le décompte final, l'acompte pour solde, la récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le Cocontractant, lie définitivement les parties et met fin au marché, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires. Il est soumis au visa préalable du Ministre en charge des Marchés Publics avant transmission à l'organisme payeur.

47.5. Intérêts Moratoires.

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément à l'article 88 du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 48 : REGLEMENT DES TRAVAUX EN REGIE

Sans objet

ARTICLE 49 : LIEU ET MODE DE PAIEMENT

Les paiements seront effectués par virement bancaire en francs CFA au compte N° ouvert au nom du cocontractant.

ARTICLE 50 : AVANCE DE DEMARRAGE

50.1. Conformément aux textes en vigueur et sur demande expresse du Cocontractant, il pourra être accordé une avance de démarrage d'un montant au plus égal à vingt pour cent (20%) du montant du marché sans justification. Cette avance devra être cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de 1er ordre agréé par le Ministre en charge des Finances.

50.2. L'avance de démarrage sera remboursée par prélevement de cinquante pour cent (50%) du montant des travaux de chaque décompte à partir du moment où les travaux effectués dépassent quarante pour cent (40%) du montant du marché. Il doit être terminé au plus tard lorsque le montant des travaux atteint quatre-vingt pour cent (80%) de la valeur du marché.

50.3. Lorsque le remboursement de l'avance de démarrage atteint 50%, le Chef de Service du Marché donne la mainlevée de la partie de la caution correspondante si le Cocontractant en fait la demande écrite.

ARTICLE 51 : CAUTIONNEMENT DEFINITIF

51.1. Le cautionnement définitif garantissant l'exécution intégrale des travaux sera constituée dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Le cautionnement provisoire est restitué au Cocontractant dès constitution de ce cautionnement définitif.

51.2. Son montant est fixé à cinq pour cent (5%) du montant TTC du marché.

51.3. Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire d'un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances.

51.4. Le cautionnement sera restitué, ou la caution bancaire le remplaçant libérée, sur demande écrite du Cocontractant, après la réception provisoire des travaux et sur présentation de l'attestation de mainlevée de caution signée du Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 52 : RETENUE DE GARANTIE

Au titre de la garantie des travaux, il sera opéré sur le montant de chaque acompte mensuel une retenue de dix pour cent (10%) du montant relatif aux ouvrages d'assainissement. La retenue de garantie pourra être remplacée par une caution personnelle et solidaire du même montant émanant d'un établissement bancaire installé sur le territoire camerounais et agréé par le Ministre en charge des Finances. La retenue de garantie sera libérée à la réception définitive.

ARTICLE 53 : ASSURANCES

Le Cocontractant devra justifier qu'il est titulaire d'une police d'assurance de responsabilité civile, pour les dommages de toutes natures causés aux tiers :

- par son personnel salarié en activité de travail

- par le matériel qu'il utilise ;
- du fait des travaux.

Le chantier devra être couvert pour l'ensemble des travaux d'une assurance globale de chantier délivrée par une compagnie agréée par le Ministre en charge des Finances.

Aucun règlement à l'exception de l'avance de démarrage ne sera effectué sans présentation d'un certificat d'une compagnie prouvant que le Cocontractant a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux objet du présent contrat.

Le Cocontractant dispose d'un délai de trente ((30) jours à compter de l'ordre de service de commencer les travaux pour présenter un certificat d'une compagnie d'assurance prouvant qu'elle a intégralement réglé les primes ou cotisations relatives aux travaux pour le présent contrat. Passé ce délai le contrat pourra être résilié.

ARTICLE 54 : VARIATION DES PRIX

Le présent contrat est à prix unitaires et forfaitaires. Ces prix sont fermes et non révisables.

ARTICLE 55 : TIMBRE ET ENREGISTREMENT

Sept (07) exemplaires originaux des pièces constitutives du présent marché seront timbrer et enregistrer par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur.

Après enregistrement, cinq exemplaires du marché devront être retournés dans les délais sus prescrits dans les services du Maître d'Ouvrage (Service des Marchés) pour ventilation.

ARTICLE 56 : REGIME FISCAL ET DOUANIER

Le présent marché est soumis en matière de fiscalité à la réglementation en vigueur dans la République du Cameroun. Le présent marché sera conclu toutes taxes comprises, conformément à la loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2019.

CHAPITRE IV : CLAUSES DIVERSES

ARTICLE 57 : RISQUES, RESERVES ET CAS DE FORCE MAJEURE

Les cas de force majeure s'étendent aux effets des catastrophes naturelles ou tout autre événement que le Cocontractant ne pouvait raisonnablement ni prévoir, ni éviter et dont les circonstances rendent l'exécution des travaux impossible et pas seulement plus onéreuse.

En cas de force majeure, le Cocontractant ne verra sa responsabilité dégagée que s'il a averti par écrit l'Autorité Contractante avec copie au Maître d'ouvrage de son intention d'invoquer cette force majeure et ce avant la fin du vingtième (20^e) jour qui succède à l'événement.

Il appartient à l'Autorité Contractante d'apprecier le cas de force majeure et les preuves fournies par le Cocontractant.

ARTICLE 58 : LEGISLATION CONCERNANT LA MAIN-D'ŒUVRE

Le Cocontractant devra se conformer à la législation en vigueur concernant l'emploi de la main-d'œuvre.

ARTICLE 59 : REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige survenant entre les parties contractantes fera l'objet d'une tentative de règlement amiable.

A défaut du règlement amiable, tout différend découlant de l'exécution du contrat sera porté devant la juridiction camerounaise compétente conformément à l'article 187 du décret n° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

ARTICLE 60 : PIÈCES A FOURNIR PAR LE COCONTRACTANT

Le Cocontractant devra fournir à l'Administration quinze (15) exemplaires du contrat signé.

ARTICLE 61 : RESILIATION DU MARCHE

Le marché peut être résilié comme prévu aux articles 180 à 185 du décret n° 2018 /366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et au Décret N°2012/075 du 08 mars 2012 et également suivant les conditions particulières suivantes :

- Non enregistrement du contrat dans les délais prescrits,
- Non présentation de la police d'assurance dans les délais prescrits,
- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des travaux,

ARTICLE 61 et DERNIER : VALIDITE DU MARCHE

Le présent marché ne deviendra définitif qu'après sa signalisation par l'Autorité Contractante. Il entrera en vigueur dès sa notification au Cocontractant.

PIECE N° 5 :

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

SOMMAIRE

ARTICLE B 100 – GENERALITES

- Article B 101 – Objet du présent cahier des prescriptions techniques
- Article B 102 – Abréviations
- Article B 103 – Normes et règlements
- Article B 104 – Descriptions des études
- Article B 105 – Descriptions des travaux

ARTICLE B 200 – QUALITES ET PREPARATIONS DES MATERIAUX MIS EN ŒUVRE

- Article B 201 – Granulats pour mortier et bétons
- Article B 202 – Liants hydrauliques
- Article B 203 – Adjuvants
- Article B 204 – Produits de cure
- Article B 205 – Composition des bétons et mortiers
- Article B 207 – Eau de compactage et de gâchage
- Article B 207 – Aciers pour armatures de béton armé
- Article B 208 – Profilés et aciers divers
- Article B 209 – Coffrage
- Article B 210 – Parpaings
- Article B 211 – Façonnage des armatures pour béton armé
- Article B 212 – Matériaux pour remblais
- Article B 213 – Matériaux pour couche de fondation et de base
- Article B 214 – Matériaux pour imprégnation de couche de base, couche d'accrochage et revêtements de chaussée
- Article B 215 – Matériaux pour remblais sous fondation
- Article B 216 – Matériaux pour dispositifs filtrants
- Article B 217 – Dispositifs d'étanchéité
- Article B 218 – Tuyaux en béton
- Article B 219 – Tuyaux en pvc
- Article B 220 – Fontes de voirie
- Article B 221 – Enrochements
- Article B 222 – Peintures routières
- Article B 223 – Hydrofuges

ARTICLE B300 – MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

TRAVAUX PRELIMINAIRES – TERRASSEMENTS – VOIRIE

- Article B301 – Dispositions d'ordre général
- Article B302 – Implantation générale

ARTICLE B310 – TRAVAUX PRELIMINAIRES

- Article B311 – Débroussaillage
- Article B312 – Vides
- Article B313 – Scarification des chaussées existantes
- Article B314 – Démolition
- Article B315 – Décharges

ARTICLE B 320 – TERRASSEMENTS

- Article B321 – Décapage de la terre végétale
- Article B322 – Mouvements des terres
- Article B323 – Purge des terres de mauvaise tenue
- Article B324 – Prescriptions applicables aux terrassements en déblais
- Article B325 – Carrières et emprunts
- Article B326 – Prescriptions applicables aux terrassements en remblais
- Article B327 – Tolérance sur les terrassements
- Article B328 – Compactage
- Article B329 – Réglage des plates-formes

- Article B330 – Voiries
- Article B331 – Finition des fonds de forme
- Article B332 – Exécution de la couche de fondation
- Article B333 – Exécution de la couche de base
- Article B334 – Essais de contrôle de mise en œuvre de la couche de fondation et de la couche de base

ARTICLE B340 – REVETEMENTS DE CHAUSSEES ET TROTTOIRS

- Article B341 – Mode d'exécution des revêtements multicouches
- Article B342 – Revêtements en enrobés denses
- Article B343 – Contrôle du profilage et des épaisseurs
- Article B344 – Modalités du contrôle
- Article B345 – Obligation du cocontractant vis-à-vis du contrôle
- Article B346 – Moins-values éventuelles pour non-respect des clauses techniques

ARTICLE B400 – MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX FLUVIALES

- Article B401 – Indications générales

ARTICLE B410 – TERRASSEMENTS

- Article B411 – Exécution des tranchées et fouilles
- Article B412 – Exécution des tranchées à l'aide d'engins mécaniques
- Article B413 – Etalement et blindages
- Article B414 – Drainage sous canalisation et ouvrage
- Article B415 – Remblaiement des tranchées
- Article B416 – Mise hors d'eau des travaux
- Article B417 – Mise en œuvre des dispositifs filtrants

ARTICLE B420 – RESEAUX DE DRAINAGE

- Article B421 – Pose des canalisations et de leurs accessoires
- Article B422 – Regards de visites et avaloirs
- Article B423 – Epreuves des canalisations
- Article B424 – Essai général des réseaux d'assainissement enterrés
- Article B425 – Construction des caniveaux et dalots
- Article B426 – Entretien pendant le délai de garantie

ARTICLE B500 – MODE D'EXECUTION DES OUVRAGES D'ART

- Article B501 – Terrassement
- Article B502 – Fabrication et transport des bétons
- Article B503 – Mise en œuvre et durcissement des bétons
- Article B504 – Parements
- Article B505 – Ouvrages en béton armé

ARTICLE B600 – MODE D'EXECUTION DES AMENAGEMENTS PARTICULIERS

- Article B601 – Dispositif de sécurité pour les piétons
- Article B602 – Dispositif anti-stationnement
- Article B603 – Glissière de sécurité
- Article B604 – Garde-corps
- Article B605 – Tranches pour câbles et fourreaux
- Article B607 – Fourreaux – gaines souples
- Article B607 – Grillage avertisseur
- Article B608 – Chambre de tirage

ARTICLE B609 – MASSIF D'ANCRAGE

- Article B610 – Bordures

ARTICLE B700 – SIGNALISATION HORIZONTALE

Article B701 – Qualités et essais des matériaux constitutifs
Article B702 – Prescriptions générales sur les fournitures
Article B703 – Procédés et contrôle de fabrication
Article B704 – Essais des ouvrages
Article B705 – Consistance des travaux
Article B707 – Produits employés
Article B707 – Délai de garantie
Article B708 – Marques sur chaussées
Article B709 – Travaux de nettoyage
Article B710 – Mode d'exécution des travaux
Article B711 – Conditions d'exécution

ARTICLE B800 – MODES D'EXECUTION DE DEPLACEMENTS DES RESEAUX

Article B801 – Généralités
Article B802 – Tranchées de reconnaissance
Article B803 – Exécution des travaux

ARTICLE B900 – MODES D'EXECUTION DES PLANTATIONS

Article B901 – Provenance et qualité des arbres et arbustes
Article B902 – Mode d'exécution des travaux
Article B903 – Engazonnement
Article B904 – Nettoyage
Article B905 – Garantie et entretien
Article B907 – Pavage
Article B907 – Aménagement du dalot existant
Article B908 – Signalisation
Article B909 – Plots en béton.

ARTICLE B1000 – DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES.

ARTICLE B1100 – DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DU CON AID/CBR PLUS

ARTICLE B 100 – GENERALITES

ARTICLE B 101 – OBJET DU PRESENT CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières a pour but de spécifier les normes applicables aux matériels et matériaux incorporés dans les travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST).

ARTICLE B 102 - ABREVIATIONS

Les abréviations employées dans le présent Cahier des Prescriptions Techniques ont les significations suivantes :

| | |
|--------------------|---|
| - C.P.S ou C.C.A.G | Cahier des Prescriptions Spéciales ou Cahier des Clauses Administratives Générales ; |
| - C.P.T ou C.C.T.P | Cahier des Prescriptions Techniques ou Cahier des Clauses Techniques Particulières ; |
| - C.P.C | Cahier des Prescriptions Communes ; |
| - A.S.T.M | American Society for Testing Materials; |
| - A.A.S.H.O | American Association of States Highway Official; |
| - O.P.N | Optimum Proctor Normal; |
| - O.P.M | Optimum Proctor Modifié; |
| - C.B.R | Californian Bearing Ratio; |
| - LABOGENIE | Laboratoire National de Génie Civil du Cameroun ; |
| - L.C.P.C | Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de France ; |
| - C.E.B.T.P | Centre Expérimental du Bâtiment et des Travaux Publics, Manuel édition 1980, Ministère Français de la Coopération ; |
| - CDE | Camerounaise des Eaux ; |
| - AES/SONEL | Société Nationale d'électricité du Cameroun ; |
| - C.U | Communauté Urbaine |

ARTICLE B103 – NORMES ET REGLEMENTS

Les normes applicables sont celles en vigueur dans la République du Cameroun ou à défaut, les normes françaises en vigueur dans le domaine du BTP.

D'autres normes seront acceptées si leur qualité est équivalente ou supérieure à la norme spécifiée après soumission à l'approbation de l'Ingénieur de Contrôle.

Les provenances, qualités, types, dimensions, poids, et caractéristiques, ainsi que les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception des matériaux et de fournitures, devront répondre aux normes en vigueur au moment de la signature du Marché.

Le Cocontractant est réputé connaître ces normes et en particulier les documents suivants :

B103.1 Cahier des Clauses Techniques (C.C.T, ex-C.P.C)

| | |
|----------------------------|--|
| - Fascicule N° 1 | Dispositions générales et communes aux diverses natures de travaux |
| - Fascicule N° 2 | Terrassements généraux |
| - Fascicule N° 3 | Fourniture de liants hydrauliques |
| - Fascicule N° 4 (Titre 1) | Acier pour béton armé |
| - Fascicule N° 7 | Reconnaissance des sols |
| - Fascicule N° 23 | Granulats routiers |
| - Fascicule N° 24 | Fourniture de liants hydrocarboneés employés à la construction et à l'entretien des chaussées |
| - Fascicule N° 29 | Travaux, construction, entretien des voies places et espaces publics, pavés et dallés en béton ou en roche naturelle |
| - Fascicule N° 26 | Exécution des enduits superficiels |
| - Fascicule N° 31 | Bordures et caniveaux en pierres naturelles ou en béton et dispositifs de retenue des bélons |
| - Fascicule N° 32 | Construction de trottoirs |
| - Fascicule N° 35 | Travaux d'espaces verts, d'aires de sport et loisirs |
| - Fascicule N° 50 | Travaux topographiques, plans à grande échelle |
| - Fascicule N° 61 | |
| Titre 4 | Actions climatiques |
| Titre 5 | Conception et calculs des ponts et constructions métalliques |
| - Fascicule N° 62 | Règles techniques de conception et de calculs des ouvrages et constructions en béton armé suivant la |

| | |
|-------------------------|--|
| (Titre 1 – Section 2) : | méthode des états limites |
| - Fascicule N° 63 : | Exécution et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers |
| - Fascicule N° 64 : | Travaux de maçonnerie d'ouvrage de génie civil |
| - Fascicule N° 65 : | Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint |
| - Fascicule N° 66 : | Exécution des ponts et autres ossatures métalliques de technique analogues |
| - Fascicule N° 67 : | Etanchéité des ouvrages d'art |
| - Fascicule N° 68 : | |
| Titre 1 : | Exécution des travaux de fondation d'ouvrages |
| - Fascicule N° 70 : | Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes |
| - Fascicule N° 71 : | Fourniture et pose de canalisations d'eau, accessoires et branchement |
| | Le Cahier des Prescriptions Communes applicables à la réalisation d'un réseau d'éclairage public de Mars 1974. |
| | Toutes les règles techniques éditées par l'UTE dans leur édition à jour pour les installations électriques. |

ARTICLE B104 – DESCRIPTIONS DES ETUDES

Immédiatement après notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, le Cocontractant délimitera l'emprise des travaux et entreprendra la délimitation des constructions à l'intérieur de ces emprises après accord ou selon les instructions du Maître d'Œuvre. Ensuite, il établira à partir des plans et documents d'appel d'offres le projet d'exécution complet définissant l'adaptation des ouvrages aux conditions réelles d'exécution.

Le projet d'exécution comprendra toutes les modifications ou variantes proposées par le Cocontractant ainsi que les notes de calcul et dessins visés à l'article A 327.3 du Cahier des Prescriptions Spéciales.

Le projet d'exécution devra être remis au Maître d'œuvre avec copie à l'Ingénieur du marché dans un délai de sept (07) jours avant la date de début de la partie des travaux correspondante.

Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de quinze jours pour approuver le projet d'exécution ou pour faire connaître ses observations dans les conditions définies dans le Cahier des Prescriptions Spéciales. Le projet d'exécution comprendra

Plans de situations au 1/500^e

Tracé des emprises au 1/500^e

Plans d'implantation au 1/500^e des voies et ouvrages avec l'assainissement eaux pluviales,

Projets et plans des déplacements des réseaux (CDE, AES-SONEL, CAMTEL) au 1/500^e,

Cahier des profils en travers au 1/100^e (un profil tous les 10 m),

Profils en travers type au 1/50^e,

Plans des chemins au 1/200^e avec l'assainissement,

Plans de coffrage et de ferrailage des ouvrages d'assainissement au 1/20^e (dalots, regards, têtes d'ouvrages, etc.),

Plans de détail au 1/50^e (bordures de trottoirs, etc.)

Toutes notes de calcul des ouvrages d'assainissement,

Notes de calcul de l'assainissement et débouché des ouvrages,

Programme, plan et résultat des essais géotechniques (sois de fondation, déblais réutilisables en remblais, purges, niveau de la nappe phréatique, essais de déflection, etc.).

Avant-mètre détaillé par section et ouvrages.

ARTICLE B105 – DESCRIPTION DES TRAVAUX

Les travaux à réaliser comprennent les opérations suivantes :

a) Travaux préparatoires

- Installation du chantier

- Projet d'exécution

b) Travaux préliminaires

Débroussailler,

Implantation des voies,

Nettoyage du terrain y compris enlèvement des décombres s'il y a lieu,

L'abattage des arbres y compris dessouchage

Les études hydrographiques,

Les démolitions

c) Terrassements

La mise en place de la plateforme y compris la création des fossés et exutoires,

La mise en œuvre de la couche de fondation et de la couche de base.

d) Revêtements des chaussées et trottoirs

e) Assainissement des eaux pluviales

Construction des caniveaux en BA, des fossés maçonnés, des cunettes, le cas échéant.

Construction des regards

Fabrication et pose des dalles de couverture,

f) Les déplacements (ou le rétablissement des branchements) des réseaux des concessionnaires (AES-SONEL, CAMTEL et CDE), le cas échéant.

ARTICLE B 200 – QUALITES ET PREPARATION DES MATERIAUX MIS EN ŒUVRE

GENERALITES

Les essais de contrôle et études d'exécution prescrits dans le présent CCTP seront à la charge du Cocontractant qui est tenu d'en soumettre les résultats à l'approbation du Maître d'Œuvre. Des échantillons des matériaux et équipements qui auront été retenus par le Maître d'Œuvre seront conservés dans les locaux du maître d'œuvre sur le chantier.

ARTICLE B201 – GRANULATS POUR MORTIERS ET BETONS

Les granulats pour mortiers et bétons devront répondre aux prescriptions des normes françaises citées dans les fascicules 65 du C.C.T.G. (voir B103.1). Les granulats seront d'une qualité uniforme et sans excès de morceaux plats ou allongés, de poussière ou d'impuretés.

En outre, il est précisé que la dimension des gravillons pour bétons sera au plus égale à 25 mm. Cette grosseur maximale sera réduite à 15 mm dans les zones frottées.

Toutefois dans les ouvrages massifs et sur accord expresse du Maître d'œuvre la grosseur maximale pourra être portée à 40 mm.

Le béton 0/25 sera constitué d'au moins trois classes de granulats, les courbes granulométriques étant prises dans les séries suivantes de dimensions de passoires, exprimées en millimètres : 2 – 4 - 6,3 – 10 – 20 ou 3 – 5 – 8 – 12,5 – 15 – 25.

Les sables seront de bonnes qualités, stables, propres et exemptes de poussière, de débris schisteux, argileux ou organiques. Ils ne devront pas contenir plus de 5 % d'éléments fins passant au tamis de 80 microns.

Aucun grain ne devra être de dimension supérieure à 6,3 mm. L'équivalent de sable sera obligatoirement supérieur à 70.

Le stockage des granulats se fera de façon à ce que les différentes classes ne puissent se mélanger. La contamination par boue et poussière devra être évitée. Un bon drainage des stocks devra être assuré.

La qualité et la granulométrie des granulats devront être soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre. Cet agrément ne sera acquis qu'après que les essais de résistance sur des éprouvettes de béton réalisées avec les granulats proposés se seront révélés satisfaisants.

ARTICLE B202-LIANTS HYDRAULIQUES

Le ciment entrant dans la composition des bétons ordinaires ou armés et des mortiers sera de la classe

CPA 325 ou CPJ 35. L'utilisation de ciment d'aluminium ne sera pas autorisée de même que le mélange de ciment.

Le ciment devra être emmagasiné dans les locaux secs, bien aérés et efficacement protégés contre les intempéries. Le radier des locaux en bois ou en béton se trouvera à au moins 20 cm au-dessus du sol pour éviter toute remontée d'humidité. Chaque approvisionnement devra être stocké séparément pour qu'il puisse être identifié et contrôlé facilement.

Le ciment devra être utilisé dans l'ordre de livraison ou suivant les indications du Maître d'Œuvre. L'entassement du ciment en sacs se fera sur une hauteur maximale de 2 mètres.

Le tonnage de ciment stocké devra être suffisant pour assurer une consommation d'au moins un mois en période d'activité du chantier. Tout ciment présentant des traces d'humidité ou de prise sera obligatoirement évacué du chantier.

ARTICLE B203 - ADJUVANTS

L'emploi éventuel des adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l'approbation de l'Ingénieur de contrôle. Les adjuvants devront être utilisés conformément aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G notamment en ce qui concerne le dosage maximal, les précautions à prendre et les contre-indications. Les adjuvants au chlore sont interdits, les entraîneurs d'air devront être agréés par le Maître d'Œuvre.

La mise en œuvre de l'adjuvant devra être telle que l'on soit garanti contre toute concentration anormale, à cet effet, le mélange de l'adjuvant et de l'eau de gâchage aura lieu dans le réservoir ou dans un réservoir auxiliaire qui sera muni d'un dispositif autonome de brassage suffisamment puissant et en mouvement permanent.

Les adjuvants éventuellement utilisés par le Cocontractant et approvisionnés par lui sur le chantier devront donner lieu à la présentation d'un certificat d'origine, indiquant la date limite au-delà de laquelle ces produits devront être mis au rebut.

ARTICLE B204 – PRODUITS DE CURE

Les produits de cure éventuellement utilisés pour les bétons seront soumis à l'accord préalable du Maître d'Œuvre et seront conformes aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.

ARTICLE B205 – COMPOSITION DES BETONS ET MORTIERS

B205.1 Bétons

Les bétons utilisés pour la construction des ouvrages répondront aux spécifications suivantes :

| Désignation | Dosage en ciment au m ³ | Destination | Résistance à 28 jours - Compression - Traction mini | Rapport maximal E/C |
|--------------------------|------------------------------------|---|---|---------------------|
| Béton courant (B.C) | 200 kg | Béton de propriété | | 0,70 |
| Béton de qualité 1 (BQ1) | 250 kg | Béton de forme | 18 MPa 1,8 MPa | 0,60 |
| Béton de qualité 2 (BQ2) | 300 kg | Pour les parties d'ouvrages non armés ou légèrement armés | 23 MPa 2,05 MPa | 0,55 |
| Béton de qualité 3 (BQ3) | 350 kg | Pour ouvrages ou parties d'ouvrages en béton armé | 27 MPa 2,32 | 0,55 |

La dose de ciment indiquée dans le tableau ne peut être diminuée même si les résistances des essais dépassent les valeurs prescrites.

a) Consistance

La consistance des bétons de qualité BQ2 et BQ3 sera mesurée au cône AGTM, les affaissements seront inférieurs à 5cm. Le Cocontractant devra dans tous les cas, disposer d'un matériel nécessaire de sorte à assurer une vibration satisfaisante du béton.

b) Composition

L'étude de la composition des bétons incombe au Cocontractant.

Le Cocontractant devra présenter au Maître d'Œuvre ses propositions et soumettre à son agrément la composition granulométrique et les volumes d'eau à incorporer par mètre cube et cela en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel.

Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la notification du marché pour présenter la composition des bétons.

Le Maître d'Œuvre formulera ses observations ou donnera son agrément dans un délai de sept (07) jours ouvrables à compter de la date de la notification des propositions du Cocontractant.

Suite à l'approbation par le Maître d'Œuvre des compositions de bétons proposées, le Cocontractant procédera à des essais de mélanges pour chaque qualité de béton indiquée. Les essais devront correspondre aux conditions de fabrication sur le chantier.

Le Cocontractant n'appliquera que les mélanges approuvés par le Maître d'œuvre.

B205.2. Mortiers

Selon leur destination, les mortiers auront les compositions ci-après :

M400 : Mortier à 400 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé à la réalisation des enduits des parements vus des ouvrages (dallettes de couverture des regards, ouvrage en superstructure).

M500 : Mortier à 500 kg de ciment par mètre cube de sable additionné de produit Sika N1 suivant dosage prescrit par le fabricant et soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre. Ce mortier sera utilisé pour les enduits intérieurs étanchés des ouvrages.

M600 : Mortier dosé à 600 kg de ciment par mètre cube de sable. Il sera employé pour tous les scellements (échelons de descente profilés métalliques, etc.) et pour le rejointoiement des perrés maçonnés.

Les mortiers seront fabriqués mécaniquement ou exceptionnellement, manuellement pour de très petites quantités. Les appareils de fabrication devront assurer les mêmes garanties de dosage que pour les bétons.

Tout mortier qui aurait commencé à faire prise ou qui serait desséché sera rejeté et ne devra pas être mélangé avec du mortier frais.

B205.3 Contrôle des bétons

Le Cocontractant a la responsabilité de procéder aux épreuves d'études et aux épreuves de convenances en temps utile pour respecter ses obligations contractuelles relatives aux délais d'exécution quels que soient les résultats desdites épreuves.

Les éprouvettes seront réalisées dans des moules agréés. Le transport au laboratoire de contrôle des éprouvettes de contrôle de convenance et d'information sera effectué par les soins du Cocontractant.

Le contrôle des bétons se fera suivant les prestations du tableau ci-après :

| Classe des Bétons | Nombre d'éprouvettes à prélever | Compression | Fréquence des essais Traction | Consistance béton frais |
|-------------------|--|--|--|------------------------------|
| BQ2 300 kg | Par journée de bétonnage - cylindres | 2 essais à 7 jours | 2 essais à 7 jours | 1 par ½ journée de bétonnage |
| | 6 prismes | 4 essais à 28 jours | 4 essais à 28 jours | |
| BQ3 350 kg | Par journée de bétonnage 10 cylindres | 3 essais à 3 jours 2 essais à 7 jours | 3 essais à 3 jours 2 essais à 7 jours | 1 par ½ journée de bétonnage |
| | 10 prismes (à la demande de l'Ingénieur) | 5 essais à 7 jours | 5 essais à 28 jours | |

Les ouvrages ou parties d'ouvrages, pour lesquelles les essais ainsi effectués feraient apparaître des résistances inférieures de 15 % aux résistances exigées, seront refusées.

ARTICLE B207 – EAU DE COMPACTAGE ET DE GACHAGE

La fourniture d'eau incombe au Cocontractant. La proportion des matières en dissolution ou en suspension dans l'eau de compactage doit être suffisamment faible pour qu'elle ne soit pas la cause d'un amoindrissement des qualités des terrassements de la chaussée.

L'eau utilisée tant pour le malaxage que pour le compactage devra avoir les propriétés physiques et chimique fixées par la norme définie dans les prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G. Elle ne devra pas dépasser une température de 30 °C et ne devra pas contenir plus de 2 g de sel dissout par litre.

Les eaux douteuses seront soumises à l'analyse chimique par les soins et aux frais du Cocontractant.

ARTICLE B207 – ACIERS POUR ARMATURES DE BETON ARME

Les aciers employés pour le béton armé seront les suivants :

Aciérs à la haute adhérence Fe400 conforme aux normes citées dans le fascicule 4 au titre 1 du C.C.T.G.

Limite d'élasticité minimum : 400 MPa

Pour chaque approvisionnement d'aciérs destinés aux travaux, le Cocontractant fournira des certificats indiquant les résultats d'essais subis par les matériaux. Si des résultats d'essais ne sont pas disponibles, le Maître d'Oeuvre pourra refuser son utilisation. Les aciers seront solidement attachés en faisceaux. Sur les faisceaux devront être clairement marqués le fournisseur, la qualité, la date de livraison et la longueur, le diamètre et le nombre de barres.

Les aciers pour bétons armés seront stockés sur des supports au-dessus du sol et seront protégés contre la rouille, l'huile et autres influences nuisibles.

ARTICLE B208 – PROFILES ET ACIERS DIVERS

Les profils divers, tôles, plats, barres, tubes seront en acier doux laminé, de qualité soudable, non cassant, malléable, exempt de pailles, stries, gercures, fissures. Les pièces devant recevoir un revêtement de protection de zinc seront galvanisées par trempage à chaud. Le poids de zinc ne sera pas inférieur à 200 grammes par mètre carré (simple face). Ils seront conformes aux prescriptions du fascicule 4, titre 3 du C.C.T.G.

ARTICLE B209 – COFFRAGE

Les coffrages seront constitués par les éléments métalliques, en bois ou par tout autre matériau équivalent. Ils seront soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre.

Les coffrages de dalles, radiers et parois qui resteront en vue seront lisses, assurant des surfaces lisses et régulières. Ils seront conformes aux prescriptions du fascicule 65 du C.C.T.G.

ARTICLE B211 – FACONNAGE DES ARMATURES POUR BETON ARME

Les conditions d'emploi des armatures devront être conformes aux prescriptions du fascicule 4, titre 1 du C.C.T.G.

L'article 21 du fascicule 65 du C.C.T. est complété comme suit :

Lorsqu'il y a lieu de constituer une armature avec plusieurs barres, les joints sont répartis sur une certaine longueur de telle sorte que, dans une section, il y ait au moins 2/3 des barres continues étant admis que le recouvrement des armatures à adhérence améliorée sera conforme aux prescriptions du fascicule 4 du C.C.T.G. pour le béton armé en vigueur.

Immédiatement ayant la mise en place, les barres doivent être droites et sans rouille. Les armatures seront bien fixées de façon à ce qu'il n'y ait pas de risques de déplacement pendant le transport du béton. Sont interdits : le pliage et le dépliage délibérés des armatures.

L'assemblage des armatures par soudure.

ARTICLE B212 – MATERIAUX DE REMBLAI

B212.1 – Indications générales

Les matériaux utilisés en remblais devront posséder les caractéristiques suivantes :

Teneur en éléments végétaux inférieure à 5 %.

Granulométrie : pas d'éléments supérieurs à 100 mm.

Indice de fluidité : inférieure ou égale à 40.

Portance : l'indice portant CBR immédiat (W japonais) devra être supérieure ou égale à 10 pour compactage à 95 % de D.P.M. L'indice portant CBR est mesuré après 71 jours d'imbibition.

Gonflement linéaire inférieur à 3 %.

Il incombe au Cocontractant de faire à ses frais toutes les études géotechniques sur les sols en place et sur les lieux d'emprunt dont il aura identifié les sites. Les données obtenues pourront être mises à la disposition du Cocontractant par le maître d'œuvre sur tout données qu'à titre indicatif.

En ce qui concerne les sols dont la teneur en eau, au moment de la mise en œuvre, est trop élevée pour permettre l'obtention de la compacité minimum admissible indiquée à l'article B328 du présent CCTP, le Cocontractant prendra toutes les dispositions utiles pour aérer et réduire la teneur en eau à une valeur voisine de l'optimum.

En outre, dans les zones inondables, la base des remblais sera exécutée jusqu'à la hauteur des plus hautes eaux avec du sable ou avec tout autre matériau équivalent afin d'accélérer la consolidation des sols en place et de constituer une couche drainante permettant la circulation des eaux. Le matériau drainant ne devra pas contenir plus de 10 % d'éléments fins. Cette disposition n'est pas valable pour les remblais servant de digue pour lesquels les matériaux devront être soumis à l'approbation de l'Ingénieur de contrôle.

B212.2 – Matériaux pour corps de remblais

Les corps de remblais seront réalisés avec les matériaux provenant des déblais (terre végétale et micacée exclues). En cas de mauvaise qualité ou d'insuffisance, il sera utilisé des matériaux provenant des meilleurs emprunts agréés par le Maître d'Œuvre, conformément aux articles B212.1, B325 et B326 du présent document.

B212.3 – Fond de forme

Le fond de forme est défini comme la partie de l'ouvrage sur laquelle la chaussée est placée. Il s'agit soit de la forme résultant des déblais compactés, soit de la surface de la route existante.

L'épaisseur du fond de forme est considérée comme étant égale à 30 cm. Les matériaux constituant ce fond doivent répondre aux caractéristiques ci-après sauf dérogation accordée par le Maître d'Œuvre:

| | |
|---|--|
| Teneur en matière organique | < 2 % |
| Granulométrie : | 150 mm maximum |
| Pourcentages de fines | < 40 % |
| Limites d'Atterberg : | limite de liquidité < 60 indice de plasticité < 40 |
| Indice portant CBR (mesuré après 4 jours d'imbibition) | CBR > 10 pour une densité sèche correspondant à 95 % de l'O.P.M. |
| Gonflement linéaire : | tolérance 2 % maximum |

Dans le cas où le terrain naturel n'aurait pas ces caractéristiques, le Cocontractant serait tenu de réaliser une couche de forme répondant à ces normes.

La rémunération de la présentation du fond n'est pas spécifiée séparément dans le bordereau de prix, mais est considérée comme étant incluse dans les autres prix unitaires.

ARTICLE B213 – MATERIAUX POUR COUCHE DE FONDATION ET DE BASE

La définition des structures de corps de chaussée sera arrêtée définitivement en accord avec le Maître d'Œuvre avant le démarrage des travaux.

La couche de fondation sera exécutée :

- en graveleux latéritique ayant un I.P. inférieur à 30 et un CBR supérieur à 35
- en grave naturelle reconstituée selon des propositions permettant d'obtenir un I.P. inférieur à 30 et un CBR supérieur à 35.

La couche de base sera exécutée :

- graveleux latéritique reconstitué selon les caractéristiques définies ci-dessus.

Les matériaux pour couche de fondation et de base devront répondre aux spécifications indiquées dans le tableau ci-après à l'exception des graves-bitumes qui seront considérées comme des enrobées denses (voir article B214 ci-après).

| | FONDATIONS | BASE | ESSAIS |
|--|------------|------|-----------------------|
| CBR après 4 jours d'imbibition et une densité sèche correspondant à 95 % OPM | ≥ 30 | ≥ 60 | 1/1000 m ² |
| Pourcentage de fines (éléments à 0,08 mm) | ≤ 35 | ≤ 30 | 1/1000 m ² |

| | FONDATIONS | BASE | ESSAIS |
|--|----------------------|---|--|
| Indice de plasticité | ≤ 30 | ≤ 25 | 1/500 m ² |
| Gonflement | ≤ 2 % | ≤ 2 % | 1/1000 m ² |
| Densité proctot | ≥ 1,9 | ≥ 1,9 | 1/500 m ² |
| Teneur en matériaux organiques | ≤ 2 % | ≤ 1 % | 1/2000 m ² |
| Résistance à compression simple - R _c (3j de cure à l'air, 4j d'imbibition) - R _c (7j de cure à l'air) | | T1 5 5 T2 T3 7 T4 7 5 15 20 20 | 1/2000 m ² 1/2000 m ² |
| Résistance à la traction (7j de cure à l'air) | | 1 1 15 15 | 1/1000 m ² |
| Granulométrie Tamis - % passant | 0,06 mm 35 % maxi | (voir LADN 1987) 0,08 mm 35 % maxi | 1/1000 m ² |
| Forme – Angularité % éléments tels que G/E < 1,58 | / | / | 1/2000 m ² |
| Équivalent de sable | | | 1/1000 m ² 1/1000 m ² |

ARTICLE B214 – MATERIAUX POUR IMPREGNATION DE COUCHE DE BASE, COUCHE D'ACCROCHAGE ET REVETEMENT DE CHAUSSEE

Les liants utilisés seront conformes aux prescriptions du fascicule N° 24 des C.C.T.G. "Fourniture de liants hydrocarbone employés à la construction et à l'entretien des chaussées".

Les granulats utilisés seront conformes aux prescriptions du fascicule N° 23 des C.C.T.G. "Granulats routiers".

ARTICLE B215 – MATERIAUX POUR REMBLAIS SOUS FONDATION

Les matériaux pour remblais sous fondation (émissaires ou de canaux) doivent provenir d'un emprunt agréé par l'Ingénieur de Contrôle.

Les matériaux devront être propres et sains et répondre aux caractéristiques suivantes :

Teneur en éléments végétaux inférieure à 1 %

Granulométrie : pas d'éléments supérieurs à 100 mm

Indice de plasticité inférieure ou égal 40

Portance l'indice portant CBR immédiat (W nat) devra être supérieur ou égale à 10 pour compactage à 95 % de l'O.P.M.

Gonflement linéaire inférieure à 3 %

ARTICLE B216 – MATERIAUX POUR DISPOSITIFS FILTRANTS

Les matériaux des couches filtrantes proposées sous les canaux et les ouvrages seront constitués de matériaux tout-venant criblés de rivières ou de carrières agréées. Les matériaux seront débarrassés des éléments de diamètre supérieur au diamètre maximal de grain admis pour la constitution du filtre ou de la couche de fondation.

Les filtres verticaux pourront être constitués de minéraux filtrants type ENKADRIN SK 20 ou similaire.

Article B 216.16.1 SABLE

Les sables constituant le filtre devront être propres, sains et durables et ne contenir en quantité notable ni plaquettes ni aiguilles. Leur courbe granulométrique devra correspondre au tableau suivant :

| TAMIS (mm) | PASSANT | |
|------------|---------|------|
| | Maxi | Mini |
| 4,000 | 8 | 0 |
| 2,000 | 10 | 0 |
| 1,000 | 20 | 3 |
| 0,500 | 50 | 10 |
| 0,250 | 90 | 50 |
| 0,125 | 100 | 85 |
| 0,063 | 100 | 96 |

Article B 216.16.2 GRAVIER

Le gravier utilisé dans les filtres devra être propre sain et durable. La granulométrie dépend du sable utilisé pour le filtre et devra être conforme aux caractéristiques suivantes :

(D 50 gravier/D 50 sable) compris 12 et 58

(D 15 gravier/D 85 sable) compris 5 et 10

(D 50 gravier D 15 sable) compris 12 et 40.

L'Entrepreneur présentera au Le Maître d'œuvre un échantillon du gravier +qu'il se propose d'utiliser pour le filtre.

Article B 216.16.3 GEOTEXTILE

Le géotextile devra répondre aux spécifications suivantes :

- Poids supérieur à 200 grammes par mètre carré
- Résistance à la traction supérieure à 100N/cm
- D/90 inférieur à 200 microns

Article B 216.16.4 BARBACANES

Les barbacanes sont en P.V.C. de diamètre 25,4 mm. Elles seront appliquées pour le drainage des filtres (canaux rectangulaires et dalots). La longueur des tuyaux est égale à l'épaisseur de la paroi majorée de la moitié de l'épaisseur de la couche filtrante.

ARTICLE B217 – DISPOSITIFS D'ETANCHEITE

Les joints d'étanchéité pour dalots et canaux rectangulaire s devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Résistance à la traction supérieure à 20,4 N/mm²
- Allongements à la rupture supérieure à 400 %
- Largeur minimale : 260 mm
- Epaisseur minimale : 9 mm.

ARTICLE B218 – TUYAUX EN BETON

Les tuyaux en béton devront répondre aux normes françaises spécifiées dans le fascicule 70 du C.C.T.G. Ils seront en béton armé du type à collet avec caoutchouc, série 135 A.

ARTICLE B219 – TUYAUX EN PVC

Pour les canalisations et les fourreaux seront utilisés des tuyaux en PVC série assainissement. Ces tuyaux devront répondre aux normes françaises spécifiées dans le fascicule 71 du C.C.T.G. notamment aux normes AFNOR T54-002, T54-003, T54-016, T54-028, T54-029 et T54-038.

ARTICLE B220 – FONTES DE VOIRIE

Les tampons de regard, grilles d'avaloir etc. situés dans l'emprise de la chaussée seront en fonte à graphique sphéroïdal non alliée, classe 400.

ARTICLE 221 – ENROCHEMENTS

Les enrochements seront de dureté N 4, qualité demi-férme, et conformes aux normes du fascicule 64 du C.C.T.G.

ARTICLE B222 – PEINTURES ROUTIERES

Les produits utilisés pour les marquages devront être réfléchissants, et devront être homologués dans leur pays d'origine. Les fiches d'homologation seront soumises à l'agrément préalable du Maître d'œuvre.

ARTICLE B223 – HYDROFUGES

Les parements enterrés des bétons seront recouverts soit d'un goudron désacidifié, soit d'un bitume à chaud, soit d'une émulsion non acide de bitume.

ARTICLE B300 – MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX PRELIMINAIRES – TERRASSEMENTS – CHAUSSEES

ARTICLE B301 – DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

B301.1 Généralités

Le Cocontractant prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter les accidents de toute nature qui pourraient survenir du fait des travaux.

L'accès au chantier devra être formellement interdit au public ou à toute personne étrangère au chantier. Des panneaux indicateurs avec inscription en gros caractères seront placés aux entrées principales du chantier.

Le Cocontractant devra se soumettre en outre à toutes les mesures réglementaires de sécurité. Il sera responsable de tous les accidents survenus sur le chantier, en occasionnant des travaux à des tiers, à son personnel et aux agents fonctionnaires de l'administration.

Toutes les précautions seront prises par le Cocontractant et à ses frais pour maintenir sans danger la circulation sur les itinéraires objets des travaux. Il soumettra à l'agrément du maître d'œuvre les dispositions qu'il envisage de prendre pour l'établissement des déviations et de l'entretien de tous les itinéraires nécessaires pour assurer la circulation pendant la durée des travaux.

B301.2 - Evacuation des eaux

Le Cocontractant devra, sous sa responsabilité, garantir sur son chantier de manière à se débarrasser des eaux de toutes natures, à maintenir les équipements et à prévenir tout déversement ou débordement pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux ouvrages provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux (tuyaux, filets ou d'infiltration).

Le Cocontractant est tenu d'avoir sur le chantier des puits pour l'épuisement en nombre et puissance suffisantes.

Le maître d'œuvre pourra limiter ou interdire certains déversements si ils sont de nature à entraîner des désordres à des installations voisines.

B301.3 – Présence de réseau d'intérêt public

Lorsque des travaux devront avoir lieu en proximité immédiate du voisinage des réseaux existants, le Cocontractant en avertira les sociétés concessionnaires et sera chargé de faire communiquer avec eux en temps utile les conditions de déplacement ou de protection des ouvrages.

Le maître d'ouvrage fournira tous les renseignements nécessaires à la conception mais ne sera tenu pour responsable des erreurs, omissions, modifications, commentant la présence et l'emplacement des réseaux existants. Les études d'exécution et les frais de déplacement des réseaux sont à la charge du Cocontractant.

Le tracé des réseaux et ouvrages existants sera effectué par le Cocontractant avant le démarrage des travaux. Pendant la durée de ceux-ci, le Cocontractant prendra toutes les précautions pour assurer la protection de ces ouvrages, et assurer le raccordement des riverains.

ARTICLE B302 – PLANTATION GÉNÉRAL

Avant l'initiation commencement des travaux, le Cocontractant installera au balisage des axes de voies et délimitera les emprises afin de procéder aux démolitions des ouvrages existants. Il sera chargé de faire ce travail au profit du Maître d'Œuvre.

B303.2 – Piquetage de base

Après préparation de la plate-forme et avant tout commencement des travaux de terrassements, le Cocontractant implantera les points de base du piquetage principal (implantation des axes) à partir des données du plan d'implantation du dossier d'appel d'offres et de la polygonale, qu'il aura préalablement vérifiées.

Il sera ensuite procédé contradictoirement à la vérification de cette implantation solidement fondée en forme de pyramide tronquée à la base carrée de 0,50 m de hauteur, portant en leur axe une tige de fer à béton scellé. Chaque borne portera le numéro caractéristique du point qu'elle matérialise.

Le Cocontractant reste responsable de cette implantation et supportera tous les travaux inutiles qui résulterait d'une mauvaise implantation, avant comme après vérification de celle-ci.

B302.3 – Levée du terrain naturel – Piquetage complémentaire

Lorsque le piquetage principal sera accepté, le Cocontractant procèdera à ses frais à un levé contradictoire du terrain naturel (TN) le long des axes des voies sur tous les profils en travers et partout où des ouvrages faisant partie de ses prestations devront être exécutés. Le levé devra comprendre des points côtés tous les 5 m au maximum sur les profils en travers, espacés au plus de trente (30) mètres.

En outre, le piquetage de l'axe des voies devra être déplacé et repéré par des bornes solides sur une ligne parallèle à l'axe d'un seul côté à une distance fixe et hors de l'emprise des terrassements.

Après l'exécution du piquetage général, le Cocontractant effectuera le niveling de ces points, rattachés au niveling général du Cameroun. Il devra fixer le long du tracé des repères côtés solides et aussi nombreux qu'il sera nécessaire pour la bonne exécution des travaux.

Le Cocontractant devra se prêter à toute vérification que déciderait de faire effectuer le Maître d'Œuvre. Il tiendra à la disposition du Maître d'Œuvre le matériel, les appareils et le personnel habilité pour effectuer ces opérations de contrôle.

B302.3 – Conservation du piquetage

Le Cocontractant est tenu de veiller à la conservation des points de piquetage et de niveling, de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin soit à leur emplacement initial, soit en les déplaçant si l'avancement des travaux l'exige, mais en donnant toutes références sur les modifications ainsi apportées.

ARTICLE B310 – TRAVAUX PRELIMINAIRES

ARTICLE B311 – DEBROUSSAILLEMENT

Le Cocontractant procèdera au débroussaillement général du terrain, à l'abattage des arbres et à leur dessouchage, ainsi qu'à l'évacuation de tous les éléments correspondants hors du chantier, en un lieu agréé par le Maître d'Œuvre. Sur indications de l'ingénieur de contrôle, certains arbres pourront être conservés pour autant qu'ils ne constituent pas un obstacle à l'exécution des travaux.

ARTICLE B312 – VIDES

Toutes les cavités naturelles ou artificielles telles que les puits, puisards, fosses septiques, emplacement des souches situées dans l'emprise des travaux seront vidangés et remblayés avec du sable compacté après l'accord du Maître d'œuvre. Seules les superficies au sol des cavités de plus de 1 mètre de profondeur à traiter seront prises en compte dans les attachements.

ARTICLE B313 – SCARIFICATION DES CHAUSSEES EXISTANTES

Dans certaines zones, la scarification des chaussées existantes peut être nécessaire. Ces zones ainsi que la profondeur de scarification seront fixées par le Maître d'Œuvre. L'utilisation éventuelle des matériaux scarifiés ne pourra se faire qu'après accord du Maître d'Œuvre.

ARTICLE B314 – DEMOLITION

Le Cocontractant procèdera à la démolition des endommagés en béton armé ainsi qu'à l'évacuation de tous les éléments correspondants hors du chantier, en un lieu agréé par le Maître d'Œuvre.

ARTICLE B315 – DECHARGES

Tous les produits et matériaux à évacuer hors site doivent être mis en dépôt aux frais du Cocontractant.

A la décharge publique en accord avec le Maître d'Œuvre et la Mairie,
En un lieu spécifié par le Maître d'Œuvre sur le financement communal,
En un lieu proposé par le Cocontractant avec l'accord du Maître d'Œuvre

Les déblais mis en dépôt permanent seront égouttés et niveaux suivant les indications du Maître d'Œuvre.

ARTICLE B320 – TERRASSEMENTS

ARTICLE B321 – DECAPAGE DE LA TERRE VÉGÉTALÉE

Le cocontractant procédera au décapage de la couche végétale dans l'emprise des zones terrassées non décapées, y compris les opérations suivantes :

L'extraction et le chargement

Le transport et la mise en dépôt en sites locaux autorisés par le Maître d'Œuvre en vue de la réutilisation pour des opérations de plantation.

ARTICLE B322 – MOUVEMENTS DES TERRES

Le Cocontractant soumettra à l'agrément du Maître d'Œuvre dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de démarrage des travaux, un projet de mouvement des terres.

Ce projet devra indiquer particulièrement les types de sols, les distances de transport, les volumes de terre transportées et la qualité des matériaux, définie par des essais guidés par la charge du Cocontractant.

ARTICLE B323 – PURGE DES TERRES DE MAUVAISE TÉNUÉ

Dans les zones où la nécessité sera communiquée au Maître d'œuvre, l'entrepreneur procédera à l'enlèvement des terres de mauvaise tenue.

Les zones et la profondeur seront établies par l'accord contractuel entre l'entrepreneur et le Maître d'œuvre. Les terres seront évacuées du chantier dans les délais fixés par les produits de démolition.

ARTICLE B324 – PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AUX TERRASSEMENTS EN DEBLAIS

B324.1 – Indications générales

Les déblais se feront conformément aux plans et règlement établis par le Cocontractant et approuvés par le Maître d'Œuvre, pour la réalisation des plates-formes et enclos.

Le profil définitif sera réalisé en une seule opération continue jusqu'au niveau de l'arase des terrassements. Les talus seront réglés à leur profil définitif.

Le Cocontractant devra maintenir une distance d'au moins 1 mètre entre les parties excavées et exécuter en temps utiles les saignées, rigoles, ouvrages provisoires.

Les eaux de pluie ou de ruissellement seront évacuées du chantier par des dispositions ne provoquant aucun trouble chez les riverains ou installations existantes.

Le Cocontractant devra faire approuver par le Maître d'Œuvre la procédure garantissant la préparation des fonds de fouille sous remblai suivant l'article B326. La prise en attente des déblais ne sera effectuée qu'après parfait achèvement des remblais. Les déblais non réutilisés en remblais doivent être évacués et seront évacués à la décharge publique ou en des lieux agréés par le Maître d'Œuvre.

B324.2 – Différentes catégories de déblais

Les déblais sont classés en cinq catégories :

| | |
|--|---|
| 1 ^{re} catégorie : Déblais pour purges | Il s'agit dans cette catégorie les matériaux pour couches de forme ayant un CBR > 10 et un CBR > 10 |
| 2 ^{me} catégorie : Déblais non utilisables en remblais | Il s'agit dans cette catégorie les matériaux pour couches de forme ayant un CBR < 10 |

| | |
|--|---|
| 3^{ème} catégorie : Déblais non réutilisables en remblais | Entrent dans cette catégorie les matériaux pour couche de forme ayant un $Ip > 40$ et un $CBR < 10$ |
| 4^{ème} catégorie : Déblais réutilisables en corps de chaussée | Entrent dans cette catégorie les matériaux pour couche de forme ayant un $Ip < 35$ et un $CBR < 40$ (fondation) |
| 5^{ème} catégorie : Déblais rocheux | entrent dans cette catégorie les matériaux non rippables par un tracteur de 270CV. |

Remarque:

Le Cocontractant ne pourra effectuer de déblais en terrain rocheux qu'avec l'accord préalable du Maître d'Œuvre. Les terrains meubles avoisinants seront alors suffisamment dégagés pour permettre une évaluation précise des volumes des déblais rocheux à prendre en compte. Un attachement contradictoire devra être dressé avant tout commencement d'exécution.

B324.3 – Mode d'exécution des déblais

Déblais en terrains meubles

Les déblais en terrains meubles correspondants aux quatre premières catégories désignées ci-dessus seront exécutés à l'aide d'engins mécaniques. Ils seront triés et mis en dépôt à proximité de leur lieu de réutilisation ou évacués à la décharge s'ils ne sont pas réutilisables. Le compactage de la forme sera obligatoirement conduit de manière à obtenir sur une épaisseur de 30 cm une densité égale à 95 % de L'O.P.M.

Si les purges sont nécessaires, les excavations seront exécutées jusqu'à la profondeur fixée par le Maître d'Œuvre. La côte théorique des déblais sera rattrapée par apport de bon sol qui sera mis en place comme il est dit à l'article B326 ci-après pour les remblais.

Déblais en terrain rocheux

A proximité des constructions, les déblais en terrain rocheux seront exécutés au marteau pneumatique. La côte de profil théorique sera rattrapée par apport de déblais rocheux fins.

ARTICLE B325- CARRIERES ET EMPRUNTS

Dans le seul cas où le Cocontractant serait dans l'obligation de recourir à des emprunts de matériaux, du fait d'un manque de déblais réutilisables en remblais, l'exploitation des carrières et lieux d'emprunts ne pourra commencer qu'après autorisation écrite du Maître d'Œuvre. Cette autorisation pourra être retirée à tout moment si le Maître d'Œuvre estime que le gisement exploité ne donne plus de matériaux de qualité satisfaisante.

Le Cocontractant ne pourra de ce chef réclamer aucune indemnité. Il est précisé que, si les carrières et emprunts s'avéraient insuffisant ou si, la qualité des matériaux était telle que le Maître d'Œuvre soit amené à les refuser, le Cocontractant fera son affaire de recherche de nouvelles carrières.

Les matériaux de ces nouvelles carrières seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre en cas de non acceptation, le Cocontractant sera tenu de reprendre à ses frais la recherche de carrières ou gîtes de matériaux répondant aux prescriptions fixées et aux quantités nécessaires.

Le Cocontractant supportera toutes les charges d'exploitation des lieux d'emprunts et de carrières et notamment:
l'ouverture et l'aménagement des pistes d'accès ;
le débroussaillage et le déboisement, l'enlèvement des terres végétales ou des matériaux de couverture indésirables et leur mise en dépôt hors des limites de l'emprunt
la remise en état des lieux après exploitation de la carrière.

Le drainage des chambres d'emprunt devra être fait de façon efficace.

Toutes les dispositions devront être prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors des limites des zones d'emprunts.

ARTICLE B 326 - PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX TERRASSEMENTS EN REMBLAIS

B 326.1 – Différentes catégories de remblais

Les remblais sont classés en quatre catégories

| | |
|-----------------|---|
| - Catégorie 1 : | Remblais compacts (IP < 10 et CBR > 10) |
| - Catégorie 2 : | Remblais en zones inondables ou humides (IP < 40 et CBR > 10) avec interposition d'une couche drainante |
| - Catégorie 3 : | Remblais pour cahier de charge (IP > 10 et CBR > 15) |
| - Catégorie 4 : | Remblais mis en place (IP < 10 et CBR < 5) |

B 326.2 – Origines des matériaux

Les matériaux entrant dans la constitution des remblais proviendront soit des déblais soit des carrières ou des zones d'emprunt proposées par le Cocontractant et agréées par l'Office de l'Eau.

B 326.3 – Préparation des terrains sous les remblais

La préparation complémentaire de certains sols sera nécessaire, sur toute la largeur de l'emprise des remblais.

Le compactage sera conduit de façon uniforme dans la couche du sol compacté au moins égale à 90 % de la densité sèche de l'Optimum Proctor modifié sur une épaisseur de 20 cm au moins.

Sous les remblais, le piéchage et le labourage sur 0,10 m d'épaisseur maximum seront obligatoires dès que la pente transversale du terrain sera supérieure à 10 %. Si cette pente dépassait 2 %, il serait pratiqué des redans d'accrochage disposés conformément à l'avis de l'ingénieur de contrôle.

La préparation des terrains sous les remblais sera réalisée avant remblaiement. En cas de venue d'eau sous l'emprise des remblais, le Cocontractant exécuteur devra faire toutes les mesures nécessaires ; le mode d'exécution et le type de drains à utiliser seront soumis à l'agrément de l'ingénieur de contrôle.

B326.4 – Mode d'exécution des remblais

Les remblais en terrain ordinaire devront être conformes aux spécifications de l'article B212.1. Ils seront régaliés sur toute leur largeur pour exécution des talus soit par la pose de deux couches ayant une pente de 2 %, sur lesquelles les engins de terrassement ayant été affectés à leur exécution circuleront de manière à exercer sur elles une compression répartie aussi uniformément que possible.

Les matériaux seront mis en œuvre par couches régulières, mesurée après compactage, de 20 cm sur toute la largeur du remblai jusqu'aux côtes formées par les talus.

Le profil des talus sera obtenu par la pose d'un gabion en éventail, le dressage devra être soigné afin que n'apparaissent ni jarrets, ni irrégularités. Les talus devront être réalisés conformément à l'O.P.N. (Optimum Proctor Normal).

Les travaux doivent être conformes à l'art. B212.1. En fonctionnement ou compression, les profils indiqués soient réalisés aux tolérances indiquées par l'article B212.1.

Il est expressément spécifié que les travaux de remblaiement seront recommandés chaque fois que le degré de compactage exigé à l'article B327 du présent C.P.T. n'est pas atteint. Les remblais devront être mis en œuvre avec une teneur en eaux supérieure de 1 % à la teneur initiale et avec un temps de repos.

Les talus seront protégés contre l'érosion par des revêtements.

B 326.5 – Essais sur remblais réalisés suivant :

| Granulométrie proctor moyen densité en place et teneur en eau Identifiant et CBR | Essai pour 500 m ³ | Essai pour 1 000 m ³ | Catégorie 3 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 essai pour 250 m ³ | 1 essai pour 500 m ³ | 1 essai pour 500 m ³ |

ARTICLE B 327 – TOLERANCES SUR LES REMBLAIS

Les tolérances d'exécution des terrains sont :

| Terrassements | Profils de la forme | Talus | Profil sous couche de forme |
|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| Déblais en terrain ordinaire | + ou - 2 cm | + ou - 10 cm | + ou - 5 cm |
| Déblais en terrain rocheux | + ou - 4 cm | + ou - 20 cm | + ou - 10 cm |
| Remblais | + ou - 2 cm | + ou - 5 cm | + ou - 5 cm |

Les pentes théoriques des talus sont les suivantes :

en déblais 1/3 (1 de la base pour 3 de hauteur) ;

en remblais 2/3 (2 de la base pour 3 en hauteur).

Toutefois ces pentes pourront être modifiées à la demande du Maître d'Œuvre en fonction des caractéristiques des matériaux rencontrés ou mis en œuvre, et en vue des résultats des essais de sol.

ARTICLE B 328 – COMPACTAGE

Sauf dérogation précise accordée ou prescrite par le Maître d'Œuvre, les remblais seront méthodiquement compactés par des couches d'épaisseur maximale, mesurée après compactage, de 25 cm d'épaisseur. Chaque couche sera réceptionnée avant l'exécution de la suivante. Le mode d'exécution du compactage sera soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre.

Tous les engins que le Cocontractant se propose d'utiliser figureront sur la liste du matériel qui sera jointe à l'offre. Cette liste fera mention des caractéristiques techniques des engins. Avant tout commencement d'exécution, le Cocontractant procédera à l'étalonnage de son matériel de compactage; le Maître d'Œuvre contrôlera les résultats de cette opération.

La teneur en eau des sols avant la mise en œuvre sur le chantier devra pouvoir être reconnue de façon régulière, continue et sûre. Le compactage sera contrôlé journallement et à toutes demandes du Maître d'Œuvre.

Les matériaux agréés qui constituent les couches régalees au déchargeement devront être homogénéisés et scellés. S'il y a lieu, au motorgrader et à la herse. Les matériaux seront ramenés dans la fourchette de teneur en eau nécessaire à l'obtention de la densité sèche prescrite compte tenu de l'énergie de compactage nécessaire (diagramme d'essai chantier), s'ils sont trop secs, les matériaux seront arrosés de façon régulière avant et pendant les opérations de compactage. Au contraire, si les matériaux se révélaient trop humides, le Cocontractant pourra les ramener à une teneur acceptable par dessiccation préalable activée par une aération mécanique, hersage ou passage de charrue. A défaut de quoi le chantier sera arrêté faute à l'entreprise d'accepter la sujexion d'ouvrir un nouvel emprunt réputé satisfaisant. En tout état de cause, ces sols, ne seront mis en œuvre qu'avec l'accord du Maître d'Œuvre qui pourra prescrire leur évaluation hors du chantier et qui demeure seul juge de la durée d'arrêt du chantier. Celle-ci sera prolongée jusqu'à ce que les sols à mettre en œuvre soient dans les conditions nécessaires à l'obtention d'un compactage satisfaisant sans que le Cocontractant puisse s'estimer fondé à réclamer quelque indemnité que ce soit pour immobilisations.

Il est expressément spécifié que les travaux de terrassements seront interrompus chaque fois que le degré de compactage exigé au présent article ne pourra être assuré. Les matériaux seront mis en œuvre à une teneur en eau voisine de la teneur en eau optimale à plus ou moins 2 % près. Il devra être tenu compte de l'évaporation qui en saison sèche, est importante.

Les différents degrés minima de compactage à réaliser seront pour 90 % de mesures dans tous les cas supérieurs aux valeurs suivantes :

| | Min | Tolérance (10 % de mesure) |
|--|----------|-------------------------------|
| - Sol recevant les remblais | 90 % OPM | 88 % OPM |
| - Corps de remblais | 90 % OPM | 88 % OPM |
| - Dernière couche de remblais (couche de forme épais 30cm) | 95 % OPM | 92 % OPM |
| - Couche de fondation | 90 % OPM | 95 % OPM |
| - Couche de base | 95 % OPM | 95 % OPM |

En cas de détérioration due au tassement des remblais ou à l'insuffisance de leurs caractéristiques, le Cocontractant ne pourra en aucune façon se retourner contre le Maître de l'ouvrage et devra reprendre à ses frais les zones détériorées.

ARTICLE B 329 – REGLAGE DES PLATES-FORMES

Après terrassement, les plates-formes et les talus devront être réglés et nettoyés dans l'emprise des travaux.

Toutes les dispositions seront prises pour assurer l'évacuation des eaux de ruissellement sans ravinement et sans nuire aux propriétés riveraines.

ARTICLE B 330 – VOIRIE (PLATE-FORME)

ARTICLE B 331 – FINITION DES FONTS DE FORME

Après compactage, le profil de la plate-forme et ses accollements et des abords sera réglé de façon à ne pas laisser apparaître d'écart supérieur à 2 cm sous la règle de quatre mètres.

L'Entrepreneur demandera par écrit au Maître d'Œuvre la réception des plates-formes. Il devra fournir un registre des contrôles de densités sur le tronçon considéré : deux contrôles tous les 100 m ou un contrôle par profil en alternant les mesures.

ARTICLE B 332 – EXECUTION DE LA COUCHE DE FONDATION

Les couches de fondation seront conformes aux dispositions de l'article B213. Il est précisé que les épaisseurs seront données à titre indicatif. Il appartient au Cocontractant de communiquer à ses frais sur les matériaux qu'il propose d'utiliser, tous les essais nécessaires. Au vu des résultats de ces essais, le Maître d'Œuvre pourra éventuellement prescrire d'autres épaisseurs.

Après l'agrément par l'Ingénieur de contrôle du plateau de la plate-forme des terrassements, le Cocontractant mettra en œuvre la couche des matériaux sur toute la largeur de la plate-forme et à l'épaisseur minimale requise, par couche de 15 cm d'épaisseur minimum et de 25 cm d'épaisseur maximum en fonction du matériau.

La teneur en eau in situ de compactage ne doit pas dépasser les deux points la teneur en eau optimale donnée par l'essai proctor modifié.

Le compactage sera mené du moyen de vibration à une teneur in situ au moins égale à 97 % de la densité maximale donnée par l'essai proctor modifié. Il sera effectué par 3 à 4 passes avec 3 à 4 tamis dameurs ou vibrants.

Le Maître d'Œuvre procédera aux contrôles des épaisseurs minimales prescrites. Ces contrôles pourront être réalisés aux emplacements des mesures de l'art. B213 ou à d'autres emplacements différents désignés par le Maître d'Œuvre.

Les épaisseurs minimales de la couche doivent être respectées : la tolérance altimétrique est de plus ou moins 2cm par rapport à la tolérance altimétrique prescrite. Si les tolérances minimales et la tolérance altimétrique prescrite n'étaient pas respectées, le Cocontractant devra soit modifier la section concernée, soit par apport de matériaux, soit par élimination en déblai des matériaux. Dans ce cas, il devra procéder à une scanification de la couche et à son recocompactage.

Le Cocontractant prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la stabilité et l'assèchement.

ARTICLE B 333 – EXECUTION DE LA COUCHE DE BASE

B 333.1 – Couche de base en latérite

Sans objet

B 333.2 – Couche de base en gravier

Après réception de la couche de fondation, le Cocontractant mettra en œuvre la couche de base par couches de 10cm minimum et de 15cm maximum.

Les matériaux utilisés seront la gravière et les caillasse dont les caractéristiques sont définies à l'article B334.

Le taux de compactage en place devra être au moins de 98 % de l'O.P.M. pour 90 % des mesures. Le reste sera dans tous les cas supérieur à 97 % de l'O.P.M.

Le Maître d'Œuvre procédera aux contrôles des épacements des mesures de l'art. B213 ou à d'autres emplacements désignés par celui-ci.

L'épaisseur minimale de la couche de base doit être de 10 cm ou moins 10 cm par rapport à la tolérance altimétrique. Le Cocontractant sera tenu de modifier la section concernée. Dans les deux cas il devra procéder à une scanification de la couche de base et à son recocompactage.

Le Cocontractant déterminera, à partir de planches d'essais, la teneur en eau qui lui permettra d'obtenir une densité sèche in situ supérieur à 98 % de L'O.P.M., compte tenu des moyens de compactage qu'il doit mettre en œuvre et des caractéristiques des matériaux de la couche de base.

Quelle que soit la teneur en eau obtenue, le Cocontractant prendra toutes les dispositions afin d'éviter toute ségrégation des matériaux au cours de l'approvisionnement, la mise en place et le compactage de ces derniers. A cet effet le Cocontractant devra veiller à ce que la hauteur du stockage des granulats en carrières n'excède pas 6 m et que les matériaux soient transportés avec une certaine teneur en eau initiale.

B333.3 – Couche de base en grave-bitume

Sans objet

B 333.4 – Couche de base en grave latéritique naturelle

Après réception de la couche de fondation par le Maître d'Œuvre, le Cocontractant procédera à la mise en œuvre de la couche de base par couches d'une épaisseur après compactage de 10cm minimum et de 20 cm maximum, conformément aux prescriptions de l'article B213.

Le Maître d'Œuvre procédera à des contrôles de l'épaisseur minimale prescrite de la couche de base. Ces contrôles pourront être réalisés aux emplacements des mesures de densités en place ou d'autres emplacements désignés par celui-ci. L'épaisseur minimale de la couche de base devra en tous points de cette dernière être respectée.

La tolérance altimétrique est de plus ou moins 2 cm par rapport à la côte du projet. Si cette épaisseur minimale et les tolérances altimétriques prescrites n'étaient pas respectées, le Cocontractant serait tenu de reprendre à ses frais la section concernée. Il en est de même en cas de non-respect des prescriptions en matière de dosage, de CBR, de compacité, feuillettage ou de fissuration autres que de retrait. Dans ces cas, il devra procéder à une scarification de la couche de base, au rajout de ciment, au malaxage et à son compactage.

Le Cocontractant devra prendre toutes dispositions pour s'assurer de la bonne liaison entre la couche de base et la couche de fondation. En cas de malaxage in situ, il veillera à pénétrer la couche sous-jacente de 1 à 2 cm.

Toutes dispositions conservatoires devront être prises par le Cocontractant et à ses frais, pour tenir compte des sujétions de cure des matériaux naturels sélectionnés et du maintien de la circulation.

Transport et épandage du matériau

Le transport et le épandage du matériau pourront être faits au moyen de camion ou scrapers suivis de la niveleuse qui devra donner à la couche à stabiliser les caractéristiques géométriques du projet en tenant compte de la diminution de l'épaisseur dérivant du compactage.

Compactage préliminaire

La couche de matériaux ainsi répandus recevra un compactage préliminaire ou pré compactage destiné à permettre la circulation des engins.

Compactage

Il est spécifiquement rappelé que toutes les opérations de compactages devront être commencées immédiatement après le mélange et terminée avant la prise du ciment, en tout cas, à moins de trois heures du mélange. A cet effet, le Cocontractant devra disposer des engins de compactage en nombre et type suffisants pour obtenir, dans les temps susdits, la densité sèche prescrite du mélange. Si pour des raisons quelconques, les opérations de compactage ne sont terminées en temps utile ou la densité prescrite n'a pas été rejointe, le Cocontractant devra, à ses frais, évacuer la couche stabilisée sur tout le tronçon en question et déposer le matériau hors de l'emprise en des lieux agréés par l'Ingénieur de Contrôle.

Finition

Avant que le liant n'ait commencé la prise, le Cocontractant devra procéder aux opérations de finition pour conférer à la couche stabilisée le profil du projet tant longitudinal que transversal comme indiqué sur les plans.

Si nécessaire, après le passage de la niveleuse qui donne le profil définitif, un compactage des fermetures des parties superficielles sera exécuté, de préférence cette opération sera faite avec un rouleau à pneus.

Reprise de construction

Toutes les fois que l'opération de stabilisation (une journée de travail), les opérateurs de mélangeur effectueront l'élimination du tout matériau qui n'a pas les propriétés propres du sol + ciment. Toutes les dispositions

en vigueur après la fin du temps de prise (donc au moins à chaque reprise de travail) seront précédées par un piéchage de la partie terminale déjà exécutée, jusqu'à ce que les matériaux ne présentent pas les caractéristiques d'homogénéité et de durabilité pour éviter le feuilletage.

Couche d'accrochage

Immédiatement après la finition du compactage du matériau stabilisé, il sera procédé au répandage de la couche d'accrochage conformément à l'article B.214 du présent CE.

Calendrier de pose et ouverture du trafic

La circulation sera interdite sur la couche d'accrochage pendant sept (07) jours environ. Les délais précis de compactage et d'ouverture à la circulation seront communiqués par l'entrepreneur.

Répartition de dosage :

Gravé latéritique : 100 %

ARTICLE B.334 - ESSAIS DE CONTRÔLE DE MISE EN ŒUVRE DE LA COUCHE DE FONDATION ET DE LA COUCHE DE BASE

Les essais de contrôle de mise en œuvre sont consignés dans le tableau ci-après

| Nature des travaux | Nature de l'essai | Résultats exigés | Nombre d'essai à réaliser |
|---|-------------------|---|-------------------------------|
| Compactage de la couche de fondation | Compaction | Supérieure ou égale à 97 % de la densité sèche de l'OPM* | 1 tous les 250 m ² |
| Compactage sur remorque de trottoirs | Compaction | à 97 % de la densité sèche de l'OPM* | 1 tous les 500 m ² |
| Compactage de la couche de base | Compaction | Supérieure ou égale à 98 % de la densité sèche de l'OPM* | 1 tous les 250 m ² |
| Contrôle de la quantité des matériaux pour couche de base | Contrôle | Epaisseur mise en place ne doit pas être inférieure de plus de 1 cm par rapport à épaisseur théorique indiquée sur plans ou définie par l'ingénieur | 1 tous les 250 m ² |
| Mise en œuvre de la couche d'accrochage | Contrôle | Cart autorisé par rapport au dosage théorique ne doit pas excéder plus ou moins 0,5 kg/m ³ | |
| Tolérance d'aplomb | | 1/3 des valeurs 10mm de pénétration | 1 longitudinale par voie |

* pour au moins 90 % des revêtements

Pour les cas où les couches de couche de fondation et de la couche d'accrochage sont réalisées sur les enrobés denses (voir article B.332 ci-dessus)

ARTICLE B.340 - REVÉTEMENTS (ESTAUX) DES TROTTOIRS

Le revêtement de chaussée consiste à la construction d'une couche des pavés de béton dosé à 400kg/m³ (12 à 15 centimètre) sur la chaussée.

L'Entrepreneur soumettra à l'agent de contrôle la liste du petit matériel qu'il compte employer pour l'exécution des revêtements.

L'Entrepreneur devra déterminer les emplacements des trottoirs et aux intermédiaires s'il y a lieu en tenant compte d'un minimum de débroussaillage.

prendre les dispositions de drainage pour éviter l'empêtrage des agrégats par les eaux, éviter le stockage des pavés sur la chaussée.

ARTICLE B.341 - MODE D'EXECUTION DES REVÉTEMENTS EN PAVÉS DE BÉTON

Mise en œuvre

Avant la mise en œuvre de la couche de sable d'une épaisseur de 5cm, de granulométrie 0/5 centimètres, le Titulaire sollicitera, par écrit, l'autorisation du Représentant du Maître d'œuvre qui jugera de l'état de la couche de base, en particulier, de sa fermeture et de son degré d'humidité. Si celui-ci s'avérait excessif et s'il est reconnu que la couche de base ne peut retrouver un degré d'humidité acceptable par simple évaporation superficielle, le Titulaire devra scarifier et l'aérer pour la ramener à une teneur en eau satisfaisante. Une remise en forme et un nouveau compactage seront ensuite exécutés, tous ces travaux supplémentaires étant à la charge et aux frais exclusifs du Titulaire.

Après la mise en œuvre de la couche de sable d'épaisseur 5 (cinq) centimètres, le Titulaire disposera de manière esthétique les pavés sur toute la largeur de la chaussée en respectant le devers de 2,5%. Le mortier de joints d'épaisseur relative de 2 centimètres dosé à 400 kilogrammes par mètre cube devrait combler les vides entre les pavés.

ARTICLE B 341 – MODE D'EXECUTION DES REVETEMENTS MULTICOUCHES

Les enduits superficiels seront réalisés conformément aux prescriptions du C.C.T.G., fascicule N-26 "Exécution des enduits superficiels".

a) Dosage

- Bi-couche

1ère couche : 10 L/m² de gravillons 6/10 ou 8/12

1,100 kg/m² de cut-back 400/600

2ème couche : 7 L/m² de gravillons 4/6 ou 4/8

0,900 kg/m² de cut-back 400/600

- Tri-couche

1ère couche : 12 L/m² de gravillons 10/14 ou 12/18

1,200 kg/m² de cut-back 400/600

2ème couche : 10 L/m² de gravillons 6/10 ou 8/12

1,000 kg/m² de cut-back 400/600

3ème couche : 6 L/m² de gravillons 4/6 ou 4/8

8,800 kg/m² de cut-back 400/600

- Monocouche

8 L/m² de 6/10 ou 8/12

1,00 kg/m² de cut-back 400/600.

b) Mise en œuvre

- Le revêtement superficiel ne sera exécuté qu'après séchage complet du liant d'imprégnation de la couche de base ou de la couche d'accrochage.

- Le liant sera mis en place à l'aide d'une répandeuse tous liants à jets multiples, munie d'une citerne de 3000 l minimum.

- Les reprises de répandage de liant se feront avec les bandes de papier kraft pour éviter les "placards".

- Le liant sera répandu en une seule fois sur toute la largeur de la chaussée à revêtir à une température de 125 °C minimale.

- La régularité du répandage du liant sera vérifiée. La vitesse de répandage sera régulière et d'environ 5 km par heure.

- L'intervalle de temps entre le répandage du liant et l'épandage du granulat ne doit pas dépasser 5 minutes.

En aucun cas, une partie de chaussée ou le liant aura été répandu ne devra être abandonnée par cessation de travail sans avoir reçu la totalité du matériau de couverture. La régularité du répandage des gravillons sera vérifiée conformément aux indications du tableau ci-après :

Le cylindrage sera effectué immédiatement après le gravillonnage. Il sera exécuté au moyen d'un compacteur

à pneus de 1,5 tonne minimum par roue. Les pneumatiques étant gonflés uniformément à une pression comprise entre 4 et 5 bars.

La vitesse de compactage ne devra pas être supérieure à 8 km à l'heure.

Après l'ouverture à la circulation, le rejet sera régulièrement éliminé par balayage mécanique.

c) Essais et contrôles de mise en œuvre des revêtements

Les essais, contrôles, processus et résultats exigés sont donnés dans le tableau ci-après :

Essai de mise en œuvre des revêtements superficiels

| NATURE DES ESSAIS | RESULTATS EXIGÉS | NOMBRE D'ESSAIS |
|---------------------|--|--|
| DOSAGE DU LIANT | Chaque opération de contrôle comportera 4 mesures dans un même profil transversal effectuées à l'aide d'éprouvettes en tôle. La régularité du répandage sera évaluée d'après la valeur du quotidien $R=D-d/d+d$ dans lequel « d » est le dosage maximal et « d » le dosage minimal observés dans le profil. Cette valeur sera inférieure à 20. | A la demande de l'ingénieur de contrôle. |
| DOSAGE EN GRANULATS | Chaque opération de contrôle comportera 3 mesures dans un même profil transversal. Les gravillons seront isolés dans les cadres rigides en tôle de 0,25 m de côté puis ramassés et | A la demande de l'ingénieur |

| NATURE DU REVETEMENT | plus ou moins des quantités théoriques à répandre | | | de contrôle A la demande de l'ingénieur de contrôle | |
|----------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | TEMPERATURE STOCK | TEMPERATURE REPANDAGE | | | |
| | 70 - 80 | 60°C | | | |
| | 60 - 70 | 125°C 130°C | | | |
| Emulsion | | Température telle que 11°C | | | |

ARTICLE B342 – REVETEMENTS EN ENROBÉ DENSE

Granulats :

La granulation du matériau de revêtement devra être dans le fuseau de références suivant: (donné à titre indicatif)

| Tamis (mm) | 0,08 | 0,2 | 0,315 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 |
|------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| % Passant | 5 - 9 | 12 - 14 | 27 - 32 | 20 - 32 | 30 - 45 | 50 - 60 | 65 - 75 | 90 - 100 |

Les granulats devront être réguliers et un indice de concassage égal à 90.

L'équivalent de sable moyen (équivalent à 0,315 mm) du mélange reconstitué sera au moins égal à 60, sur la fraction 0/4 du sable; l'équivalent de sable sera supérieur à 60.

La dureté par l'essai Los Angeles de la fraction 0/10 sera inférieure à 35.

La teneur en lignes de cendre pour les bétons bitumineux est de 5,5 à 6,5 pour les bétons bitumineux et 3,5 à 4,5 pour les graves bitumés.

Filler: La teneur en filer sera comprise entre 10 et 15 %. Le rapport filler/bitume sera compris entre 1,1 et 1,4.

Bitume :

Le liant sera du bitume pur de 100/120 ou 120/150.

Les bitumes de type 100/120 sont à déconseiller.

Formules types pour enrobé dense

L'Entrepreneur formule la composition de l'enrobé dense qu'il envisage de mettre en œuvre. Cette composition devra correspondre aux prescriptions énoncées ci-dessous (donnée à titre indicatif)

| GRANULATS | COMPOSITIONS ENVELOPPE | FORME - TYPE MOYENNE |
|------------------------------|------------------------|----------------------|
| Propportion de 0/100/120/150 | 30 - 35 | 30 |
| Propportion de 0/60/40 | 15 - 20 | 20 |
| Propportion de 0/40/40 | 48 - 55 | 48 |
| Filler (rapport) | 1 - 3 | 2 |
| Granulométrie | | |
| Tamis 10 mm | 95 - 100 | 97 |
| 6 mm | 62 - 74 | 70 |
| 4 mm | 48 - 58 | 49 |
| 2 mm | 30 - 45 | 33 |
| 1 mm | 20 - 28 | 23 |
| 0,315 | 10 - 19 | 14 |
| 0,2 | 6 - 15 | 10 |
| 0,08 | 5 - 9 | 7 |
| Surface spécifique m²/kg | 8,7 - 14,7 | 2012,8 |
| Équivalent de sable de 0,315 | > 60 | > 6 |
| Dureté Los Angeles | << 35 | << 35 |
| Forme Coefficient Capitalisé | Satisfaisante | |
| Adhéritivité VIALIT | Satisfaisante | < 25 |
| BITUME | | |
| Dureté | 60/70 | 60/70 |

| MELANGE | | | |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------|
| | % B.B. | 2,3 - 3,0 | 2,6 |
| Module de richesse | % G.B | 3,0 - 3,9 | 3,75 |
| Teneur en bitume | % B.B. | 5,5 - 6,5 | 6,2 |
| Rapport filler/bitume | % | 1,1 - 1,4 | 1,2 |
| Teneur en bitume | G.B | 3,2 - 4,2 | 3,7 |
| PERFORMANCE ANTICIPABLES | | | |
| 4.1 - DURIEZ ou (LCPC) | | | |
| Rc DURIEZ à 18 °C 1+7 jrs air (bars) | G.B | 50 - 100 | 65 |
| | B.B. | 60 - 20120 | 80 |
| Rapport Rc/Rc | % G.B. - B.B. | 0,65 - 0,85 | 0,70 |
| Densité apparente T/m³ | G.B. - B.B. | 2,25 - 2,45 | 2,30 |
| Compacité | % G.B. | 88 - 94 | > 90 |
| | BB | 90 - 96 | >> 92 |
| 4.2. MARSHALL | | | |
| Stabilité à 60° Kg/cm² | G.B | 700 - 1000 | >> 850 |
| | B.B. | 800 - 1200 | 1000 |
| Fluage en 1/10 mm | G.B. | 2,20 - 2,35 | < 2,30 |
| | B.B. | 2,25 - 2,45 | < 2,35 |
| Densité apparente T/m³ | G.B. - B.B. | 2,20 - 2,50 | >> 2,35 |
| Compacité | % G.B. | 91 - 95 | > 93 |
| | B.B. | 92 - 96 | > 94 |
| Vides résiduels % | G.B. - B.B. | 12 - 4 | 8 |

ARTICLE B343 – CONTROLE DU PROFILAGE ET DES EPAISSEURS

Ces contrôles se feront en présence du Cocontractant et du représentant du Maître d'Œuvre. Ces points seront matérialisés par des pointes métalliques arasées au niveau de la chaussée et signalisées par une marque circulaire de peinture blanche de 0,10 m de diamètre avec numéro de profil correspondant au projet.

a) Profil en long

Aucun point de l'axe de la chaussée finie ne devra s'écartier de plus de 1cm en plus ou en moins par rapport au profil en long au projet approuvé. Ces vérifications seront faites tous les 200 m. La fréquence peut être augmentée à la demande du Maître d'Œuvre.

b) Profil en travers

Pour les rues où la largeur n'excède pas 7 m, une cerce au profil théorique de la chaussée, appliquée dans un plan perpendiculaire à l'axe, ne devra pas mettre en évidence des points situés à plus de 2 cm sous le bord de la cerce.

Il est précisé que ce contrôle sera effectué une seule fois sur toute la largeur de la chaussée au moyen d'une cerce complète et non au moyen d'un demi-cercle appliquée successivement sur la partie droite et la partie gauche.

Lorsque la largeur de la chaussée ne permettra plus l'utilisation du gabarit, le contrôle se fera à l'aide d'un niveau. En règle générale, aucun point de la chaussée ne devra se trouver à plus ou moins 2 cm de la côte théorique.

c) Epaisseur

Ce contrôle sera effectué par trois sondages dans les différentes couches sur le même profil en travers, un sondage dans l'axe de la chaussée à 1 m du bord du trottoir.

Les profils seront espacés de 100 m les uns des autres sauf prescriptions contraires du Maître d'Œuvre. En aucun cas, l'épaisseur réalisée ne pourra être inférieure à l'épaisseur prescrite ou définie par le Maître d'Œuvre.

Si l'épaisseur moyenne de la section est inférieure de plus de 0,25 cm et de moins de 1 cm, il sera appliquée une réfraction de prix.

Au-delà, le Cocontractant devra mettre en œuvre une couche supplémentaire au moins compensatrice dont l'épaisseur ne pourra pas être inférieure à 3 cm.

ARTICLE B344 – MODALITÉS DU CONTRÔLE

Les contrôles visés au tableau de l'article B341.1 pourront être prescrits par le Maître d'Œuvre. Le contrôle visé à l'article B342.2 sera effectué en principe ayant la mise en place de la couche de surface.

Le Maître d'Œuvre pourra cependant le prescrire même après l'exécution de cette dernière s'il y a lieu de craindre une insuffisance des couches inférieures et en particulier si la couche présente des signes de défaillance.

ARTICLE B345 – OBLIGATION DU COCONTRACTANT VIS-A-VIS DU CONTRÔLE

Pendant la durée des travaux, le Cocontractant devra disposer en permanence sur le chantier du matériel nécessaire aux contrôles (en particulier : règle, corde, niveau - inclinomètre, indicateur de pente). Il devra également disposer du personnel nécessaire pour la manutention de ces instruments.

ARTICLE B346 – MOINS-VALUES JURIDIQUES POUR NON RESPECT DES CLAUSES TECHNIQUES

Lorsque les tolérances sur les moyennes n'ont pas été respectées, le Maître d'Œuvre pourra prescrire au Cocontractant d'effectuer un nouveau réglage de la couche de la couche.

Si après avoir donné l'ordre de procéder à ce nouveau réglage, le Maître d'Œuvre constate, à l'expiration du délai fixé, que les tolérances sur les moyennes sont encore dépassées, les moins-values suivantes seront appliquées à toute la fabrication faite entre le moment où de l'ordre a été donné et le moment du prélèvement précédent ayant donné des résultats satisfaisants :

par 0,1 % d'excédent du dosage de granulat sur le prix du m² mis en place avec maximum de 5 %,

par 0,1 % d'excédent du dosage de filer et sable sur la réfaction avec maximum de 5 % pour le total des deux réfactions pour filer et sable,

par 0,1 % d'excédent du dosage de granulat sur la réfaction avec maximum de 5 % pour le total des réfactions sur les granulats.

ARTICLE B400 – MODE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX FLUVIALES

ARTICLE B401 – INDICATIONS GÉNÉRALES

Le réseau d'assainissement sera établi avant l'exécution des corps de chaussées, revêtement et trottoirs.

Le Cocontractant devra vérifier toutes les indications des plans qui lui seront fournis et s'assurer de leurs concordances sur les différents types de sols.

Avant l'ouverture des tranchées, il devra les marquer et matérialiser par tous piquets et chaises les axes d'implantation. Cette implantation fait l'objet d'un règlement technique.

ARTICLE B410 – TERRASSEMENT

ARTICLE B411 – EXÉCUTION DES TRANCHÉES ET FOUILLES

Les tranchées et fouilles doivent être creusées à la hauteur indiquée sur le profil en long, augmentée de la hauteur du lit de pose pour les canalisations et le mur radier pour les caniveaux et dalots ; le fond de fouille, constitué d'un matériau conforme à la norme B2123, est à 20 cm de la hauteur réglée au côté du projet après compactage à 90 % de l'OPM.

Lorsqu'une tranchée est ouverte dans les trottoirs existants, le Cocontractant commence par découper soigneusement sur l'emprise de la tranchée la partie supérieure du trottoir, sans le revêtir ainsi que ceux de la fondation, sans ébranler ni dégrader les parties avoisinantes.

Les matériaux seront tirés en plusieurs portions à la tranchée de façon qu'ils ne puissent se mélanger, ou être transportés aux lieux de dépôts. Autour de l'emprise de la

Lorsque des bancs rocheux sont rencontrés dans les tranchées, ils doivent être arasés à 20 cm au moins en dessous du fond de fouille et remplacés sur cette épaisseur par la terre fine ou sable.

La largeur de la tranchée devra être en tous points suffisante pour qu'il soit aisément d'y placer les buses, soit d'y confectionner les ouvrages et les joints et d'y effectuer convenablement les remblais. La largeur de la tranchée sera au moins égale à celle de l'ouvrage ou du diamètre extérieur de la canalisation majorée de 30 cm de part et autre.

Sauf si le terrain est sableux, le fond des tranchées sera arasé à 15 cm au moins en dessous de la côte prévue pour la génératrice extérieure inférieure de la buse. Cette épaisseur sera remplacée par un lit de pose constitué de sable contenant moins de 12 % de particules inférieures à 1/10^e de mm. Le lit de pose sera nivelé suivant la pente du projet. La surface sera bien dressée pour que le tuyau ne repose sur aucun point dur ou faible si la nature des joints les rend nécessaires, des niches pour faciliter la confection des joints seront aménagées dans les parois et le fond des tranchées.

En terrain inondable, la longueur maximale des fouilles qui peuvent rester ouvertes avant remblaiement est fixée à 100 m ; en terrain ordinaire cette longueur est de 200 m.

Toute sur profondeur du fond de fouille due à l'entreprise sera soigneusement remblayée et damée par couches successives avec des matériaux conformes aux articles B212 et B326, à la charge du Cocontractant.

Lors de l'exécution des terrassements, le Cocontractant devra prendre toutes dispositions nécessaires et conformes aux règles de l'art pour assurer le bon achèvement des travaux notamment, il fera son affaire :

du dérochage ou de toute autre disposition permettant de fragmenter ou d'ameublir les terrains rocheux ou très durs, des épissements, étalements, blindages, travaux confortatifs de toute nature pour assurer tant la sécurité du personnel que la possibilité d'exécuter correctement les ouvrages prévus.

des dispositifs permettant la bonne conservation des ouvrages et des canalisations

toutes sujétions sont à la charge du Cocontractant, même si elles ne sont pas explicitement mentionnées dans les pièces du marché.

Les moyens à mettre en œuvre et les modes d'exécution sont laissés à l'initiative du Cocontractant mais le Maître d'Œuvre se réserve le droit de refuser son agrément à toute disposition qu'il jugera inapte ou dangereuse.

ARTICLE B412-EXECUTION DES TRANCHEES A L'AIDE D'ENGINS MECANIQUES

L'emploi des engins mécaniques est autorisé sauf sur certains tronçons qui seraient précisés par le Maître d'Œuvre au cours du piquetage en fonction du voisinage de certains bâtiments, ouvrages, canalisations, ou câbles existants.

ARTICLE B413 – ETAIEMENT ET BLINDAGES

L'entrepreneur doit, si nécessaire, étayer les fouilles par tous les moyens, en vue d'éviter tous les risques d'éboulement et d'assurer la sécurité du personnel conformément aux règles en vigueur.

Dans le cas des sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux, le soutènement doit être jointif. Dans les autres cas, les intervalles peuvent être laissés entre les éléments de soutènement en contact avec le terrain. Toutefois, ces intervalles ne peuvent excéder le double de la largeur moyenne de ces éléments.

ARTICLE B414 – DRAINAGE SOUS CANALISATION ET OUVRAGE

Lorsqu'il y a lieu de consolider les terrains et le lit de pose des canalisations et ouvrages en raison de l'instabilité des sols, l'Entrepreneur est tenu d'exécuter les drainages voulus suivant les règles de l'art à l'aide des drains placés sous la canalisation ou l'ouvrage, le tout étant entouré d'une épaisseur suffisante de graviers ou de matériaux appropriés. L'exécution de dalles de propreté en béton, en vue d'assurer le nivellement très précis, ou dalots de répartition pour consolider les conduites ou les ouvrages dans les terrains peu constants, peut être imposée par l'Ingénieur de Contrôle.

ARTICLE B415-REMBLAITEMENT DES TRANCHEES

Lorsque le Maître d'Œuvre aura reconnu que les épreuves des canalisations (voir article B423) sont satisfaisantes et que les pentes prévues au projet ont été respectées, il autorisera le Cocontractant à procéder au remblaiement des tranchées, avec des remblais de catégorie 1 (voir article 326). Le remblaiement de la tranchée, jusqu'à une hauteur uniforme de 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation, sera effectué manuellement avec précaution, avec la terre des déblais expurgée de tous éléments susceptibles de porter atteinte à la conduite ou avec tout autre matériau convenable agréé par le Maître d'Œuvre (sable, terre franche ou végétale expurgée de pierres, gravier, débris végétaux, etc.) que le Cocontractant est tenu d'approvisionner dans les cas où les déblais des tranchées ne conviendraient pas.

Cette première couche de remblai, appelée couche de calage, sera soigneusement damée, afin d'assurer un calage efficace de la canalisation. Au-delà de cette couche initiale, le remblaiement pourra se poursuivre à l'aide d'engins mécaniques.

L'épaisseur maximale des couches successives de remblai ne sera pas supérieure à 30 cm et le compactage obtenu ne devra pas être inférieur à 90 % de l'ODM. Le compactage de la dernière couche devra être égal à 95 % de l'OPM pour 90 % des mesures et dans tous les cas, supérieur à 92 % de l'OPM.

Le Cocontractant est tenu de faire sortir du chantier les blocs de rocher, débris végétaux ou animaux etc. qui ne doivent pas être enfouis dans les tranchées. L'excédent de déchets sera renvoyé aux lieux de dépôt suivant les directives du Maître d'Œuvre.

Le Cocontractant demeure responsable jusqu'à la réception définitive, des déformations ou tassements qui pourraient se produire aux abords des tranchées, tant que celles-ci sont la conséquence des travaux. Il doit procéder aux opérations d'entretien et déferer sans délai tout dégât.

ARTICLE B416 – MISE HORS D'EAU DES TRAVAUX

Les opérations de déblaiement doivent éviter les creux de fouilles pour ouvrages risquant de rencontrer la nappe phréatique. L'organisation des travaux ne doit pas empêcher de façon à utiliser les parties de drains et ouvrages déjà réalisés pour l'évacuation des eaux. Le Cocontractant est tenu d'exécuter tous les travaux de terrassements et construction complètement à sec.

Outre le maintien des échafaudements et passerelles dans le chantier, ceci impliquera le rabattement de la nappe phréatique.

L'entrepreneur doit mettre en œuvre l'évacuation nécessaire tel que drains horizontaux, filtres, tuyaux d'aspiration, pompes, etc.

Le fond des tranchées doit être horizontal quel que soit le fond de forme défini à l'article B212.3.

Le travail de terrassement doit être effectué par étayages

ARTICLE B417 – MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS FILTRANTS

Après l'exécution des travaux de terrassement au niveau de la nappe phréatique, des filtres seront mis en place conformément aux articles B216.

- Filtres horizontaux

Les filtres horizontaux sont composés d'un matelas de sable drainant surmonté d'un géotextile type BIDIM U 24 ou similaire mis en œuvre par étages.

- Filtres verticaux

Les filtres verticaux sont réalisés avec des éléments type ENKADRAIN SK 20 ou similaire mis en œuvre conformément aux instructions du fabricant.

ARTICLE B420 – RESEAUX D'EAU

ARTICLE B421 – POSE DES CANALISATIONS ET DE LEURS ACCESSOIRES

B421.1 Fixation et pose

Mise en place et pose

La manutention des tuyaux doit se faire avec les plus grandes précautions. Les tuyaux sont déposés sans brutalité sur le sol ou dans le chantier et il convient d'éviter de les rouler sur des pierres ou sur le sol rocheux sans avoir au préalable renforcé le sol par l'aide de madriers.

Tout tuyau qui a été roulé ou qui a été tombé de quelque hauteur que ce fut, doit être considéré comme suspect et ne peut être posé sans être examiné par un expert.

Les tuyaux doivent être déposés horizontalement sur un chantier sur une aire plane. Des cales en bois seront déposées sous le lit inférieur au niveau des joints pour assurer que les emboîtures ne soient pas en contact direct avec le sol. La hauteur de stockage ne doit pas dépasser 1 mètre et des échafaudages ou ridelles latérales de maintien seront prévus.

En ce qui concerne la pose des tuyaux, toutes mesures devront être prises pour les tenir à l'abri de l'action directe du soleil.

Examen des tuyaux dans la pose

Au moment de leur pose, les tuyaux doivent être examinés à l'intérieur et soigneusement débarrassés de tous corps étrangers qui pourraient causer des fuites. La partie entière responsabilité de cette vérification.

Coupe des tuyaux

Selon les exigences de la pose, le Cocontractant a la faculté de procéder à la coupe des tuyaux. Toutes les précautions doivent être prises pour que l'opération ne soit faite qu'en cas de nécessité absolue et aussi peu fréquemment que possible.

La coupe doit être faite avec des outils bien affûtés ou avec des tronçonneuses ou scies, de façon à obtenir des coupes nettes.

La chute portera toujours du côté mâle et le Cocontractant veillera avec le plus grand soin à ce que le nouveau bout mâle produit par la coupe soit lisse et qu'il fournit avec l'emboîtement au tuyau voisin un joint aussi solide qu'avec un bout ordinaire.

Pose des canalisations en tranchées

Après réception des fonds de fouille par le Maître d'Œuvre, les tuyaux seront soigneusement descendus dans la tranchée et bien présentés dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au moyen des cales provisoires constituées de motte de terre tassées ou de coins en bois. Le calage provisoire au moyen de pierres est interdit.

Les tuyaux seront posés en file bien alignée et avec une pente régulière entre deux regards consécutifs.

Les tuyaux seront posés à partir de l'aval, et sauf prescriptions contraires du Maître d'Œuvre, l'emboîture, lorsqu'elle existe, sera toujours dirigée vers l'amont.

A chaque arrêt de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose seront obturées pour éviter l'introduction de corps étrangers. Il est interdit de profiter du jeu des assemblages pour déporter les éléments de tuyaux successifs d'une valeur angulaire supérieure à celle qui est admise par le fabricant. Sauf dispositions particulières agréées par le Maître d'Œuvre, la pose des conduites en tranchées sera effectuée de manière à assurer, après remblaiement, une couverture de terre d'une hauteur minimale de 70 cm au-dessus de la génératrice supérieure extérieure de la canalisation lorsqu'elle est posée sous trottoir et de 1 m sous chaussée.

Façon – Assemblage – Pose des joints

Avant la mise en place, les bouts mâles et femelles seront nettoyés. Avant l'emboîtement, les joints et les embouts mâles et femelles seront lubrifiés, si nécessaire, avec une pâte spéciale.

Après confection du joint, il devra subsister, entre les extrémités mâles et femelles, à l'intérieur de l'emboîture, un jeu longitudinal permettant les dilatations ou les retraits des tuyaux.

Tolérance de pose des tuyaux

Les collecteurs devront être réalisés conformément aux cotes "fil d'eau" du projet d'exécution avec comme tolérance sur les cotes mesurées à chaque regard de visite consécutif :

Pour les pentes supérieures à 0,003 m/m, la tolérance d'exécution par rapport à la côte du projet est de plus ou moins 1 cm.

Pour les pentes inférieures ou égales à 0,003 m/m, la tolérance d'exécution par rapport aux cotes du projet est de $\pm 0,5$ cm.

La régularité de la pente du collecteur entre deux regards consécutifs sera contrôlée avec les mêmes tolérances que ci-dessus.

Les cotes tampons seront calées par rapport à la chaussée ou le terrain naturel avec une tolérance de $\pm 0,5$ cm.

B421.2 – Prescriptions particulières relatives à la pose des canalisations en béton

Sans objet

ARTICLE B422 – REGARDS DE VISITES ET AVALOIRS

Ces ouvrages seront exécutés conformément au plan de détail approuvé. Ils devront résister aux poussées des terres, aux charges et surcharges auxquelles ils seront soumis en service. En outre, ils devront assurer une excellente étanchéité. A cet effet, un enduit étanche ou mortier M500 additionné de produit SICA ou similaire sera appliqué à l'intérieur des regards sur les parois et radier.

Les ouvrages seront réalisés en béton armé ou en béton banché très soigneusement vibré. Les épaisseurs ne seront en aucun point inférieur à 10cm. Le Cocontractant pourra cependant proposer toute autre technique de construction dont il justifiera les garanties de stabilité et d'étanchéité.

Les faces intérieures seront lisses et étanches. Le raccordement des tuyaux aux ouvrages en béton sera réalisé de façon à permettre l'adhérence aux parois.

Les bétons de fondation qui sont coulés sur et en cheminots devront être soigneusement vibrés afin que la pénétration soit bonne et assure une portance fiable. Les regards du viaduc sous chaussées seront exécutés entièrement en béton armé.

Les regards de visite situés sous trottoir ou sous chaussée, et d'une profondeur inférieure ou égale à 2,00 m seront réalisés en béton BQ2 à 30 kg. Pour des profondeurs supérieures à 2 m, les regards seront réalisés en totalité en béton armé.

Les regards de visite comportant une cunette en l'autour égale au rayon de la canalisation sur laquelle ils seront construits, et deux plages inclinées à 10° se raccordant aux parois du regard. Le collecteur PVC traversera entièrement le regard. La cunette sera obtenue par écoupe de la partie supérieure du tuyau, sur toute la largeur du regard. Cette disposition assurant la continuité parfaite du "fil d'eau".

Dans le cas où des regards de visite seraient prévus au réseau pluvial, cette cunette sera obtenue par une forme en béton soigneusement taillé à la hauteur nécessaire pour assurer les canalisations d'entrée et de sortie.

Les cadres de fondation de fondation du regard seront scellés au mortier de ciment M600, dans la feuillure de couronnement du regard, de manière à permettre un épancement adéquat au niveau de la chaussée ou du trottoir.

Les bavoirs, les tampons et les renforts pour remplissage en béton du liant asphalte ou hydraulique, arrosé au niveau des nervures. Les parties d'ouvrage partiellement enrobées avec le remplissage.

La composition et la mise en œuvre des tâches de mortiers se feront conformément aux prescriptions de l'article B205.

Les bavoirs seront fabriqués en polyester type PAM RE 30H6FD ou similaire d'une résistance à la rupture supérieure à 30 N/mm².

Il est prévu deux types de bavoirs :

Type bas pour empiètement de 0,50 m dans le réseau enterré, sous traversée de chaussée, de hauteur h = 0,50 m.
Type haut pour empiètement de 1,20 m dans le réseau de chaussée de hauteur h = 1,20 m.

ARTICLE B421 – EPREUVES DES CANALISATIONS

Sans objet.

ARTICLE B424 – ESSAI GÉNÉRAL DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT ENTERRES

Sans objet.

ARTICLE B425 – RÉPARATION DES OUVRAGES D'EAU ET DALOTS

Les ouvrages en béton dans les ouvertures de chaussées, ouvrages de décharge et ouvrages de rejet seront exécutés par le Cocontractant dans les conditions du présent CCTP relatives à la construction d'ouvrages en béton.

Les parapets intérieurs des ouvrages d'eau recevront un enduit étanche (addition d'hydrofuge) parfaitement dressé et lissé. Il ne sera toléré aucun défaut d'étanchéité ou de rejet de l'eau.

ARTICLE B426 – ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Le Cocontractant est tenu pendant le délai de garantie toutes les réparations et tous les remplacements qui se révèleraient nécessaires sur les ouvrages d'eau et d'assainissement. Les dépenses résultant de ces travaux ne sont supportées par le Cocontractant que si elles sont strictement nécessaires pour assurer l'entretien et l'exploitation des matériaux ou de produits fournis ou la mise en œuvre.

Le Cocontractant est tenu immédiatement à faire tous les remplacements et réparations prescrits par le Maître d'ouvrage, après mise en demeure et si nécessaire.

Les obligations ainsi imposées se prolongeront jusqu'à ce que les ouvrages aient été mis en état de réception définitive.

ARTICLE B427 – MONUMETATIF, MONTAGE ET MISES D'ART

Sans objet.

ARTICLE B502-FABRICATION ET TRANSPORT DES BETONS

Fabrication

Le béton sera fabriqué mécaniquement par mélange simultané de tous ses constituants qui devront être introduits dans l'appareil mécanique dans l'ordre suivant :

Granulats moyens et gros,
Ciment,
Sable,
Eau.

Le Cocontractant ne pourra procéder différemment que s'il est démontré qu'il en résulte une meilleure homogénéité des composants du béton. Dans tous les cas, la fabrication de gâchées sèches en vue d'une addition ultérieure d'eau est interdite.

La proportion d'eau introduite dans le mélange sera mesurée soit à l'aide des dispositifs spéciaux que comportent les bétonnières ou les malaxeurs, soit à l'aide des récipients de capacité définie. Sauf prescriptions contraires du Maître d'Œuvre, les appareils de fabrication devront permettre de doser respectivement les granulats, le liant et l'eau à 5 %.

Les doseurs volumétriques seront interdits pour les éléments solides dont la proportion est fixée en poids. Les proportions devront être modifiables en cours d'exécution par réglage des appareils. Les méthodes et matériels employés pour la fabrication des bétons seront soumis à l'agrément du Maître d'Œuvre. La fabrication manuelle des bétons ne pourra être autorisée que pour de petites quantités et après approbation du Maître d'Œuvre.

Transport

Le béton devra être transporté dans les conditions qui ne donnent lieu ni à la ségrégation des éléments, ni à un commencement de prise avant mise en œuvre.

Toutes précautions devront être observées pour éviter, en cours de transport, une évaporation excessive ainsi que l'intrusion de corps étrangers. Lorsque la descente du béton sera supérieure à 1,50 m, il sera utilisé des goulottes métalliques.

ARTICLE B503-MISE EN ŒUVRE ET DURCISSEMENT DES BETONS

Mise en œuvre des bétons

Pour la mise en œuvre des bétons, le Cocontractant aura besoin de l'accord du Maître d'Œuvre qui donnera son approbation ou ses instructions dans les plus brefs délais compte tenu de la nature de ces travaux.

Les bétons seront mis en œuvre aussitôt que possible après la fabrication après accord du Maître d'Œuvre. Les bétons qui ne seraient pas en place dans les délais de 60 min après l'introduction de l'eau dans la bétonnière, qui seraient desséchés ou auraient commencé à faire prise, seront rejettés.

Les bétons seront mis en place dans des enceintes épuisées ; d'où tout danger de lavage aura été écarté. La mise en place du béton de propreté sera parachevée par tamponnage. Les bétons de qualité seront vibrés dans la masse.

Vibration des bétons

Il ne sera agréé que des vibrations à fréquence élevée, de 9000 à 20 000 cycles par minute. La finition des dalles et hourdis sera effectuée par vibration superficielle.

Reprise de bétonnage

Les reprises de bétonnage ne seront tolérées qu'à la condition qu'elles se conforment rigoureusement avec les joints de coffrage. Avant reprise, les parements devront être repiqués, nettoyés et lavés sous pression. Une coulée de béton ne pourra être déversée sur la précédente que si cette dernière n'a pas commencé à faire prise ; dans ce cas, la reprise devra être reportée de 48 h.

Cure de béton

Le béton sera tenu à l'abri du soleil à partir du moment où il aura commencé à faire prise. Sa cure par humidification doit commencer dès qu'ayant complètement fait prise il est plus susceptible d'être altéré par les eaux ruisselant à sa surface.

La cure des bétons courants sera assurée de manière à maintenir les parements des bétons en état d'humidité permanente.

Les surfaces libres et leur coffrage seront arrosées à saturation aussi fréquemment que le demandent l'état hygrométrique de l'atmosphère et l'ensoleillement.

Si nécessaire, le Cocontractant n'apposera de protections, nattes et toiles pour la protection des surfaces libres. Les surfaces libres des bétons de qualité seront protégées par nos pâlines, des nattes ou des toiles. Les protections et les coffrages seront maintenus ruisselants jour et nuit par un arrosage continu permanent. La cure des bétons consistera à les maintenir sous un fil d'eau et sans ébullition ou fonte et au moyen d'une circulation continue de brouillard.

La cure sera maintenue pendant sept (7) jours jusqu'à obtenir une résistance à la compression de 16 MPa.

L'utilisation des produits chimiques est admise à l'appréciation du Maître d'Oeuvre.

ARTICLE B504-PAREMENTS

Les parements extérieurs sont venir après la mise en place du décoffrage. Ils devront être de teint uniforme, aucun nid de cailloux ne devra être apparent.

Les parements extérieurs doivent être réalisés avec soin et précision dans ce qui sera réalisé par l'utilisation de coffrages de bonne qualité.

ARTICLE B505-OUVRAGE D'EAU EN NATURE

B 505.1 - Description Générale

Le Cocontractant est tenu d'exécuter les travaux complètement à sec. Là où le béton est directement posé sur le fond de fouille en terre, celui-ci sera protégé contre l'érosion et l'érosion et protégé contre l'eau ou la détérioration et sera réceptionné par l'ingénierie de la route.

Jusqu'à la pose de la couche de protection, les parois sont protégées contre l'eau stagnante ou courante. Par temps de pluie, le coulage du béton est strictement évité et empêché.

B 505.2 - Couche de protection

Avant la mise en place des armatures sur la couche drainante, une couche de propreté sera mise en œuvre d'une épaisseur minimale de 5 cm. La couche de propreté sera étendue et étayée pour obtenir une surface de travail propre et plate.

La couche de propreté sera étendue et étayée avant le coulage du béton armé. Le Cocontractant devra prendre soin que le mélange de béton pour éviter d'ajouter trop d'eau pour éviter de boucher la couche de graviers drainants éventuels.

B 505.3 - Coffrages

Les coffrages devront être solides et solides pour résister à toute déformation après la mise en place du béton, étanche, et devront être conformes aux exigences de la norme N° 35 du CCTG.

L'utilisation de fils de fer nus ou fil de fer filé. Seule seront admis des boulons spécialement conçus avec des cônes facilement démontables.

Toutes les parties qui entrent en contact avec le béton doivent être fixées de façon solide. Des espaces pourront être réservés pour le scellage et l'application de revêtements de protection de l'œuvre. Juste avant la mise en œuvre du béton, les coffrages seront soigneusement nettoyés et roulés pour empêcher l'adhérence.

Les coffrages doivent être enlevés au bout de 10 MPa et peuvent être enlevés en partie sans toucher les supports, ceux-ci devant rester sur place jusqu'à l'application de la couche de protection. Il est admis que quand la résistance caractéristique atteint la valeur de 10 MPa et quand l'excavation a atteint la hauteur de support il peut être retiré.

Le décroffrage a besoin de l'approbation préalable du Maître d'Œuvre et sera sous la responsabilité entière du Cocontractant.

Les abords de surfaces exposés du béton seront pourvus de chanfreins. Les chanfreins seront de 20 mm ou selon les indications du Maître d'Œuvre.

B 505.4 – Protection du béton contre des températures élevées

Le Cocontractant devra prendre toutes les mesures nécessaires pour garder le béton aussi frais que possible. La température du mélange au moment du coulage ne dépassera pas 32 °C.

Les surfaces libres des bétons de qualité seront protégées par des paillassons, des nattes ou des toiles. Les protections et les coffrages seront maintenus ruiselants, jour et nuit par arrosage mécanique permanent. La cure des bétons consistera à les maintenir sous un fil d'eau et sans lacune ou bien sous atmosphère permanente de brouillard.

La cure du béton sera maintenue pendant sept (07) jours consécutifs ou jusqu'à une résistance de compression de 13 MPa. Des produits chimiques ne seront appliqués pour la cure qu'après approbation de l'Ingénieur de contrôle.

Le passage des moyens de transport sur le béton frais ne sera autorisé qu'après la prise suffisante du béton.

B 505.5 – Finition des surfaces du béton

Les surfaces du béton qui ne resteront pas en vue seront régulières. Les nids de cailloux éventuels seront repiqués et préparés au mortier ou aux résines Epoxy sur une profondeur de 3 cm avant le remblaiement des ouvrages.

Les surfaces de béton qui resteront exposés devront être parfaitement lisses ce qui sera réalisé par l'utilisation des coffrages de bonne qualité en métal ou en bois ne laissant pas de traces sur le béton.

B 505.6 – Les tolérances

Les tolérances pour la construction en béton seront les suivantes:

| | |
|---|--------------------------|
| Déviation de l'implantation | 10 mm |
| Déviation de la côte prescrite | 10 mm |
| Déviation dans les surfaces non vues | 20 mm / 3 m |
| Déviation dans les surfaces vues | 10mm / 3 m |
| Déviation des dimensions des profils en travers | + de 10 mm et - de 5 mm. |

Les ouvrages ne répondant pas aux tolérances admises seront refusés, démolis et les débris évacués en décharges.

B 505.7 – Ouverture à réserver dans les parois

Les raccordements des canaux d'assainissements tertiaires et quaternaires seront réalisés par le Cocontractant suivant les indications du Maître d'œuvre et les plans-types d'exécution. Les ouvertures correspondantes à réserver dans les parois en béton des ouvrages et des canaux d'assainissement ne donnent lieu à aucune rémunération spéciale.

B 505.8 – Dispositifs d'étanchéité

Des dispositifs d'étanchéité conformes aux prescriptions de l'article B217 du CCTP seront appliqués pour joints de dilatation tous les 10m.

Le Cocontractant remettra les données nécessaires pour approbation au Maître d'Œuvre. Les dispositifs seront fixés et maintenus dans la bonne position pendant le coulage du béton.

ARTICLE B 600 – MODE D'EXECUTION DES AMENAGEMENTS PARTICULIERS

ARTICLE B 601 – DISPOSITIF DE SECURITE POUR LES PIETONS

Aux abords des intersections et de chaque côté des passages piétonniers, le flux de circulation des barrières métalliques constituées de tube en acier galvanisé de Ø 60 mm, fixées dans les plots en béton espacés de 2,00 m en alignement droit et 1,50 m en courbe. La hauteur des barrières sera de 0,90 m. La fixation des barrières sur les plots sera assurée par l'intermédiaire d'une platine ancrée sur le plot et devra être démontable.

ARTICLE B6C2-DISPOSITIF ANTICONTAMINANT

Ils seront identiques aux dispositifs décrits à l'article B601 avec une barrière fixée à 0,50 m du sol.

ARTICLE B 603 - GLISSIERES DE SECURITE

Elles seront de types normalisés GS et CS4 en acier galvanisé

La tolérance à l'implantation en plan de la face avant "côté exécution" des éléments de glissement est de plus ou moins 3 cm par rapport à la position provisoire sur les pôles.

La hauteur de l'arête supérieure des glissières met en œuvre une parallélisme nécessaire au glissement de glissement par rapport au niveau du sol ou du revêtement définitif à l'aplomb de la once de plus de 5 cm et moins de 10 cm. Après montage, un réglage fin assurera le par rapport à la chaussée.

Les supports auront un trou moulé battus après vestimentation pour y fixer vertu-
nisé (de type UA[®]100, UPM100 ou C100x 50 x 25 x 5) de longueur de 1,50 m et seront
insi que celle du dispositif de guidage de la sonnette.

En cas de refus de battre, avant qu'accord du Maître d'ouvrage, l'entrepreneur du support ait atteint la côte imposée, si la fiche est au moins égale à 50 cm et après pourra couper le support à la côte imposée et le percer.

Si la fiche est inférieure à 50 cm, l'entrepreneur devra arracher le support, percer l'obstacle puis recommencer le fonçage ou dans un massif de fondation au sable fin de blocage préalablement mis en œuvre dans

celte finire

Les supports : les matériels sont utilisés qu'après affermissement du Maître d'ouvrage ou de son représentant.

mbage ou voilement. Les éléments de glissement devront être assemblés de telle façon leur extrémité renvoie l'origine de l'élément suivant. Les têtes de boulons devront être

Les grenaillages sont réalisés à la métallique et le filor galvanisé conformément au détail et au plan d'exécution établis.

ARTICLE IN PRESS

ABI-ES ET FOUR

Les lignes et les réseaux sont déplacés (y compris les tronçons de raccordement nécessaires) ou

Les ramifications de la tranchée devront être possibles. Il est recommandé que la longueur des ramifications ne dépasse pas 100 m et que les réalisations soient à 0,80 m du sol fini. La largeur de la tranchée devra être la plus réduite possible. La tranchée ouverte ne saurait dépasser 200 m et que les tranchées ne devront demeurer

Le Cours Hermann

Obtenir des renseignements utiles à nos services ou administratifs intéressés pour les problèmes touchant la circulation, l'ouverture de l'Assassinat, etc.

Il sera bientôt possible d'obtenir une offre de vente.

L'ouverture en biseau doit être de la tranchée, et de toute aspérité pouvant détériorer les gaines de protection des câbles.

L'établissement fabrique toutes les parties pour les plates-formes et les voitures.

La partie des opérations de dégagement des eaux aux canalisations est destinée pour l'évacuation des eaux usées et propriétés des tiers.

Après l'excavation, le fond de la tranchée est recouvert de sablo ou de terre fine d'une épaisseur de 10 cm surmonté d'un remblai

Un dispositif avertisseur à mettre en place au-dessus du câble et à 0,40 m du sol fini,
Le pilonnage mécanique,
L'enlèvement des déblais en excédent,
La réfection provisoire du sol et entretien jusqu'à la réfection définitive,
Le nettoyage du chantier.

ARTICLE B 607- FOURREAUX -GAINES SOUPLES

Les câbles électriques seront posés sous fourreau en PVC Ø 110 mm à une profondeur de 1 m et sous gaine souple de Ø 60 entre la chambre de tirage et d'ancrage suivant les plans types et les indications de l'Ingénieur de contrôle.

ARTICLE B 607 – GRILLAGE AVERTISSEUR

Le dispositif avertisseur sera un grillage de protection, placé dans les tranchées au-dessus des câbles et des fourreaux.
Il sera en polychrolure de vinyle (PVC) type résistant renforcé par deux feuilards longitudinaux en polypropylène et de couleur appropriée à la canalisation et de 0,30 m de largeur.

ARTICLE B 608- CHAMBRE DE TIRAGE

Les chambres de tirage seront d'une dimension telle qu'un homme puisse y travailler à tirer un câble ou confectionner une boîte de raccordement.

Les extrémités de fourreaux aboutissant à des chambres devront être arasées au niveau de leur surface intérieure et le joint entre le fourreau et la chambre devra être bouché au ciment.

Les poignées de manipulation du couvercle seront escamotables et leur logement permettra l'introduction d'un crochet d'arrachement. La position escamotée, la surface extérieure du couvercle seront exempts d'aspérités.

Toutes les chambres seront préfabriquées ou coulées en place et auront des dimensions normalisées. Les chambres seront implantées en dehors des parties où les véhicules sont supposés rouler ou stationner.

En cas d'impossibilité, elles devront être prévues pour supporter la charge des plus gros véhicules.

ARTICLE B610 – BORDURES

Elles seront préfabriquées ou coulées en place en béton dosé à 350 kg de ciment par m³ et seront posées sur une semelle de béton à 200 kg de 10 cm d'épaisseur minimum et comportant un retour vertical destiné à caler la bordure côté trottoir.

La tolérance en altitude sera de 1 cm par rapport au niveau prescrit : l'alignement sera rigoureusement respecté à plus ou moins 1 cm pour 10 m.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions pour éviter tout déplacement des bordures pendant la réalisation des chaussées et notamment lors du compactage des couches de fondation et de base.

ARTICLE B 700 - SIGNALISATION HORIZONTALE

Sans objet

ARTICLE B 701 - QUALITE ET ESSAIS DES MATERIAUX CONSTITUTIFS

Sans objet

ARTICLE B 702 – PRESCRIPTIONS GENERALES SUR LES FOURNITURES

Sans objet

ARTICLE B 703 – PROCEDES ET CONTROLE DE FABRICATION

Sans objet

ARTICLE B 704 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sans objet

ARTICLE B 705 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

Sans objet

ARTICLE B.708 - MARQUES SUR CHAUSSEES

Sans objet

ARTICLE B.709 - TRAVAUX DE NETTOYAGE

Sans objet

ARTICLE B.710 - MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Sans objet

ARTICLE B.711 - CONDITIONS D'EXECUTION

Sans objet

ARTICLE B.800 - MODE D'EXECUTION DE DEPLACEMENT DES RESEAUX

ARTICLE B.801 - GENERALITES

Les travaux réalisés dans l'espace des chaussées devront être déplacés dans l'emprise des trottoirs ou protégés en accord avec les normes les services concessionnaires (CDE - AES/SONEL - CAMTEL - etc.) Les plans de déplacement des réseaux fournis dans les dossiers d'APD sont donnés à titre indicatif et devront être vérifiés et éventuellement complétés par le Cocontractant qui devra par ailleurs fournir les projets et plans d'exécution de déplacement des réseaux.

Il appartient à l'entreprise de prendre les dispositions nécessaires pour que les détails d'approbation de ces plans s'intègrent dans le plan de chantier.

L'altération du tracé existant est interdite sauf le fait que toutes les opérations devront être prises pour éviter de détériorer les réseaux afin de garantir la sécurité et assurer le raccordement des riverains pendant la durée des travaux.

ARTICLE B.802 - TRANCHEE DE RECONNAISSANCE

La reconnaissance sera réalisée au moyen de sondages de reconnaissance effectuées manuellement à la charge de l'entreprise. Toutes les opérations doivent être prises pour éviter d'endommager les réseaux.

ARTICLE B.803 - EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux doivent être effectués conformément aux prescriptions techniques imposées par les services concessionnaires et contrôlés par les responsables techniques affectés au Maître d'Œuvre.

Les canalisations d'eau situées sous la chaussée existante conservée ne seront ni déplacées ni protégées.

Les canalisations dont le diamètre sera inférieur ou égal à 200 mm sous chaussée neuve (élargissement ou voies nouvelles) seront faissées et remplacées par une dalle de répartition des canalisations en béton.

Une dalle de répartition sera placée sous chaque tube VC Ø 20120 à 160 mm pour assurer le raccordement des riverains.

Les travaux de réfection des réseaux seront réalisés, sous la responsabilité du Cocontractant, par un bureau d'études agréé par les concessionnaires, qui détiennent la confiance et la réception des ouvrages.

Les travaux de réfection des réseaux doivent être réalisés par des entreprises agréées par les concessionnaires ou par les concessionnaires eux-mêmes (les deux). Si ce n'est pas le cas, il faut renseigner auprès des concessionnaires pour tenir compte dans les prix des conditions d'exécution.

Le remblaiement des tranchées, la réfection des trottoirs, le nivellement et le nettoyage des abords sont à la charge du Cocontractant, conformément aux prescriptions du présent article.

Les travaux de réfection de mise en service sont à la charge du Cocontractant, et seront réalisés conformément aux prescriptions des concessionnaires.

ARTICLE B.804 - MODE D'EXECUTION DES PLANTATIONS

Sans objet

ARTICLE B.901 - PROVENANCE ET QUALITE DES ARBRES ET ARBUSTES

Sans objet

ARTICLE B 902 – MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Sans objet

ARTICLE B903 – ENGAZONNEMENT

Article B 900.3.1 MISE EN PLACE DE TERRE VEGETALE

La terre végétale utilisée sera préalablement brisée très menue, purgée avec soin des pierres, racines et herbes humectées avant son répandage.

Au fur et à mesure de son répandage, elle sera battue à la dame plate ou roulée avec un cylindre léger.

L'épaisseur de la terre végétale est de 10 cm minimum. La tolérance d'exécution est de plus ou moins 5 cm par rapport au profil théorique.

La mise en place de terre végétale sera réalisée en dehors des périodes de pluies.

Article B 900.3.2 ENGAZONNEMENT

Les talus de remblai et les plates-formes de voirie terrassés mais non revêtus devront être engazonnés.

La période d'ensemencement et le choix des grains seront soumis à l'agrément de l'Ingénieur de contrôle.

L'ensemencement se fera sur une terre préalablement ameublie sur épaisseur de 10 cm et le répandage des grains devra être régulier et en quantité suffisante pour obtenir une végétation convenable. Après le répandage, la terre sera aplatie et raffermie à la batte.

L'entrepreneur sera tenu de réensemencer au plus tôt les parties où l'herbe n'aurait pas été levée.

ARTICLE B 904 – NETTOYAGE

Au fur et à mesure de l'achèvement des travaux, l'entrepreneur devra procéder au nettoyement des voies, places, allées, dans tous les cas où les travaux auraient souillé les surfaces

ARTICLE B905- GARANTIE ET ENTRETIEN

Article B 900.5.1 GARANTIE

L'Entrepreneur s'engage à garantir la prise de la totalité des arbres. Pendant un délai de garantie fixé à un an,

L'Entrepreneur remplacera à ses frais toutes plantations qui périraient ou dont la reprise serait défectueuse, à

L'exclusion de celles détruites par la suite de chocs ou d'accidents causés par des personnes étrangères à

L'entreprise.

Article B 900.5.2 ENTRETIEN

L'Entrepreneur assurera pendant un an l'entretien des arbres et arbustes. Les opérations d'entretien comporteront :

- La taille nécessaire pour donner aux arbres la forme et la portée naturelles ;
- Les ébourgeonnements, les échenillages éventuels et la lutte contre les maladies cryptogamiques et les parasites ;
- L'entretien autour des arbres par binage ou labours aussi fréquemment que possible ;
- L'arrosage, l'application d'engrais et fumiers ;
- Le nettoyage des surfaces et l'évacuation des déchets

En ce qui concerne l'arrosage, l'Entrepreneur fera son affaire de la fourniture et du transport de l'eau.

ARTICLE B907 - PAVAGE

a) Couche de sable de pose

Il s'agit d'une couche de 5 cm d'épaisseur constituée de sable fin propre.

b) Revêtement de pavés

Les pavés en question sont du type autobloquant. Ils doivent être vibrés et compactés à la fabrication et respecter les caractéristiques mécaniques suivantes :

Résistance à la compression : 29 Mpa pour ceux utilisés sur le tronçon carrossable et 25 Mpa au moins pour le tronçon par flexion.

Résistance à la traction par flexion : 5 Mpa pour le tronçon carrossable et 3 Mpa pour le tronçon piétonnier.

Ces caractéristiques doivent être préalablement prouvées par l'entrepreneur grâce aux tests réalisés par un laboratoire spécialisé et agréé par le Maître d'œuvre. Le Maître d'œuvre pourra exiger la visite de l'unité de fabrication.

Les pavés antiflouants auront une épaisseur d'au moins 8 cm pour le tronçon carrossable et 6 cm pour le tronçon piétonnier, conformément avec les caractéristiques mécaniques sus-mentionnées.

Les formes, couleurs et motifs à réaliser seront préalablement autorisés par le Maître d'œuvre.

Le blocage des pavés se fait à l'aide du sable fin propre tandis que le lit de pose est fait de gros sable.

c) Mortier de raccordement

Les matériaux utilisés pour le raccordement devront satisfaire les exigences de l'article 3.3 du présent CCTP.

ARTICLE 8907 - AMENAGEMENT DU DALOT EXISTANT

Sous réserve

ARTICLE 8908 - SIGNALISATION

Il s'agit de la signalisation verticale à appliquer :

Sur les deux tronçons piétonnier et carrossable.

Les matériaux utilisés seront préalablement agréés par le Maître d'œuvre.

ARTICLE 8909 - PLOTS EN BETON

Le plot sera réalisé à 200 kg/m³. Chaque plot aura les dimensions suivantes : Hauteur totale : 1,18 m - largeur : 0,20 m - profondeur de scellement : 0,10 m - distance de pose : 1,50 m.

Le dessin sera fourni par le Maître d'œuvre.

ARTICLE 8910 - DIRECTIVES ENVIRONNEMENTALES

Contexte

Les travaux routiers - ceux de construction de nouvelles routes ont été réalisés dans le passé sans tenir compte des considérations relatives à la protection de l'environnement ni des mesures inhérentes aux atténuations des impacts sur l'environnement, ceci malgré les nombreux volets de la protection de l'environnement.

En effet, dans l'engagement pris avec la communauté internationale en vue de la protection de l'environnement, le Gouvernement Camerounais a libéré en 1996 la loi n°001/96 du 05 Août 1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. Cette loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l'environnement au Cameroun et spécifie en son chapitre 2, les moyens à prendre pour éviter, atténuer et/ou surmonter les impacts négatifs sur l'environnement, lors de l'exécution de certains projets et travaux.

Dans le but d'empêcher l'atteinte naturel par rapport aux modifications importantes que les travaux de construction et ceux qui sont réalisés dans les zones urbaines sont susceptibles de causer, le Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain a établi des directives environnementales spécifiques à mettre en œuvre pendant l'exécution des projets répondant aux appels d'offres relevant de l'administration publique.

Dans ce contexte, les modalités qui par les travaux de rénovation des voiries urbaines lancés par le MINHOU, doivent désormais respecter les clauses ci-après éditées si elles sont tenues.

1) INSTANCES D'UN CHANTIER

Les dispositions ci-dessous mentionnées doivent être, selon le cas, observées.

Le Cocontractant doit, au titre de la protection de l'environnement, élaborer un plan de protection des sites et soumettre au maître d'œuvre pour approbation.

Choisir le site d'installation en dehors des zones sensibles (bas-fonds, zones côtières, bassins versants) à une distance d'au moins 30 m de la route ;
100 m d'un cours d'eau ;
100 m des habitations.

Le règlement interne du chantier doit mentionner spécifiquement :

Les règles de sécurité ;
L'interdiction de la consommation d'alcool pendant les heures de travail ;
La sensibilisation du personnel au danger des MST/SIDA ;
Le respect des us et coutumes des populations riveraines ;

Des séances d'information et de sensibilisation doivent être régulièrement tenues et le règlement doit être affiché visiblement dans les diverses installations.

Choisir l'implantation de ses gisements (carrières, emprunts) et dépôts de matériaux de façon à ne pas entraîner des perturbations dommageables à l'environnement.

Prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter la pollution accidentelle des eaux ou du sol pendant les travaux.

Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer proche des diverses installations. Ces réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets déposés dans un dépotoir. Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part selon les normes établies.

Les aires de lavage des engins, devront être bétonnées de même, un puisard de récupération des huiles et des graisses. Cette aire d'entretien doit avoir une pente vers le puisard et vers l'intérieur de la plate-forme afin d'éviter l'écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus.

Les aires de stockage des hydrocarbures pour le rayonement, l'aire de stockage des liants et des hydrocarbonés pour le revêtement doivent être bétonnées et comprendre des dispositifs de protection afin d'éviter le répandage accidentel de ces produits et la contamination des sols. Des produits absorbants doivent être stockés à proximité et tout équipement et mesures de sécurité mis en place.

Les huiles usées sont à stocker dans les fûts à entreposer dans un lieu sécurisé en attendant leur récupération aux fins de recyclage ; les batteries, les filtres à huile sont à stocker dans de contenants étanches destinés à terme à un centre de recyclage.

Le site devrait prévoir un drainage adéquat des eaux sur l'ensemble de sa superficie.

A la fin des travaux, le Cocontractant réalisera tous les travaux nécessaires à la mise en état des lieux.

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et joint au Procès-Verbal de réception des travaux.

2. DEGAGEMENT DES EMPRISES

Le débroussaillage consiste à couper, sans déraciner, toute végétation (herbes, arbres, arbustes) poussant sur les abords immédiats de la surface circulable ; accotements, fossés et crêtes de remblais ;

Il est interdit d'utiliser la nivelleuse pour débroussailler les accotements à moins qu'il ne s'agisse d'une réfection des accotements. L'exécution du débroussaillage doit être effectuée manuellement, cette tâche requiert des techniques dites de haute intensité de main d'œuvre (HIMO) ;

Tous les arbres et branches surplombant les abords et menaçant de tomber sur la chaussée seront abattus.

Toute végétation à l'entrée et à la sortie des ouvrages sera coupée, sauf si elle sert à stabiliser un talus de remblais et ne constitue pas une menace pour la fondation de l'ouvrage. Les arbres et arbustes sont déracinés de manière à faciliter l'écoulement de l'eau et permettre les inspections régulières de l'ouvrage.

Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés et stockés, fosses ou ouvrages et évacués vers les zones désignées pour éviter de les brûler en toute sécurité. Le brûlage est strictement interdit.

Le Cocontractant doit prendre toutes les précautions utiles pour ne causer aucun dommage aux riverains, aux conduites d'eau, aux lignes téléphoniques, électriques etc.

3. EMPRUNTS ET GISEMENTS

Les critères suivants sont à respecter pour l'ouverture d'une carrière :

Distance d'au moins 30 m de la route ;

Distance d'au moins 100 m d'un plan d'eau ;

Distance d'au moins 100 m des habitations ;

Préférence pour des zones non cultivées et non boisées ;

Préférence pour des zones de faibles pentes.

Le Cocontractant devra soumettre au maître d'œuvre la liste des sites qu'il compte exploiter ainsi qu'un plan de réaménagement pour chaque site indiquant les travaux à effectuer pour la réhabilitation des sites exploités.

Il ne pourra commencer les travaux d'exploitation des emprunts et des carrières qu'après avoir reçu l'autorisation écrite du maître d'œuvre.

Pendant le travail, le tracteur veillera :

A ce que les dépôts de matériaux de couvert ne gènent pas le débit normal des eaux ;

A la conservation des plantations délimitant la carrière ;

A l'entretien des routes d'accès ;

A l'atténuation des bruits, protégeant vis-à-vis des habitations ;

A la plantation des semis et plantations nécessaires au bon déroulement des travaux ;

Au nettoyage régulier du revêtement des routes revêtues en ciment ;

A ce que les dispositions soient prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route ;

A ce que les déchets causent des dommages aux propriétés riveraines ;

A ce que le travail régulièrement et régulièrement décharge des matériaux ;

A ce que la exploitation des camions dans les sites soit

pour les besoins des travaux soient choisies de manière à ne pas gêner l'écoulement normal des eaux ;

A la conservation des plantations délimitant la carrière ;

A l'entretien des routes d'accès ;

A l'atténuation des bruits, protégeant vis-à-vis des habitations ;

A la plantation des semis et plantations nécessaires au bon déroulement des travaux ;

Au nettoyage régulier du revêtement des routes revêtues en ciment ;

A ce que les dispositions soient prises pour que l'eau de ruissellement puisse s'écouler normalement en dehors de l'emprise de la route ;

A ce que les déchets causent des dommages aux propriétés riveraines ;

A ce que le travail régulièrement et régulièrement décharge des matériaux ;

A ce que la exploitation des camions dans les sites soit

Les travaux doivent au titre de la réhabilitation des sites ci-dessous :

Le réglage des talus de la route et ensuite le réglage de l'érosion ;

Le rétablissement des écoulements antérieurs ;

La compression des déchets déversés en répartissant et en

L'aménagement des déchets de

Le remplissage des déchets de

mise en décharge et droit agricole

des déchets compréhendront entre autres :

des végétaux afin de faciliter la percolation de l'eau et d'éviter

l'érosion et l'érosion des sols ;

éliminant les gros blocs ;

éliminer les déchets et déchets ,

installation et l'enlèvement de tous déchets et gravats et leur

Après la mise en état des sites conformément aux prescriptions,

un procès-verbal sera dressé et joint à celui de la réception.

Dès qu'un emprunt ou un gisement sera abandonné, la zone réaménagée conformément aux plans proposés. Une fois le

gisement sera abandonné, le Cocontractant en informera le maître d'œuvre afin qu'un état des lieux puisse être dressé.

4. CHARGE DE TRANSPORT DES MATERIAUX ET DE L'ÉQUIPEMENT

Pour tous les types de matériaux naturels, quelles qu'ils soient, il est recommandé de se conformer aux prescriptions particulières :

Les mesures de protection de l'environnement (perte de matière, diminution de la vitesse des véhicules sur les routes de siège social, porteurs de drapeau

et le Cocontractant devra se conformer à la réglementation en matière de transport de matériaux et de matériaux utilisés dans les engins et convois empruntant le réseau public et en cours de transport, poussières etc.) Prendre toutes les

Arroser régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;
Prévoir des déviations par des pistes et routes existantes.

5. DEPOTS ET ENTRETIEN DE LA COUCHE DE ROULEMENT

Le Cocontractant doit déposer les matériaux à mettre en œuvre à intervalle régulier dans des zones n'empêchant pas l'écoulement normal des eaux.

Afin de garantir une circulation sécuritaire, l'entreprise doit mettre en dépôt uniquement les quantités qui peuvent être mises en œuvre le jour même (tous les tas devront être réglés en fin de journée).

Le Cocontractant doit, après scarification de la chaussée, apport de matériaux et remise en forme à la niveleuse des matériaux

Procéder à l'arrosage et au compactage de la chaussée ;
Organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route à la fois sur des distances restreintes ;
Procéder au réglage au fur et à mesure ;
Mettre en place une signalisation mobile adéquate ;
Régler la circulation de transit par des porteurs de drapeaux ;
Eviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas-côtés et les fossés ;
Rétablir le système de drainage et l'accès aux habitations riveraines ;
Enlever le surplus de terre des fossés, déposer et régaler les terres hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux.

6. REPROFILAGES DIVERS

Le Cocontractant doit, après la scarification de la chaussée et la remise en forme à la niveleuse des matériaux, procéder à l'arrosage et au compactage de la chaussée. Il doit :

Eviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas-côtés et dans les fossés ;
Rétablir le système de drainage et l'accès aux habitations riveraines ;
Effectuer des passes à la niveleuse jusqu'à disparition de la tôle ondulée ;
Exécuter des passes à la niveleuse en évitant la création de cordons ;
Enlever les pierres déchaussées et les déposer en dehors de l'emprise de la route à des endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux ;
Installer une signalisation sur les engins, drapeau, gyrophare ;
Installer une signalisation mobile adéquate avant le chantier ;
Régler la circulation par les porteurs de drapeau.

7. ENTRETIEN DES ACCOTEMENTS DES ROUTES REVETUES

Le Cocontractant doit :

Prévoir une installation en relation avec le volume de travail (voir installation du chantier) ;
Intervenir sur les accotements non revêtus dès que la dégradation atteint plus de 3 cm ;
Apporter les matériaux nécessaires au rechargement, les étendre et les compacter après arrosage ;
Organiser la répartition des tas d'un seul côté de la route sur les distances restreintes ;
Procéder au réglage au fur et à mesure ;
Rétablir le système d'évacuation des eaux de la plate-forme par réglage des accotements ;
Enlever les surplus de matériaux dans les fossés, déposer et régaler les terres hors de l'emprise aux endroits n'entravant pas l'écoulement normal des eaux ;
Mettre en place une signalisation adéquate ;
Régler la circulation de transit par les porteurs de drapeau ;
Eviter l'accumulation de bourrelets latéraux sur les bas-côtés et les fossés.

8. EMPLOIS PARTIELS A L'AIDE DES MATERIAUX DIVERS

Le Cocontractant doit prendre les mêmes dispositions qu'au chapitre installation du chantier. Il doit :

Déterminer les emplacements des dépôts des matériaux en tenant compte d'un minimum de débroussaillage ;
Prendre des dispositions de drainage pour éviter l'emportement des agrégats par les eaux ;
Enlever régulièrement les rejets de gravillons non fixés ;

Mettre en place une signalisation adéquate ;

Prendre des dispositions de sécurité des installations de bitumage. (Chaufte bitume; stockage bitume);

Disposer sur le chantier de produits absorbants en cas de déversements des produits toxiques.

Eviter d'exempter les travaux lors d'une manifestation populaire ;

A la fin des travaux, le Cocontractant fera le nécessaire pour la remise en état des lieux (repli de tout son matériel, engins et matériaux), afin de remettre le site tel qu'à son état initial ;

Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et joint au P.V. de réception des travaux.

9. CONTROLE DE LA VEGETATION AU NIVEAU DES TALUS, ACCOTEMENTS, PAROIS DES FOSSES.

Le débroussaillage consiste à couper sans déraciner, toute végétation (herbes, arbres, arbustes) poussant sur les abords immédiats de la surface : talus, accotements, fossés, talus et crêtes de remblais ; la coupe se fera au ras du sol, entre 5 et 10 cm.

Tous les déchets seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages et évacués vers des zones dédiées d'après l'endroit approprié à toute habitation. Il est strictement interdit de brûler les déchets coupés sur place.

Si le brûlage des déchets est autorisé à cet endroit, le Cocontractant doit disposer d'une citerne d'au moins 10.000 litres et d'un moyen d'extinction pour prévenir toute propagation éventuelle du feu au voisinage du site.

Il est interdit d'utiliser l'herbicide pour débroussailler les accotements. L'exécution du débroussaillage doit être effectuée manuellement. La haute intensité de main d'œuvre.

10. ENTRETIEN MANUEL OU MECANIQUE DES FOSSES.

Le maître d'œuvre doit :

Couper le fossé périodiquement ou régulièrement pour rétablir le gabarit initial;

Laisser les bordures de la végétation intactes sauf si elles présentent une menace pour l'ouvrage;

Exécuter les opérations d'entretien régulière des fossés divergents si la section du fossé est insuffisante. Les produits de curage doivent être rangés sur une épaisseur et dans des zones ne nécessitant pas de débroussaillage et en dehors des zones d'habitation.

11. LUTTE CONTRE L'EROSION DES FOSSES

Le Cocontractant doit :

Exécuter les travaux de restauration périodiquement des fossés et des accotements ainsi que le dispositif de limitation de la vitesse de l'eau sur l'ouvrage et le remblai.

Veiller à la sécurité des chantiers et des ouvriers.

Veiller à la sécurité des ouvriers et des matériels.

Déposer et ranger les matériaux de construction des accotements,

Assurer la sécurité des ouvriers et des matériels sur les zones de travail.

Recueillir les déchets et les déchets de construction et les déchets ménagers ou revêtus suivant les indications du maître d'œuvre.

Veiller à ce que les matériaux utilisés pour la construction des accotements plus solides et régulés à un endroit agréé sans entraver l'écoulement normal des eaux.

12. ENTRETIEN DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT

Le Cocontractant doit :

Exécuter les travaux d'assainissement périodiquement nécessaires aux travaux doit se faire dans les zones en dehors des habitations. Le Cocontractant doit :

Devoir assurer la sécurité des ouvriers et des ouvrages.

Protéger et isoler les zones de construction.

Recueillir les déchets et les déchets de construction et les déchets ménagers.

Restaurer et nettoyer les fonds des canalisations.

Sigler et assurer la sécurité des ouvrages et l'assainissement du bord de la chaussée ;

Exécuter les travaux préférablement hors saison des pluies.

Évacuer les déchets et les déchets de construction et les déchets ménagers en dehors de l'emprise et à un endroit autorisé par le maître d'œuvre.

13. MAINTIEN DE LA CIRCULATION

Durant les travaux, le Cocontractant est tenu d'assurer la circulation dans les conditions de sécurité suffisante, et prendre en compte les mesures de protection de l'environnement (poussière, bruit, etc.).

Les tracés des déviations de la circulation publique sont à soumettre avant toute exécution de travaux au maître d'œuvre pour approbation. S'il y a destruction d'un bien quelconque, l'entreprise doit indemniser les personnes concernées.

Après les travaux, l'entreprise doit remettre le plus possible le tracé des déviations dans son état initial, et notamment scanner le tracé afin de décompacter les sols et rétablir la végétation.

14. VISITE DES LIEUX ET DEMARRAGE DES TRAVAUX

Toutes les parties impliquées devront être présentes. Les autorités et la population riveraine devront être informées des travaux à réaliser et s'il y a lieu de recueillir les éventuelles observations de leur part. Le maître d'œuvre pourra avec l'aide d'une ONG locale sensibiliser les populations sur les aspects environnementaux, et relations humaines entre elles et le personnel du chantier.

15. SANCTIONS ET PENALITES

La loi N° 96 / 12 du 05 août 1969 prévoit respectivement en ses articles 79, 82, 84 et 88 ce qui suit :

a. Est punie d'une amende de deux millions (2 000 000) à cinq millions (5 000 000) de Fcfa et d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à (01) an ou de l'une seulement, toute personne ayant :

- réalisé, sans étude d'impact, un projet nécessitant une étude d'impact ;
- réalisé un projet non conforme aux critères, normes et mesures énoncées pour l'étude d'impact ;
- empêché l'accomplissement des contrôles et analyses prévus par la dite loi et / ou par ses textes d'application ;

b. Est punie d'une amende de un million (1 000 000) à cinq millions (5 000 000) de Fcfa et d'une peine d'emprisonnement de (06) mois à (01) an ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne qui pollue, dégrade les sols et sous-sols, altère la qualité de l'air ou des eaux, en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

c. Est punie d'une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de Fcfa et d'une peine d'emprisonnement de six (06) mois à un (01) an ou de l'une des deux seulement, toute personne qui fait fonctionner une installation ou utilise un objet mobilier en infraction aux dispositions de ladite loi. En cas de récidive, le montant maximal des peines est doublé.

d. Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public, aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés de l'administration en charge de l'environnement ou d'autres administrations concernées sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application.

Une entreprise contrevenant ou ayant contrevenu à la loi suscitée lors des travaux routiers sera exclue pour une période d'un an du droit de soumissionner.

Toutes infractions aux prescriptions dûment notifiées à l'entreprise par le maître d'œuvre doivent être redressées. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des clauses est à la charge du Cocontractant.

ARTICLE B1100 – DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DES PRODUITS STABILISANTS

PROVENANCE DES MATERIAUX

Les produits stabilisants sont des produits chimiques très concentrés à haut pouvoir stabilisant.

Le cocontractant devra éventuellement se conformer à la liste des produits stabilisants agréés par le Ministère des Travaux Publics pour des informations complémentaires.

MODE D'EXECUTION

IV.1 - REPROFILAGE LOURD AU STABILISANT SANS APPOINT DE MATERIAUX DE LA CHAUSSEE EXISTANTE

Lorsque la chaussée existante est suffisamment large et ne nécessite pas de terrassements supplémentaires, le Cocontractant réalisera un profilage lourd au moyen de la chaussée à l'aide d'une niveleuse munie de rippe de façon à lui redonner un profil en travers type. Les deux plans types de profilage se feront suivant les règles de l'art (mise en cordon des matériaux, arrosage au mélange pour assurer l'assèchement, réglage du compactage) de façon à ne pas perdre de matériaux. La compacité minimum exigée est de 95 % de l'OPM.

Il sera réalisé une mesure de densité Proctor sur échantillon prélevé tous les 50 mètres ou à chaque fois que le profilage sera effectué tous les 200 mètres. La densité de référence Proctor sera mesurée sur échantillon représentatif de la nature de matériau dans la couche de roulement existante.

IV.1.2 - Exécution des travaux

Cette tâche consiste en la remise en état de la plate-forme de la chaussée existante.

Cette tâche consiste en la débordage total de la surface circulable et des bordés immédiats des accotements de route existants, telles que décrites.

Avant l'entamement des travaux, les quantités de travaux à réaliser par section seront mises en contradiction et le plus proche possible, quel que soit le mode d'exécution adopté. Tous les déchets, matériaux pollués ou gênants seront évacués en déchèterie.

IV.1.3 - Exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera mécaniquement exécutée au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre moyen de terrassement pour être exécutée sur une épaisseur de 15 cm et au moins jusqu'au fond des ravines existantes.

Une fois la scarification effectuée, le profilage réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de la chaussée. Le compactage la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent document.

Le profilage et la rectification de la chaussée. L'arrosage et le dosage du stabilisant sera défini par zone homogène afin que la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation d'un essai. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini dans le présent document.

Les matériaux utilisés par le Cocontractant pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord.

La reprise de la chaussée pour la construction sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau, éventuellement, lorsqu'une grande précision sera nécessaire, par rapport aux dimensions et hauteurs en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux.

Le profil de la chaussée après l'arrosage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type défini dans le présent document.

Les matériaux utilisés pour la construction devront être évacués dans les fosses devant être rejetés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route. En cas de présence de points bas ou de ravin, il sera créé un drain pour permettre l'évacuation correcte des eaux de ruissellement. Il sera créé des bassins d'écoulement et enclavés dans les routes.

Scarfage : le profil de la chaussée à stabiliser.

Prévision : la quantité prévue au m² ;

Rehausse : la hauteur des accotements de la chaussée ;

Stabilisant : avec ajout très faible du stabilisant pour améliorer la portance du sol d'appui (10 à 20 %) ;

Recharge : le profil et la quantité prévue au m² sur le matériau en place ;

Deuxième : la quantité prévue au m² sur les matériaux mis en cordon avant le réglage de la route ;

Troisième : la quantité prévue au m² ;

Malaxage : le profil et la quantité prévue au m² ;

Préparation : le profil et la quantité prévue au m² ;

Atténuation : le profil et la quantité prévue au m² ;

maximale : le profil et la quantité prévue au m² ;

Reprise : le profil et la quantité prévue au m² en eau prévue à l'OPM, rajout si nécessaire d'eau ordinaire (sans drainage) ;

stabilisation : le profil et la quantité prévue au m² sur toute la couche de roulement de la chaussée et compacter si nécessaire ;

Cocontractant : le profil et la quantité prévue au m² ;

position : le profil et la quantité prévue au m² ;

Fin réglage et fermeture de la surface par quelques passes de compacteur ;

Ouverture définitive de la circulation ;

Maintenir une humidité de la surface pendant deux semaines environ. Cette recommandation est à respecter obligatoirement surtout lorsqu'il y a un fort ensoleillement et une évaporation de surface intense.

IV.2 - REPROFILAGE LOURD AU STABILISANT AVEC APPORT DE MATERIAUX DE LA CHAUSSEE EXISTANTE

Les caractéristiques des matériaux destinés au reprofilage lourd au stabilisant ont été définies à l'article 4. Le reprofilage lourd se fera sur une largeur minimale de six (6) mètres en surface, sur une épaisseur de 15 cm mesurée après compactage sur une mise en forme au stabilisant. La section transversale devra correspondre à celle spécifiée pour la plate-forme.

La mise en œuvre se fera à la teneur en eau optimale Proctor Modifié plus ou moins deux (2) points. Le Cocontractant prendra les mesures qui s'imposent pour humidifier ou aérer le matériau de façon à obtenir la teneur en eau requise. Une attention particulière doit être portée sur le dosage du stabilisant.

La compacité exigée pour la couche de roulement est fixée à 95% de la densité sèche Proctor Modifié. Une planche d'essai sera réalisée en vue de déterminer l'atelier de compactage et le nombre de passes nécessaires pour atteindre la compacité requise.

Il sera effectué au moins une mesure de densité in-situ au densitomètre à membrane tous les 200 mètres. Il sera également effectué une mesure de l'épaisseur de la couche stabilisée avec apport de matériaux tous les 500 mètres. Aucune épaisseur inférieure à 0,15 mètres ne sera tolérée.

Le MOE se réserve le droit d'utiliser ses moyens propres ou de faire appel à un laboratoire agréé pour faire tous les essais de vérification qu'il juge nécessaires. Si sur une section donnée, ces essais donnent plus de 20% de résultats hors spécification, le Cocontractant reprendra le compactage. Et si une mesure de l'épaisseur de la couche stabilisée avec apport de matériaux donne un résultat inférieur à 0,15 mètres la section correspondante sera scarifiée, rechargée et compactée de nouveau jusqu'à l'obtention de l'épaisseur et de la compacité requises.

Dans un cas comme dans l'autre, tous les frais de vérification seront imputés au Cocontractant.

IV.2.1 - Description des travaux

Cette tâche consiste en une intervention mécanique de scarification et de compactage au stabilisant de la plateforme et de la mise en œuvre des matériaux préalablement traités au stabilisant de la couche de roulement.

IV.2.2 - Mode d'exécution des travaux

La scarification de la chaussée sera exécutée mécaniquement au moyen d'un scarificateur monté sur niveleuse ou autre engin de terrassement approprié, sur une épaisseur de 15 cm et au moins jusqu'au fond des ravines existantes.

Une fois la scarification exécutée, le Cocontractant réglera la chaussée et évacuera toutes les terres végétales foisonnées hors de l'assiette, afin qu'après l'arrosage et le compactage, la chaussée présente un profil respectant le profil en travers type défini dans le présent dossier.

Le Cocontractant arrosera (eau + stabilisant) et compactera la chaussée. L'arrosage sera défini par zone homogène afin d'obtenir une compacité maximale où la densité sèche sera de 95 % de l'OPM.

Le compactage sera exécuté en fonction du type de matériel utilisé et de la nature des matériaux répandus. Le nombre de passes sera défini par la réalisation de planches d'essais. Le profil après compactage devra suivre le profil en travers type défini au présent dossier.

Les matériaux utilisés par le Cocontractant pour la scarification, le répandage, l'arrosage et le compactage devront être soumis à l'accord du MOE.

La pente transversale de la plate-forme sera contrôlée à l'aide de gabarits et d'un niveau à eau éventuellement, lorsqu'une plus grande précision sera recherchée, par des nivelettes réglables en hauteur à partir de points reportés transversalement hors de l'emprise des travaux et préalablement cotés en altimétrie.

Le profil de la chaussée après reprofilage et compactage ne devra présenter d'écart supérieur à 2 cm par rapport au profil en travers type du présent marché.

Les matériaux, éventuellement, tombés dans les fossés devront être rejettés en dépôt, après travaux, hors de l'emprise de la route.

IV.2.3 – Méthodologie et enchaînement des tâches.

Scarification du fond de forme, arrosage avec apport très léger du stabilisant pour améliorer la portance du sol d'appui (10 à 20% de la quantité prévue au m²) ;

Réglage du fond de forme et compactage à 90% de l'OPM défini sur le matériau en place ;

Apport des matériaux qui auront été si possible déjà partiellement humidifiés sur les lieux d'emprunt ;

Deuxième arrosage avec apport de stabilisant (30% de la quantité prévue au m²) sur les matériaux avant le réglage de la chaussée (70% si le premier arrosage n'a pas été fait sur le lieu d'emprunt) ;

Premier malaxage soit avec la niveleuse, soit avec un pulvimixer ;

PIECE N° 6 :
CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU)

Article 1 : Dispositions générales

Ce préambule fait partie intégrante du "code d'évaluation des travaux"; il est réputé compléter la définition de chaque prix unitaire:

1. Les descriptions de chaque prix identifient généralement la partie considérée des travaux et non le détail des tâches à entreprendre par le Cocontractant. Le Cocontractant est soumis à une offre parmi les plus adaptées, sans pour autant avoir pour base des difficultés ou des activités annexes liées à l'autre partie de résultats. Il lui appartient pour cela de mettre en œuvre les moyens matériels qui lui sont nécessaires et de ne faire à son quelconque plus-value. Il ne peut de ce fait éléver aucune réclamation sans cause impérieuse, en dehors des cas de force majeure. Les prix proposés comprennent toutes la partie considérée des travaux, notamment tous les travaux de réglages et de finitions.

2. Le montant de chaque prix unitaire défini par les Cahiers Administratifs, le Cahier des Clauses Techniques Particulières, toutes les sujétions pour réaliser les travaux selon les dispositions et la qualité (Cahier Général des Charges et Cahier des Clauses Administratives Particulières), le CUP et les plans.

3. Le Contrat d'entreprise est réputé être exécuté dans les travaux et de toute la notation de la nature de la qualité des œuvres, des conditions de transport et de stockage du régime, et en toutes les plus des conditions d'exploitation des œuvres, des lieux et des personnes, des œuvres et objets destinés à l'œuvre, dans la partie où il existe une garantie contre la non-exécution ou la non-conformité de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution et réglementation locale susceptible d'avoir une influence sur cette exécution, et dans les parties, les œuvres et objets concernés par le projet, de toutes et toutes sortes de richesses et gîtes et emprunts de matériaux naturels, émanant de l'environnement, dans la partie où il existe une garantie contre la non-exécution ou la non-conformité de toutes les conditions et sujétions imposées pour la bonne exécution et réglementation locale susceptible d'avoir une influence sur cette exécution, et dans les parties, les œuvres et objets concernés par le projet, de toutes et toutes sortes de richesses et gîtes et emprunts de matériaux naturels, émanant de l'environnement,

La rémunération de toute tâche non prévue à la réalisation du projet qui ne ferait pas l'objet d'un prix unitaire spécifique ou ne serait pas explicitement facturée au titre du marché, est considérée comme incluse dans l'ensemble des autres prix du marché, soit au titre de la main-d'œuvre, soit au titre des frais généraux.

- 4 Ainsi, le coût unitaire comprend, les prix unitaires comprennent notamment :
 * les taxes et les charges d'exploitation
 * le coût de la main-d'œuvre, y compris l'ensemble des cotisations sociales, et plus généralement toutes les dépenses entraînées par l'hygiène et la sécurité des travailleurs, code du travail, code de la sécurité sociale.

* Le coulage, les tâches diverses — carburants lubrifiants. Ingrédients de peinture. Eau et goudron, ciment et adjuvants divers; fer, bitume, kérósène, étais et coffrages, bûcheux en émailisation provisoires et définitives, peintures diverses, etc., et leur transport à l'usine.

- et de dessin, les frais d'études [y compris le cas échéant les études d'identification des gisements, d'essais de fonctionnement sur le terrain, formulaires (enduits superficiels, bétons hydrauliques, bétons espagnes de flexions et les mesures d'épaisseurs des couches de sols à la vérification des calculs, les planches d'essais (couches de sols) du contrôle interne des travaux exécutés ; les pistes provisoires de toute nature pour accès aux carrières, axes d'exploitation des emprunts, l'aménagement et la suppression des emprunts, lieux de dépôt et pistes en fin de chantier, et plus encore des matériaux en excédent et la remise en état des lieux, y compris hors projet sur laquelle ont circulé les camions et engins de

Les frais de déviation sont à la charge de l'autorité chargée de la police de la route et sont également remboursés par celle-ci. Ces frais sont calculés en fonction des critères suivants :

- * tous les frais d'installations de chantier, d'amortissement et d'entretien du matériel et outillage, de gardiennage,
- * tous les frais d'acheminement et de repli des matières et outillage,
- * les frais relatifs à la mise à disposition de l'Administration des prestations que le Cocontractant lui doit, dans le cadre des dispositions prévues à cet effet dans le marché,
- * toutes les charges relatives à l'entretien pendant le délai de garantie conformément aux dispositions du CCAP,
- * les faux frais et les coûts des sujétions de parfaite exécution et de fabrication permettant d'obtenir les qualités définies par le cahier des charges,
- * l'ensemble des frais généraux, notamment les coûts de frais de chantier, de frais d'agence, de siège, de brevets, des assurances contractuelles, des frais de cautions et frais financiers ;
- * les aléas et les bénéfices.

5. Les quantités figurant dans le Devis Quantitatif et Estimatif servent de base au calcul du montant total des travaux et à la comparaison des offres. Les quantités réelles à prendre en compte pour les règlements sont celles approuvées par le Maître d'Œuvre. Ces quantités doivent être constatées par établissement d'attachements contradictoires, et approuvées par le Maître d'Œuvre. En particulier, l'acceptation et la rémunération des fournitures et travaux devant être soumis à des essais contractuels de qualité et de mise en œuvre, sont subordonnées au respect des spécifications exigées. Toute augmentation de quantités résultant d'une modification apportée sur l'initiative de l'Entreprise au programme initial, et non approuvée par le Maître d'Ouvrage, demeure à la charge de l'Entreprise.

6. Les quantités à prendre en compte pour le règlement des travaux sont celles définies par le projet d'exécution établi par le Cocontractant et approuvé, ou le cas échéant dans le cas de travaux non prévus dans le projet d'exécution, celles précisées dans l'ordre de service du Maître d'Ouvrage prescrivant ces travaux. Ces quantités ne sont réglées au Cocontractant qu'après l'établissement d'attachements contradictoires constatant la réalité des travaux effectués conformément au projet d'exécution ou à l'Ordre de Service du Maître d'Ouvrage.

7. Il n'est pas tenu compte d'un quelconque facteur de foisonnement ou de contre-foisonnement ou de tassement, ni des surlourds d'exécution, dans la détermination des volumes des déblais, des remblais et des matériaux de chaussée, qui sont mesurés au profil théorique après compactage.

8. Les quantités en excès sont acceptées si elles restent dans les tolérances, mais elles ne sont pas payées. Les quantités en défaut sont acceptées dans les limites des tolérances, mais sont déduites du paiement dans ce cas.

9. Dans le cas général, les travaux hors tolérance ne sont pas acceptés. Néanmoins, le Maître d'Œuvre pourra accepter dans certains cas de rémunérer l'ouvrage en cause avec une réfaction sur son prix de vente, qui ne sera pas inférieure à trente pour cent (30%).

10. Les prix unitaires s'appliquent à tous les travaux, sans distinction de lieux, de circonstances ou de quantités mises en œuvre. En particulier, les prix unitaires rémunèrent les sujétions pour travaux sous circulation, travaux en petite masse, travaux en ville, en limite d'ouvrage existant, déplacement des réseaux, travaux en sous-œuvre, raccordements divers (voies et ouvrages), etc.

11. Quand elles sont rémunérées par un prix spécifique, les distances de transport des matériaux sont mesurées entre le barycentre des lieux contigus d'emprunts ou de stockage et le barycentre des lieux contigus d'utilisation de ces matériaux, par le trajet le plus court possible.

La distance ainsi calculée est à arrondir à l'unité de mesure inférieure (hectomètre ou kilomètre selon les prix unitaires concernés).

Article 2 : Définition des prix unitaires - Montants HT en lettres et en chiffres

| Prix | Désignation et Prix Unitaires HT en lettres | unité | PU HT en chiffres |
|------|--|-------|----------------------|
| 000 | INSTALLATIONS | | |
| 001 | Installation de chantier Ce prix rémunère au FORFAIT (FT) dans les conditions générales prévues au marché, les installations de chantier de l'Entreprise, leur maintenance et leur fonctionnement pendant toute la durée du chantier. Ce prix est payé en deux échéances : <ul style="list-style-type: none"> * Quatre vingt (80%) dès la réception des installations de l'Entreprise. * Vingt (20%) après le démontage des installations, l'approbation des plans de recollement et la remise en état des lieux. Ce prix comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> • la location des terrains, s'ils ne sont pas mis à la disposition du Cocontractant par l'Administration; | | |

| | | | |
|------|---|----------------|--|
| | Le Forfait à: | | |
| 004 | <p>Provision pour expropriation Ce prix rémunère sous forme de Provision (Prov) les frais relatifs aux opérations de constat et d'évaluation des biens touchés par les travaux. Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> Les frais de fonctionnement des Commissions ; Les frais d'indemnisations des cultures, constructions et autres biens suivant les barèmes en vigueur ; Les frais de déplacement des tombes le cas échéant. <p>et toutes sujétions.</p> | | |
| | Le Forfait à: | ft | |
| 100 | NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | |
| 101 | <p>Débroussaillage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²) le débroussaillage qui consiste à nettoyer le terrain et à couper toutes les plantes ligneuses, et les arbustes à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme. Cette tâche est normalement exécutée manuellement ; elle pourra l'être mécaniquement, à la demande du Maître d'œuvre, dans les zones de faible densité de population ou en cas de difficultés particulières.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le défrichement, l'arrachage des herbes, broussailles, plantations à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme; • l'abattage et le débitage des arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 20 cm; • l'élagage des arbres hors emprise; • le ramassage, l'enlèvement, le transport et l'évacuation des produits de coupe et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • toutes les indemnisations éventuelles des riverains; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| | Le Mètre Carré à: | m ² | |
| 102a | <p>Déforestage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²) le déforestage qui consiste à nettoyer le terrain avec des moyens mécaniques ; il est exécuté à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le défrichement, l'arrachage des herbes, broussailles, plantations et haies à l'intérieur de l'emprise hors plate-forme; • l'abattage, le dessouchage, l'enlèvement des racines, le débitage d'arbres dont le diamètre est inférieur ou égal à 50 cm; • l'élagage des arbres hors emprise; • le ramassage, l'enlèvement, le transport, l'évacuation des arbres, arbustes, souches et leur mise en dépôt hors de l'emprise en un lieu agréé par le Maître d'œuvre ; • le remblaiement des trous créés par le dessouchage; • l'enlèvement des produits de curage des fossés, le chargement, le transport quelle que soit la distance, le déchargement et la mise en dépôt provisoire ou définitive en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • toutes les indemnisations éventuelles des riverains; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| | NB: les prix 101 et 102a ne peuvent s'exécuter simultanément sur la même surface. | | |
| | Le Mètre Carré à: | m ² | |

| | | | |
|------|--|----------------|---|
| 102b | Coupe des bambous de Chine | | |
| | <p>Ce plan résumé dans les conditions générales prévoit au marché, à l'UNITE (U), la coupe de bambous de Chine.</p> <p>Cette offre porte notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une surface totale maximale de 1000 m² au dessus d'un des bambous de Chine situés au bord de la route, au sud de la route, au sud de la route, au sud de la route; • la livraison déport de tous les produits coupe au sud de la coupe des bambous de Chine; • toutes les taxes liées à la production et à la vente sont exclues. <p>L'Unité a</p> | | u |
| 102c | Entretien et abattage des bambous de Chine | | |
| | <p>Ce plan résumé dans les conditions générales prévoit au marché, au MÈTRE CARRE (m²), le nettoyage et l'entretien des bambous de Chine.</p> <p>Cette offre porte notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une surface totale de toute taille au sud de l'emprise de la route; • la livraison déport de tous les produits coupe au sud de la coupe des bambous de Chine; • toutes les taxes liées au transport et au stockage au sud de la coupe des bambous de Chine; • et toutes les taxes liées au transport et au stockage au sud de la coupe des bambous de Chine. <p>Cette offre porte également :</p> | m ² | |
| 102d | Dessouchage des arbres | | |
| | <p>Ce plan résumé dans les conditions générales prévoit au marché, à l'Unité (U), le dessouchage des arbres.</p> <p>Cette offre porte notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une surface totale dans les conditions générales prévoit au marché, à l'Unité (U), le dessouchage des arbres; • la livraison déport de tous les produits coupe au sud de la coupe des arbres; • toutes les taxes liées au transport et au stockage au sud de la coupe des arbres; • et toutes les taxes liées au transport et au stockage au sud de la coupe des arbres. <p>Cette offre porte également :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la livraison déport de tous les produits coupe au sud de la coupe des arbres dans un lieu agréé par le MTC et à un déchargeur agréé; • et toutes les taxes liées au transport et au stockage au sud de la coupe des arbres avec une méthode de bonne qualité; <p>L'Unité a</p> | U | |
| 103 | b) b) b) | | |
| | <p>Le présent plan résumé dans les conditions générales prévoit au marché, à l'UNITE (U), l'abattage des arbres isolés.</p> <p>Cette offre porte notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • une surface totale de diamètre de 50 cm; • la livraison déport de tous les produits coupe au sud de la coupe en un lieu agréé par le MTC et à un déchargeur agréé; • toutes les taxes liées éventuellement au transport et au stockage au sud de la coupe des arbres; • toutes les taxes liées au transport et au stockage au sud de la coupe des arbres avec une méthode de bonne qualité; • et toutes les taxes liées au transport et au stockage au sud de la coupe des arbres. <p>L'Unité a:</p> | u | |

| | | |
|--------|---|----------------|
| 103bis | Elagage d'arbres Ce prix rémunère l'élagage des arbres situés dans l'emprise des travaux susceptibles de menacer la bonne tenue des ouvrages réalisés. Il comprend : La fourniture des appareils, outils ou tout autre dispositif pour s'élever à la hauteur des branches à élaguer ; L'élagage mécanique ou manuel des branches ciblées par le Maître d'œuvre ; L'évacuation des déchets hors de l'emprise des travaux dans un lieu agréé par le Maître d'œuvre ou en décharge ; Il s'applique au l'unité d'arbre élagué, toutes sujétions comprises. L'unité à : | |
| 104 | Déblai ordinaire mis en dépôt Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m ³), les déblais ordinaires mis en dépôt. Ce prix comprend notamment: <ul style="list-style-type: none">• l'extraction des matériaux;Le pompage et l'évacuation des eaux de toutes natures éventuellement ;• le chargement, le transport et le déchargement aux lieux de dépôt agréés par le Maître d'œuvre;• le réglage sur le lieu de dépôt;• l'indemnisation éventuelle des riverains et le respect des prescriptions environnementales;• et toutes autres sujétions. Le volume pris en compte sera celui en place avant extraction mesuré par différences de côtes entre les profils levés avant et après exécution. Le Mètre Cube à: | u |
| 105 | Déblai rippable mis en dépôt Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m ³), les déblais en terrains rippables nécessitant l'emploi d'une défonceuse à dents ou d'un matériel similaire (l'emploi des outils manuels pouvant être accepté suivant les cas). Ce prix comprend notamment: <ul style="list-style-type: none">• la réalisation de toute opération préalable à l'extraction des déblais, notamment la fragmentation des matériaux aux dimensions permettant leur réutilisation ou leur transport;• le chargement, le transport et le déchargement et réglage en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;• l'indemnisation éventuelle des riverains et le respect des prescriptions environnementales;• et toutes autres sujétions. Le Mètre Cube à: | m ³ |
| 106a | Déblai rocheux mis en dépôt Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m ³), les déblais de roche massive continue, apparente en surface de l'emprise de la route, qui ne peuvent pas être exécutés au moyen d'une défonceuse à dents ou d'un matériel similaire. Ce prix comprend notamment: <ul style="list-style-type: none">• la réalisation de toute opération préalable à l'extraction des déblais, notamment le forage, et le dynamitage par fragmentation des matériaux aux dimensions permettant leur réutilisation ou leur transport;• le chargement, le transport et le déchargement et réglage en un lieu agréé par le Maître d'œuvre;• et toutes autres sujétions. Le Mètre Cube à: | m ³ |
| 106b | Pétarade de blocs rocheux à l'explosif Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m ³), la pétarade à l'explosif des blocs rocheux isolés difficilement déplaçables. Ce prix comprend notamment: <ul style="list-style-type: none">• la réalisation de toute opération préalable de dynamitage à l'explosif des blocs rocheux se trouvant dans l'emprise des travaux;• le chargement, le transport et le déchargement et le réglage en un lieu agréé par le Maître | |

| | | | |
|------|--|--|----|
| | d'Office; | | |
| | • toutes situations liées au respect des prescriptions environnementales; | | |
| | • et toutes autres sujétions. | | |
| | Le Mètre Cube à: | | m3 |
| 106c | Dérotable | | |
| | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), l'enlèvement des blocs rocheux issus pour être déposés sans recourir à la pétarde. | | |
| | Ce prix comprend notamment: | | |
| | • la réalisation de toute opération nécessaire de dégagement des blocs rocheux se trouvant dans l'envers des talus; | | |
| | • le déplacement, le transport et le déchargement et le réglage en un lieu agréé par le Maître d'ouvrage; | | |
| | • toutes situations liées au respect des prescriptions environnementales; | | |
| | • et toutes autres sujétions. | | |
| | Le Mètre Cube à: | | m3 |
| 107 | Déblai mis en remblai | | |
| | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les déblais mis en remblai. | | |
| | Ce prix comprend notamment: | | |
| | • le déblaiement et le transport en vrac ou en tas ou en fond; | | |
| | • le transport et le compactage du remblai de déblai; | | |
| | • le déplacement, le transport et le déchargement aux lieux de mise en remblai; | | |
| | • le réparatrices de remblai, le compactage y compris toutes sujétions de remblai en cours; | | |
| | • toutes situations liées au respect des prescriptions environnementales; | | |
| | • et toutes autres sujétions. | | |
| | Le Mètre Cube à: | | m3 |
| 108 | Préparation d'emprise | | |
| | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les préparations d'emprise pour l'assainissement et l'aménagement des accès et voies de circulation dans l'emprise d'exploitation: | | |
| | • la frappe et le propage de la station; | | |
| | • l'établissement y compris la défaîtement, l'abattage d'arbres, l'enlèvement de la couverte; | | |
| | • la pose et la prise sur sols éventuels; | | |
| | • la pose et le suivis compris toutes sujétions de transport; | | |
| | • la pose et le déblaiement des moyens de compactage; | | |
| | • toutes situations liées au respect des prescriptions environnementales; | | |
| | • et toutes autres sujétions. | | |
| 108a | remblai et latérite d'emprise | | |
| | Le Mètre Cube à: | | |
| 108b | Ravetage et revêtement | | m3 |
| | Le Mètre Cube à: | | m3 |
| 108c | Préparation de la dalle | | |
| | Le Mètre Cube à: | | m3 |
| 109 | Bois | | |
| | Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), les | | |
| | planchers | | |
| | • toutes situations liées au respect des prescriptions environnementales; | | |
| | • et toutes autres sujétions. | | |
| | Le Mètre Cube à: | | m3 |

| | | |
|-----|--|----------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> • le chargement, le transport quelle que soit la distance et le déchargement aux lieux de dépôt agréés par le Maître d'œuvre; • le remblaiement de la fouille avec des matériaux d'emprunt de bonnes caractéristiques telles que définies aux prix 108, pour la reconstitution du niveau initial de la plate-forme par compactage en couches de 30 cm maximum; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p><i>NB : Ce prix s'applique à des quantités inférieures ou égales à 100 m³ par point de purge; au-delà il sera tenu compte des prix de déblais et de remblais.</i></p> | |
| 110 | <p>Le Mètre Cube à:</p> <p>Mise en forme de la plate-forme</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²) de route traitée, la mise en forme de la plate-forme devant recevoir la couche de roulement (routes en terre) ou de fondation (routes revêtues).</p> <p>Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nettoyage éventuel de la plate-forme existante; • l'évacuation des terres végétales existantes éventuelles; • la scarification de la plate-forme existante ; • le réglage de la plate-forme scarifiée (y compris sur les zones en scories volcaniques); • l'arrosage et le compactage de la plate-forme; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | |
| 111 | <p>Le Mètre carré à:</p> <p>Reprofilage rapide</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au KILOMÈTRE (Km) de route traitée, quelle que soit sa largeur, l'exécution d'un reprofilage mécanique rapide sur la surface roulable comprise entre nus intérieurs des fossés, s'ils existent.</p> <p>Cette tâche ne comprend ni le curage, ni la remise en forme des fossés.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nettoyage éventuel de la chaussée; • l'évacuation des terres végétales existant éventuellement sur la chaussée; • le reprofilage de la chaussée; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | m ² |
| 112 | <p>Le Kilomètre à:</p> <p>Reprofilage/compactage</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m²) de route traitée, l'exécution d'un reprofilage - compactage mécanique sur la surface roulable comprise entre nus intérieurs des fossés, s'ils existent. Ce prix ne comprend pas la remise en forme et le curage des fossés latéraux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nettoyage éventuel de la chaussée; • l'évacuation des terres végétales existant éventuellement sur la chaussée; • la scarification de la chaussée existante; • la remise au profil de la chaussée; • l'arrosage et le compactage de la chaussée; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | km |

| | | | |
|------|---|------------------------|----|
| 113 | Coulage et remise en forme des fossés et des exutoires existants. | | |
| | <p>Les prix 113 comprennent dans le mètre linéaire toutes les parties prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), le coulage et la remise en forme des fossés et des exutoires en terre existants. Le débouché de l'exutoire doit être à l'opposé de l'ouverture.</p> <p>Ce prix n'est pas normé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le coulage mécanique ou manuel des fossés et exutoires jusqu'à leurs extrémités; • la traction de tous les produits de terrassement et dépôt; • la vérification de la pente longitudinale des fossés et exutoires compatible avec un rejet complet des eaux; • l'évacuation des eaux usées aux points d'écoulement et du respect des prescriptions émanant de l'autorité compétente; • et toutes autres options. | | |
| 113a | Coulage et remise en forme des fossés et des exutoires existants. | Le Mètre linéaire (ml) | |
| 113b | Coulage et remise en forme des fossés et des exutoires existants. | Le Mètre cube (m3) | |
| 114 | Création de fossés, divergents et exutoires en terre. | | |
| | <p>Le prix 114 comprend dans le mètre cube (m3) toutes les parties prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), le CUBE (m3), la création de fossés, divergents et exutoires en terre et le transport vers le chantier. Il n'a pas été libellé pour tous matériaux.</p> <p>Ce prix n'est pas normé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la création de fossés, divergents et exutoires jusqu'à leurs extrémités; • la traction des matériaux exhumés vers l'écoulement et exutoires; • la vérification de la pente longitudinale des fossés et divergents compatible avec un rejet complet des eaux; • l'évacuation des eaux usées aux points d'écoulement et du respect des prescriptions émanant de l'autorité compétente; • l'évacuation des déchets. | | |
| 114a | Création de fossés et divergents en terre. | Le Mètre cube (m3) | |
| 114b | Création de fossés et divergents en terre. | Le mètre cube (m3) | m3 |
| 115 | Création et débroussaillage. | | |
| | <p>Le prix 115 comprend dans le mètre cube (m3) toutes les parties prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la création et le débroussaillage des accès et voies de circulation dans le terrain et la débroussaillage et l'élagage des arbres, l'enlèvement des débris et déchets, l'éventuel débarras et le transport des matériaux et déchets, compris toutes les sujétions de transport des matériaux et déchets au projet d'exécution (avec un camion à benne basculante).</p> <p>Ce prix n'est pas normé :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la traction des matériaux exhumés vers l'écoulement et exutoires; • l'évacuation des eaux usées aux points d'écoulement et du respect des prescriptions émanant de l'autorité compétente; • l'évacuation des déchets. | | |
| 115a | Création et débroussaillage. | Le mètre cube (m3) | m3 |

| | | | |
|------|---|-------|--|
| 115b | Couche de roulement en pouzzolane Le Mètre Cube à: | | |
| 116 | Emplois partiels Les prix 116 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m ³), la mise en œuvre sur une petite section définie par le Maître d'œuvre d'une réparation localisée de la couche de roulement en matériaux sélectionnés conformes aux prescriptions du CCTP pour un volume n'excédant pas 10m ³ . Ce prix comprend notamment les opérations identiques à celles des prix 115 | m3 | |
| 116a | Emplois partiels en graveleux latéritique Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 116b | Emplois partiels en pouzzolane Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 117 | Plus-value de transport aux prix 104, 105, 106, 108, 115 et 116 NB : les sujétions de transport des matériaux sont comprises dans les prix unitaires des travaux concernés. | m3xkm | |
| 118 | Dérasement d'accotements Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²) la réalisation du dérasement des accotements en surélévation par rapport à la chaussée et/ou le nivellement des accotements ondulés. Ce prix comprend notamment: • l'arrachage de toute végétation existante sur l'accotement considéré; • l'enlèvement des racines et souches éventuelles; • l'arasement de l'accotement existant suivant le profil en travers type applicable et l'enlèvement des matériaux résultants quelle que soit l'épaisseur de la surélévation de l'accotement par rapport à la chaussée; • le réglage de l'accotement et de son raccordement au fossé ou au talus selon le profil en travers type applicable; • le compactage de l'accotement ainsi arasé et réglé; • l'évacuation de tous les produits végétaux, de la terre végétale, des matériaux provenant de l'arasement en un lieu de dépôt agréé par le Maître d'œuvre et ce, quelle que soit la distance de transport; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Le Mètre Carré à: | m2 | |
| 120 | Travaux préparatoires | | |
| 121 | Démolitions Les prix 121 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, la démolition Ou la dépose des ouvrages ou équipements (à définir) existant dans l'emprise des travaux en infrastructure et en superstructure dans l'emprise des travaux à réaliser. Ces prix comprennent notamment : -La démolition ou la dépose proprement dite ; -L'évacuation hors emprise des travaux des produits de démolitions ou de dépose en un lieu agréé par le Maître d'Œuvre ou en décharge ; -Le broyage éventuel de ces matériaux et toutes sujétions. • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Il s'applique au mètre cube, au mètre carré au mètre linéaire ou à l'unité d'ouvrage démoliti ou déposé, mesuré contradictoirement, suivant les catégories suivantes : | | |
| 121a | Démolition de dallages Le mètre carré à: | m2 | |
| 121b | Démolition d'ouvrages en maçonnerie ou en béton ordinaire Le mètre cube à: | m3 | |

| | | | |
|------|---|--|----------------|
| 121c | Dépose de déblais en bois Le mètre cube | | m3 |
| 121d | Dépose de débris métalliques Le mètre cube | | m3 |
| 121e | Dépose de cendres en béton Le mètre cube | | m3 |
| 121f | Dépose de bordures de trottoirs Le mètre linéaire à: | | m3 |
| 121g | Dépose de malvitres de couverture Le mètre linéaire à: | | m3 |
| 121h | Dépose de sable en sacs L'unité à: | | u |
| 121i | Dépose de sable en sacs métalliques L'unité à: | | u |
| 121j | Dépose de sables en bonbonnes Le sac à: | | m ² |
| 121k | Dépose de sables publicitaires - sacs L'unité à: | | u |
| 121l | Dépose de sables publicitaires - sacs L'unité à: | | u |
| 121m | Dépose de sable en sacs Le sac à: | | m3 |
| 122 | Le m² de terrains dans la mesure générale prévues au marché, au METRE CARRE (m ²) Tous les travaux prévois. Ce qui est à faire toutefois: - aménagement - Maître d'oeuvre déchets - toutris su - et toutes | mesures générales prévues au marché, au METRE CARRE (m ²) à faire ou à déblayer d'éléments de déblais. travaux de terrains dans un lieu agréé par le respect des conditions environnementales; | |
| 122a | Le m² de terrains dans la mesure générale prévues au marché, au METRE CARRE (m ²) Tous les travaux prévois. Ce qui est à faire toutefois: - aménagement - Maître d'oeuvre déchets - toutris su - et toutes | mesures générales prévues au marché, la coupe à faire ou à déblayer en vue du traitement des dégradations. | |
| 122b | Le mètre cube | | m3 |
| 123 | Coupe fraîche Ce qui est à faire toutefois: - aménagement - Maître d'oeuvre déchets - toutris su - et toutes | mesures générales prévues au marché, la coupe à faire ou à déblayer en vue du traitement des dégradations. travaux approuvés par le Maître d'oeuvre, leur évaluation et leur exécution et mise en dépôt en un lieu agréé et au respect des prescriptions | m2 |
| 123c | - L'excavation pour purge du prix 201 - 10% de l'excavation pour purge du prix 201 | ce qui est à faire sur les déblais concernés par les prix de l'excavation pour purge du prix 201 les plus lourdes travaux sont considérées comme étant à faire au respect des prescriptions (prix 201, 202, 203, etc.) | |

| | | |
|-----|---|----------------|
| 124 | <p>Scarification de la chaussée revêtue</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré (m²), dans les conditions générales prévues au marché le décapage du revêtement de la chaussée dans les zones à traiter. Il comprend les opérations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la scarification par les moyens mécaniques appropriés L'extraction, le chargement et le transport et la mise en dépôt des matériaux scarifiés en des lieux agréés par le Maître d'œuvre. - le réglage et compactage des surfaces scarifiées ; - toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, - et toutes autres sujétions. <p>NB : - L'extraction des matériaux par la scarification est distincte des déblais concernés par les prix 104, 105 et 107 ainsi que de la coupe franche objet du prix 123.</p> <p>- Les scarifications faisant partie du phasage des travaux sont considérées comme étant rémunérées implicitement par les autres prix</p> <p>Le mètre carré à :</p> | m ² |
| 200 | CHAUSSEE | |
| 201 | <p>Excavation pour purge</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), l'excavation pour purge.</p> <p>ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le décaissement après découpe soignée de la chaussée existante et l'extraction des matériaux impropre conformément aux indications du Maître d'œuvre; • le chargement, le transport quelle que soit la distance, la mise en dépôt provisoire éventuelle, la récupération et l'emploi comme matériau de remblai et suivant les indications du Maître d'œuvre; • le chargement, le transport quelle que soit la distance, l'évacuation des matériaux à la décharge, leur déchargement et régâlage en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • les mesures de protection de l'environnement; • le réglage des parois et du fond de fouille; • le compactage du fond de fouille; • toutes sujétions d'exécution en faibles quantités. <p>NB: Ce prix ne comprend pas le remblaiement des zones excavées, lequel est rémunéré par le prix du matériau de chaussée approprié.</p> <p>Le Mètre Cube à:</p> | m ³ |
| 202 | <p>Scarification, broyage, malaxage, remise en forme de la chaussée existante et des accotements</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²), la scarification de la chaussée existante après recharge éventuel des accotements, avec recyclage des matériaux constituant l'ancienne chaussée afin de constituer une couche homogène servant d'assise à la couche de fondation, à la couche de base ou au revêtement de la nouvelle chaussée.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la scarification, partielle ou non, de la chaussée existante après reconstitution éventuelle des accotements, le broyage et malaxage sur 20 cm d'épaisseur à l'aide d'engin mécanique adapté à la surface (pulvimixer équipé d'un rotor de recyclage, charrue à disque, etc.); • le compactage au tamping-foot (pieds de mouton), • le malaxage, la mise en œuvre, le réglage et le compactage; • toutes sujétions d'exécution sur faible surface. <p>NB: Ce prix ne comprend pas la fourniture de matériaux d'apport éventuels.</p> <p>Le Mètre Carré à:</p> | m ² |
| 203 | Réparation des nids de poule | |
| | Les prix 203 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²) | |

| | | | |
|------|---|---|----------------|
| | <p>su à la TCN, et la réparation chaussée sur lequel d'entretien pouzzolane avec un revêtement. Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la localisation et le marquage; • la découpe et déplacement des couches dégradées; • l'élevement et transport de la couche en débris et des produits extraits quelle que soit la distance; • la fourniture sur les lieux d'entretien et de remise en œuvre du matériau de remplissage ou de reconstitution "à la chaussée" et de la préparation à l'intégration et accrochage; • la mise en œuvre d'un revêtement suivant la spécification; • toutes sortes d'accessoires nécessaires; • et toute autre dépense. | <p>réparation par étalement de couches de gravier et/ou concassées ou gravier concassées ou bitumineux</p> | |
| 203a | Réparation de fils de poulie et de béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 203b | Réparation de fils de poulie et de béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 203c | Réparation de fils de poulie et de béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 203d | Réparation de fils de poulie et de béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 203e | Réparation de fils de poulie et des routes concassées et béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 203f | Réparation de fils de poulie et du revêtement latéral et de l'enduit bicouche | Le mètre carré | m ² |
| 203g | Réparation de fils de poulie et du revêtement latéral et de l'enduit tricouche | Le mètre carré | m ² |
| 203h | Réparation de fils de poulie et du revêtement latéral et du béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 203i | Réparation de fils de poulie et de béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 203j | Réparation de fils de poulie et de lauzolane et de l'enduit tricouche | Le mètre carré | m ² |
| 203k | Réparation de fils de poulie et de lauzolane et de béton bitumineux | Le mètre carré | m ² |
| 204 | Défichage et nettoyage | | |
| | <p>Les prix comprennent :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la préparation et la fourniture de lauze en concassée et de lauzolane; • la mise en émulsion; • l'application de la lauzolane et de lauzolane et de béton bitumineux ou de la grave; • la ramassage des déchets; • l'évacuation des déchets au lieu agréé par le Maître d'œuvre; • l'apport de lauzolane et de béton bitumineux ou de la grave; | <p>au mètre Carré</p> | |

| | | | |
|--------|---|----|----|
| 204a | Déflachage au béton bitumineux Le mètre carré à: | | m2 |
| 204b | Déflachage à la grave émulsion Le mètre carré à: | | m2 |
| 204c | Resurfaçage au béton bitumineux Le mètre carré à: | | m2 |
| 204d | Resurfaçage à la grave émulsion Le mètre carré à: | | m2 |
| 204e | Déflachage, resurfaçage à l'enduit monocouche Le mètre carré à: | | m2 |
| 204f | Déflachage, resurfaçage à l'enduit bicouche Le mètre carré à: | | m2 |
| 204g | Déflachage, resurfaçage à l'enduit tricouche Le mètre carré à: | | m2 |
| 205 | Colmatage des fissures Les prix 205 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, respectivement au mètre linéaire (ml) et au mètre carré (m2), le colmatage des fissures isolées et groupées. Ces prix comprennent notamment : • le balayage de la zone; • le marquage; • la fourniture des matériaux et la fabrication du coulis; • la mise en œuvre du coulis; • et toutes autres sujétions. | | |
| 205a | Colmatage des fissures isolées Le Mètre-Linéaire à: | ml | |
| 205b | Colmatage des fissures groupées Le Mètre Carré à: | m2 | |
| 206 | Rechargement d'accotement en graveleux latéritique Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la mise en place d'une couche de graveleux latéritique pour reconstituer les accotements ou les remettre à niveau Ce prix comprend notamment : • la préparation de la surface; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux quelle que soit la distance ; • la mise en œuvre ; • Toutes sujétions d'exécution éventuelle en faible largeur; • La mise en dépôt des matériaux en excès; • et toutes autres sujétions. Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 206bis | Rechargement des trottoirs, TPC et llots Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m3), la mise en place d'une couche de graveleux latéritique pour reconstituer les trottoirs, TPC et llots ou les remettre à niveau. Ce prix comprend notamment : • la préparation de la surface; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux quelle que soit la distance ; • la mise en œuvre ; • Toutes sujétions d'exécution éventuelle en faible largeur; • La mise en dépôt des matériaux en excès; • et toutes autres sujétions. | m3 | |

| | | | |
|------|---|----|--|
| 209c | Couche de base en grave concassée 0/31,5 Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 209d | Couche de base en grave bitume Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 209e | Couche de base en grave émulsion Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 209f | Couche de base en béton de sol Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 209g | Couche de base en sol ciment Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 209h | Couche de base en matériaux traités à la chaux Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 209i | Couche de base en pouzzolane améliorée à l'argile à 5% Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 210 | Plus-value de transport des graveleux naturels pour couche de fondation et couche de base. NB : les sujétions de transport des matériaux sont comprises dans les prix unitaires des travaux concernés. | | |
| 211 | Plus-value de transport de graves concassées pour couche de fondation et couche de base NB : les sujétions de transport des matériaux sont comprises dans les prix unitaires des travaux concernés. | | |
| 212 | Plus-value de transport des gravillons pour couche de roulement NB : les sujétions de transport des matériaux sont comprises dans les prix unitaires des travaux concernés. | | |
| 213 | Impregnation Les prix 213 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²), l'imprégnation et sablage éventuel sur les surfaces devant recevoir un revêtement bitumineux. Ce prix comprend notamment: • le balisage réglementaire; • la préparation des surfaces à imprégner; • la fourniture du liant et éventuellement du sable sur le lieu d'emploi quelle que soit la distance de transport; • le chauffage éventuel du bitume, les dopes et toutes sujétions d'adaptation aux caractéristiques du support; • la mise en œuvre; • le sablage éventuel de la surface imprégnée pour permettre la circulation; • toutes sujétions relatives à la mise en œuvre éventuelle sur faible surface; • et toutes autres sujétions. | | |
| 213a | Impregnation simple Le Mètre Carré à: | m2 | |
| 213b | Impregnation sablée Le Mètre Carré à: | m2 | |
| 213c | Sablage Le Mètre Carré à: | m2 | |
| 214 | Enduits superficiels Les prix 214 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²), l'exécution des revêtements en enduits superficiels. | | |

| | | |
|------|--|----|
| | <p>Le prix de la marchandise comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le dépôt à la surface; • l'assurance du transport et l'assouplissement des tâches et agréments; • la mise en place; • le ramassage des déchets et la mise en dépôt en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • les taxes et cotisations au titre des préoccupations environnementales; • toutes les obligations. | |
| 214a | Enduit superficiel monocouche | m2 |
| 214b | Le Mètre Carré | m2 |
| 214c | Enduit superficiel tricouche | m2 |
| 215 | <p>Le Mètre Carré</p> <p>Le prix réglementé dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²), la marchandise comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mise en place; • l'assurance du transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance; • la mise en place et l'assurance du transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance; • les taxes et cotisations au titre des préoccupations environnementales; • toutes les obligations. | m2 |
| 216 | <p>Le Mètre Carré</p> <p>Béton bitumé</p> <p>Le prix réglementé dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²), la marchandise comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la mise en place; • l'assurance du transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance; • la mise en place et l'assurance du transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance; • les taxes et cotisations au titre des préoccupations environnementales; • toutes les obligations. | m2 |
| 216a | Béton bitumé épaisseur cm | |
| 216b | Le mètre linéaire | m2 |
| 216c | Béton bitumé épaisseur cm | m2 |
| 216d | Béton bitumé épaisseur cm | m2 |
| 216e | <p>Le mètre linéaire</p> <p>Béton bitumé épaisseur cm</p> | m2 |
| 217 | <p>Le mètre linéaire</p> <p>Tord</p> <p>Les prix réglementés dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), la marchandise comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'exécution des opérations de pose; • l'assurance du transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance (préfabriquées ou coulées en place); • Ces prix sont valables pour les termes de livraison. | m2 |

| | | | |
|------|---|----------------|--|
| | La fourniture à pied d'œuvre des bordures ; le béton de pose et de calage d'épaisseur minimum 0,10 m ; les jointements au mortier de ciment dosé à 400 kg/m ³ ; toutes sujétions. | | |
| 217a | Bordure type T1 Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217b | Bordure type T2 Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217c | Bordure type T3 Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217d | Bordure type A2 Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217e | Bordure type CS2 Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217f | Bordure type CC2 Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217g | Bordure type P2 Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217h | Bordure de type avaloir sur caniveaux Le mètre linéaire à : | ml | |
| 217i | Bordure coulée en place (pour blocage des pavés, pour TPC et îlots, etc.) Le mètre linéaire à : | ml | |
| 218 | Pavés Les prix 218 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CARRE (m ²), l'exécution des revêtements en pavés de béton ou en pavés de pierres suivant les différentes épaisseurs. Ces prix comprennent notamment: Pour les pavés de béton : les terrassements nécessaires La fourniture à pied d'œuvre des pavés: - L'exécution du système de blocage de rive et du revêtement modulaire soit par des bordures préfabriquées en béton ou des longrines de 25 x 25 cm ² ; - La mise en œuvre de la couche de sable de 3 cm (sable 0/5 et exempt d'éléments argileux ou organiques (ES<50) ; - la pose des pavés conformément aux prescriptions du maître d'œuvre ; - la mise en place du système de drainage ; - et toutes sujétions. Pour les pavés de pierres : - La fourniture à pied d'œuvre des pierres ; - la taille éventuelle des pierres suivant les prescriptions du Maître d'œuvre ; - L'exécution du système de blocage de rive et du revêtement modulaire soit par des bordures préfabriquées en béton ou des longrines de 25 x 25 cm ² ; - La mise en œuvre du lit de pose en de mortier ép. 3 cm dosé à 250 Kg/m ³ de sable sec, - la pose des pierres et la fermeture des joints par un mortier frais en coulis de ciment dosé à de 400 à 600 Kg/m ³ de sable sec suivant les prescriptions du Maître d'œuvre | | |
| 218a | Pavés autobloquants de béton d'épaisseur 6 cm Le mètre carré à : | m ² | |
| 218b | Pavés autobloquants de béton d'épaisseur 8 cm Le mètre carré à : | m ² | |

| | | | |
|------|---|----------------|--|
| 218c | Pavés en éléments de béton d'épaisseur 10 cm Le mètre carré : _____ | m ² | |
| 218d | Pavés en éléments de béton d'épaisseur 12 cm Le mètre carré : _____ | m ² | |
| 218e | Pavés en éléments de béton d'épaisseur 13 cm Le mètre carré : _____ | | |
| 218f | Pavés de ciment Le mètre carré : _____ | m ² | |
| 219 | Chaussements de béton à ép. 15 cm Ce prix ne couvre pas les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²), l'exécution des fondations et la chaussée en dalle de béton armé d'une épaisseur de 15 cm conformément à la norme. Ce prix couvre les fondations : <ul style="list-style-type: none">• la production de béton suivant le dosage;• la fourniture et l'assainissement des aciers;• le transport et l'entreposage que soit la distance;• la mise en œuvre sans pertes éventuelles;• toutes les obligations de la charte d'urbanisme et des prescriptions environnementales;• et toutes les taxes. Le mètre carré : _____ | m ² | |
| 220 | Dalle en béton armé au treillis soudé pour trottoirs ép. = 10 cm Ce prix ne couvre pas les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²), l'exécution des fondations et la chaussée en dalle de béton armé au treillis soudé d'une épaisseur de 10 cm conformément à la norme. Ce prix couvre les fondations : <ul style="list-style-type: none">• la production de béton suivant le dosage;• la fourniture et l'assainissement des aciers;• le transport et l'entreposage que soit la distance;• la mise en œuvre sans pertes éventuelles;• toutes les obligations de la charte d'urbanisme et des prescriptions environnementales;• et toutes les taxes. Le mètre carré : _____ | m ² | |
| 300 | ASSAISSEMENT D'ÉGOUTTAGE | | |
| 301 | Curage : _____ ml (pour des dalots de 1 à 1,5m) Ce prix ne couvre pas les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), le curage des dalots de 1 à 1,5m. Ce prix couvre : <ul style="list-style-type: none">• le débouchage des égouts de l'ordre de 1 à 1,5m par fil d'évier;• la mise en place de la machine de curage dans la retouche en émissaire agréée par le Maître d'œuvre;• la vidange d'égouttage dans la machine et vidange compatible avec un rejet complet des eaux usées;• l'évacuation des presque eaux usées et émissaires environnementales;• la vidange de la machine. Le mètre linéaire : _____ ml | ml | |
| 302 | Curage : _____ ml (pour des dalots de 1 à 1,5m) Ce prix ne couvre pas les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml) le curage | ml | |

| | | |
|-----|--|----------------|
| | <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le curage et le nettoyage de la buse et des lits amont et aval sur une distance minimale de 5mètres de manière à rétablir le fil d'eau; • la mise en dépôt des produits de curage et de nettoyage en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le mètre linéaire à:</p> | |
| 303 | <p>Dégagement de lit de rivière</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²), le dégagement manuel du lit de rivière qui consiste au nettoyage, et à la remise en état des lits des rivières afin d'assurer un meilleur écoulement des eaux.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le désherbage, le déboisement, l'enlèvement de tout obstacle empêchant le bon écoulement des eaux, leur transport et leur mise en dépôt en un lieu agréé par le Maître d'œuvre quelle que soit la distance; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre Carré à:</p> | m ² |
| 304 | <p>Curage du lit du cours d'eau</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), le curage du lit du cours d'eau qui consiste à dégager tout dépôt de terre, de sable, de gravier, des débris végétaux encombrants le lit du cours d'eau sur une distance de dix mètres (10m) de part et d'autre de l'ouvrage.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le désherbage, le déboisement, le déracinage, l'abattage, et le dessouchage des arbres existants quelle que soit le diamètre; • l'extraction des matériaux et des débris végétaux encombrants; • le transport et leur mise en dépôt en un lieu agréé par le Maître d'œuvre quelle que soit la distance; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>NB: Les prix 303 et 304 ne se prescrivent pas simultanément.</p> <p>Le Mètre Cube à:</p> | m ³ |
| 305 | <p>Curage des fossés bétonnés ou maçonnés et des caniveaux</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINÉAIRE (ml), le curage des fossés bétonnés ou maçonnés existants.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le curage manuel des fossés et exutoires; • le transport et la mise en dépôt en un lieu agréé par le Maître d'œuvre; • la vérification de la pente longitudinale des fossés et exutoires compatible avec un rejet complet des eaux; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre-Linéaire à:</p> | ml |
| 306 | <p>Fascines pour fossés</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la fourniture à pied d'œuvre, le montage et la mise en place de fascine de protection de fossés en terre. Les fascines seront construites conformément au plan joint au dossier d'exécution.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments nécessaires à la bonne réalisation de la fascine; • le montage et la mise en place de la fascine; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | U |

| | | | |
|------|---|----|--|
| | L'Unité à | | |
| 307 | Fourniture et mise des buses métalliques | | |
| | <p>Les prix ci-dessous sont dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la buse est à la pose des buses métalliques.</p> <p>Ces prix comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de busse y compris tous les accessoires et le coût éventuel d'installations au montage et à la pose de la buse; • l'enlèvement éventuel des éléments de busse démontées; • l'assiette avant la pose jusqu'à l'ouvrage; • la remise et l'enlèvement éventuel d'une déviation fibro-gypse; • l'enlèvement des déchets de terrain de toute nature et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu séparé des déchets domestiques; • l'aménagement et l'entretien nécessaire y compris entièrement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de busse soit la pose; • l'assiette de la buse; • l'assiette et l'enlèvement anti-crevaison; • faire des trous de diamètre (apport du matériau et mise-en œuvre) jusqu'à Ø/2 + 10 cm au maximum de l'assiette de la buse; au niveau de la corniche supérieure de la buse; • faire des trous de diamètre pour le raccordement, pour le piquetement et de prise en compte des tassements du sol de 10 mm; • le remblayement pour ouvertures aménagées et éval des busse en vue d'assurer un parfait étanchéité; • toutes les meilleures conditions de construction et au respect des prescriptions <p>Le prix est basé sur une hauteur maximale à la pose existante avec des pentes inférieures à 4%;</p> | | |
| 307a | Fourniture et mise des buses métalliques - 1000 mm | ml | |
| 307b | Fourniture et mise des buses métalliques - 1600 mm | ml | |
| 307c | Fourniture et mise des buses métalliques - 2100 mm | ml | |
| 308 | <p>Fourniture et mise des buses en béton</p> <p>Les prix ci-dessous sont dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINEAIRE (ml), la buse est à la pose des buses en béton.</p> <p>Ces prix comprennent:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de busse y compris toutes sujétions de • l'enlèvement éventuel de l'ouvrage; • l'enlèvement éventuel d'une déviation fibro-gypse; • l'enlèvement des déchets de terrain de toute nature et l'évacuation des produits des fouilles en un lieu séparé des déchets domestiques; • l'assiette et l'entretien nécessaire y compris entièrement la fourniture et le transport à pied d'œuvre des éléments de busse soit la pose; • faire des trous de diamètre (apport du matériau et mise-en œuvre) jusqu'à Ø/2 + 10 cm au maximum de l'assiette de la buse; au niveau de la corniche supérieure de la buse; • faire des trous de diamètre pour le raccordement, pour le piquetement et de prise en compte des tassements du sol de 10 mm; • le remblayement pour ouvertures aménagées et éval des busse en vue d'assurer un parfait étanchéité; • toutes les meilleures conditions de construction et au respect des prescriptions <p>Le prix est basé sur une hauteur maximale à la pose existante avec des pentes inférieures à 4%;</p> | ml | |
| 308a | Fourniture et mise des buses en béton | ml | |

| | | | |
|------|--|----|--|
| | Le mètre linéaire à: | | |
| 308b | Fourniture et pose des buses en béton Ø 1000 mm Le mètre linéaire à: | ml | |
| 308c | Fourniture et pose des buses en béton Ø 1500 mm Le mètre linéaire à: | | |
| 309 | Puisard pour buse Les prix 309 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction de puisard en maçonnerie ou en béton armé pour buse. Ces prix comprennent notamment : Pour les puisards en maçonnerie: • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'œuvre, quelle que soit la distance; • la fabrication du mortier dosé à 400 kg de ciment par mètre cube et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, le réglage, l'humidification des moellons, le façonnage des joints par rejoindre;ement; • le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Pour les pulsards en béton armé : • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'œuvre, quelle que soit la distance; • le coffrage et le ferrailage de l'ouvrage; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques; • la mise en œuvre des bétons, la vibration, le traitement et réglage éventuels des surfaces; • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des surfaces enterrées, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| 309a | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 800 mm L'Unité à: | u | |
| 309b | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 1000 mm L'Unité à: | u | |
| 309c | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 1500 mm L'Unité à: | u | |
| 309d | Puisard en béton armé pour buse Ø 800 mm L'Unité à: | u | |
| 309e | Puisard en béton armé pour buse Ø 1000 mm L'Unité à: | u | |
| 309f | Puisard en béton armé pour buse Ø 1500 mm L'Unité à: | u | |
| 310 | Têtes de buse Les prix 310 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la | | |

| | | | |
|------|--|----|--|
| | Le mètre linéaire à: | | |
| 312 | <p>Fossés bétonnés</p> <p>Les prix 312 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), la construction des fossés bétonnés suivant les plans du dossier d'exécution.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'implantation de l'ouvrage; • l'exécution des fouilles suivant le profil type, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'œuvre, quelle que soit la distance; • les opérations de mise au gabarit, et de réglage de pente longitudinale; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des matériaux, y compris les coffrages et les armatures; • la formulation et la fabrication du béton, la mise en place des armatures et des coffrages, la mise en œuvre du béton, le serrage, le lissage et les ragréages éventuels; • le remblaiement, le compactage et la remise en état des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p><i>NB: En cas de préfabrication, il comprend la mise en place et le rejointolement des éléments préfabriqués.</i></p> | | |
| 312a | <p>Fossés bétonnés triangulaires Section de base: hauteur = 20, ouverture = 60 ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312b | <p>Fossés bétonnés triangulaires Section de base: hauteur = 30, ouverture = 40 ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312c | <p>Fossés bétonnés triangulaires Section de base: hauteur = 50, ouverture = 60 ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312d | <p>Fossés bétonnés trapézoïdaux Section de base: hauteur = 60, ouverture = 80 ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312e | <p>Fossés bétonnés triangulaires Section de base: hauteur = 60, ouverture = 120 ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312f | <p>Fossés bétonnés trapézoïdaux Section de base: grande base = 50, petite base = 25, h = 50, ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312g | <p>Fossés bétonnés trapézoïdaux Section de base: grande base = 60, petite base = 40, h = 60, ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312h | <p>Fossés bétonnés trapézoïdaux Section de base: grande base = 120, petite base = 100, h = 115, ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 312i | <p>Fossés bétonnés trapézoïdaux Section de base: grande base = 50, petite base = 40, h = 35, ép. 15 cm</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml | |
| 313 | <p>Fossés maçonnés</p> <p>Les prix 313 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINÉAIRE (ml), la construction des fossés maçonnés suivant les plans du dossier d'exécution.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'implantation de l'ouvrage; • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des | | |

| | | |
|----------|--|----|
| | <p>Le transport et l'assiette indiqué par le tableau d'œuvre, quelle que soit la distance;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le transport au gravant, et donc de la pente longitudinale; • le transport à pied d'œuvre et l'assiette des matériaux (moellons, ciment, sable, gravier etc.) et les précautions nécessaires à l'exécution et au transport; • la facture pour un chargeur à 400 kg utile et l'assiette du chargement et la mise en œuvre soignée de la machine; • la facture pour la remise en état des trottoirs; • toutes les factures pour conditions de fabrication et au respect des prescriptions | |
| 313a | Fossés et trémieuses Section I : assiette hauteur = 20, ouverture = 60 ép. 15 cm | ml |
| 313b | Fossés et trémieuses Section II : assiette hauteur = 10, ouverture = 40 ép. 15 cm | ml |
| 313c | Fossés et trémieuses Section III : assiette hauteur = 70, ouverture = 60 ép. 15 cm | ml |
| 313c bis | Fossés et trémieuses Section IV : assiette hauteur = 50, ouverture = 100 ép. 15 cm | ml |
| 313d | Fossés et trémieuses Section V : assiette hauteur = 50, ouverture = 80 ép. 15 cm | ml |
| 313e | Fossés et trémieuses Section VI : assiette hauteur = 80, ouverture = 120 ép. 15 cm | ml |
| 313f | Fossés et trémieuses Section VII : assiette grande base = 50, petite base = 25 h= 50, ép. 15 cm | ml |
| 313f.bis | Fossés et trémieuses Section VIII : assiette grande base = 80, petite base = 25 h= 50, ép. 15 cm | ml |
| 313g | Fossés et trémieuses ; Section IX : assiette grande base = 60, petite base = 40, h= 60, ép. 15 cm | ml |
| 313h | Fossés et trémieuses ; Section X : assiette grande base = 120, petite base = 100, h= 115, ép. 15 cm | ml |
| 313i | Fossés et trémieuses ; Section XI : assiette grande base = 100, petite base = 50, h= 70, ép. 15 cm | ml |
| 313j | Fossés et trémieuses ; Section XII : assiette grande base = 175, petite base = 150, h= 120, ép. 15 cm | ml |
| 313k | Fossés et trémieuses ; Section XIII : assiette grande base = 90, petite base = 50, h= 65, ép. 15 cm | ml |
| 314 | Ce prix fournit : Ce prix | m3 |

| | | |
|------|--|----|
| | <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des blocs rocheux d'un poids unitaire défini par le Maître d'Ouvrage, quelle que soit la distance; • les fouilles nécessaires à la mise en place des enrochements; • la mise en place et le réglage des blocs en vue d'assurer la stabilité et la pérennité de l'ouvrage; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le mètre cube à:</p> | |
| 315 | <p>Barbacanes</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la fourniture et la mise en place des barbacanes en tuyau PVC(suivant le diamètre porté dans le dossier d'exécution)pour drainage des matériaux situés derrière les culées , les murs de soutènement, ou les perrés maçonnes.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des tuyaux PVC; • la mise en œuvre des barbacanes. • Et toutes sujétions d'exécution. <p>L'Unité à:</p> | u |
| 316 | <p>Dépose de buse béton ou métallique (non compris les ouvrages annexes en particulier)</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE LINÉAIRE (ml), la dépose de buse béton ou métallique, non compris les ouvrages annexes, têtes et puisards en particulier.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'exécution des fouilles, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance . • la dépose de l'ouvrage par quelque moyen que ce soit, son transport et sa mise en dépôt en un lieu indiqué par le Maître d'Ouvrage . • la reconstitution éventuelle des remblais jusqu'au niveau de la plateforme, • toutes sujétions de déviation éventuelle du cours d'eau, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales. • Et toutes autres sujétions. <p><i>N.B. les éléments extraits seront remis à la disposition du Maître d'ouvrage et en aucun cas ne pourront être récupérés ou vendus par le cocontractant.</i></p> <p>Le Mètre-Linéaire à:</p> | ml |
| 317 | <p>Caniveaux bétonnés (CB)</p> <p>Les prix 317 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), la construction des caniveaux en béton armé (préfabriqués ou coulés sur place) suivant les plans du dossier d'exécution et suivant les sections.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture à pied d'œuvre des éléments préfabriqués éventuellement quelle que soit la distance -La fouille en tranchée , -La réalisation d'un béton de propreté , -La fourniture, -La fourniture à pied d'œuvre du béton quelle que soit la distance et suivant le dosage, - le coffrage soigné sur les deux parois du caniveau, -La mise en œuvre ; - toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, - Et toutes autres sujétions. | |
| 317a | <p>Caniveau bétonné de section 0,30 x (0,30<h<0,60)</p> <p>Le mètre linéaire à:</p> | ml |

| | | |
|---------|---|----|
| 317b | Caniveau = mètre de section $0.40 \times (0.30 \leq h \leq 1.60)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317c | Caniveau = mètre de section $0.50 \times (0.30 \leq h \leq 1.60)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317d | Caniveau = mètre de section $0.60 \times (0.40 \leq h \leq 1.70)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317e | Caniveau = mètre de section $0.60 \times (0.70 \leq h \leq 1.00)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317ebis | Caniveau = mètre de section $0.60 \times (0.70 \leq h \leq 1.20)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317f | Caniveau = mètre de section $0.70 \times (0.70 \leq h \leq 1.70)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317g | Caniveau = mètre de section $0.70 \times (0.70 \leq h \leq 1.00)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317h | Caniveau = mètre de section $0.70 \times (1.30 \leq h \leq 1.40)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317i | Caniveau = mètre de section $0.80 \times (0.70 \leq h \leq 1.20)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317j | Caniveau = mètre de section $0.80 \times (1.20 \leq h \leq 1.40)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 317k | Caniveau = mètre de section $1.00 \times (h \leq 1.40)$ Le mètre mesure à: | ml |
| 318 | Dalle en béton sur caniveaux Les prix sont établis dans les conditions générales prévues au marché, au METRE LINEAIRE tenu la finition de dalle en béton sur les caniveaux bétonnés. Les dalles sont posées armé sur les caniveaux bétonnés et suivant les sections. Le prix comprend la main-d'œuvre et l'outillage nécessaires pour l'exécution et suivant les sections. Le prix comprend l'assurance de l'ensemble des éléments pris en charge quelle que soit la distance. Le prix comprend la livraison et l'entreposage des dalles dans les conditions de circulation et au respect des prescriptions. | ml |
| 318a | Dalle en béton sur caniveaux de largeur $0.10 \text{ m} = 15 \text{ cm}$ Le mètre mesure à: | ml |
| 318b | Dalle en béton sur caniveaux de largeur $0.10 \text{ m} = 15 \text{ cm}$ Le mètre mesure à: | ml |
| 318c | Dalle en béton sur caniveaux de largeur $0.10 \text{ m} = 15 \text{ cm}$ Le mètre mesure à: | ml |
| 318d | Dalle en béton sur caniveaux de largeur $0.10 \text{ m} = 15 \text{ cm}$ Le mètre mesure à: | ml |
| 318e | Dalle en béton sur caniveaux de largeur $0.10 \text{ m} = 15 \text{ cm}$ Le mètre mesure à: | ml |
| 318f | Dalle en béton sur caniveaux de largeur $0.10 \text{ m} = 20 \text{ cm}$ Le mètre mesure à: | ml |

| | | | |
|------|---|----|--|
| | Le mètre linéaire à: | | |
| 318g | Dallette sur caniveau bétonné de largeur 0,90 ép = 20 cm Le mètre linéaire à: | ml | |
| 318h | Dallette sur caniveau bétonné de largeur 1,00 ép = 20 cm Le mètre linéaire à: | ml | |
| 318i | Dallette sur fossés maçonnés ép. = 15 cm Le mètre linéaire à: | ml | |
| 319 | Avaloirs Les prix 319 remunerent dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose des avaloirs en béton armé. Les avaloirs seront préfabriqués suivant les plans du dossier d'exécution et suivant les sections. Ces prix comprennent notamment: - la fourniture à pied d'œuvre des éléments préfabriqués quelle que soit la distance; - La pose des avaloirs; - toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales. - Et toutes autres sujétions. | | |
| 319a | Avaloir simple Le mètre linéaire à: | ml | |
| 319b | Avaloir de liaison sur trottoir avec dallette Le mètre linéaire à: | ml | |
| 319c | Caniveaux avaloir avec dallette Le mètre linéaire à: | ml | |
| 320 | Regard en béton armé Les prix 320 remunerent dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité (u), l'exécution des regards en béton armé, suivant les plans du dossier d'exécution et suivant les sections. Ces prix comprennent notamment: • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre, • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage, • l'exécution des fouilles, quelle que soit la nature du terrain, le transport et la mise en dépôt des produits de fouilles en un lieu indiqué par le Maître d'Œuvre, quelle que soit la distance, • le coffrage et le ferrailage de l'ouvrage, • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques, • la mise en œuvre des bétons, la vibration, le traitement et réglage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des surfaces enterrées; le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales, • et toutes autres sujétions. | | |
| 320a | Regard de section intérieure 0,80 x 0,80m L'unité à: | u | |
| 320b | Regard de section intérieure 1,00x1,00m Le mètre linéaire à: | u | |
| 320c | Regard de section intérieure 1,25 x 1,25m Le mètre linéaire à: | u | |
| 320d | Regard de section intérieure 1,50 x 1,50m Le mètre linéaire à: | ml | |

| | | | | |
|------|---|---|----------------|--|
| 321 | Grilles posées sur caniveaux de travers | <p>Le métal : dans ces conditions générales prévues au marché, au mètre carré (m²), la surface des grilles métalliques sur les caniveaux bétonnés.</p> <p>Les prix : sont notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - fournis avec l'ensemble des grilles quelle que soit la distance ; - à poser dans les caniveaux de travers en respectant les prescriptions environnementales ; - Et toutes autres mentions. | m ² | |
| 321a | Grilles posées sur caniveaux de travers de larg.=30cm | Le métal : ... | m ² | |
| 321b | Grilles posées sur caniveaux de travers de larg.=40cm | Le métal : ... | m ² | |
| 321c | Grilles posées sur caniveaux de travers de larg.=50cm | Le métal : ... | m ² | |
| 321d | Grilles posées sur caniveaux de travers de larg.=60cm | Le métal : ... | m ² | |
| 322 | <p>Le béton : dans ces conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), pour les dimensions en béton dosé à 350 kg/m³ (préfabriquées ou aux plans types) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le transport et la livraison du béton ; - l'épanouissement du terrain (décapage, foulie), et le réglage de la pente longitudinale ; - la mise en place du fond de fouille ; - la fourniture des matériaux et des coffrages ; - la fabrication du béton de coulage ; - la mise en place des cunettes coulées en place, la mise en place des coffrages, la mise en place de la forme, le lissage, le débordage, la cure et les ragréages éventuels ; - les éléments préfabriqués tels que leur coupe éventuelle, leur fixation et leur pose ; - le coulage derrière la forme ; - les éléments préfabriqués au carier M 450 ; - le tamisage à l'aide de matériaux compactés ; - le bandage de l'enduit éventuellement nécessaire à l'humidification des formes ; - les éventuelles tenues dentaires et la mise en dépôt en un lieu que soit la décharge ou la circulation ; - l'application des prescriptions environnementales. <p>Le métal : mesuré sur l'unité arrrière de leur couronnement sans déduction d'exécution conformément aux instructions du Maître d'Ouvrage.</p> | | | |
| 322a | canetts effr. arg.=30, h=5, ép.=10cm | | ml | |
| 322b | canetts effr. arg.=40, h=5, ép.=10cm | | ml | |
| 322c | canetts effr. arg.=50, h=10, ép.=10cm | | ml | |
| 322d | canetts effr. arg.=60, h=15cm | | ml | |
| 322e | canetts effr. arg.=60, h=20cm | | ml | |

| | | | |
|------|---|----|--|
| | Le mètre linéaire à : | | |
| 400 | OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES | | |
| 401 | <p>Dalot en béton armé</p> <p>Les prix 401 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), la construction des dalots en béton armé, approuvé au projet d'exécution.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferraillage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre; • la mise en place éventuelle d'une déviation provisoire; • l'implantation et le piquetage de l'ouvrage; • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures; • le coffrage et le ferraillage des ouvrages; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques; • la mise en œuvre des bétons, le traitement et réglage éventuels des surfaces; • le décoffrage, le badigeonnage au bitume des parements enterrés, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p><i>NB: La longueur de l'ouvrage à prendre en compte est réputée être celle entre nos intérieur des têtes.</i></p> | | |
| 401a | Dalot en béton armé 1,5x1,0 m | ml | |
| 401b | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 401c | Dalot en béton armé 2,0x1,0 m | ml | |
| 401d | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 401e | Dalot en béton armé 1,5x1,5 m | ml | |
| 401f | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 401g | Dalot double en béton armé 2x2x1,5m | ml | |
| 401h | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 401i | Dalot triple en béton armé 3x2,0x1,5m | ml | |
| 401j | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 402 | Têtes de dalot en béton armé | | |
| | <p>Les prix 402 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité (u), la construction des têtes de dalot en béton armé au projet d'exécution approuvé.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires au coffrage, au ferraillage, à la fabrication des bétons et leur mise en œuvre; | | |

| | | | |
|------|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • l'entretien • l'exploitation • les terrains • le collecteur • et tout • le maître • le décret la remise • toutes l'ouvrage • tout | <ul style="list-style-type: none"> • l'assainissement d'une déviation provisoire; • la construction de l'ouvrage; • mais y compris les fouilles en terrain de toutes natures; • le ferrailage des ouvrages; • la composition des bétons selon les prescriptions techniques; • la distribution, le traitement et la protection éventuels des surfaces; • la transformation au bitume des éléments enterrés, le remblaiement, le compactage, • les abords • toutes les conditions de circulation et du respect des prescriptions • toutes les techniques; • toutes les réalisations. | |
| 402a | | 10 m x 1,0 m | u |
| 402b | Tout | 10 m x 1,0 m | u |
| 402c | Tout | 10 m x 1,0 m x 1,5 m | u |
| 402d | Tout | 10 m x 1,0 m x 1,5 m | u |
| 402e | Tout | 10 m x 1,0 m x 2x2x1,5m | u |
| 402f | Tout | 10 m x 1,0 m x 2x2x2m | u |
| 402g | Tout | 10 m x 1,0 m x 3x2,0x1,5m | u |
| 402h | Tout | 10 m x 1,0 m x 3x2,0x2,0m | u |
| 402i | Tout | 10 m x 1,0 m x 1,0x1,0m | u |
| 402j | Tout | 10 m x 1,0 m x 2x2x3m | u |
| 402k | Tout | 10 m x 1,0 m x 1,0x1,0x1,0m | u |
| 403 | <ul style="list-style-type: none"> • l'assainissement • la construction • les fondations générales bâties au marché, au mètre cube (m³), la mise en place de caisses en grillage métallique remplies de cailloux et rangées, destinées à la réalisation des ouvrages d'art et de fondations prescrits par le Maître d'œuvre. Les fondations utilisées, sauf celles prévues au point 402, seront des gabions en cailloux. • la maçonnerie, • la construction d'œuvre, quelle que soit la distance, des canalisations et des matériaux provenant des carrières agréées, • la pose et de préparation de la surface d'assise des ouvrages, • la construction de rivière nécessaires à la mise en place des ouvrages et toutes les opérations nécessaires à l'accès et à l'établissement et la fermeture des ouvrages; • toutes les techniques; • toutes les réalisations soignées dans les sujets aux écoulements des eaux et toutes les conditions de circulation et du respect des prescriptions | M3 | |

| | | |
|-----|--|----|
| | <p>environnementales;</p> <ul style="list-style-type: none"> • et toutes autres sujétions. <p>Le mètre cube à:</p> | |
| 404 | <p>Réaménagement des gabions</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), le réaménagement des gabions qui consiste en la réparation des caisses en grillage métallique remplies de pierres calibrées et soigneusement rangées, destinées à la réalisation des ouvrages d'art et de protection contre l'érosion, aux endroits prescrits par le Maître d'œuvre.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le calibrage des matériaux de remplissage trouvés en place et approuvés par le Maître d'œuvre, • toutes sujétions d'assèchement et de préparation de la surface d'assise des gabions, • toutes déviations éventuelles de rivière nécessaires au réaménagement des gabions et toutes sujétions, • la pose, l'ancrage, la mise en place des tirants, le remplissage et la fermeture des gabions conformément aux prescriptions techniques, • toutes les opérations de mise en place soignée y compris les sujétions liées à l'écoulement des eaux, • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre Cube à:</p> | m3 |
| 405 | <p>Réaménagement des enrochements</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), le réaménagement des enrochements de protection existant des ouvrages d'art ou des berges, aux endroits prescrits par le Maître d'œuvre.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • les fouilles éventuelles nécessaires à la mise en place des enrochements, • le réglage des blocs en vue d'assurer la stabilité et la pérennité de l'ouvrage; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes sujétions. <p>Le Mètre Cube à:</p> | m3 |
| 406 | <p>Réfection de platelage en bois</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), la réfection de platelage en bois qui consiste en la réparation du platelage bois existant ou la création d'un nouveau platelage bois directement sur les poutres.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La dépose éventuelle des éléments défectueux de l'ancien platelage et leur transport hors de l'entreprise. • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les composants nécessaires à la réfection du platelage, (madriers transversaux, étriers de fixation, bandes de roulement, boulons, fers plats, etc.) en qualité, dimensions et quantités conformes aux prescriptions du Maître d'œuvre, • la pose et l'assemblage de ces éléments conformément au plan type, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p><i>NB: Les pièces de bois qui sont ainsi rejetées seront mises à la disposition du Représentant du Maître d'ouvrage et en aucun cas, ne pourront être récupérées ou vendues par le Cocontractant.</i></p> <p>Le Mètre Cube à:</p> | M3 |
| 407 | <p>Fouilles en terrains ordinaires ou en lit de rivière</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), l'exécution des fouilles pour fondations dans les terrains meubles (ne nécessitant pas l'emploi de la brise roche, du compresseur ou des explosifs) ou en lit de rivière.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • les fouilles et l'extraction des matériaux en terrain meuble; • les étalements, les blindages, les protections et les soutènements éventuels; • les batardeaux et les remblais provisoires éventuels; • les épuisements, le pompage pour l'exécution à sec des ouvrages; • la préparation du fond de fouille et son compactage. | m3 |

| | | | | |
|------|----|---|--|----------------|
| | | - du minimum d'extraction, le transport quelle que soit la nature, la décharge au bord et tout défaut agréé par le Maître d'œuvre; | | |
| 408 | er | - terrains rocheux | | |
| | | Conformément dans les conditions générales prévues au marché, au METRE CUBE (m ³), les opérations dans les terrains rocheux nécessitant l'emploi de la bâche roche, du bulldozer et telle que cette nécessité a été reconnue par le Maître d'œuvre. | | |
| | | - des matériaux en forme de cailloux; | | |
| | | - les protections et les soutènements éventuels; | | |
| | | - les remblais provisoires excepté: | | |
| | | - la préparation pour l'exécution à saisi des ouvrages; | | |
| | | - la fondation et son compactage; | | |
| | | - du minimum d'extraction, le transport quelle que soit la nature, la décharge au bord et tout défaut agréé par le Maître d'œuvre; | | |
| | | - tout autre élément des prescriptions environnementales; | | |
| 409 | er | - h <= 3 m | | m ³ |
| | | Conformément dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité (u), la mise en œuvre selon les plans d'exécution approuvés et du Maître d'œuvre. | | |
| | | - l'eau; | | |
| | | - la bâche; | | |
| | | - l'équipement des fouilles; | | |
| | | - l'enterrer et l'enlèvement des fondations existantes et aux enterrer la nature; | | |
| | | - l'ouvrage et les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation; | | |
| | | - la prescription de mise en œuvre soignante, l'hygiénierie y compris; | | |
| | | - l'application des règlementations; | | |
| | | - l'ordre de circulation et au respect des mesures de sécurité; | | |
| 409a | en | - 3m < h <= 3m | | |
| 409b | en | - 3m < h <= 5m | | |
| 409c | en | - 5m < h <= 8m | | |
| 409d | en | - 8m < h <= 15m | | |
| 409e | en | - 15m < h <= 30m | | |
| 410 | en | - pour point définitif | | |
| | | Conformément dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITÉ (U), la | | |

| | | | |
|------|---|----------------|--|
| | <p>construction de pile en maçonnerie de moellons selon les plans d'exécution approuvés et conformément aux prescriptions du Maître d'œuvre.</p> <p>Ces prix comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'implantation des ouvrages; • la déviation éventuelle du cours d'eau; • la déviation éventuelle de la route; • les terrassements et l'assèchement des fouilles; • la construction des fondations en maçonnerie, après enlèvement des fondations existantes et inutiles, des billes de bois ou matériaux enterrés de toute nature; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires à la construction des piles en maçonnerie; • la fabrication du mortier au dosage prescrit et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie y compris le calage, réglage, humidification des moellons; • le façonnage des joints par rejointoier; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| 410a | Pile en maçonnerie de moellons pour pont semi - définitif $h \leq 5m$ L'Unité à: | u | |
| 410b | Pile en maçonnerie de moellons pour pont semi - définitif $5m < h \leq 6m$ L'Unité à: | u | |
| 410c | Pile en maçonnerie de moellons pour pont semi - définitif $6m < h \leq 7m$ L'Unité à: | | |
| 411 | <p>Remblaiement des fouilles</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), le remblaiement des fouilles qui consiste en un apport de matériaux sélectionnés nécessaires et approuvés par le Maître d'œuvre. Ces matériaux seront mis en place par couches successives d'épaisseur maximale de vingt centimètres (20 cm) après compactage.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • le transport et la fourniture à pied d'œuvre du matériau de remblaiement provenant d'emprunt ou de la réutilisation des déblais; • le réglage, l'arrosage éventuel, le compactage méthodique par couches successives y compris toutes sujétions de mise en œuvre en faibles quantités, ou utilisation de matériel à faible rendement, et de travail en présence d'eau; • la protection contre les eaux de toutes natures pendant l'exécution des remblais; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre Cube à:</p> | m ³ | |
| 412 | <p>Matériaux filtrants en arrière des culées</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), la fourniture et la mise en œuvre des matériaux filtrants derrière les culées. Ces matériaux seront approuvés par le Maître d'œuvre. Les masques drainants seront constitués par un empilement de matériaux d'une épaisseur de cinquante centimètres (50 cm); ils seront placés sur toute la largeur de la culée.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture à pied d'œuvre, y compris le transport quelle que soit la distance; • la mise en œuvre des matériaux filtrants y compris toutes sujétions de travail en faible largeur; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre Cube à:</p> | m ³ | |
| 413 | <p>Remblai contigu aux ouvrages</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³), la fourniture et la mise en œuvre des matériaux sélectionnés et approuvés par le Maître d'œuvre, nécessaires aux remblais contigus aux ouvrages. Ces matériaux seront mis en œuvre par couches</p> | m ³ | |

| | | | |
|------|--|----|--|
| | Le Mètre Cube à: | | |
| 416 | Démolition d'ouvrage en béton Les prix 416 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³) , la démolition d'ouvrage ou partie d'ouvrage en béton, manuellement avec masse, burin, barre à mines ou mécaniquement. Ces prix comprennent notamment: <ul style="list-style-type: none">• les fouilles éventuelles;• la démolition de l'ouvrage par quelque moyen que ce soit;• l'extraction, le chargement, le transport quelle que soit la distance et le déchargement des gravats et des produits de démolition en un lieu de dépôt agréé par le Maître d'œuvre;• le remblai et le compactage des fouilles nécessités par la démolition des fondations;• toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales;• et toutes autres sujétions. | | |
| 416a | Démolition d'ouvrage en béton non armé Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 416b | Démolition d'ouvrage en béton armé Le Mètre Cube à: | m3 | |
| 417 | Perrés maçonnés Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²) , l'exécution des perrés en maçonnerie de moellons ordinaires hourdée au mortier de ciment, en protection des talus érodables et des remblais d'accès à certains ouvrages, aux endroits prescrits par le Maître d'Œuvre. Ce prix comprend notamment : <ul style="list-style-type: none">• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier, etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries;• la fabrication du mortier et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie, telles que précisées aux prescriptions techniques et comprenant calage, réglage, humidification des moellons, nettoyage et rejointoiement,• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;• et toutes autres sujétions. Le Mètre Carré à: | m2 | |
| 418 | Réparation des perrés maçonnés Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²) , la réparation des perrés maçonnés qui consiste à réaménager un perré maçonné existant pour la protection des ouvrages d'art et de remblais d'accès à certains ouvrages, aux endroits prescrits par le Maître d'œuvre. Ce prix comprend notamment: <ul style="list-style-type: none">• la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux (moellons, ciment, sable, gravier, etc.) et matériels nécessaires à l'exécution des maçonneries;• la préparation de la surface d'assise des perrés maçonnés;• la fabrication du mortier et la mise en œuvre soignée de la maçonnerie, telles que précisées aux prescriptions techniques et comprenant calage, réglage, humidification des pierres, nettoyage et rejointoiement;• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;• et toutes autres sujétions. Le Mètre Carré à: | m2 | |
| 419 | Maçonnerie de moellons Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m³) , la mise en œuvre de maçonnerie de moellons destinée à la réparation d'ouvrages divers (têtes de buses ou des dalots, culée ou pile des ponts, murets maçonnés, etc.) ou à la construction des murets | m3 | |

| | | |
|-------|--|----|
| | bétons et de leur mise en œuvre quelle que soit la distance, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures; • le coffrage le cas échéant; • la formulation et la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions de stockage des composants; • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces; • le décoffrage, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | |
| 423a | Béton de propreté dosé à 150 kg/m ³ Le Mètre Cube à: | m3 |
| 423b | Béton dosé à 200 kg/m ³ Le Mètre Cube à: | m3 |
| 423c | Béton dosé à 250 kg/m ³ Le Mètre Cube à: | m3 |
| 423d | Béton dosé à 300 kg/m ³ Le Mètre Cube à: | m3 |
| 423e | Béton dosé à 350 kg/m ³ Le Mètre Cube à: | m3 |
| 423f | Béton dosé à 400 kg/m ³ Le Mètre Cube à: | m3 |
| 423g | Coulage fond des fossés bétonnés en béton ordinaire Le Mètre Cube à: | m3 |
| 424 | Béton en milieu aquatique Les prix 424 remunerent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m ³), la fabrication et la mise en œuvre de béton suivant un dosage donné en ciment par mètre cube de béton, pour réparation ou construction en site aquatique. Ces prix comprennent notamment : • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons y compris les adjuvants éventuels; • la fourniture, le transport à pied d'œuvre et la mise en œuvre des batardeaux et/ou des palplanches; • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures; • le pompage de l'eau, le coffrage le cas échéant, le blindage; • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions de stockage des composants; • la mise en œuvre des bétons, le traitement et ragréage éventuels des surfaces; • le décoffrage, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | |
| 424a1 | Béton non armé en milieu aquatique dosé à 250 kg/m ³ (fond de fouille, ép. 10cm) Le Mètre Cube à: | m3 |
| 424a2 | Béton armé en milieu aquatique dosé à 325 kg/m ³ (murs en aile, ép. 20cm) Le Mètre Cube à: | m3 |
| 424a3 | Béton en milieu aquatique dosé à 350 kg/m ³ Le Mètre Cube à: | m3 |
| 424b1 | Béton non armé en milieu aquatique dosé à 400 kg/m ³ | m3 |

| | | | |
|-------|--------------|--|----------------|
| | | | |
| 424b2 | Béton: | ... au minimum d'hydratation dosé à 111 kg/m ³ | |
| | Le Matériel: | | m ³ |
| 424c | Chantier: | ... jusqu'à 1 450 t | |
| | Livraison: | | m ³ |
| 424d | Béton: | ... jusqu'à 100 kg/m ³ de 4 à 500 kg/m ³ | |
| | Le Matériel: | | m ³ |
| 425 | Chantier: | ... ouvrages en béton armé | |
| | Le prix: | ... prévues au marché, au kilogramme (Kg), la... ... aux armatures des ouvrages en béton armé, | |
| | ...: | | |
| | ...: | ... prévues au marché, au kilogramme (Kg), la... ... aux armatures et du matériel nécessaire quelle que soit la... ... entre les armatures et les barres de montage, | |
| | ...: | ... prévues au marché, au kilogramme (Kg), la... ... aux armatures et du matériel nécessaire quelle que soit la... ... entre les armatures et les barres de montage, | |
| | ...: | | |
| 426 | Chantier: | | Kg |
| | Le prix: | ... générales prévues au marché, au MÈTRE CUBE (m ³)... ... béton armé permettant aux piétons et aux véhicules... ... maçonnés. | |
| | ...: | | |
| | ...: | ... que soit la distance, des matériaux et du matériel... ... tablettes; | |
| | ...: | ... d'exécution approuvé, sa manutention et son stockage | |
| | ...: | | |
| | ...: | | |
| 426a | Chantier: | | |
| 426b | Chantier: | | m ³ |
| 427 | Chantier: | | m ³ |
| | Le prix: | ... générales prévues au marché, à l'unité d'ouvrage... ... mise en la réparation de l'assoublage des madriers du... | |
| | ...: | | |
| | ...: | ... frage; | |
| | ...: | ... que soit la distance, des éléments et du matériel... ... madriers; | |
| | ...: | ... et au respect des prescriptions | |
| 427a | Chantier: | ... unité portée L ≤ 5 m | |
| | | | uxo |

| | | | |
|------|---|-----|--|
| 427b | Fixation des madriers mobiles pour ouvrages de portée $6m < L \leq 8m$ L'Unité d'ouvrage à: | uxo | |
| 427c | Fixation des madriers mobiles pour ouvrages de portée $8m < L \leq 10m$ L'Unité d'ouvrage à: | uxo | |
| 427d | Fixation des madriers mobiles pour ouvrages de portée $10m < L \leq 12m$ L'Unité d'ouvrage à: | uxo | |
| 428 | Fixation des éléments métalliques Les prix 428 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l' UNITE D'OUVRAGE (UxO) , la fixation des éléments métalliques qui consiste en la réfection des assemblages des éléments métalliques. Ces prix comprennent notamment: <ul style="list-style-type: none">• la dépose des éléments défectueux de l'assemblage;• la fourniture et le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance, des éléments et du matériel nécessaire pour le nouvel assemblage;• la mise en œuvre y compris l'arrangement des éléments métalliques;• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;• et toutes autres sujétions. | | |
| 428a | Fixation des éléments métalliques pour ouvrages de portée $L \leq 6m$ L'Unité d'ouvrage à: | uxo | |
| 428b | Fixation des éléments métalliques pour ouvrages de portée $6m < L \leq 8m$ L'Unité d'ouvrage à: | uxo | |
| 428c | Fixation des éléments métalliques pour ouvrages de portée $8m < L \leq 10m$ L'Unité d'ouvrage à: | uxo | |
| 428d | Fixation des éléments métalliques pour ouvrages de portée $10m < L \leq 12m$ L'Unité d'ouvrage à: | uxo | |
| 429 | Remplacement des longerons métalliques Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE LINÉAIRE (ml) , le remplacement des longerons métalliques corrodés, déformés, fissurés ou rompus des ouvrages d'art type Warren et autres. L'Entrepreneur enlèvera avec soin tous les longerons défectueux et les remplacera par d'autres de même caractéristique. Le serrage et le desserrage des boulons seront faits à l'aide d'une clé dynamométrique. Les éléments defectueux seront mis à la disposition du représentant du Maître d'Ouvrage. Ce prix comprend notamment: <ul style="list-style-type: none">• la dépose des longerons défectueux, le transport quelle que soit la distance et leur mise en dépôt au lieu indiqué par le Maître d'ouvrage;• la fourniture, le transport des nouveaux longerons et du matériel adéquat d'assemblage;• la mise en œuvre des nouveaux longerons;• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales;• et toutes autres sujétions. Le mètre linéaire à: | ml | |
| 430 | Remplacement des poutres IPE Les prix 430 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml) , le remplacement des poutres métalliques IPE fortement corrodées (à près de 50%), déformées ou rompues. Ces prix comprennent notamment: <ul style="list-style-type: none">• la dépose des poutres IPE défectueuses, les démolitions éventuelles, le transport quelle que soit la distance et leur mise en dépôt au lieu indiqué par le Maître d'ouvrage;• la fourniture et le transport à pied d'œuvre des nouvelles poutres IPE, la fourniture et la mise en | | |

| | | | |
|------|---|-----|--|
| | <p>environnementales;</p> <ul style="list-style-type: none"> • et toutes autres sujétions. <p>Le Forfait par ouvrage à:</p> | | |
| 433 | <p>Ancrage des aciers HA25 ou équivalents dans la roche</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité (u), l'ancrage des aciers HA25 ou de caractéristiques au moins équivalentes dans la roche. Cette tâche consiste à faire des forages verticaux dans la roche devant porter la fondation. Après un nettoyage à eau sous haute pression des forages, les racines devront être placées dans ces forages à une profondeur d'au moins 50 cm et scellés avec un coulis de ciment. Ces racines seront traitées avec au moins deux couches de peinture antirouille. La longueur de scellement de ces racines dans la semelle sera égale à la hauteur de la semelle moins l'enrobage.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le forage vertical du massif de fondation en béton jusqu'à l'intérieur de la roche, dans le respect d'une longueur d'ancrage suffisante dans la roche (minimum 50 cm); • le nettoyage à eau sous haute pression du forage; • la fourniture et la mise en place des racines; • le traitement à la peinture antirouille; • l'injection d'un coulis de ciment; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>L'Unité d'ancrage à:</p> | | |
| 434 | <p>Remplacement d'appareil d'appui</p> <p>Les prix 434 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au décimètre cube (dm3), le remplacement des appareils d'appui défectueux. Ces travaux seront exécutés sans causer de dégâts aux autres parties de l'ouvrage. Pour cela, l'Entrepreneur devra utiliser un matériel adapté (vêrins, etc.) pour soulever les poutres et remplacer les appareils d'appui. Si le socle de l'appui est endommagé, l'Entrepreneur devra le reconstruire avec un béton dosé à 400 kg/m3. Le Maître d'œuvre devra réceptionner les appareils d'appui en vérifiant précisément le certificat de conformité devant accompagner la fourniture. Les éléments défectueux seront mis à la disposition du représentant du Maître d'Ouvrage.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le soulèvement du tablier après désolidarisation totale; • l'enlèvement de l'appareil d'appui; • la préparation du socle de l'appui; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre des appareils d'appui; • la mise en place, le réglage et le scellement des appareils d'appui au mortier M 450; • la remise en place du tablier; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | u | |
| 434a | <p>Remplacement d'appareil d'appui en néoprène</p> <p>Le décimètre cube à:</p> | dm3 | |
| 434b | <p>Remplacement d'appareil d'appui en élastomère fretté</p> <p>Le décimètre cube à:</p> | dm3 | |
| 435 | <p>Nettoyage des joints</p> <p>Les prix 435 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au METRE LINEAIRE (ml), le nettoyage à fond par tout moyen approprié (manuel ou mécanique) de toutes sortes de joints rencontrés sur les ouvrages (les joints de chaussée et les joints des trottoirs). Après nettoyage, les parties supérieures et inférieures doivent être exemptes de tous matériaux empêchant le mouvement libre des éléments des joints et nuisant au matériau des joints.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'améné et le repli quelle que soit la distance de tous matériaux nécessaire au nettoyage des joints; • le nettoyage des joints; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; | | |

| | | | |
|------|---|--|----|
| | + et toutes autres | | |
| 435a | Nettoyage des joints de chaussée | | ml |
| 435b | Le Mètre linéaire A Nettoyage des joints de chaussée | | ml |
| 436 | Réparation des joints de chaussée Les prix 436 remettent dans les conditions générales prévues au marché, au METRE LINEAIRE (ml), la réparation des joints de chaussée y compris ceux des trottoirs selon les spécifications suivantes: Les prix comprennent: • faire les joints de chaussée en posant des profilés en acier; • le maintien de la chaussée par le moyen d'un joint compte de la sécurité; • la démolition du revêtement de chaussée à une largeur de 50cm; • le montage de la nouvelle chaussée en dépôt au lieu indiqué par le Maître d'ouvrage; • le nettoyage du chantier; • la fourniture, le transport et l'assemblage des éléments nécessaires à la pose à pied d'œuvre qui doivent être soit la distance des cheveux profilés; • la mise en place de la nouvelle chaussée; • la refaction du talus de l'ancienne chaussée; • toutes les opérations nécessaires à la pose et au respect des prescriptions; • le renouvellement; • toutes autres opérations; • sur les joints de chaussée avec des éléments assemblés; • le maintien de la chaussée par le moyen d'un joint compte de la sécurité; • la fourniture et le transport et l'assemblage des éléments nécessaires; • le montage de la nouvelle chaussée en dépôt au lieu indiqué par le Maître d'ouvrage; • la mise en place de la nouvelle chaussée; • la refaction du talus de l'ancienne chaussée; • toutes les opérations nécessaires à la pose et au respect des prescriptions; • sur les joints de chaussée avec des profilés en néoprène; • le maintien de la chaussée par le moyen d'un joint compte de la sécurité; • la fourniture et le transport et l'assemblage des éléments nécessaires; • le montage de la nouvelle chaussée en dépôt au lieu indiqué par le Maître d'ouvrage; • la mise en place de la nouvelle chaussée; • la refaction du talus de l'ancienne chaussée; • toutes les opérations nécessaires à la pose et au respect des prescriptions | | ml |
| 436a | réparation des joints de chaussée en profilés en acier | | ml |
| 436b | L'ancien revêtement | | ml |
| 436c | R le nouveau revêtement | | ml |
| 437 | C statutaire des trottoirs | | ml |

| | | |
|------|--|----------------|
| | <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au METRE LINEAIRE (m), le colmatage des joints de dilatation des trottoirs.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance, des matériaux et matériel nécessaires; • le dégagement du matériau existant dans les joints; • le nettoyage à fond des surfaces de support; • le colmatage des joints; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>Le Mètre linéaire à:</p> | |
| 438 | <p>Gargouilles</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la fourniture et la mise en place des gargouilles en tuyau PVC Ø100 pour l'évacuation des eaux du tablier.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture et le transport à pieds d'œuvre de tous les éléments prévus; • la pose et la fixation des tuyaux PVC Ø100; • la mise en œuvre des gargouilles; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. <p>L'Unité de gargouille à:</p> | U |
| 439 | <p>Curage des dalots ($H > 1,5$ m), des ponts et ponceaux</p> <p>Les prix 439 et 439 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), le curage des dalots ($H > 1,5$ m), des ponts et ponceaux.</p> <p>Ces prix comprennent notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le curage et le nettoyage de l'ouvrage; • le curage et le nettoyage des lits amont et aval sur une distance supérieure ou égale à 5m; • la mise en dépôt en lieu agréé par le Maître d'œuvre des produits de curage et de nettoyage; • toutes sujétions liées au bon écoulement des eaux dans l'ouvrage; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | |
| 439a | <p>Curage des dalots ($H > 1,5$ m)</p> <p>L'Unité à:</p> | U |
| 439b | <p>Curage de ponts et ponceaux</p> <p>L'Unité à:</p> | U |
| 440 | <p>Nettoyage des ponts</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m²), le nettoyage manuel des différentes parties de l'ouvrage par l'enlèvement de la terre, la végétation, le sable et toutes les autres saletés sur les fondations, les culées, les piles, les poutres, le tablier ou la chaussée. Ce nettoyage concerne également les joints de chaussée et le débouchage des gargouilles.</p> <p>Ce prix comprend notamment:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le nettoyage de toutes les parties de l'ouvrage; • le nettoyage de la chaussée au droit de l'ouvrage; • le nettoyage des joints de chaussée et des trottoirs s'ils existent, des gargouilles, barbacanes et perrières maçonnées, • l'évacuation et la mise en dépôt des produits de nettoyage jusqu'au lieu agréé par le Maître d'œuvre • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | m ² |

| | | | | |
|-----------|--|--|----|----|
| | Le mètre linéaire | | | |
| 441 | Etudes portant sur les études d'exécution | | | |
| | Cette ligne concerne les études prévues au marché, au forfait (ft), les études géologiques et techniques. Ces études comprennent notamment : | | | |
| | • l'étude des地质 et techniques du sol et de l'eau pour déterminer la nature et la quantité des matériaux à utiliser au cours de l'ouvrage à construire, pour déterminer les meilleures méthodes de construction et les meilleures façons de faire les travaux de laboratoire (teneurs granulométriques, | | | |
| | • l'étude hydrologique | | | |
| | • l'étude de la faune et de la flore et les méthodes de calcul, les plans d'exécutions, etc. | | | |
| | NB : Ce sont des études préliminaires à la construction d'un ouvrage. | | | |
| | | | ft | |
| 442 | Etudes portant sur les études d'exploitation | | | |
| | Cette ligne concerne les études prévues au marché, au forfait (ft), la déviation du cours d'eau et le démantèlement de la circulation pendant les travaux. | | | |
| | • l'étude de la circulation | | | |
| | • l'étude de la traversée du lit provisoire ; | | | |
| | • l'étude de la circulation au respect des prescriptions | | | |
| | | | ft | |
| 500 | | | | |
| 501 | | | | |
| | Les études portant sur les œuvres d'art sont prévues au marché, au mètre linéaire (ml), dans la mesure où il existe des œuvres d'art. | | | |
| | • l'étude de la protection contre les démolitions éventuelles, l'étude de la distance des éléments de garde-corps | | | |
| | • l'étude de l'entretien et le respect de l'avenir et de l'entretien des parties | | | |
| | • l'étude de la protection contre les démolitions éventuelles, l'étude de la distance des éléments de garde-corps prévus, l'étude de l'entretien et au respect des prescriptions | | | |
| 501a | | | | |
| 501b | | | | ml |
| 501c | | | | ml |
| 502 à 509 | | | | ml |
| | Les études portant sur les œuvres d'art sont prévues au marché, au mètre linéaire de délimitation des voies | | | |

| | | | |
|--------------|---|----|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture, et le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance des matériaux et matériels nécessaires aux opérations de marquage; • le nettoyage du support; • le prémarquage; • le marquage à la peinture blanche réfléchissante; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| 502 | Lignes axiales continues (2u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 503 | Lignes axiales continues doublées (2u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 504 | Lignes axiales discontinues T1 (2u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 505 | Lignes mixtes | | |
| 505a | Ligne continue doublée d'une ligne discontinue T1 (2u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 505b | Ligne continue doublée d'une ligne discontinue T3 (2u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 506 | Lignes de rives de chaussée T2 (3u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 507 | Lignes axiales discontinues d'annonce d'une ligne continue T3 (2u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 508 | Lignes de délimitation des voies de décélération, d'insertion ou d'entrecroisement T2 (5u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 509 | Lignes de délimitation de voies pour véhicules lents T3 (2u) | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 510 à 514 | Lignes pour passage clouté, lignes STOP, Flèches et Aménagement des intersections (ZEBRA) Les prix 510 à 514 remunerent dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité (u), au mètre linéaire (ml) ou au mètre carré (m2), l'exécution des lignes pour passage clouté, des lignes STOP, des flèches ou des intersections (ZEBRA). Ces prix comprennent notamment : | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> • la fourniture, et le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance des matériaux et matériels nécessaires aux opérations de marquage; • le nettoyage du support; • le prémarquage; • le marquage à la peinture blanche réfléchissante ; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| 510 | Lignes pour passage clouté | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 511 | Lignes STOP | | |
| | Le mètre linéaire à: | ml | |
| 512 | Flèches de rabattement | | u |

| | | | |
|--------------|---|----|--|
| | | | |
| 513 | Etu | u | |
| 514 | A 11 | u | |
| 515 | Etu | m2 | |
| 516 à 526 | Intégration du revêtement réflecteurisant du panneau délivré par un fabricant en fonction de la distance entre le panneau conforme et l'obstacle. Installation en béton dosé à 250 kg/m ³ , y compris saillie en crête de pose. Non, lissage, fixation sur la plaque et de réfection des conditions d'occlusion et au respect des prescriptions. | m2 | |
| 516 | | | |
| 516a | AB | | |
| 516b | A | u | |
| 517 | | | |
| 517a | AB | u | |
| 517b | AB | u | |
| 518 | | | |

| | | | |
|------|--|--|---|
| 518a | Panneaux de signalisation métallique de type B L'unité à : | | |
| 518b | Panneaux de signalisation en béton de type B L'unité à : | | u |
| 519 | Panneaux de signalisation de type C Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type C (Indication). | | |
| 519a | Panneaux de signalisation métallique de type C L'unité à : | | u |
| 519b | Panneaux de signalisation en béton de type C L'unité à : | | u |
| 520 | Panneaux de signalisation de type CE Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type CE (Service). | | |
| 520a | Panneaux de signalisation métallique de type CE L'unité à : | | u |
| 520b | Panneaux de signalisation en béton de type CE L'unité à : | | u |
| 521 | Panneaux de signalisation de type D Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type D (Direction). | | |
| 521a | Panneaux de signalisation métallique de type D L'unité à : | | u |
| 521b | Panneaux de signalisation en béton de type D L'unité à : | | u |
| 522 | Panneaux de signalisation de type E Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type E (Localisation). | | |
| 522a | Panneaux de signalisation métallique de type E L'unité à : | | u |
| 522b | Panneaux de signalisation en béton de type E L'unité à : | | u |
| 523 | Panneaux de signalisation de type EB Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type EB (Début et fin d'agglomération). | | |
| 523a | Panneaux de signalisation métallique de type EB L'unité à : | | u |
| 523b | Panneaux de signalisation en béton de type EB L'unité à : | | u |
| 524 | Panneaux de signalisation de type G Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose des panneaux de signalisation de type G (Position de passage à niveau). | | |

| | | | |
|------|---|--|---|
| 524a | l'unité métallique de type G | | |
| 524b | l'unité en béton de type G | | u |
| 525 | l'unité de type H | | u |
| | comme dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose de l'unité de type H (Touristique) | | |
| 525a | l'unité métallique de type H | | u |
| 525b | l'unité en béton de type H | | u |
| 526 | l'unité de type M | | u |
| | comme dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose de l'unité de type M (annonceaux). | | |
| 526a | l'unité métallique de type M | | u |
| 526b | l'unité en béton de type M | | u |
| | comme dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité, la fourniture et la pose de l'unité de type M (Service) | | |
| 527 | l'unité pentakilométriques | | u |
| | comme dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la à poser des bornes kilométriques ou pentakilométriques. Prennent notamment: - le terrain et les fouilles; et le transport à pied d'au moins quelle que soit la distance entre les sites et matériaux. - la construction de la borne en béton correspondant au plan type; - la pose des bornes, leur pose exacte et cellelement; - des événements terrestres existants au voisinage de l'ouvrage; - de 3 couches de peinture; - selon les directives du Ministère d'œuvre; - ions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions - itales. - les sujets. | | |
| 527a | l'unité métriques | | u |
| 527b | l'unité pentakilométriques | | u |
| 528 | | | |
| | comme dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la à poser des balises en bois, en PVC ou en béton armé préfabriqué. Prennent notamment: - et le transport à pied d'au moins une balise, quelle que soit la distance; - des balises; - des massifs d'ancre et de pose; - n'éventuelle peinture rougeante; | | |

| | | | |
|------|--|----|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| 528a | Balises en bois L'unité à : | u | |
| 528b | Balises en béton armé préfabriqué L'unité à : | u | |
| 528c | Balises en PVC L'unité à : | u | |
| 529 | Glissières de sécurité Glissières de sécurité Les prix 529 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au mètre linéaire (ml), la fourniture et la pose de glissières de sécurité métallique ou en béton armé. Ces prix comprennent notamment : | | |
| | Pour les glissières métalliques : <ul style="list-style-type: none"> • la présentation du certificat d'homologation délivré par un service agréé, • la fourniture à pied d'œuvre des éléments de glissières (y compris les éléments terminaux) conformes aux prescriptions du Code de la Route ainsi que de leur support et accessoires en acier profilé galvanisé, • l'implantation et la mise en place des supports en terrains de toutes natures (y compris éventuellement la démolition de maçonnerie, de béton de fondation, l'emploi du perforateur, etc., le scellement des supports par boulonnage ou par exécution d'un massif de fondation en béton armé), • la dépose des glissières défectueuses, • la dépose et la récupération éventuelle pour montage, des glissières desserrées ou tombées, • le montage des éléments de glissières et des éléments terminaux, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. Pour les glissières en béton armé : <ul style="list-style-type: none"> • la préparation des parties à réparer, la démolition éventuelle d'une partie de l'ouvrage existant ou de son ensemble étant rémunérée par ailleurs, • les fournitures et transport à pied d'œuvre de tous les matériaux nécessaires à la fabrication des bétons et de leur mise en œuvre, • les terrassements y compris les fouilles en terrain de toutes natures, • le coffrage et le ferrailage conformément aux plans approuvés par le Maître d'œuvre, • la fabrication des bétons selon les prescriptions techniques y compris toutes les sujétions de stockage des composants, • la mise en œuvre des bétons, le traitement et râgréage éventuels des surfaces, • le décoffrage, le remblaiement, le compactage, la remise en état des abords, • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | | |
| 529a | Glissières métalliques Le mètre linéaire à: | ml | |
| 529b | Glissières en béton armé Le mètre linéaire à: | ml | |
| 530 | Signalisation lumineuse | | |
| 600 | DIVERS | | |

| | | | |
|------|---|---|--|
| 601 | Construction de barrière de pluie | | |
| | <p>prix 11601 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction de barrière de pluie.</p> <p>Le prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le transport à pied d'œuvre de tous les matériels et matériaux nécessaires; - la fabrication de la barrière conforme au plan type; - l'installation de la barrière, sa pose et son scellement; - la peinture de 3 couches de peinture; - la pose selon les directives du Millimétre d'œuvre; - autres sujétions. | u | |
| 602 | Passage d'irrigation | | |
| | <p>prix 11602 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la construction d'entrée charriante qui comporte une largeur de 4 mètres, qui permet l'écoulement des eaux de surface et qui emprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la place d'un dallot ou d'une dalle sur fossé bétonné dont le débouché correspond à la crête aval de la route; - des terrassements nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage; - les obligations liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; - autres sujétions. | u | |
| 602a | Passage d'irrigation avec râtelier | | |
| 602b | Passage d'irrigation avec dalle sur fossé bétonné | | |
| 603 | Plantation d'arbres sélectionnés | | |
| | <p>prix 11603 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'UNITE (U), la plantation d'arbres sélectionnés.</p> <p>Le prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la mise en point du plan de plantation; - la mise à pied d'œuvre des sujets avec plantation préalable de chaque sujet; - la plantation et la mise en place éventuelle d'un tuteur; - la pose et l'entretien pendant un délai de 6 mois; les obligations liées aux prescriptions environnementales; - autres sujétions. | u | |
| 604 | Peinture des ouvrages | | |
| | <p>prix 11604 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, à l'unité (u) ou au mètre (ml), la remise en peinture.</p> <p>Le prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le nettoyage, le brossage de l'ouvrage; - le transport à pied d'œuvre quelle que soit la distance; - la place d'une sous couche dans la place éventuelle d'un enduit; - la pose de la peinture conforme aux prescriptions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; - autres sujétions. | u | |

| | | | |
|------|--|----------------|----|
| 604a | Remise en peinture des balises L'Unité à: | | |
| 604b | Remise en peinture des garde - corps Le mètre linéaire à: | | ml |
| 604c | Remise en peinture des barrières de pluie L'Unité à: | | u |
| 604d | Remise en peinture des bornes L'Unité à: | | u |
| 605 | Badigeonnage Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²), le badigeonnage. Ce prix comprend notamment: • la préparation des surfaces à badigeonner, • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires quelle que soit la distance ; • la mise en œuvre du badigeonnage; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | m ² | |
| 606 | Peintures sur ouvrages Les prix 606 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²), l'application de peinture sur les ouvrages. Ces prix comprennent notamment: • la préparation des surfaces à peindre; • la fourniture et le transport à pied d'œuvre de tous les matériaux et matériels nécessaires; • la mise en œuvre des différentes couches de peinture; • toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | m ² | |
| 606a | Peinture anticorrosive Le Mètre Carré à: | m ² | |
| 606b | Peinture à huile Le Mètre Carré à: | m ² | |
| 606c | Peinture bitumineuse Le Mètre Carré à: | m ² | |
| 607 | Engazonnement des talus Ce prix remunère dans les conditions générales prévues au marché, au MÈTRE CARRE (m ²), l'engazonnement des talus. Ce prix comprend notamment: • La préparation du terrain pour recevoir les semis ou les plantations; • L'extraction éventuelle du gazon en plaques de 10 cm d'épaisseur, la fourniture à pied d'œuvre quelle que soit la distance, sa mise en place; • la fourniture éventuelle et la mise en œuvre des semences; • L'arrosage et l'entretien jusqu'à la reprise vivace des plants; • toutes sujétions liées au respect des prescriptions environnementales; • et toutes autres sujétions. | m ² | |
| | Le Mètre Carré à: | | |

| | | | |
|------|--|----------------|--|
| 614 | Aménagements paysagers. | | |
| | Les prix 614 remunerent dans les conditions générales prévues au marché, au mètre carré (m ²) ou à l'unité (u), l'aménagement des espaces verts, les plantations d'alignement. | | |
| | Ce prix comprend notamment : | | |
| | Fournir les espaces verts : | | |
| | - la préparation et le nivellement des zones à aménager | | |
| | - La reprise aux lieux de dépôt des terres résultant du décapage soigneusement débarrassés des souches, racines, matériaux et produits de toutes natures | | |
| | - L'épandage sur une épaisseur minimum de dix(10) centimètres | | |
| | - la fourniture, le transport et le repiquage de gazon ou autres espèces aux endroits définis par le projet | | |
| | * et toutes autres sujétions. | | |
| 614a | Espaces verts | | |
| | Le mètre carré à : | m ² | |
| 615 | Le mètre linéaire à : | ml | |
| 616 | Dos d'âne | ml | |
| | Le mètre linéaire à : | ml | |
| 617 | Petit ouvrage en béton armé dosé à 250 kg/m ³ (ép. 15 cm) | m ³ | |
| | Le mètre linéaire à : | ml | |
| 618 | Construction et aménagement d'un canal sur | U | |
| | Le mètre linéaire à : | ml | |
| | ECLAIRAGE PUBLIC | | |
| 702 | Terrassement | | |
| 702a | Ouvrage à fermeture de tranchée en fond ordinaire, y compris fourniture de sable et grillage | ml | |
| 703 | Câblage | | |
| 703b | 4x25 mm ² Cu ou similaire | ml | |
| 704 | commande | | |
| 704b | commande pour 4 départs | U | |
| 705 | Canalisation supports et mât | | |
| 705a | de 9 m de hauteur, type gainé ou similaire | U | |
| 705b | de 10 m de hauteur, type gainé ou similaire | U | |
| 705c | de 11 m de hauteur, type gainé ou similaire | U | |
| 707 | Douille | U | |
| 708 | Lumière et projecteurs | | |
| 708a | de Saphir 2 | U | |
| 708b | 250W tubulaire claire | U | |
| 709 | Française | | |

| | | | |
|------|---|------|--|
| 709a | Fourreaux PVC | ml | |
| 710 | Divers et génie civil | | |
| 710a | Remontée aéro-souterraine y compris protection mécanique du câble | u | |
| 710b | -Massif sous trottoir ou TPC pour candélabre $h \leq 10$ m | u | |
| 710c | Chambre de tirage | u | |
| 800 | INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | |
| 801 | Déplacement des réseaux Les prix 801 rémunèrent dans les conditions générales prévues au marché, sous forme de provision (prov) , le déplacement des réseaux (eau, électricité, télécommunications, etc.) situés dans l'emprise des travaux, aériens ou souterrains, ou la protection des réseaux qui ne pourraient pas être déplacés. Ces prix comprennent notamment: <ul style="list-style-type: none">• l'établissement des projets d'exécution à soumettre à l'approbation des concessionnaires concernées avant réalisation,• les tranchées de reconnaissance pour découverte des réseaux existants, éventuellement ;• la dépose éventuelle des réseaux existants et la mise en dépôt en un lieu désigné par l'Ingénieur ;• la démolition des massifs d'ancrage et la remise en état des lieux après démolition ;• la réalisation des travaux de déplacement ou de protection des réseaux, y compris câblages et raccordements au réseau en service ;• la rémunération d'un représentant de chaque concessionnaire intéressée pendant la durée des travaux existants ;• toutes sujétions liées aux conditions de circulation et au respect des prescriptions environnementales ;• et toutes autres sujétions. NB : Les prix 801 ne s'appliquent pas aux dégâts que le Cocontractant pourra causer aux réseaux divers à l'occasion des travaux. Les frais de réparations de ces dommages incombent au Cocontractant | | |
| 801a | Déplacement des conduites d'eau La provision à : | prov | |
| 801b | Déplacement de lignes de télécommunications aériennes La provision à : | prov | |
| 802c | Déplacement de lignes de télécommunications souterraines La provision à : | prov | |
| 801d | Déplacement des lignes électriques aériennes BT La provision à : | prov | |
| 801e | Déplacement des lignes électriques aériennes MT La provision à : | prov | |
| 801f | Déplacement de lignes électriques souterraines La provision à : | prov | |
| 801g | Déplacement de conduites de gaz La provision à : | prov | |

PIECES N° 7 :

CADRES DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

LOT 1 : BAMENDA

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Itinéraire: BAMENDA I, ABOVE BEN NKWENTI'S RESIDENCE AND AT NEW LAYOUT

(Total Road Length = 2000 ml, Right off-way = 7.40 m)

| N° | DESIGNATION | UNITE | QTE | PU | PT |
|------|---|-------|-------|----|----|
| 000 | SERIE 000 : INSTALLATION DE CHANTIER | | | | |
| 001 | Installation de chantier | FF | 1 | | |
| 002 | Amené et repli | FF | 1 | | |
| 003 | Projet d'exécution et plan de récolement | FF | 1 | | |
| | TOTAL SERIE 000 : INSTALLATION DE CHANTIER | | | | |
| 100 | SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT | | | | |
| 108 | Remblai provenant d'emprunt | | | | |
| 108a | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt | m3 | 2 450 | | |
| 110 | Mise en forme de la plate-forme | ml | 2 000 | | |
| 120 | Travaux préparatoires | | | | |
| 121 | Démolition | | | | |
| 121c | Démolition d'ouvrage en béton armé (buse) | m3 | 15 | | |
| | TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT | | | | |
| 200 | SERIE 200 : CHAUSSEE | | | | |
| 209 | Couche de base | | | | |
| 209c | Couche de base en grève concassée 0/31,5 | m3 | 1800 | | |
| 213 | Imprégnation | | | | |
| 213a | Imprégnation simple | m² | 12000 | | |
| 214 | Enduit superficiel | | | | |
| 214c | Enduit superficiel tricouche | m² | 12000 | | |
| | TOTAL SERIE 200 : CHAUSSEE | | | | |
| 300 | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | | |
| 307 | Fourniture et pose de buses métalliques | | | | |
| 307a | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm | ml | 21 | | |
| 309 | Puisard pour buse | | | | |
| 309a | Puisard en maçonnerie pour buse Ø 800 mm | U | 6 | | |
| 310 | Têtes de buse | | | | |
| 310a | Têtes de buse Ø800mm en maçonnerie de moellons | U | 6 | | |
| 313 | Fossés maçonnés | | | | |
| 313g | Fossés maçonnés trapézoïdaux Section de base: grande base = 60, petite base = 40, h = 60, ép. 20 cm | ml | 1 466 | | |
| 317 | Caniveaux Bétonnés (CB) | | | | |
| 317e | Caniveaux bétonnés de section 0,60 x (0,70≤h≤1,00) | ml | 60 | | |
| | TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | | |
| 400 | SERIE 400 : OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES | | | | |
| 401 | Dalot en béton armé | | | | |
| 401a | Dalot en béton armé 1,5x1,0 m | ml | 60 | | |
| | TOTAL SERIE 400 : OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES | | | | |
| 500 | SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE | | | | |

| SECURITE | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|
| 516 | Panneau de signalisation de Type A | | | | |
| 516a | Panneau de signalisation métallique Type A | | U | 3 | |
| 517 | Panneaux de signalisation de type AB | | | | |
| 517a | Panneaux de signalisation métallique de type AB | | U | 2 | |
| 518 | Panneaux de signalisation de type B | | | | |
| 518a | Panneaux de signalisation métallique de type B | | U | 4 | |
| TOTAL SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE | | | | | |
| 800 | SERIE 800 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX | | | | |
| 801a | Déplacement des conduites d'eau | | U | 1 | |
| TOTAL SERIE 800 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX | | | | | |
| TOTAL HORS TVA | | | | | |
| TVA 19.25% | | | | | |
| TOTAL TTC | | | | | |

LOT 2 : BANGANGTE

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Tronçon : Lycée Technique Bangangté-Hôtel Gambia et Bretelles, linéaire 1600 ml

| Prix | Désignation | Unité | QTES | PU | PT |
|---------------------------------------|--|----------------|-------|----|----|
| 000 | SERIE 000: INSTALLATIONS | | | | |
| 001 | Installation de chantier | Ft | 1 | | |
| 002 | Amenée et Repli du matériel | Ft | 1 | | |
| 003 | Projet d'exécution et dossier de recollement | Ft | 1 | | |
| TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS | | | | | |
| 100 | SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 101 | Débroussaillage | m ² | 3160 | | |
| 103 | Abattage d'arbre | U | 7 | | |
| 103bis | Elagage d'arbre | U | 30 | | |
| 110 | Mise en forme de la plate-forme | m ² | 11060 | | |
| 113b | Curage des fossés existants | m ³ | 856 | | |
| 121c | Démolition d'ouvrage en Béton armé | m ³ | 20 | | |

| | | | | | |
|------|--|----------------|--------|--|--|
| | TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 200 | SERIE 200: CHAUSSEE | | | | |
| 202 | Scarification, broyage, malaxage, remise en forme de la chaussée | m ² | 4046 | | |
| 209a | Couche de base en graveleux latéritique | m ³ | 2212 | | |
| 213 | Imprégnation | | | | |
| 213a | Imprégnation simple | m ² | 11060 | | |
| 213c | Sablage | m ² | 11060 | | |
| 214c | Enduit superficiel tricouche | m ² | 11060 | | |
| 217b | Bordure types T2 | ml | 925 | | |
| | TOTAL SERIE 200: CHAUSSEE | | | | |
| | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE | | | | |
| 313e | Fossés maçonnés triangulaires Section de base: hauteur = 60, ouverture = 120 ép. 15 cm | ml | 1168 | | |
| 317c | Caniveau bétonné de section 0,50 x (0,30≤h≤0,60) | ml | 420,00 | | |
| 318c | Dallette sur caniveau bétonné de section 0,50 x (0,30≤h≤0,60) cm | ml | 420 | | |
| 320a | Regard de section intérieure 0,80 x 0,80m | U | 5 | | |
| | TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | | |
| | SERIE 400 : OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES | | | | |
| 423e | Béton Armé dosé à 350 kg/m ³ | m ³ | 15 | | |
| | TOTAL SERIE 400 : OUVRAGES D'ART ET OUVRAGES HYDRAULIQUES | | | | |
| | SERIE 800: INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | | |
| 801 | Déplacement des réseaux | | | | |
| 801a | Déplacement des conduites d'eau | prov. | 1 | | |
| 801d | Déplacement des lignes électriques | prov | 1 | | |
| | TOTAL SERIE 800: INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | | |

| | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|
| MONTANT TOTAL HTVA | | | | |
| T V A (19,25%) | | | | |
| MONTANT TOTAL TTC | | | | |

LOT 3 : BANGOUA

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Tronçon : Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua, linéaire ---- ml

| Prix | Désignation | Unité | QTES | PU | PT |
|------|--|----------------|------|----|----|
| 000 | SERIE 000: INSTALLATIONS | | | | |
| 001 | Installation de chantier | Ft | 1 | | |
| 002 | Amenée et Repli du matériel | Ft | 1 | | |
| 003 | Projet d'exécution et dossier de récolelement | Ft | 1 | | |
| | TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS | | | | |
| 100 | SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 101 | Débroussaillement | m ² | 3070 | | |
| 110 | Mise en forme de la piate-forme | m ² | 9216 | | |
| 115a | Couche de roulement en graveleux latéritique | m ³ | 1844 | | |
| | TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 200 | SERIE 200: CHAUSSEE | | | | |
| 202 | Scarification, broyage, malaxage, remise en forme de la chaussée | m ² | 3000 | | |
| 213 | Imprégnation | | | | |
| 213a | Imprégnation simple | m ² | 9216 | | |
| 213c | Sablage | m ² | 9216 | | |
| 214c | Enduit superficiel tricouche | m ² | 9216 | | |
| | TOTAL SERIE 200: CHAUSSEE | | | | |
| | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE | | | | |

| | | | | | |
|---|--|------|-------|--|--|
| 313e | Fossés maçonnés triangulaires Section de base: hauteur = 60, ouverture = 120 ép. 15 cm | ml | 2000 | | |
| 317c | Caniveau bétonné de section 0,50 x (0,30≤h≤0,60) | ml | 38,00 | | |
| 318c | Dallette sur caniveau bétonné de section 0,50 x (0,30≤h≤0,60) cm | ml | 38 | | |
| 320a | Regard de section intérieure 0,80 x0,80m | U | 3 | | |
| TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT+ DRAINAGE | | | | | |
| SERIE 800: INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | | | |
| 801 | Déplacement des réseaux | | | | |
| 801d | Déplacement des lignes électriques | prov | 1 | | |
| 801a | Déplacement des conduites d'eau | prov | 1 | | |
| TOTAL SERIE 800: INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | | | |
| MONTANT TOTAL HTVA | | | | | |
| T V A (19,25%) | | | | | |
| MONTANT TOTAL TTC | | | | | |

LOT 4 : BUEA

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Tronçon: Likoko Membia Junction-Likoko village end of tare, linéaire ---- ml

| Prix | Désignation | Unité | Quantités | prix unitaire | prix total |
|------|--|-------|-----------|---------------|------------|
| 000 | SERIE 000: INSTALLATIONS | | | | |
| 001 | Installation de chantier | Ft | 1,00 | | |
| 002 | Aménée et Repli du matériel | Ft | 1,00 | | |
| 003 | Projet d'exécution et dossier de récolement | Ft | 1,00 | | |
| | TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS | | | | |
| 100 | SERIE 100: NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 110 | Mise en forme de la plate-forme | m2 | 3500 | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--------|--------|--|
| 120 | Travaux préparatoires | | | | |
| 122 | Nettoyage | | | | |
| 123 | Coupe franche de chaussée | m ² | 927,3 | | |
| 124 | Scarification de la chaussée revêtue | m ² | 3500 | | |
| TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | | |
| 200 | SERIE 200 : CHAUSSEE | | | | |
| 203g | Réparation des nids de poule avec du graveleux latéritique et de l'enduit tricouche | m ² | 317 | | |
| 209 | Couche de base | | | | |
| 209a | Couche de base en graveleux latéritiques ou en arène latéritique ép 20cm | m ³ | 295,92 | | |
| 213 | Imprégnation | | | | |
| 213a | Imprégnation simple | m ² | 3500 | | |
| 213c | Sablage | m ² | 3500 | | |
| 214 | Enduits superficiels | | | | |
| 214c | Enduit superficiel tricouche | m ² | 3500 | | |
| TOTAL SERIE 200 : CHAUSSEE | | | | | |
| 300 | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | | |
| 305 | curage des fossés bétonnés et maçonnés et des caniveaux | ml | 50 | | |
| | Fossés maçonnés trapézoïdaux | | | | |
| 313g | Fossés maçonnés trapézoïdaux Section de base: grande base = 60, petite base = 40, h = 60, ép. 15 cm | ml | 100,00 | | |
| 317 | Caniveaux bétonnés (CB) | | | | |
| 317d | Caniveau bétonnée de section 0,60 x (0,40≤h≤0,70) | ml | 400,00 | | |
| 318 | Dallettes de couverture sur caniveaux | | | | |
| 318d | Dallette sur caniveau bétonné de largeur 0,60 ép = 15 cm | ml | 400,00 | | |
| TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | | | |
| SERIE 400 : OUVRAGES D'ART - OUVRAGES HYDRAULIQUES | | | | | |
| 401 | Dalot en béton armé | | | | |
| 401a | Dalot en béton armé 1,5x1,0 m | ml | 8 | 452000 | |
| 402 | Têtes de dalot en béton armé | | | | |
| 402b | Tête de dalot en béton armé 2,0x1,0 m | U | 2 | 225000 | |
| TOTAL SERIE 400 : OUVRAGES D'ART | | | | | |

| | | | | |
|--|-----------|--|--|--|
| | TOTAL HT | | | |
| | TVA | | | |
| | TOTAL TTC | | | |

LOT 5 : DJEBEN

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Entretien Voirie Prioritaire de la Ville de DJEBEM (REHABILITATION ET BITUMAGE DE LA TRANSVERSALE DE LIAISON) : "Inter Pénétrante Ville de Djebem (Carrefour Entrée SIMO Paul)-TOPOU (SAH FODING)".

longueur voie principale = 630 ml

Longueur des amores = 60 ml, largeur = 3,00 ml x 2 mètre de large.

| N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Qtés | PU (HT) | PT (HT) |
|------|---|----|-------|---------|---------|
| 000 | TRAVAUX PREPARATOIRES | | | | |
| 001 | Installation de chantier | Fl | 1 | | |
| 002 | Amenée et repli du matériel | Fl | 1 | | |
| 003 | Projet d'exécution et dossier de récolement | Fl | 1 | | |
| | TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES | | | | |
| 100 | NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 103 | Abattage d'arbres | U | 5 | | |
| 108a | Remblais en terre latéritique des zones de ravine y/c compactage et toutes sujétions de transport | m³ | 65 | | |
| 110 | Mise en forme et réglage de la plateforme avec création des fossés latéraux et divergents | m² | 4 260 | | |
| 116a | Rechargement ponctuel en grave latéritique y/c compactage et toutes sujétions de transport | m³ | 85 | | |
| 121b | Démolition ouvrage en béton y compris évacuation des gravats au dépotoir | m³ | 15 | | |
| 124 | Scarification de la vieille chaussée existante y/c mise en dépôt | m² | 1300 | | |
| | TOTAL 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 200 | CHAUSSEE | | | | |
| 209a | Couche de base en grave latéritique : ép. 20 cm y/c compactage et toutes sujétions de transport | m³ | 966 | | |
| 213a | Imprégnation simple | m² | 4 260 | | |
| 213c | Sablage | m² | 4260 | | |

| | | | | |
|--------------------------------|---|----------------|-------|--|
| 214c | Enduit Superficiel Tricouche y/c toutes sujétions de transport | m ² | 4 260 | |
| | TOTAL 200 : CHAUSSEE | | | |
| 300 | ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | |
| 313f.bis | Construction des fossés latéraux et exutoires en moellons de section trapézoïdale (B = 80cm; b = 25cm; h = 50cm; ép. 15 cm) | ml | 212 | |
| 317c | Construction des caniveaux en B.A. de section rectangulaire de 50 X 60 cm | ml | 20 | |
| 318c | Fourniture et pose des dalles BA pour caniveaux bétonnés, ép. 0.20 m | ml | 98 | |
| | TOTAL 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | |
| 800 | INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | |
| 801a | Déplacement des conduites d'eau | FF | 1 | |
| 801d | Déplacement des lignes électriques aériennes BT | FF | 1 | |
| | TOTAL 800 : INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | |
| A-Total HT | | | | |
| B - TVA (19,25%) | | | | |
| C - Total Taxes = A + B | | | | |

LOT 6 : BENGWI

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Tronçon : Street from Check Point to SDO's office Entrance, linéaire 1250 ml

| Troncon 01: Street from Abi to Mile 19 Junction and from Check point to Mbon Park and to the Patrol Station and from Council Junction to SDO office | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------------------|-----|-----|----|
| LONGUEUR = 2550Km | | | Largeur moyenne = 8.00m | | | |
| N° PRIX | Désignation des travaux | | Unité | Qté | P.U | PT |
| 000 | SERIE 000 : INSTALLATIONS | | | | | |
| 001 | Installation de chantier | | FF | † | | |
| 002 | Amené et repli | | FF | 1 | | |
| 003 | Projet d'exécution et dossier de récolelement | | FF | 1 | | |
| | TOTAL SERIE 000 : INSTALLATIONS | | | | | |
| 100 | SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | | |
| 101 | Débroussaillage | m ² | 1800 | | | |
| 103 | Abattage d'arbres | U | 3 | | | |

| | | | | | |
|---|---|----------------|--------|--|--|
| 104 | Déblai ordinaire mis en dépôt | m ³ | 1500 | | |
| 108 | Remblai provenant d'emprunt | | | | |
| 108a | Remblai en "graveleux latéritiques" provenant d'emprunt | m ³ | 1680 | | |
| 110 | Mise en forme de la plate-forme | m ² | 12320 | | |
| 112 | Reprofilage/compactage et création de fossés et exutoires | m ² | 12320 | | |
| 120 | Travaux préparatoires | | | | |
| 121 | Démolition | | | | |
| 121c | Démolition d'ouvrage en béton armé (buse) | ml | 21 | | |
| TOTAL SERIE 000 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENT | | | | | |
| 200 | SERIE 200 - CHAUSSEE | | | | |
| 208 | Couche de fondation | | | | |
| 208a | Couche de fondation en graveleux latéritiques naturels, ép = 20cm | m ³ | 2445 | | |
| 209 | Couche de base | | | | |
| 209a | Couche de base en graveleux latéritiques ou en arène latéritique ep= 15cm | m ³ | 1840 | | |
| 213b | Imprégnation sablée | m ² | 17850 | | |
| 214 | Enduit superficiel | | | | |
| 214c | Enduit superficiel tricouche | m ² | 17850 | | |
| TOTAL SERIE 200 : CHAUSSEE | | | | | |
| 300 | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE | | | | |
| 307 | Fourniture et pose de buses métalliques | | | | |
| 307a | Fourniture et pose de buses métalliques Ø 800 mm | ml | 21 | | |
| 310 | Têtes de buse | | | | |
| 310a | Têtes de buse Ø800mm en maçonnerie de moellons | ml | 8 | | |
| 313 | Fossés maçonnés | | | | |
| 313g | Fossés maçonnés trapézoïdaux Section de base: grande base = 60, petite base = 40, h = 60, ép. 20 cm | ml | 1500 | | |
| 317 | Caniveaux Bétonnés (CB) | | | | |
| 317b | Caniveaux bétonnés de section 0,60 x (0,70≤h≤1,00) | ml | 300 | | |
| 318 | Dallettes de couverture sur caniveaux | | | | |
| 318c | Dallettes sur caniveaux bétonnés de largeur 0,50 ép = 15 cm | ml | 300 | | |
| TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE | | | | | |
| 500 | SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE | | | | |
| 505 | Lignes mixtes | | | | |
| 505a | Ligne continue doublée d'une ligne discontinue T1 (2u) | ml | 2400,1 | | |
| 510 | Lignes pour passage clouté | ml | 64 | | |
| 516 | Panneau de signalisation de Type A | | | | |
| 516a | Panneau de signalisation métallique Type A | U | 6 | | |
| TOTAL SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE | | | | | |
| 800 | SERIE 800 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX | | | | |

| | | | | | |
|------|---|----|---|--|--|
| 801a | Déplacement des conduites d'eau | FF | 1 | | |
| | TOTAL SERIE 800 : INTERVENTION SUR LES RESEAUX | | | | |
| | TOTAL HORS TAXE | | | | |
| | TVA (19,25%) | | | | |
| | TOTAL TTC | | | | |

LOT 7 : NKONDJOCK

CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF

Tronçons :

- Tr1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie 1300 ml ;
- Tr2 : axe principale- mairie-hôtel touristique-pont 110 ml ;
- Tr3 : axe principal-poste-place des fêtes 350 ml ;
- Tr4 : axe principal –place des fêtes 100 ml ;
- Tr5 : axe principal-hôpital 150 ml

| Prix | Désignation | Unité | QTES | PU HT | P TOTAL |
|------|--|-------|-----------|-------|---------|
| 000 | INSTALLATIONS | | | | |
| 001 | Installation de chantier | Ft | 1,00 | | |
| 002 | Amenée et Repli du matériel | Ft | 1,00 | | |
| 003 | Projet d'exécution et dossier de récolement | Ft | 1,00 | | |
| | TOTAL SERIE 000: INSTALLATIONS | | | | |
| 100 | NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 102a | Déforestation | m² | 0,00 | | |
| 110 | Mise en forme de la plate forme | m² | 21 000,00 | | |
| 114 | Création des fossés, divergents et exutoires en terre | ml | 800,00 | | |
| | TOTAL SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS | | | | |
| 200 | SERIE 200 : CHAUSSEE | | | | |
| 209 | Couche de base | | | | |
| 209a | Couche de base en graveleux latéritiques ou en arène latéritique | m³ | 1 837,50 | | |
| 213 | Imprégnation | | | | |
| 213b | Imprégnation sablée | m² | 12 250,00 | | |
| 214 | Revêtement en Enduits superficiels | | | | |
| 214c | Enduit superficiel tricouche | m² | 12 250,00 | | |
| | TOTAL SERIE 200 : CHAUSSEE | | | | |

| | | | | |
|------|---|----|--------|--|
| 300 | SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | |
| 313 | Fossés maçonnés | | | |
| 313c | Fossés maçonnés triangulaires Section de base: hauteur = 50, ouverture = 60 ép. 15 cm | ml | 800,00 | |
| 317 | Caniveaux bétonnés (CB) | | | |
| 317c | Caniveau bétonné de section 0,50 x (0,30<h<0,60) | ml | 60,00 | |
| 318 | Dallettes de couverture sur caniveaux | | | |
| 318b | Dallette sur caniveau bétonné de largeur 0,40 ép = 15 cm | ml | 60,00 | |
| | TOTAL SERIE 300 : ASSAINISSEMENT- DRAINAGE | | | |
| 800 | INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | |
| 801a | Déplacement des conduites d'eau | FF | 1,00 | |
| 801d | Déplacement des lignes électriques aériennes BT | FF | 1,00 | |
| | TOTAL SERIE 800 : INTERVENTIONS SUR LES RESEAUX | | | |
| | TOTAL HORS TVA | | | |
| | TVA 19,25% | | | |
| | TOTAL TOUTES TAXES COMPRIMES | | | |

PIECE N° 8 :
CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX

SOLIS-DETAIL DE PRIX

DESIGNATION

PIECE N° 9:

MODELE DE MARCHE

REPUBLIC OF CAMEROON
Pax – Travail – Patrie

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTERE DE L'HABITAT ET DU
DEVELOPPEMENT URBAIN

MINISTRY OF HOUSING AND
URBAN DEVELOPMENT

MARCHE N° ____ /M/MINHDU/CIPM/2019
Passé après appel d'offres national ouvert

N°/AONG/MINHDU/CMPM/18 DU

POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES
DANS LES VILLES DU CAMEROUN (ZONE OUEST)

LOT N°

VILLE DE

TITULAIRE:

OBJET:

LEUR D'EXECUTION:

DEMAIS D'EXECUTION:

MONTANT DU MARCHE:

Huit Trilliards en chiffres (en lettres)
Trente mille Millions Ajoutée en chiffres (en lettres)
Trillions milliards en chiffres (en lettres)

FINANCEMENT:

..... Exercice 2018 (part HTVA)
BF MINHDU Exercice 2018 (part TVA)

IMPUTATION:

SOUSCRIT, LE
APPROUVE, LE
NOTIFIE, LE
REGISTRE, LE

Entre

Le Gouvernement de la République du Cameroun, représentée par _____
Dénommée ci-après «Le Maître d'ouvrage»

D'une part,

Et

L'Entreprise _____
B.P. _____ Tel _____ Fax: _____
N°R.C: _____
N°Contribuable _____

Représentée par Monsieur _____ son Directeur Général, dénommée ci-après «le cocontractant»

D'autre part

A été convenu et arrêté ce qui suit:

Sommaire

Chapitre I : Cahier des Clauses Administratives Particularées (CCAP)

Chapitre II : Cahier des Clauses Techniques Particularées (CCTP)

Chapitre III : Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Chapitre IV : Détail ou Devis Estimatif (DEI)

Page et dernière du MARCHE N° /M/MINHDU/CIPM/2019 PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERTN°/AONO/MINHDU/CIPM/18 DU
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DES VOIRIES REVETUES DANS CERTAINES VILLES DU CAMEROUN (ZONE OUEST)

LOT N°

VILLE DE

MONTANTS :

| | |
|----------------|--|
| HTVA | |
| TVA | |
| AIR | |
| TTC | |
| NET A MANDATER | |

SIGNATURES

| | |
|--|---|
| Lue et approuvée par le Cocontractant Yaoundé, le | Visé par l'Administrateur du Fonds Routier Yaoundé, le |
| Signée par Monsieur le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain Yaoundé, le | |
| Enregistrement Yaoundé, le | |

PIÈCE N° 10:
FORMULAIRES ET MODELES DES PIÈCES

Annexe n°1: Modèle de soumission

1/ Je (nous) soussigné (s)
agissant au nom et pour le compte de l'Entreprise (du Groupement)
dont le (s) siège social (aux) est (sont) à
Inscrit (s) au Registre de Commerce de
Sous le n°

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces constituant le dossier d'appel d'offres pour l'**exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST)**, Lot n°

Après m' (nous) être rendu (s) compte de la situation des lieux et avoir apprécié sous mon (notre) entière responsabilité la nature et la difficulté des travaux à exécuter,

Je (nous) m' (nous) engage (ons), sans réserve envers le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain à exécuter, à achever et à entretenir les travaux conformément à toutes les pièces constituant le dossier d'appel d'offres et moyennant les prix unitaires figurant au bordereau des prix unitaires, lesquels prix appliqués aux quantités font ressortir le montant du marché à :

- | | |
|--|-------|
| - Montant hors taxes (H.T) de l'offre (en toutes lettres) | F CFA |
| (en chiffres) | F CFA |
| | |
| - Montant toutes taxes comprises (TTC) de l'offre (en toutes lettres) | F CFA |
| (en chiffres) | F CFA |

2/ Je (nous) m' (nous) engage (ons), à commencer les travaux conformément à la date de départ contractuelle du délai d'exécution et à les achever conformément à toutes les conditions du marché dans un délai de mois à compter de la date fixée par l'Ordre de Service qui prescrira de les commencer.

3/ Si mon (notre) offre est acceptée par écrit, je (nous) m' (nous) engage (ons) à fournir conformément aux conditions du marché un cautionnement de bonne fin des travaux sous forme de caution solidaire ou de garantie d'un montant s'élevant à 5 % (cinq pour cent) du montant toutes taxes du marché.

4/ Annexe faisant partie de la soumission :

Montant du cautionnement de bonne fin des travaux

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| a) Garantie bancaire | cinq pour cent (5 %) TTC |
| b) Caution solidaire | cinq pour cent (5 %) TTC |

5/ Le paiement des sommes dues au titre du présent marché sera effectué par virements au compte ouvert par mes (nos) soins à sous le N°

6/ Je (nous) m'engage (nous engageons) à maintenir la validité de mon (notre) offre pendant une durée de 90 (quatre vingt dix) jours à compter de la date limite pour sa remise.

Fait à le

Signature
(Qualité signature)

Noms, prénoms et qualité (fonction) du signataire

Cachet du soumissionnaire

Annexe n°2: Modèle de caution de soumission

(N.B) : La fourniture d'un formulaire autre que le présent modèle n'est pas acceptable.

Adressée au **Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, « Autorité Contractante »**

Attendu que le soumissionnaire..... ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du..... au titre de l'appel d'offres pour **l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST)**, Lot n°ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalent à..... francs CFA.

Nous..... [nom et adresse de la banque], représentée par..... [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement à l'Autorité Contractante de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement à l'Autorité Contractante, s'obligant elle-même ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

Si le soumissionnaire retire l'offre pendant la période de validité spécifiée par lui sur l'acte de soumission ;

ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifier l'acte de soumission par l'Autorité Contractante, pendant la période de validité :

- manque à signer ou refuse de signer le document qui doit être requis de le faire
- manque à fournir ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans celui-ci

Nous nous engageons à payer à l'Autorité Contractante un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que l'Autorité Contractante soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande l'Autorité Contractante indique le montant qu'il réclame lui est dû parmi une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, soit immédiatement à laquelle(s) condition(s) a (ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès sa signature et dès la date limite fixée par le à l'Autorité Contractante pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au moins..... le..... suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande de l'Autorité Contractante, lequel..... le..... manqué, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de ce délai, pourra être annulée.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront les seules à juger de tout litige sur l'interprétation le présent engagement et ses suites.

Fait à..... le.....
[Nom et mention des signataires]

Annexe n°3: Modèle de cautionnement définitif

Banque :

Référence de la Caution : N°

Adressé à Monsieur Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, ci-dessous désigné
«le Maître d'Ouvrage»

Notre client..... est adjudicataire du marché pour l'exécution des travaux d'entretien des
voies revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST), Lot n°

D'ordre de notre client, nous (nom de la banque, adresse) :

Nous portons garants en faveur du **Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain** jusqu'à concurrence de
payable contre présentation de cette lettre de caution et à votre première demande écrite dans laquelle vous nous informez que
notre client refuse ou est dans l'incapacité d'assurer les approvisionnements des fournitures et d'achever les travaux dans les
conditions stipulées au Marché.

Notre garantie est inconditionnelle et sera valable jusqu'à un (01) mois après la réception provisoire, et toute demande éventuelle de
votre part devra nous être parvenue jusqu'à cette date au plus tard.

La présente lettre de garantie devra être restituée aussitôt qu'elle sera devenue sans objet et au plus tard deux (02) mois après la
réception provisoire.

Fait à le

Noms et fonctions des signataires

Annexe n°10/001 de caution d'avance de démarrage

Banque:

Référence de la Caution: N° _____

A Monsieur Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain

Entreprise :

caution de restitution de l'avance de démarrage pour l'exécution des travaux d'entretien des voiries revêtues dans certaines villes du Cameroun (ZONE OUEST).

LOT N° _____

Nous, Banque _____ avons été informés qu'entre le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, agissant en tant que « Autorité Contractante » _____ agissant en tant qu'entrepreneur, un marché a été conclu pour l'exécution des travaux ci-dessus.

Conformément aux dispositions du marché N° _____ entrepreneur est tenu de remettre à Monsieur Le Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, une Caution bancaire pour l'objet de garantir la restitution de l'avance de démarrage consentie à l'entreprise pour un montant total à _____.

Nous, Banque _____ engageons irrévocablement et sans bénéfice de discussion, par la présente, à payer en faveur du Maître d'Ouvrage, à la première demande écrite de Monsieur Le Ministre du _____ et dans huit (08) semaines maximum, jusqu'à concurrence du montant de la présente caution _____ toute les sommes qui pourraient être dues par l'entrepreneur au Maître d'Ouvrage du fait que l'entrepreneur ne remplirait pas une ou plusieurs de ses obligations prévues au marché.

La demande de mobilisation partielle ou intégrale de cette caution fera l'objet d'une lettre justificative recommandée avec accusé de réception et sera l'entrepreneur _____ à faire complètement les raisons de sa demande.

La présente caution entrera en vigueur à la date de paiement de l'avance de démarrage.

L'original de la présente sera conservé par le Maître d'Ouvrage. Cette caution sera libérée lorsque le montant de l'avance aura été remboursé.

Après cette date, il viendra à notre avis être retournée sans demande expresse de notre part.

La loi ainsi que la jurisdiction applicable à la présente sont celles du Cameroun.

Fait à _____ le _____
Signature: _____

Annexe n°5: Modèle de caution de retenue de garantie

Banque

Référence de la Caution : N°

Adressé à Monsieur Ministre de l'Habitat et du Développement Urbain,
ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que [nom et adresse de l'entreprise], ci-dessous désigné « l'Entrepreneur », s'est engagé en exécution du marché, à réaliser les travaux de [indiquer l'objet des travaux].

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à 10% du montant du marché peut-être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner à l'entrepreneur cette caution,

Nous [Nom et adresse de Banque]

Représentée par [Noms des signataires]
ci-dessous désignée « la banque »

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard de l'Autorité Contractante, au nom de l'Entrepreneur, pour un montant maximum de [en chiffre et en lettre], correspondant à [pourcentage inférieur à 10 % à préciser] du montant⁽¹⁰⁾.

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que l'Entrepreneur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou il se trouve débiteur de l'Autorité contractante au titre du marché modifiant de cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10 % à préciser] du montant cumulé des travaux figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incomitant en vertu de la présente garantie et nous déchargeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des travaux, et sur main levée délivrée par l'Autorité Contractante.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validation du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit Camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque
A le

(10) cas où la caution est établie une fois au démarrage des travaux et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

Fait à le
Noms et fonctions des signataires

Fait à le
Signataire(s)

Annexe n°6 : MODELE DE MANDAT DE POUVOIRS (en cas de Groupement d'entreprises)

Je soussigné, Mme/M.
Directeur Général de (Entreprise mandant)
Demeurant BP
Donné par la présente, pouvoir à Mme/M.
Directeur Général de (Entreprise mandant)
Demeurant BP
Pour être mandataire du Groupement (mentionner le ou les groupes d'Entreprises (préciser les raisons sociales des différentes Entreprises).
de
En conséquent, il peut assister à toutes les réunions, prendre part à toutes les délibérations, procéder à tous votes, signer tout procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, souscrire et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d'offres et du contrat qui en résultera.
En foi de quoi, le mandat de pouvoir est donné et valoir ce que de droit.
Fait à le

Le mandant
(Nom, prénom, signature et cachet préalable à l'acte (à transcrire « bon pour pouvoirs »))

Légalisation par le Notaire

Annexe n°7: CADRE D'ACCORD DE GROUPEMENT

Nom et adresse des partenaires du Groupement:

Nom et adresse des institutions bancaires du Groupement:

Rôle de chaque associé

(PRECISER LE NATURE DES PRESTATIONS DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT)

Nature du Groupement:

Groupement solidaire pour la réalisation de (PRECISER N° APPEL D'OFFRES, LOT ET NATURE DES PRESTATIONS)

Mandataire:

Signature

(SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT)

Annexe n°8: MODELE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS GENERAUX CONCERNANT LE SOUMISSIONNAIRE

Nom ou raison sociale :
Adresse :
Téléphone : Télécopie :
Pour les entreprises étrangères, adresse éventuelle au Cameroun, où toute communication ou notification pourrait être délivrée :
.....

Pour les entreprises Camerounaises :
Enregistrement au bureau d'Enseignement de de :

Date d'enregistrement :
Capital enregis
Capital versé :

Personne bénéficiant de procuration et signant les documents relatifs à l'offre (nom (s), prénom (s) et fonction) :
.....

Effectif appartenant à l'établissement précédent :

Fait à le

(Nom et signature du soumissionnaire)

Ingénieurs, projecteurs, dessinateurs, mètres conducteurs de travaux, géomètres, laborantins, chef de chantier,

Annexe n°9: CADRE POUR LA LISTE DU MATERIEL (ENGINS ET EQUIPEMENTS)

N.B : Sous peine de ne pas être pris en considération, le soumissionnaire doit joindre les pièces justificatives des moyens matériels propres (cartes grises, factures).

Annexe n°10: LISTE DU PERSONNEL

Le Candidat doit présenter au minimum le personnel d'encadrement repris dans le tableau ci-dessous. Le candidat fournira, pour chaque poste, des renseignements sur un titulaire, dont l'expérience devra répondre aux critères suivants :

| N° | Postes: | Niveau | Expérience générale | | Expérience au poste occupé (Nbre d'années) |
|----|------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | | | Expérience générale Nbre d'années | Expérience minimum Nbre de projets | |
| 1 | Conducteur des travaux | | | | |
| 2 | Chef chantier | | | | |
| 3 | Laboureur | | | | |
| 4 | Topographe | | | | |

N.B.: Sous peine de rejet, il devra être joint à cette liste du personnel d'encadrement, les CV récemment signés, les copies certifiées en jugeant des diplômes et des attestations de disponibilité. Toutes ces pièces doivent être datées d'il y plus trois mois.

Annexe n°11: CADRE DU PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le cocontractant doit présenter un programme d'exécution détaillé montrant pour chaque tronçon de voirie, ouvrage d'art, toutes les activités nécessaires pour la réalisation des travaux, le maintien de la circulation et le maintien en service des réseaux concessionnaires.

Ce programme fera apparaître l'ordre desdites activités quantitativement et mensuellement suivant le délai d'exécution.

Un programme général fera la synthèse des travaux à exécuter en montrant les dispositions pour le maintien de la circulation et le maintien en service des réseaux concessionnaires.

Ce programme devra en outre faire apparaître la possibilité l'échelonnement dans la livraison de certains ouvrages

L'échéancier d'exécution des travaux sera établi par le cocontractant en incluant la période de préparation. Cette période débute à la date de la notification de l'approbation du marché.

Le cocontractant utilisera les annexes 8, 9 et 10 pour se présenter et présenter les moyens qui seront mobiliser.

Méthodologie et planning

L'offre technique doit contenir, sous peine de rejet, une note méthodologique définissant clairement et de manière cohérente la stratégie à mettre en place pour l'accomplissement de l'opération et un programme de travaux dont le cadre est présenté ci-dessous.

Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, la Sous-commission d'analyse devra s'assurer que chaque offre est pour l'essentiel conforme aux conditions requises par le dossier d'appel d'offres.

Aux fins de la présente clause, une offre conforme pour l'essentiel au dossier d'appel d'offres qui répond à tous les critères essentiels, conditions et spécifications du dossier d'appel d'offres, sans divergences ou réserves essentielles. Une divergence ou une réserve essentielle est celle qui affecte de façon appréciable l'étendue, la qualité ou l'exécution des travaux qui limite de façon appréciable et en contradiction avec les dispositions du dossier d'appel d'offres. Les droits du Maître d'ouvrage ou les obligations du cocontractant au titre du Marché, et dont la correction affecterait injustement la position des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l'essentiel au dossier.

Annexe n°12: MODÈLE D'ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX

Je soussigné M.
Directeur/Responsable technique de l'entreprise

Atteste avoir visité le (s) tronçon (s) _____ de la ville de

Objet de l'appel d'offres n° _____

A l'issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES

Troncon

| Localisation | Observations 1 |
|--------------|----------------|
| PK 00 au PK | |
| PK ... au PK | |
| | |
| | |

B. OBSERVATIONS SPECIFIQUES

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s'il y a lieu les variantes techniques améliorées et économiques possibles)

Date

Signature:

¹ Indiquer ci-dessous les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution.

Annexe n°13: MODELE DE REFERENCES DU CANDIDAT

[À l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme, ainsi que chaque associé, ont obtenue par contrat, soit individuellement en tant que seule société, soit comme l'un des principaux partenaires d'une association afin d'offrir des services similaires à ceux demandés dans le cadre de la présente mission. Utiliser 10 formulaires maximum.]

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| Nom de la Mission : | | Valeur approximative du contrat (en francs CFA ou en Euros) |
| Pays | Lieu : | Durée de la mission (mois) |
| Nom du Client: | | Nombre total d'employés/mois ayant participé à la Mission : |
| Adresse : | | Valeur approximative des services offerts par votre société dans le cadre du contrat (en dollars courants ou en Euros) : |
| Date de démarrage (mois/année) : | Date d'achèvement (mois/année) | Nombre d'employés/mois fournis par les consultants associés |
| Noms des consultants associés/partenaires éventuels : | | Nom des cadres professionnels de votre société employés et fonctions exécutées (indiquer les postes principaux, par ex. Directeur/coordonnateur, Chef d'équipe) : |
| Description du projet : | | |
| Description des services effectivement rendus par votre personnel dans le cadre de la mission : | | |

Nom de la Société : _____

Produire/justificatifs : par exemple, page présentant le contrat, page présentant le montant des prestations et page de signature du contrat, PV de réception ou tout autre document justifiant la bonne fin des prestations.

Annexe n°14: MODELE DE CURRICULUM VITAE (CV)

| | |
|--------------------------------------|--|
| Titre du Poste et No. | (par ex. K-1, chef d'équipe) |
| Nom du consultant | (indiquer le nom de la société proposant le personnel) |
| Nom de l'expert : | (indiquer le nom complet) |
| Date de naissance : | (jour/mois/année) |
| Nationalité/Pays de résidence | |

Education: {Résumer les études universitaires et autres titres spécialisées suivies, en indiquant le nom de l'école ou université, les années d'étude et les diplômes obtenus}

Expérience professionnelle pertinente à la mission: {Tracer la liste des emplois exercés depuis la fin des études, dans un ordre chronologique inverse, en commençant par le plus récent. Indiquer les dates, le nom de l'employeur, le titre professionnel de l'emploi, et le lieu de travail ; pour les emplois tenus dans plusieurs années, préciser d'autre la type de travail effectué et fournir, le cas échéant, les noms des clients à titre de références. Les emplois tenus qui sont sans rapport avec la mission peuvent être omis.)

| Periode | Nom de l'employeur, titre professionnel/poste tenu Renseignements sur contact pour références | Pays | Sommaire des activités réalisées (et du montant du marché), en rapport avec la présente mission |
|---------------|---|------|---|
| [Date de fin] | [Par ex. Ministère de l'énergie renouvelable] Pour obtenir référence : Tél. [Nom] M. BBBBBB, Directeur | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Affiliation à des associations professionnelles et publications réalisées :

Les atiques (indiquer uniquement si vous ne travaillez pas) : _____

Compétences/qualifications pour la mission:

| | |
|--|--|
| Tâches spécifiques incombant à l'expert parmi les tâches à réaliser par l'équipe d'experts du Consultant : | Référence à des travaux ou missions antérieures illustrant la capacité de l'expert à réaliser les tâches qui lui seront attribuées : |
| {Liste des livrables/tâches en référence à TECH- 3 dans lesquelles l'expert sera engagé} : | |
| | |
| | |

Renseignements pour contacter l'expert : (courriel téléphone

Certification :

Je soussigné, certifie que le présent CV me décrit fidèlement, ainsi que mes qualifications et mon expérience professionnelle : je m'engage à être disponible pour réaliser la mission, au cas où le contrat serait attribué. Toute fausse déclaration ou renseignement fourni incorrectement dans le présent CV pourra justifier ma disqualification ou mon renvoi par le Client.

(jour/mois/année)

| | | |
|-----------------|-----------|-------------------|
| Nom de l'expert | Signature | Date |
| | | (jour/mois/année) |

| | | |
|---|-----------|------|
| Nom du représentant autorisé du Consultant même personne qui est signataire de la Proposition) | Signature | Date |
|---|-----------|------|

Date

Produire justificatifs : par exemple, copie certifiée du diplôme, attestation d'inscription à l'ordre, certificat de travail, ...

DEVIS DESCRIPTIF

LOT 1: BAMENDA

Tronçon: Above Ben Nkwerri's Residence-New Layout (2000 m)

DEVIS DESCRIPTIF

LOT 2 : BANGANGTE

Tronçon: Lycée Technique Bangangte-Hôtel Gambia et Bretelles (1600 m)

DEVIS DESCRIPTIF

DEVIS DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE ROUTE EN ENDUIT SUPERFICIEL TRICOUCHE DU TRONCON : CARREFOUR ENTREE LYCEE TECHNIQUE BANGANGTE – ENTREE NGAMBIA HOTEL VERS ISTEC V/C BRETELLE DERRIERE HOTEL LE MAJESTIC

LINEAIRE TOTALE 1580 ml

I- DEVIS DESCRIPTIF

| Tronçons | Linéaire | Diagnostic | Solutions retenues |
|---|----------|---|--|
| Carrefour entrée Lycée technique Bangangté Linéaire T1 : 485 ml | 1580 ml | Tronçon 1 : route revêtue présentant plusieurs dégradations décevantes le Lycée technique de Bangangté vers catholique de Ngankoun | -Débroussaillage et nettoyage sur les tronçons 3160 m ² ; |
| Entrée Ngambia hôtel vers ISTECC T2 : 820ml Bretelle carrefour Mairie de Bangangté – carrefour immeuble techaya optique T3 : 275 ml | | Insuffisance des ouvrages d'assainissement Tronçon 2 : voie en terre impraticable en saison sèche desservant Ngambia hôtel et l'Institut ISTECC de Bangangté vers Eglise IEC de Ngankoun ; | -Abattage et dessouchage d'arbres 7 unités ; -Flagage d'arbres 30 unités ; -Débâlis mis en dépôt 150 m ² ; -Sauveterre 1000 m ² ; -Mise en forme de la plate forme compris les fosses et exutoires 11060 m ² ; -Couche de base en gravellis 15cm ; -Bordure 120cm ; -Cunette 120cm ; -Regard 5 unités (1.25*1.25) ; -Fossé maçonné |
| Largeur de la chaussée 7m Tronçon T3 : voie en terre longue de 275 m avec une partie revêtue et très mauvais état absence d'ouvrages d'assainissement ; Voie en terre avec un chaussée existante de 7 m ; Présence d'ouvrage d'assainissement par endroit ; -Chaussée glissant en saison de pluie ; -Présence du réseau CDT dans | | | Beton fissé à 25cm 8m ² ; -Bordures de type T2 825 m ² ; -Cunette 170m ; -Regard 5 unités (1.25*1.25) ; -Fossé maçonné température du sol 20°C. |

| | |
|--|---|
| | <p>l'entreprise ;</p> <p>-Rigole d'érosion ;</p> <p>-Débroussaillage côté gauche et droite.</p> |
| | <p>base 30 Hauteur 60cm ouverture 90 cm épaisseur 15cm856m ;</p> <p>-Déplacement de réseaux CDE ;</p> <p>-Caniveaux bétonnés de section 50x50 ($0.3 < H < 0.6$) 370m ;</p> <p>-Caniveaux avec dallette de couverture 76m ;</p> <p>-Curage des fossés existants 250m ;</p> <p>-Démolition des caniveaux 5m³ ;</p> <p>-Traitement de nids de poule 1130m² ;</p> <p>-Scarification651m² ;</p> <p>-Rejointement 250ml</p> |

LOT 3 : BANGOUA

Tronçon : Voie d'accès à l'hôpital protestant de Bangoua (-----m)

DEVIS DESCRIPTIF

**DEVIS DES TRAVAUX D'ENTRETIEN EN ENDUIT SUPERFICIEL TRICOUCHE. TRONÇON :
JONCTION RN4- ENTREE HOPITAL BANGOUA Y/C AMORCE**

Linéaire : 1536 m

I - DEVIS DESCRIPTIF

| TRONÇON | DIAGNOSTIC | INTERVENTIONS | PRIX |
|---|--|---|--|
| Bretelle vers la Nationale N° 4 1535m (entrée Sud hôpital Bangoua) | -Tronçon de voirie revêtue pk 0+917 au pk 1+240 -PK 1+240 à PK 1+250 (présence sur la chaussée des dégradations diverse : nid de poule généralisé | -Du PK0+917 au PK1+240 : scarification -Nettoyage et Débroussaillage du PK1+240 au PK1+535 (C,G) et CD(| -Érosion (trou) Bordure malaxage trouée en forme de la chaussée -Construction de : caniveaux bétonnés avec dalettes. |
| | | construction de 6 ml caniveaux bétonnés avec | |

| | | |
|--|---|--|
| | arrachement etc | dalettes. |
| Du pk 0+087 au pk 0+917 monocouche | - Au Pk1+195 ; construction d'un regard de 0,80x0, 80 (01). | - Construction d'un regard de 0,80x0, 80 - Curage de la buse |
| | - Au Pk0+087 ; pk01+017 et au pk1+236 | - Construction des fossés maçonnés en moellons : 1535 ml. - Mise en forme de la plate de - forme avec création des fossés et exutoires |
| | - Du Pk0+000 au Pk1+ ; Mise en forme de la plate de - forme avec création des fossés et exutoires. | - Exécution d'une couche de fondation/base en grave latéritique : ép. : 30 cm |
| | - Du Pk0+000 au Pk1+260 | - Imprégnation et sablage |

| | | |
|--|---|--|
| | Exécution d'une couche de fondation / base en grave latéritique ép. : 30 cm | - Revêtement en enduit superficiel bicouche |
| | - Du Pk0+000 au Pk1+535 imprégnation et sablage | - Déplacement réseau Électrique et C.D.E. |
| | - Du Pk0+000 au Pk1+Revêtement en enduit superficiel tricouche | |
| | -Déplacement réseau C.D.E. | |

LOT 4 : BUJA

Tronçon : Likoko/Membia Junction (Pk0+000 à Pk1+215) (longueur : 215 m)

DEVIS DESCRIPTIF

LOT 5 : DJEBEM

Tronçon: Intersection pénétrante ville de Djebem (carrefour entrée SIMO Paul)-Topou (Sah Foding) (630 m)

DEVIS DESCRIPTIF

Longueur Totale = 630 ml; Bretelles; 60 ml

CARACTERISTIQUES: Voie à deux sens de 6,00 ml de largeur et de 1 mètre d'ouvrages d'assainissement (fossés maconnés existant jusqu'au pk 0+370 CG)

| PK début | PK fin | indications existante | Emprise existante (ml) | largeur chaussé existante (ml) | Diagnostic | Interventions spécifiques en plus de la mise en forme de la plate forme existante, de la couche de base, de l'imprégnation, du sablage et du revêtement en enduit superficiel tricouche. |
|----------|--------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|--|
| 0+000 | 0+370 | Quartier Centre Administratif | 9 | 6 | Revêtement monocouche dégradé à 95% sous l'effet de l'âge, | Scarification des restes d'enduit monocouche sur chaussée |
| | | | | | Présence de fossés maconnés latéraux d'assainissement CG et des bordures en béton d'arrêt chaussée CD. | Curage des fossés maconnés côté Gauche , Construction caniveaux bétonnés + dalettes Côté D au PK 0+298 . |

| | | | |
|-------|-------|-------------------------|--|
| | | | Présence d'une bretelle Débouchante au PK 0+298 CD |
| 0+370 | 0+432 | Entrée école Maternelle | Présence des ravinés accentuées sur chaussée |
| | | 9 | Absence de fossés maconnés latéraux d'assainissement |
| | | | Démolition d'ouvrages en béton, construction d'un caniveau bétonné + dalette au pk 0+397 CD bretelle et 0+432 CD entrée école maternelle |
| | | | création fossés côté Gauche et côté Droit |
| 0+432 | 0+630 | | Présence d'une bretelle à un niveau au PK 0+432 |
| | | 5 | Existance d'une buse drainante |

DESIGNATION DE LA VOIE ("Interfilière Ville d'Amiens - Fodin") :

Longueur voie principale = 630 m

Longueur des amorces = 60 m

CARACTÉRIQUE: Voie à deux sens de 600 ml de largeur et de 1 mètre de hauteur d'intersection.

Localisation Des interventions spécifiques en plus de la mise en forme de la plate forme existante, de la couche de base, de l'imprégnation, du sablage et du revêtement en enduit superficiel tritouche.
les différents déplacement des résidus divers

| PK début | PK fin | indications | Scarification Chaussee existante dégradée m ¹ | fossées de section Trapézoïdale | | | | | | Dalettes B.A. (ml) | Couche de base (m ³) | revêtement de la chaussee à l'enduit superficiel tricouche (m ²) | |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------|--|------------------------------------|-----|-----|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|------|
| | | | | G | D | G | D | G | D | Tr | | | |
| 0+000 | 0+372 | pter centre Administratif | 1300 | | | | | 8 | | 8 | | | |
| 0+372 | 0+432 | | | 51 | 51 | | | | 5 | | 5 | | |
| 0+432 | 0+630 | | | 50 | 60 | | | | 6 | | 6 | | |
| Sous total | | | | 1300 | 101 | 111 | 0 | | 0 | 20 | 20 | 882 | 84 |
| Total pris en compte dans le devis | | | | 1300 | | 212 | | | | 20 | 20 | 966 | 4260 |

LOT 6 : MEENGWI

Tronçon 1 : Street from Check Point to SDO's office Entrance (1250 m)

DEVIS DESCRIPTIF

LOT 7 : NKONDJOCK

Tronçon 1 : pont entrée de la ville-carrefour gendarmerie (1300 ml);

Tronçon 2 : axe principale- mairie hôtel touristique pont (1150 ml);

Tronçon 3 : axe principal poste police (220 ml);

Tronçon 4 : axe principal -place des fêtes (100 ml);

Tronçon 5 : axe principal-hôpital (150 ml)

DEVIS DESCRIPTIF

DEVIS ENTRETIEN DES VOIES DANS LA VILLE NKONDJOCK

Dévis Descriptif

| PK début | PK fin | côté | Diagnostique / Observation | Dévis Descriptif | | Nbr é | Longueu r | Largeu r | haut/ép | Total | Unité s |
|----------|----------|------|---|---|-----|-------|-----------|----------|---------|-------|---------|
| | | | | Intervention | (m) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| pk0+000 | pk0+3000 | g+d | présence de bouttier le long de la route | Déforestation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | m² |
| pk0+1900 | pk0+2300 | g+d | absence des caniveaux en terre et exutoire | mise en forme de la plateforme | 1 | 3000 | 7 | 21000 | 21000 | m² | |
| pk0+000 | pk0+1750 | ch | présence d'eau sur la chaussée absence d'ouvrage d'assainissement | Création des fossés, divergents et exutoires en terre | 1 | 800 | | 800 | 800 | ml | |
| pk0+000 | pk0+1750 | ch | couche de base | Fourniture et pose des buses métalliques Ø100 | 1 | 7 | | 7 | 7 | ml | |
| pk0+000 | pk0+1750 | ch | couche de fondation | Fourniture et pose des buses métalliques Ø100 | 1 | 0 | | 0 | 0 | ml | |
| pk0+000 | pk0+1750 | ch | couche de fondation en pouzzolane | couche de fondation | 1 | 0 | 7 | 0,15 | 0,15 | 0 | m³ |
| pk0+000 | pk0+1750 | ch | imprégnation sablé | couche de fondation en pouzzolane | 1 | 0 | 7 | 0,2 | 0,2 | 0 | m³ |
| pk0+000 | pk0+1750 | ch | présence chaussée en terre | imprégnation sablé | 1 | 1750 | 7 | 12250 | 12250 | m³ | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|-----|---|---|---|------|---|-------|----------------|
| pk0+000 | pk0+1750 | ch | présence chaussée en terre | Enduit superficiel incouche | 1 | 1750 | 7 | 12250 | m ² |
| pk0+000 | pk0+1900 | g+d | absence de cimiveaux maçonnés par endroit | Fossés maçonnés triangulaires Section de base hauteur = 20 ouverture = 60 ép. 15 cm | 1 | 800 | | 800 | m ³ |
| Zone d'emprunt latérite | | | | | | | | | |
| Les soumissionnaires devront préciser les sites et la distance par rapport au chantier. Leurs propositions financières devront comprendre toutes les sortes de frais. | | | | | | | | | |
| Carière de concassage | | | | | | | | | |
| ; | | | | | | | | | |

PIECE N° 12 :

LISTE DES BANQUES ET COMPAGNIES D'ASSURANCES AGREES ET HABILITEES
A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS

- BANQUES :

- 1) AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK)
- 2) BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN (BACM)
- 3) BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFIBANK)
- 4) BANQUE INTERNATIONALE DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC)
- 5) CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP)
- 6) COMMERCIAL BANK – CAMEROUN (CBC)
- 7) ECOBANK CAMEROON (EBC)
- 8) NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK (NFC-BANK)
- 9) SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES – CAMEROUN (CA SCB)
- 10) SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC)
- 11) STANDARD CHARTERED BANK CAMEROUN (SCBC)
- 12) UNION BANK OF CAMEROON PLC (UBC)
- 13) UNION BANK FOR AFRIKA (UBA)
- 14) BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME)
- 15) BANK OF AFRIKA CAMEROUN (BOA)

- COMPAGNIES D'ASSURANCES :

- 1) CHANAS ASSURANCES SA
- 2) ACTIVA ASSURANCES SA
- 3) ZENITH ASSURANCES SA
- 4) SAHAM ASSURANCE SA
- 5) PROASSUR SA
- 6) ARETA ASSURANCES SA
- 7) ATLANTIQUE ASSURANCES SA
- 8) BENEFICIT GENERAL INSURANCE SA
- 9) CPA SA
- 10) NSIA ASSURANCES SA
- 11) SAAR SA

PIECE N° 13 :

LISTE DES LABORATOIRES AGREES PAR LE MINTP

LISTE DES LABORATOIRES DE GENIE CIVIL AGREES AU CAMEROUN

| N° | Nom du laboratoire ; | Catégorie | Groupes d'essai |
|----|---|--------------------------|--|
| 0 | Laboratoire national du Génie Civil (Labogenie) BP 349 Yaoundé Tel : 22 33 33 06 / Fax : 22 31 24 55 | Laboratoire de référence | Tout type d'essais |
| 1 | BAMBUY ENGINEERING SERVICES AND TECHNIQUES (Best) BP : 120 Bamenda – Tél : 33 36 23 21 Fax : 33 30 38 48 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes Groupe VI : Auscultation des chaussées/Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 2 | BHYGRAPH GEOTECHNIQUE S.A. BP : 4 475 Yaoundé – Tel : 22 32 84 13 75 12 11 89 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes Groupe VI : Auscultation des chaussées/Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 3 | Bureau de Recherches, d'études et de Contrôles Géotechniques (B.R.E.C.G.) BP : 7 820 Yaoundé – Tel : 22 32 84 21 75 12 11 89 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe IV : Résines/Produits Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes Groupe VI : Auscultation des chaussées/Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 4 | Bureau d'Etudes et de Contrôle Géotechnique (B.E.C.G.) BP : 4 475 – Tel : 22 32 84 13 Yaoundé – 75 12 11 89 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes Groupe VI : Auscultation des chaussées/Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 5 | GRADIS BP : 3 256 – Tel : 22 31 07 52 Yaoundé – 75 12 11 89 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe V : Résines/Produits Groupe VI : Auscultation des chaussées/Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 6 | GRADIS S.A. | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | BP: 1 883 – Tél.: 33 43 96 18 Douala 99 94 82 28 | | Groupe IV : Aciers/Bois Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 7 | GEOLAB SARL BP: 15 168 – Tél.: 22 10 20 96 Yaoundé 672 17 10 76 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe IV : Aciers/Bois Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Bâtiments et Ouvrages d'Art |
| 8 | LE COMPETING BP: 4 475 – Tél.: 22 21 59 88 Yaoundé 75 92 81 66 99 50 11 77 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 9 | SOIL AND WATER INVESTIGATIONS BP: 5 640 – Tél.: 22 21 32 46 Yaoundé 77 70 75 01 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe IV : Aciers/Bois Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/Bitumes Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 10 | Sol Solution Afrique Centrale BP: 5 983 – Tél.: 33 01 96 23 Yaoundé 77 77 73 09 | B | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques Groupe IV : Aciers/Bois Groupe V : Résines/Produits Bitumineux/ Bitumes. Groupe VI : Auscultation des chaussées/ Bâtiments et Ouvrages d'Art Groupe VII : Peintures et Produits Chimiques |
| 11 | BISMOS CAMEROUN Sarl BP: 1 995 – Tél.: 22 14 40 85 Yaoundé : 99 94 65 10 | C | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques |
| 12 | Centre d'Etude et de Contrôle Géotechniques (CECG) BP: 7 859 Yaoundé – Tél.: 222 25 72 43 / 699 51 72 75 / 699 51 86 29 Email : cecg_yiba@yahoo.fr | C | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats, à l'exception des essais DEVAL et LOS ANGELES Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits Céramiques |
| 13 | GEO WATER ENGINEERING (GWE) BP: 4 865 Douala – Tél.: 233 01 54 93 / | C | Groupe I : Sols et Fondations Groupe II : Granulats, à l'exception des essais DEVAL et LOS ANGELES Groupe III : Liants hydrauliques/Bétons/ Mortiers/Tuiles/Produits |

| | | | |
|----|---|---|--|
| | 696 60 / 04 / 692 / 00 50 | | |
| | Email : peo@waterglobe.fr | | |
| 15 | A.SONSU INC. BP: 33 625 Yamoussé-Tel: 202 19 49 37 677 63 01 67 | C | Groupe I : Déformations Groupe II : Durée Groupe III : Liquides hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Cimentés Groupe IV : Produits Bitumineux/ Bitumes |
| 16 | Bureau d'expertise Technologique et Géotechnique BP: 8 475 Yaoundé-Tel: 202 25 47 202 25 71 | C | Groupe I : Déformations Groupe II : Durée Groupe III : Liquides hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Cimentés |
| 17 | Consulting Géotechnique Planning, G.S.R. S.A.N.L. BP: 25 200 Yaoundé-Tel: 60 1 127 11 00 11 11 | C | Groupe I : Déformations Groupe II : Durée Groupe III : Liquides hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Cimentés In Bitumineux/ Bitumes |
| 18 | PRO CIVIL SOLID-SAHL BP: 7000 Yaoundé-Tel: 202 25 38 71 | C | Groupe I : Déformations Groupe II : Durée Groupe III : Liquides hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Cimentés |
| 19 | Soil and Concrete Laboratory (S.C.L) SARL BP: 5 4700 Yaoundé-Tel: 202 25 449 | C | Groupe I : Déformations Groupe II : Durée Groupe III : Liquides hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Cimentés |

II LABORATOIRES DE CONSTRUCTION AU CAMEROUN

| N° | Nom du laboratoire | Adresse | Catégorie | Groupes d'essai |
|----|---|---|-----------|--|
| 1 | Laboratoire d'Etude et de Tests des Travaux Publics du Cameroun (LETP) | BP: 8 583 Yaoundé-Tel: 202 25 38 71 202 25 449 | C | Groupe I : Déformations Groupe II : Durée Groupe III : Liquides hydrauliques/Bétons/Mortiers/Tuiles/Produits Cimentés In Bitumineux/ Bitumes |
| 2 | Emerson International BP: 110 Yaoundé-Tel: 202 25 449 | | | |