

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES  
AVIS DE CONSULTATION POUR UNE DEMANDE DE COTATION  
Pour l'acquisition d'un groupe électrogène de relais à l'Hôpital de District de  
KAELE.

n°-0114 N°13-250 DC/MINSANTE/CIPM/2019

1- **Objet de la Cotation** : La présente demande de cotation a pour objet l'acquisition d'un groupe électrogène de relais à l'hôpital de district de KAELE.

2- **Consistance des Fournitures** Les prestations de la présente Demande de Cotation comprennent : la fourniture et le raccordement d'un groupe électrogène de 35 KVA au moins et d'un inverseur normal/secours:

| N° | Description détaillée  | Qté | Jours |
|----|--|-----|-------|
| 1  | <b>Groupe Electrogène, 35 KVA</b><br>Groupe électrogène triphasé avec inverseur normal secours.<br>Puissance nominale : au moins 35 KVA – 50 Hz<br>Moteur diesel 4 cylindres à injection directe<br>Vitesse minimum de l'arbre : 1500 RPM.<br>Refroidissement à eau (moteur) et à air (Radiateur).<br>Alternateur mono palier, accouplement direct,<br>Cos Phi : 0.8.<br>Capacité minimum du réservoir 130 litres au moins.<br>Tableau de commande et affichage<br>- Fréquencemètre<br>- Voltmètre<br>- Ampèremètre<br>- Niveau fuel<br>- Tension batterie<br>- Compteur horaire<br>Alarmes et défauts<br>- Pression d'huile<br>- Survitesse, Mini/maxi alternateur<br>- Niveau bas fuel<br>Equipé :<br>- d'un dispositif d'arrêt d'urgence<br>- d'un coupe circuit tétra polaire<br>- d'un inverseur normal secours | 1   | 30    |

|  |  |  |
|--|--|--|
| Châssis et plots anti-vibration  |  |  |
| Livre avec :   |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accessoires <ul style="list-style-type: none"> <li>- Télécommande de démarrage</li> <li>- Cuve</li> <li>- Pompe de transfert</li> <li>- Calendrier de maintenance</li> <li>- Batterie 12 V, câbles et support</li> </ul> </li> <li>• Un manuel d'utilisation et de mise en service</li> </ul> |  |  |

Toute offre ne satisfaisant pas les critères ci-dessus sera déclarée non conforme pour l'essentiel et sera disqualifiée.

**3-Participation :** La participation à cette consultation est ouverte aux Entreprises installées sur le territoire national et ayant une expertise avérée dans le domaine de la fourniture et le raccordement des groupes électrogènes.

**4-Financement :** Les présentes fournitures seront financées par le budget d'investissement public 2019 du Ministère de la Santé Publique.

**5-Coût prévisionnel :** le coût prévisionnel des prestations prévues au titre de cette de demande de cotation est de quinze millions (15 000 000) francs CFA TTC.

**6-Consultation du Dossier de demande de cotation :** Le Dossier de demande de cotation peut être consulté aux heures ouvrables au Service des Marchés du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE), sise à l'immeuble de la SANTE situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé, Tél./fax : 2 22 22 10 21, dès publication du présent avis.

**7-Acquisition du dossier de demande de cotation :**

Le dossier de consultation peut être retiré au Service des Marchés du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) sise à l'immeuble de la DEP situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé, tél. : 222 22 10 21, sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public de la somme de vingt-cinq mille (25 000) francs CFA.

**8-Remise des offres :** Les bordcreaux descriptifs et estimatifs doivent être chiffrés, établis en sept (07) exemplaires dont un original et six copies, et seront déposés sous enveloppe cachetée, contre récépissé, adressé au Maître d'Ouvrage avec la mention

DEMANDE DE COTATION N° 0114 /DC/MINSANTE/CIPM/2019 du 03-10-19

Pour l'acquisition d'un groupe électrogène de relais à l'Hôpital de District de KAELE  
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

Les offres, rédigées en français ou en anglais devront parvenir au Service des marchés du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) sise à l'immeuble DEP situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé, tél. : 222 22 10 21, au plus tard le 05-11-2019 à 13 heures.

9- **Recevabilité des offres :** Toute offre présentant un dossier administratif non-conforme sera rejetée.

NB : les offres comprendront les documents ci-après :

- ✓ La soumission timbrée, datée et signée au tarif en vigueur ;
- ✓ La quittance d'achat du dossier de consultation ;
- ✓ Le bordereau descriptif et quantitatif dûment rempli, daté et signé ;
- ✓ Le dossier administratif comprenant les pièces suivantes certifiées par les autorités compétentes et en cours de validité : la carte contribuable, l'attestation de localisation et le plan de localisation, le certificat d'imposition, l'attestation de non redevance, l'attestation de domiciliation bancaire, l'attestation de non exclusion des marchés publics, une attestation signée du Directeur de la Caisse National de Prévoyance Sociale.

**10-Ouverture des offres :**

Les offres devront être chiffrées hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et toutes taxes comprises (TTC) et accompagnées du modèle de soumission signé.

L'ouverture des offres aura lieu le 05-11-19 à partir de 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés, dans la Salle de Conférences de ladite Commission, sise à l'immeuble de l'Ex- PSFN situé à proximité du siège de la Croix Rouge Camerounaise à Yaoundé.

**11-Délais et lieu de livraison :**

Les fournitures seront livrées dans un délai de soixante (60) jours à l'Hôpital de District de KAELE.

**12-Attribution :**


La Commission de Passation des Marchés proposera l'attribution de la lettre-commande au Cocontractant, dont elle aura déterminé que l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier de Consultation, et qu'elle est l'offre la moins- disante.

**13-Dénonciation en cas de corruption :**

Pour toute dénonciation de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler le Ministère en charge des Marchés Publics ou envoyer un SMS aux numéros suivants : 673 205 725/ 699 370 749.

Yaoundé, le 03 OCT 2019

Le Ministre de la Santé Publique



The image shows the official seal of the Ministry of Public Health of Cameroon. The seal is circular and contains the text: 'REPUBLIQUE DU CAMEROUN', 'REPUBLIC OF CAMEROON', 'PAIX TRAVAIL FAISSE LE BIEN', 'PEACE WORK MAKES THE GOOD', 'LE MINISTRE', 'The Minister', and 'MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE'. A handwritten signature, 'Dr. Mananda Matachie', is written across the seal.

**Ampliations :**

- MINMAP
- ARMP (JDM)
- SOPECAM (pour publication)
- ARCHIVES
- AFFICHAGE