

**ADDITIF RECTIFICATIF  
N° 001/MINRESI/CIPM/2025 RELATIF A L'APPEL D'OFFRES  
N N°006/AONO/MINRESI/CIPM/2025 DU 15 AVRIL 2025  
POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RENOVATION  
DU SYSTEME DE CLIMATISATION DANS LES SERVICES  
CENTRAUX DU MINISTERE DE LA RECHERCHE  
SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MINRESI)**

**En procédure d'urgence**

**FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public du MINRESI**

**EXERCICE : 2025**

**IMPUTATION : 59 19 136 04 340010 524112**

Le Ministre de la Recherche Scientifique et de l'Innovation, autorité contractante, invite les entreprises ayant déjà acquis le Dossier d'appel d'offres relatif à l'avis susmentionné, à bien vouloir se présenter au service des Marchés Publics, BP 1457, téléphone 222 23 24 42 ou sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, afin de retirer les nouvelles clauses.

## PIECE N° 1 AVIS D'APPEL D'OFFRES

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/MINRESI/CIPM/2025 DU 15 AVRIL 2025 POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RENOVATION DU SYSTEME DE CLIMATISATION DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINISTÈRE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE L'INNOVATION (MINRESI),**

### 1- Remise des offres

#### AU LIEU DE :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 22 mai 2025 à 13 heures. Une copie opérationnelle de sauvegarde de l'offre sous format PDF, enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, devra être transmise sous pli scellé, au MINRESI, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés (bâtiment principal), avec l'indication claire et lisible : « APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/MINRESI/CIPM/2025 DU 15 AVRIL 2025 POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RENOVATION DU SYSTEME DE CLIMATISATION DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINRESI. En procédure d'urgence ».

#### LIRE :

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 28 mai 2025 à 13 heures. Une copie opérationnelle de sauvegarde de l'offre sous format PDF, enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, devra être transmise sous pli scellé, au MINRESI, Direction des Affaires Générales, Service des Marchés (bâtiment principal), avec l'indication claire et lisible : « APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°006/AONO/MINRESI/CIPM/2025 DU 15 AVRIL 2025 POUR LES TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RENOVATION DU SYSTEME DE CLIMATISATION DANS LES SERVICES CENTRAUX DU MINRESI. En procédure d'urgence ».

### 2- Ouverture des plis

#### AU LIEU DE

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps.  
L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 22 Mai 2025 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du MINRESI, dans la salle de réunion sise au Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.

#### LIRE :

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps.

L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 28 Mai 2025 à 14 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès du MINRESI, dans la salle de réunion sis au Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation.

## Pièce n° 5 : Descriptif de la Fourniture

AU LIEU DE

N°	Désignation	Caractéristique techniques	Majeure
1	Climatiseur armoire de 6 CV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Type de produit : Climatiseur armoire</li><li>• Catégorie : Electroménager</li><li>• Puissance en CV : 6CV</li><li>• Tension nominale : 220V -240V / 1PH / 50Hz</li><li>• Capacité de refroidissement :48 000BTU / h</li><li>• Entrée nominale : 5695W</li><li>• Niveau sonore extérieur : 54 dB (A)</li><li>• Poids : 59kg</li><li>• Couleur : Blanc</li><li>• Réfrigérant : R410</li><li>• Courant nominal :9.2 A</li><li>• Débit d'air :1700 m<sup>3</sup> / h</li></ul>	

LIRE :

N°	Désignation	Caractéristique techniques	Majeure
1	Climatiseur armoire de 3 CV	<ul style="list-style-type: none"><li>• Type de produit : Climatiseur armoire</li><li>• Catégorie : Electroménager</li><li>• Puissance en CV : 3 CV</li><li>• Tension nominale : 220V -240V / 1PH /</li></ul>	

	<p>50Hz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité de refroidissement : 24 000BTU / h</li> <li>• Entrée nominale : 2306 W</li> <li>• Niveau sonore extérieur : 54 dB (A)</li> <li>• Poids : 49 kg</li> <li>• Couleur : Blanc</li> <li>• Réfrigérant : R410</li> <li>• Courant nominal : 9.2 A</li> <li>• Débit d'air : 1000 m<sup>3</sup> / h</li> </ul>	
--	---	--

Copie :  
 - MINMAP :  
 - ARMP :  
 - Presidents CIPM :  
 - Affichage.

